



NUMMER	OMSCHRIJVING	RUIMTE	OPPERVLAKTE
0.01	entree / bloedruimte	verkeersverblijfruimte	22.7 m ²
0.01a	werkkast	orb. ruimte	0.8 m ²
0.02	toilet ruimte	sanitaire ruimte	2.5 m ²
0.03	douche ruimte	sanitaire ruimte	3.0 m ²
0.04	controloruimte	verblijfruimte	28.0 m ²
0.05	proces controle ruimte	verblijfruimte	13.5 m ²
0.06	trali ruimte	toez. ruimte	12.3 m ²
0.07	proces ruimte	industriële ruimte	781.0 m ²
0.08	opslag ruimte	orb. ruimte	666.0 m ²
0.09	gastie ruimte	orb. ruimte	35.0 m ²
0.10	expedite ruimte	verkeersruimte	51.1 m ²
0.11	ontkledingruimte	verkeersruimte	42.1 m ²
0.12	privé kantspace	verblijfruimte	32.0 m ²

- OPMERKINGEN ALGEMEEN:**
- *** ELEKTRA, WATERLEIDING, RIOLERING, GAS EN MECHANISCHE VENTILATIE CONFORM TEKENING INSTALLATEUR.
 - *** MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN EN INDIEN NODIG AAN TE PASSEN.
 - *** MATERIAALGEBONDEN DILATATIES CONFORM OPGAVE FABRIKANT.
 - *** ALLE RUIMTEN DOELMATIG VENTILEREN OP DE BIJENLICHT.
 - *** NOODOVERSTORTEN CONFORM BOUWBESLUIT EN BEREKENING.
- VOORSCHRIFTEN:**
- *** ALGEMENE BEPALINGEN UITVOERING INSTALLATIEWERKEN (ABI)
 - *** BOUWBESLUIT EN MODELBOUW VERODERING.
 - *** VOORSCHRIFTEN PLAATSELIJKE NUTSBEDRIJVEN EN/OF NORMBLADEN.

- OPMERKINGEN M.B.T. BRANDWEER**
- Gebruiksoppervlakte (GO) van de begane grond = 1640 + 136 = 1776 m².
 Gebruiksoppervlakte (GO) van de 1e verdieping = 62 m².
- Vluchtroutes en indeling conform tekening.
 Het gebouw dient te zijn voorzien van een gecertificeerde brandmeidinstallatie (BMI) conform de NEN 2535 zonder doormelding met niet-automatische bewaking.
 Uitsersaard kan/mag alles worden doorgemeld.
 Het gebouw dient te zijn voorzien van een in een BMI geïntegreerde ontruimingsinstallatie.
 Het gebouw dient te zijn voorzien van vluchtrouteaanduiding conform tekening.
 Het gebouw dient van 'dukkend' geprojecteerde brandslanghaspels te zijn voorzien (zie tekeningen).
 Een voorziening voor het bestrijden van brand dient duidelijk zichtbaar te zijn opgehangen en/of te zijn gemarkeerd als bedoeld in de NEN 2011.
 Het gebouw wordt voorzien van een sprinklerinstallatie. (Berekening en Tekening door derden) (gedeeltelijk bestaand)

- VERKLARING**
- DEUR ZONDER LOSSE VOORWERPEN TE OPENEN
 - RICHTING NOODUITGANG
 - RICHTING (NOOD)UITGANG
 - NOODVERLICHTING
 - BRANDSLANGHASPEL 3/4" MET 20m SLANGLENGTE
 - POEDERBLUSSER 12 kg
 - 60 min. BRANDWEREND
 - 60 min. BRANDWEREND / ZELFSLUITEND
 - ZELFSLUITENDE DEUREN
 - 60 min. BRANDWEREND / ROOKWEREND

aanvulling gegevens blusmiddelen, compartimentering, verduidelijking entree toegevoegd opn. sprinkler installatie bij plattegrond

E	19-06-2016	wd. / aanvulling conform overleg - gegevens brandveerbaarheid etc.	HT
B	25-03-2016	wd. conform overleg - definitief 1.b.v. bouwvraag	HT
A	21-03-2016	definitief 1.b.v. bouwvraag	HT
F	19-03-2016	concept 1.b.v. bouwvraag	HT
Rev	1	aanvullende	gfm/med

opdrachtgever: **AVEBE Gasselternijveen**
 Buitenhof 14
 9516 AH Gasselternijveen

project: **Gebouw 028 - Solanic - Stretch make it happen**
 Uitbreiding en Verbouwing

ontwerper: **Bouwaanvraagtekening**
 Best. Plattegrond

projectie	getekend HT	ref. optrekkert	schaal: 1 : 100
formaat A0	gecorr. -	order nr. 14-039	bouwfase - / -
model acad	gezet. -	tek.nr. b01	revisie C

A&I KWANT
 adviseurs & ingenieurs