

VERZONDEN 08 SEP. 2014

Assen, 8 september 2014

Ons kenmerk 201400739-00436420

Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Rademakers Gieterij BV te Klazienaveen

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WABO VOOR RADEMAKERS GIETERIJ BV TE KLAZIENAVEEN

1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1.1. Onderwerp

Wij hebben op 30 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Rademakers Gieterij BV, gevestigd aan Langestraat 12 te Klazienaveen. De aanvraag betreft het wijzigen van de lozing van het condenswater van de compressoren. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 201400739 en heeft in het Omgevingsloket Online het aanvraagnummer 948303 gekregen. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

1.2. Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van de lozing van de condensafvalwaterstroom van de compressoren op het droogweer afvoer (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo);
- dat de volgende delen van de aanvraag deel uitmaken van deze vergunning:
 - Bijlage 1 Rademakers Gieterij BV, Aanvraag om een verandering van de omgevingsvergunning Milieu, d.d. 27-02-14;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van dit besluit.

1.3. Ondertekening en verzending

Gedeputeerde staten voornoemd,
namens dezen,

i.o.



F. Quené,
teamleider RUD Drenthe

Bijlage(n):
ms/coll.



Het origineel van het besluit is verzonden aan:

Rademakers Gieterij BV, t.a.v. de heer D. Ottens, Postbus 2, 7890 AA Klazienaveen.

Een afschrift van het besluit is verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van Emmen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen
- het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo
- Hillmann Integrale BedrijfsMilieuzorg, t.a.v. mevrouw M. Hillmann, Udensedijk 30, 5451 PK Mill

1.4. Rechtsmiddelen

Bekendmaking

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten of door belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

1.	BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	1
1.1.	Onderwerp	1
1.2.	Besluit	1
1.3.	Ondertekening en verzending	1
1.4.	Rechtsmiddelen	2
2.	VOORSCHRIFTEN MILIEU	5
3.	PROCEDURELE ASPECTEN	6
3.1.	Gegevens aanvrager	6
3.2.	Projectbeschrijving	6
3.3.	Huidige vergunnings situatie	6
3.4.	Bevoegd gezag	6
3.5.	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	6
3.6.	Procedure (uitgebreid) en zienswijzen	6
3.7.	Adviezen	7
4.	SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING	7
4.1.	Activiteitenbesluit	7
4.2.	Waterwet en de Wvo	7
5.	TOETSINGSKADER MILIEU	8
5.1.	Inleiding	8
5.2.	Toetsing oprichten, veranderen of revisie	8
6.	AFVALWATER	8
6.1.	Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater	8
6.2.	De situatie	8

VOORSCHRIFTEN

behorende bij het besluit

***betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de inrichting***

Rademakers Gieterij BV te Klazienaveen

2. VOORSCHRIFTEN MILIEU

Afvalwater

- 2.1.1. De olieafscheider van de compressor dient jaarlijks geïnspecteerd te worden door vakkundig personeel en conform de aanwijzing van de fabrikant/leverancier van de afscheider.
- 2.1.2. Een afschrift van de het bewijs van de voornoemde jaarlijkse inspectie dienen zich te bevinden op Langestraat 12 te Klazienaveen.

3. PROCEDURELE ASPECTEN

3.1. Gegevens aanvrager

Op 30 maart 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Rademakers Gieterij BV, gevestigd aan Langestraat 12 te Klazienaveen.

3.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is het veranderen van de lozing van de condensafvalwaterstroom van de compressoren op het droogweer afvoer. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op vorenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit "Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk" (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo).

3.3. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 2 november 2010 op grond van de Wet milieubeheer (hierna: Wm) een revisievergunning verleend (kenmerk DO/2010012341). Deze vergunning in het kader van de Wm is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

3.4. Bevoegd gezag

Op basis van artikel 2.1, eerste lid, van het Bor is de inrichting aangewezen als een inrichting die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken en die vergunningplichtig is. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, 12.3. sub b (het gieten van metalen of hun legeringen). Gedeputeerde staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo, juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 12.2, sub h (inrichtingen voor het smelten of gieten van metalen of hun legeringen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 4.000.000 kg per jaar of meer) van het Bor. De activiteit is ook genoemd in categorie 2.4 (het smelten van ferrometalen met een productiecapaciteit van meer dan 20 t per dag), van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) 2010/75/EU en betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

3.5. Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

3.6. Procedure (uitgebreid) en zienswijzen

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in een huis-aan-huisblad.

Tussen 15 juli 2014 en 25 augustus 2014 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en was eenieder in de gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen.

Op het ontwerp van de beschikking zijn geen zienswijzen ingebracht.

3.7. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het college van burgemeester en wethouders van Emmen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen
- het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo

Naar aanleiding hiervan hebben wij van het waterschap Vechtstromen advies ontvangen per e-mail op 11 november 2014. Dit advies hebben wij overgenomen in dit besluit.

4. SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

4.1. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type-C-inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type-C-inrichting. Als gevolg van de veranderende milieuwet- en regelgeving valt onder andere het lozen van koelwater nu onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit waardoor er voor deze activiteit geen Waterwetvergunning meer nodig.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. Ondanks dat er geen sprake is van een daadwerkelijke verandering van de koelwaterlozing wordt de vergunningaanvraag voor het veranderen van de condensafvalwaterstroom van de compressoren ook aangemerkt als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit voor de koelwaterlozing.

De aangevraagde verandering van de condensafvalwaterstroom van de compressoren valt niet onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Deze verandering wordt met deze vergunningaanvraag gereguleerd.

4.2. Waterwet en de Wvo

Op 22 december 2009 is de Waterwet van kracht geworden. Voor Rademakers Gieterij BV betekent dit dat de indirecte lozingen van het bedrijf, ofwel lozingen via de rioleringen, niet meer onder het bevoegd gezag van het waterschap vallen. Deze indirecte lozingen worden gereguleerd in de omgevingsvergunning en vallen daarmee onder het gezag van de provincie Drenthe. Het waterschap heeft advies uitgebracht over deze indirecte lozingen. Het advies omtrent de indirecte lozing van condenswater afkomstig van de compressor zijn meegenomen in dit besluit.

5. TOETSINGSKADER MILIEU

5.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

5.2. Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder a, van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder b, van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder c, van de Wabo in acht genomen.

In de hierna volgende hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

6. AFVALWATER

6.1. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De genoemde voorschriften zijn in de vigerende vergunning opgenomen.

6.2. De situatie

De verandering van de vergunning betreft de lozing van condenswater afkomstig uit de compressor op de droogweeer afvoer. Bij oliegesmeerde en olie-ingespoten compressoren komt wat olie in het condenswater terecht. Om deze reden bevat de installatie een hiertoe afgestemde olieafscheider. Volgens de gegevens in de aanvraag kan het gehalte aan olie in het condensaat door de afscheider teruggebracht worden tot minder dan 20 mg/l.

Het type afscheider valt niet onder de reikwijdte van de NEN-EN-858-2¹ De inspectie geschiedt, volgens Rademakers Gieterij BV echter overeenkomstig het gestelde in de voornoemde norm door vak-kundig personeel en conform de aanwijzing van de fabrikant/leverancier van de afscheider. De inspectiefrequentie is lager. Deze vindt eenmaal per jaar plaats. De omvang van de lozing is beperkt geschat wordt op 3 à 4 m³ per jaar. Gezien de beperkte omvang van de lozing zijn in de voorschriften maatregelvoorschriften opgenomen met betrekking tot de inspectie van de olieafscheider.

¹ NEN-EN-858-2 Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud.

BEGRIPPEN

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.