

EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Stichting Vanboeijen Zwembad de Kluut 15435	14-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				14-10-2016	5-11-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Fletcher Hotel De Zeegser Duinen 15436	14-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden	■			14-10-2016	5-11-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Fitness Centrum Roden 15440	14-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				14-10-2016	5-11-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad Molenduinbad 15441	14-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				14-10-2016	5-11-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad De Hullen 15445	14-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				14-10-2016	6-11-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad De Slagen 15470	21-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				23-10-2016	2-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Stichting De Trans 15471	21-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden	■			23-10-2016	2-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Scheperziekenhuis 15472	21-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden	■			23-10-2016	2-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Sportcomplex De Swaneburg 15473	21-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				23-10-2016	2-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Popping Sport 15500	21-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden	■			23-10-2016	23-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Eroroma 15502	4-11-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				5-11-2016	23-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Bad Hesselingen 15503	4-11-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				5-11-2016	23-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Hof van Saksen 15469	4-11-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden	■ en ■			5-11-2016	2-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad Smilde 15505	25-11-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				26-11-2016	23-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Trajectum Noord 15506	25-11-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				27-11-2016	23-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad Aqualaren 15507	25-11-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden	■			26-11-2016	23-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad De Peppel 15504	2-12-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				3-12-2016	23-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwemschool de Messchen 15532	2-12-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden	■			4-12-2016	26-1-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Thermen en Beautycentrum Anholts 15554	13-1-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				13-1-2017	29-2-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Awec Sandur B.V. 15566	2-2-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				2-2-2017	22-3-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Beauty Sauna Peize 15583	10-2-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden	Samen			10-2-2017	6-4-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Maatschap voor Fysiotherapie "De Leeuwerik" 15564	10-2-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden	■			12-2-2017	22-3-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Rob Sports 15565	10-2-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				12-2-2017	22-3-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Kinderdagverblijf De Krulekoare 15568	10-2-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden	■			12-2-2017	22-3-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwemschool de Vin 15642	16-2-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				16-2-2017	13-6-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwemschool Veenoord 15562	16-2-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				16-2-2017	21-3-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad Hunzedal 15567	23-2-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				23-2-2017	22-3-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: De Huttenheugte 15569	23-2-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden	Samen			23-2-2017	22-3-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Landal Het Land van Bartje 15625	3-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				3-3-2017	23-5-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Kinderdagverblijf 't Boemeltje 15628	9-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				9-3-2017	23-5-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Huize Mariëncamp 15607	10-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				12-3-2017	3-5-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Fitland Assen B.V. voormalig Achmea 15664	10-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				12-3-2017	12-7-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: de Bonte Wever 15580	10-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden	Samen			12-3-2017	5-4-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Landal Greenparks Aelderholt 15641	10-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				10-3-2017	13-6-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Vanboeijen - het Erf 15630	10-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				10-3-2017	23-5-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Stichting GGZ Drenthe 15609	17-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				19-3-2017	3-5-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Fletcher Hotel-Restaurant de Borken 15655	24-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				26-3-2017	27-6-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad De Duker 15626	24-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				26-3-2017	23-5-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Appartementencomplex "De School" 15643	24-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				26-3-2017	13-6-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Landgoed "t Wildrijck" 15629	31-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				31-3-2017	23-5-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Spa Bron Hesselbrug 15608	14-4-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden	Samen			16-4-2017	3-5-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Hotel Emmen 15627	14-4-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				16-4-2017	23-5-2016
	Aquarena	jan en 11 juli?				Samen			1-5-2017	27-6-2016

ST	Actieomschrijving	Rappeldatum stap	Procedurecode	Omschrijving procedure	Stap	Gebruiker	Fatale datum	Rappeldatum procedure	Ingangsdatum stap	Plandatum stap
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Visio de Brink 15047	29-1-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				29-1-2016	19-2-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Camping Zandpol 15296	8-7-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				10-7-2016	23-7-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Van der Valk hotel Spier b.v. 15508	30-9-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				30-9-2016	24-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad de Dolfijn 15447	30-9-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				30-9-2016	9-11-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: MFA Het Schakelveld 15439	30-9-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				30-9-2016	5-11-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Het Hart van Drenthe 15442	30-9-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				30-9-2016	5-11-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Sauna Thermen Zuidwolde 15443	6-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				6-10-2016	5-11-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Sauna De Bron 15438	7-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden		Voegen voetenbad		9-10-2016	5-11-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Stichting Vanboeijen Zwembad de Kluut 15435	14-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				14-10-2016	5-11-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Fletcher Hotel De Zeegser Duinen 15436	14-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				14-10-2016	5-11-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Fitness Centrum Roden 15440	14-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				14-10-2016	5-11-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad Molenduinbad 15441	14-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				14-10-2016	5-11-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad De Hullen 15445	14-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				14-10-2016	6-11-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad De Slagen 15470	21-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				23-10-2016	2-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Stichting De Trans 15471	21-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				23-10-2016	2-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Scheperziekenhuis 15472	21-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				23-10-2016	2-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Sportcomplex De Swaneburg 15473	21-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				23-10-2016	2-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Popping Sport 15500	21-10-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				23-10-2016	23-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Eroroma 15502	4-11-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				5-11-2016	23-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Bad Hesselingen 15503	4-11-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				5-11-2016	23-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Hof van Saksen 15469	4-11-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				5-11-2016	2-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad Smilde 15505	25-11-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				26-11-2016	23-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Trajectum Noord 15506	25-11-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				27-11-2016	23-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad Aqualaren 15507	25-11-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				26-11-2016	23-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad De Peppel 15504	2-12-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				3-12-2016	23-12-2015
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwemschool de Messchen 15532	2-12-2016	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				4-12-2016	26-1-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Thermen en Beautycentrum Anholts 15554	13-1-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				13-1-2017	29-2-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Awec Sandur B.V. 15566	2-2-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				2-2-2017	22-3-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Beauty Sauna Peize 15583	10-2-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden	Samen			10-2-2017	6-4-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Maatschap voor Fysiotherapie "De Leeuwerik" 15564	10-2-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				12-2-2017	22-3-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Rob Sports 15565	10-2-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				12-2-2017	22-3-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Kinderdagverblijf De Krulkoare 15568	10-2-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				12-2-2017	22-3-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwemschool de Vin 15642	16-2-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				16-2-2017	13-6-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwemschool Veenoord 15562	16-2-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				16-2-2017	21-3-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad Hunzedal 15567	23-2-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				23-2-2017	22-3-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: De Huttenheugte 15569	23-2-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden	Samen			23-2-2017	22-3-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Landal Het Land van Bartje 15625	3-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				3-3-2017	23-5-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Kinderdagverblijf 't Boemeltje 15628	9-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				9-3-2017	23-5-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Huize Mariëncamp 15607	10-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				12-3-2017	3-5-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Fitland Assen B.V. voormalig Achmea 15664	10-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				12-3-2017	12-7-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: de Bonte Wever 15580	10-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden	Samen			12-3-2017	5-4-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Landal Greenparks Aelderholt 15641	10-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				10-3-2017	13-6-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Vanboeijen - het Erf 15630	10-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				10-3-2017	23-5-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Stichting GGZ Drenthe 15609	17-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				19-3-2017	3-5-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Fletcher Hotel-Restaurant de Borken 15655	24-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				26-3-2017	27-6-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad De Duker 15626	24-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				26-3-2017	23-5-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Appartementencomplex "De School" 15643	24-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				26-3-2017	13-6-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Landgoed "t Wildrijck" 15629	31-3-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				31-3-2017	23-5-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Spa Bron Hesselbrug 15608	14-4-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden	Samen			16-4-2017	3-5-2016
EXT	WIM Reguliere controle zwembaden: Hotel Emmen 15627	14-4-2017	PHHRZ	Procedure Reguliere controle Zwembaden	Start Procedure Reguliere controle Zwembaden				16-4-2017	23-5-2016
	Aquarena					Samen			1-5-2017	27-6-2016

Te plannen inspecties		2018
Overdekt openbaar	Prio / Opm	
1. Assen De Borne Wewer	2	Voorjaar
2. Beilen De Poppel	3	
3. Borger Hunzadal	3	24 juli gedaan
4. Coevorden De Swaraburg	2	Herco logboek juni was ok
5. Dalen Houtenheugne	2	Voorjaar
6. Emmen Aquarana	2	Gedaan, Feb. + Okt
7. Emmen Parc Sandor	1	Herco was ok, Misschien najaar?
8. Hoogeveen De Doffijn	3	
9. Klazienaveen Neptunusbad		Gedaan
10. Meppel Bad Hasseligen	3	
11. Meppel Bad Hasseligen	3	
12. Norg Molenduinbad	2	Autom. Monitoring?
13. Roden De Hulien	3	
14. Rolde Hof van Saksen	3	Najaar
15. Schoonebeek De Slagen	3	Gedaan
16. Smilde De Smette	3	
17. Zuidlaren Aquataren	3	Wijzigingen installatie

Overdekt semi-openbaar	Prio / Opm	
1. Assen Aalderholt	3	
2. Assen GGZ	3	
3. Assen Fitand	1	hercontrole dwangsom 3 juli gedaan hercontrole dwangsom september 2 okt gedaan
4. Assen VanBoeljen	3	26 april gedaan
5. Assen Zwemschool De Mosschen	1	
6. Assen Schakalveld	3	26 april gedaan
7. Assen Rob Sports	3	
8. Borger Bospark Lunsbergen	3	
10. Boschoord Hoewe Boschoord	3	
12. Dierverbrug 't Wildrijck	3	Najaar
13. Echten Roc park Westerbergen	3	8 au
14. EES Land van Barje	3	
15. EEXT Camping De Hondsveld	2	
17. Emmen Leeuwenkeveld	2	2-10
19. Emmen Popping Sport	2	Hercontrole januari 2019
20. Emmen Schepersziekenhuis	3	2-10
21. Emmen Vuurtoren	3	2-10
Emmen-Compascuum De Vin	1	Dwangsom
23. Erm Emerzand	3	
24. Exloo De Hunzebergen	2	
25. Hoogeveen De Leeuwareik	3	Najaar
26. Hoogeveen KDV De Kruibeke	3	Najaar
27. Hooghalen 't Grote Zand	1	Gedaan, 24 juli, nu goed
28. Lheebeek Hotel De Borken	1	
29. Meppel KDV 't Boemelge	3	
30. Meppel De Brotsen emmer	3	15 au gedaan
31. Meppel KDV Het Erf	2	25 april gedaan
32. Meppel App. Comp. De School	3	
32. A Midlaren De Bloemert	3	
33. Nieuw Amsterdam, Hotel Emmen	1	Gedaan, 15-6-2019
Norg - Norgduinen	3	hercontrole
34. Oostersessen Spa Bron Hesselberg	3	Dwangsom: Feb. & Okt gedaan
35. Paterswolden Golden Tulip Hotel	2	Najaar
36. Peize Beauty sauna Peize	2	Wijziging installatie (Koolfilters)
37. Roden Fitnesscentrum Roden	3	
38. Rolde Marinkamp	2	26 april gedaan
38. Ruiner LandCampingduinen		Verkoopt kaartje!
39. Ruinen Hotel De Stobbe	1	26 april gedaan, Dwangsom sept
40. Schoonebeek Anhoits	3	
41. Spier Hotel Spier	2	sechte watergiltot, 16 juni telefonisch op aangeproken na vraag van hen om analyseresultaten : Waarom heb je hun gebeld???
42. Tynsarlo Sauna De Bron	3	
Valthermood Instituut Mirre	2	28 juni telefonisch, wel tab na zomer
43. Vries Visto De Brink	3	
44. Veenoord Swimactive	3	
45. Wateren Molecaten Het Landschap	3	
46. Weezenbrug Katerpazien	3	2 au
47. Witteveen Orvethermarke	3	
48. Wintelberbrug Camp, Wintelberbrug	3	Gedaan 24 juli
49. Zeegae Hotel Zeegser Duinen	3	
50. Zuidwilde Sauna Thermen Holiday	3	
51. Zwiggelte Hotel van Drenthe	2	26 april gedaan
52. Zwinderen Eroroma	3	
Klazienaveen Camping Bosveen	2	

Openlucht openbaar	Prio / Opm	
Assen De Bergbooms	3	
Dwingeloo De Paasbergen	3	Niet gedaan 1 sept gesloten
Emmen Centrumplein (Cat. B)	3	Niet gedaan
Emmer-Compascuum De Runde	3	Gesloten
Erica Geert Vosbad	3	30-sep
Exloo De Leewal	3	31 au
Gasselternijveen Hunzspark	3	6-sep
Gieten 't Zwemmeer	3	6-sep
Havelde De Kerkvlekken	3	Gedaan 8 au
Hoogenmilde Bosbad	2	Gedaan 24 juli
Nieuw-Bunten De Buijensweg	3	31 au
Nieuwe Weerdinge De Winke	3	Gesloten
Noord Slagen Bosbad	2	Hercontrole 31 aug
Paterswolden Lenteferinge	3	
Peize Zomerbad	3	
Ruinen Engeland	3	24 juli gedaan
Valthermood De Zwaai	3	31 au
Veenhuizen Openluchtbad	3	8 au
Vledder Bosbad	3	6-sep
Vries De Leemlobben	3	34 sept
Welterveen De Wiekslag	3	Gesloten
Westerbork De Boskamp	3	2 au
De Wijs De Nienken	3	31 au
Zuidwilde De Waterlelie	3	22 au gedaan
Zweeloo Stichting Zwembad Zweeloo	3	6-sep
Zwinderen Bosbad	3	15 au gedaan

Openlucht semi-openbaar	Prio / Opm	
Beilen Camping Boszicht	1	Herco was goed
Bunne De Mirenhoop	3	34 sept
Drouwen Camping Atinghoek	2	31 au
Ees De Zeven Heuveltes	3	31 au
East De Hondsveld Zie overdekt	3	
Elim La Miry (Weddinga)	2	15 au gedaan
Erica Parla Rbel	3	niet gelukt was dicht
Gasselte Hotel Bonus	1	
Gasselte De Lente van Drenthe	3	24 juli Hercontrole
Gees De Wolfskuylen	1	15 au gedaan
Gisterveen De Broekae Hoewe	3	
Groloop De Berenkuil	2	24-jul
Havelde Mool Azevet	3	8 au
Hollandscheveld Nieuw Moscou	3	15 au
Hollandscheveld Tussen de Wieden	3	15 au
Kijndijk De Fruithof	3	30-sep
Nijensteek De Moesberg	2	Gedaan 24 juli
Oude Willem Horva aan de Weg	3	
Ruinen De Wiltzigh	2	24 juli gedaan
Schoonebeek Camping Emmen	1	Gedaan, 12 juli
Schoonloo De Tien Heugten	3	gedaan 24 juli
Spier De Mirrane	3	22 au gedaan
Spier Schmevanc	3	22 au gedaan
Uffelte De Blauwe Haan (Cat. B)	2	Jacuzzi??
Veenoord Zorgvilla	1	Gedaan, in weg
Wateren De Blauwe Lantaarn	3	
De Wijk De Drenthe Roos	3	31 au
Witlen Wiltzomer	3	8 au
Wijster De Otterberg	3	22 au gedaan
Zandpol Camping BullenLand	2	Gedaan, 15 mei
Zorgvliet Park Drentheland	3	
Zuidwilde Malm Zwitserland	3	22 au gedaan
Borger, Hunzadal buitenzwembad		gedaan 24 juli

Locatie	Datum volgende controle	Datum vorige controle	Vervaldatum	Artikelen & bedragen	Vervolg	Vervolg	Vervolg
Fitland Assen		2-10-2018	30-05-2019?	Art 9, logboek. €2 500,- per keer.			
SpaBron Hesselerbrug		2-10-2018	11-01-2019?	Art 2a, legionella actuele en complete RA. €5000,- per maand	Art 2b, legionella actuele en complete RA. €5000,- per maand	Art 2c, legionella, uitvoeren beheersmaatregelen, incl logboek. €5000,- per constatering.	Art 9, logboek. €2.500 per constatering.
Zwemschool Emmen	11-11-2018	nvt	5-10-2019?	Art 9, logboek. €2 500,- per keer.	Art. 3, waterkwaliteit. €10.000 per jaar	Art 47, deugdelijkheid. €10.000 per keer	
Hotel De Stobbe		26-4-2018	03-08-2018?	Art 10 Whvbz kennisgevingsplicht. €10.000 per keer Extra herco's logboek ivm vooraankondiging.	Art 9, logboek. €2.500,- per keer.	Art 10, lab onderzoek. 10 000 per keer	
Parc Sandur				Art. 3, waterkwaliteit. €10.000 per jaar			
Wolfskuylen				Art. 3, waterkwaliteit. €10.000 per jaar			
Tien Heugten							

PB VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

Afdeling:

Registreren ja

Vergunningverlening, Toezicht en

Team: VTH

Kenmerk

Opsteller: XXXXXXXXXX

Mandaat

Paraaf hoofd afdeling

Datum

Paraaf directeur

Datum

Paraaf

Trefwoord

Jaartoets WHVBZ

Afschrift aan

Ingekomen

Aanwijzingen voor verzending

Verzonden

Aan:
{Eigenaar }
{TAV}
{Adres}{nummer
{Postcode} {Plaats}

Assen,
Ons kenmerk
Behandeld door [REDACTED]
Uw kenmerk
Onderwerp: Jaartoets waterkwaliteit 2015 **{Onderwerp}**

Geachte heer, mevrouw,

Begin 2016 hebben wij de jaartoetsing gedaan over de zwemwaterkwaliteit van 2015. Uit deze toetsing is gebleken dat tenminste één bassin waarvan u de beheerder bent een onvoldoende heeft gescoord. Deze toetsing is gedaan aan de hand van bijlage 1 van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Toetsing:

<<**STUKJE TEKST**>>

U dient er voor te zorgen dat alle bassins aan de waterkwaliteitsnormen zoals deze in het BHVBZ bijlage 1 staan voldoen. Wij gaan tijdens het seizoen van 2016 contact met u opnemen zodra de waterkwaliteit op jaarbasis een onvoldoende dreigt te scoren.

Meer informatie

Met een zoekprogramma op internet kunt u de brochure “zwemwater duik er eens in” vinden. Hierin kunt u meer lezen over de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) en de BHVBZ en de bijbehorende toetsingscriteria.

Tot slot

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] of [REDACTED], telefoonnummer 0 [REDACTED]. Of per e-mail [REDACTED] [@drenthe.nl](mailto:[REDACTED]@drenthe.nl)

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HGS

TAV	Adres	Nummer	Postcode	Eigenaar	Onderwerp	Plaats		Voldoende	Onvoldoende	Stukje tekst
	Stadsbroek	17	9405 BK	de Bonte Wever	de Bonte Wever	ASSEN	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord op de jaartoets omdat van het dompelbad van de sauna in de maanden april, juli, september en oktober de zuurgraad te hoog was en in de maand juli de concentratie vrij beschikbaar chloor te laag was.
	De Drift	3	9531 TK	Zwembad Hunzedal	Hunzedal	BORGER	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord op de jaartoets omdat van het dompe bad van de sauna in de maanden januari, februari en september de concentratie vrij beschikbaar chloor te laag was.
	Noordersloot 3		7887 TC	Camping Panta Rhei	Camping Panta Rhei	ERICA	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord op de jaartoets omdat in de maanden juni, juli en augustus het vrij beschikbaar chloor gehalte te hoog was, in combinatie met in de maanden juni en augustus een te hoog kaliumpermanganaatverbru k en in de maand augustus een te hoge zuurgraad.
	Veldweg	22	9449 PW	Hof van Saksen	Hof van Saksen	NOOITGEDACHT	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord omdat de jaartoets vooralsnog niet uitgevoerd kan worden. De analyseresultaten van de maanden juli en augustus van alle bassins en de analyseresultaten van het sprude bad en het opvangbassin van september, oktober en november ontbreken.
	Postbus	86	9470 AB	Stichting Beheer Recreatiebad gemeente Tynaarlo	Zwembad Aqualaren	ZUIDLAREN	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord op de jaartoets omdat van het kleuterbad buiten in de maand juli de concentratie vr j besch kbaar chloor te laag was.
	Aelderholt	4	7854 TZ	Landal Greenparks Aelderholt	Landal Greenparks Aelderholt	AALDEN	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord op de jaartoets omdat van het sauna dompe bad in de maanden maart, juli en augustus het koloniegetal te hoog was.
	Postbus	474	4130 EL	Fletcher Landhotel De Borken	Fletcher Hotel-Restaurant de Borken	LHEEBROEK	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord op de jaartoets omdat van zowel het zwembad als het kleuterbad in de maanden september en oktober het vrij beschikbaar chloor gehalte te laag was en het koloniegetal te hoog was en in de maanden augustus, september en oktober de zuurgraad te hoog was.
	Postbus	60	7760 AB	Thermen en Beautycentrum Anholts	Thermen en Beautycentrum Anholts	SCHOONEBEEK	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord op de jaartoets omdat van het koud dompelbad buiten in de maanden november en december zowel het ureumgehalte als het kaliumpermanganaatverbru k te hoog was.
	Postbus	92	5450 AB	Fitland Assen B.V.	Fitland Assen B.V.	ASSEN	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord omdat de jaartoets vooralsnog niet uitgevoerd kan worden. De analyseresultaten van het gehele kalenderjaar 2015 zijn niet aangeleverd.
	Oude Postweg	8	9417 TG	Van der Valk hotel Spier	Van der Valk hotel Spier b.v.	SPIER	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord op de jaartoets omdat van het voetenbad in de maanden juni, juli, november en december het koloniegetal te hoog was.
	Waanderweg	194	7812 HZ	Popping Sport	Popping Sport	EMMEN	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord omdat de jaartoets vooralsnog niet uitgevoerd kan worden. De analyseresultaten van van de maanden juli tot en met december zijn niet aangeleverd.
	Smalbroek	46a	9411 TV	Vakantiecentrum Boszicht	Vakantiecentrum Boszicht	BEILEN	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord op de jaartoets omdat van het kleuterbad in de maand juni het vr j beschikbaar chloor gehalte te laag was en in de maand juli de zuurgraad te hoog was.
	Alinghoek	16	9533 PE	Camping Alinghoek	Camping Alinghoek	DROUWEN	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord op de jaartoets omdat van het kleuterbad in de maand augustus het vr j besch kbaar chloor gehalte te laag was en het ureum gehalte, het kaliumpermanganaatverbru k en het koloniegetal te hoog waren.
	Holtweg	9	7863 TA	Buitencentrum De Wolfskuylen	Buitencentrum De Wolfskuylen	GEES	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord op de jaartoets omdat van het zwembad in de maand augustus het vrij beschikbaar chloor gehalte te laag was en het ureum gehalte, het kaliumpermanganaatverbru k en het koloniegetal te hoog waren. Tevens was van het kleuterbad in de maand juni het vr j beschikbaar chloor gehalte, het ureum en de zuurgraad te hoog en in de maand augustus was het ureumgehalte en het kaliumpermanganaatverbru k te hoog.
	Broek	40	9511 PT	Kampeerbeerdeij De Broekse Hoeve	Kampeerbeerdeij De Broekse Hoeve	GIETERVEEN	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord op de jaartoets omdat in de maand juli het ureumgehalte en het kaliumpermanganaatverbru k te hoog waren.
	Nieuwe Ruitersweg	5	7971 PX	Camping Mooi Oavelt	Camping Mooi Oavelt	HAVELTE	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord op de jaartoets omdat van het ondiepe bad in de maanden juni en juli het vr j besch kbaar chloor gehalte te laag was.
	Westdorperstraat	29	9443 TM	Recreatiepark De Tien Heugten	Recreatiepark De Tien Heugten	SCHOONLOO	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord op de jaartoets omdat van het kleuterbad in de maand juli het vrij beschikbaar chloor gehalte te laag was en het ureumgehalte, kaliumpermanganaatverbru k en het koloniegetal te hoog was. Tevens was in de maand augustus het ureumgehalte en het kaliumpermanganaatverbru k te hoog.
	Witterzomer	7	9405 VE	Vakantiepark Witterzomer	Vakantiepark Witterzomer	ASSEN	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord op de jaartoets omdat van het kinderbad in de maanden juni en juli het vr j besch kbaar chloor gehalte te laag was.

	Drijberseweg	36a	9418 TL	Camping De Otterberg	Camping De Otterberg	WIJSTER	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord omdat de jaartoets vooralsnog niet uitgevoerd kan worden. De analysesresultaten van het gehele kalenderjaar 2015 zijn niet aangeleverd.
	Commissieweg	35	7957 NC	Camping "De Drenthse Roos"	Camping "De Drenthse Roos"	DE WIJK	o			Het zwembad heeft een onvoldoende gescoord op de jaartoets omdat van het recreatiebad in de maand juni het vr j beschikbaar chloor gehalte te laag was.

PB VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

Afdeling:

Registreren ja

Vergunningverlening, Toezicht en

Team: VTH

Kenmerk

Opsteller: XXXXXXXXXX

Mandaat

Paraaf hoofd afdeling

Datum

Paraaf directeur

Datum

Paraaf

Trefwoord

Jaartoets WHVBZ

Afschrift aan

Ingekomen

Aanwijzingen voor verzending

Verzonden

Aan:
{Eigenaar}
{TAV}
{ADRES} {NR}
{PC} {PLAATS}

Assen,
Ons kenmerk
Behandeld door [REDACTED]
Uw kenmerk
Onderwerp: Jaartoets Whvbz 2016 **{NAAM}** (**{GEM}**)

Geachte **{TAV}**,

Begin 2017 hebben wij de jaartoetsing gedaan over de zwemwaterkwaliteit van 2016. Het bassin / de bassins van **{NAAM}**, waarvan u de beheerder bent heeft / hebben in 2016 een voldoende gescoord op de jaartoets. Dit is een compliment waard.

Het is echter wel mogelijk dat één van uw bassin(s) een onvoldoende heeft gescoord op een maandelijkse toets. Het blijft daarom belangrijk dat eventuele incidentele overschrijdingen worden voorkomen. Het is aan u om er voor te zorgen dat alle bassins aan de waterkwaliteitsnormen, zoals deze in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) bijlage 1 staan (blijven) voldoen.

Tot slot

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] of [REDACTED]. Of per e-mail [REDACTED] [@drenthe.nl](mailto:[REDACTED]@drenthe.nl)

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HGS

NAAM	GEM	Eigenaar	TAV	ADRES	NR	PC	PLAATS
Zwembad De Peppel	Midden-Drenthe	Gemeente Midden-Drenthe		Postbus	24	9410 AA	BEILEN
Zwembad Hunzedal	Borger-Odoorn	Zwembad Hunzedal		De Drift	3	9531 TK	BORGER
Sportcomplex De Swaneburg	Coevorden	Sportcomplex De Swaneburg		Postbus	136	7740 AC	COEVORDEN
De Huttenheugte	Coevorden	De Huttenheugte		Reindersdijk	55	7751 SH	DALEN
Zwembad Aquarena	Emmen	Gemeente Emmen		Postbus	30001	7800 RA	EMMEN
Zwembad de Dolfijn	Hoogeveen	Gemeente Hoogeveen		Postbus	20000	7900 PA	HOOGVEEEN
Neptunusbad	Emmen	Gemeente Emmen		Postbus	30001	7800 RA	EMMEN
Bad Hesselingen	Meppel	Bad Hesselingen		Postbus	Postbus 503	7940 AM	MEPPEL
Zwembad De Hullen	Noordenveld	Gemeente Noordenveld		Postbus	109	9300 AC	RODEN
Hof van Saksen	Aa en Hunze	Hof van Saksen		Veldweg	22	9449 PW	NOOITGEDACHT
Zwembad De Slagen	Emmen	Gemeente Emmen		Postbus	30001	7800 RA	EMMEN
Zwembad Smilde	Midden-Drenthe	Gemeente Midden-Drenthe		Postbus	24	9410 AA	BEILEN
Zwembad Aqualaren	Tynaarlo	Stichting Beheer Recreatiebad gemeente Tynaarlo		Postbus	86	9470 AB	ZUIDLAREN
Zwembad de Borghoorns	Aa en Hunze	Gemeente Aa en Hunze		Postbus	93	9460 AB	GIETEN
Stichting Openluchtwembad Emmer-Compasuum	Emmen	Stichting Openluchtwembad Emmer-compasuum		Postbus	27	7880 AA	EMMER-COMPASCUUM
Geert Vos Bad	Emmen	Geert Vos Bad					ERICA
Zwembad De Leewal	Borger-Odoorn	Gemeente Borger-Odoorn		Postbus	3	7875 ZG	EXLOO
Zwembad De Hunze	Aa en Hunze	Hunzepark BV		Hunzepark	4	9514 BW	GASSELTERNIJEVEEN
Zwembad Zwanemeer	Aa en Hunze	Gemeente Aa en Hunze		Postbus	93	9460 AB	GIETEN
Zwembad De Kerkvlekken	Westerveld	Zwembad " de Kerkvlekken"					HAVELTE
Zwembad De Buinerstreng	Borger-Odoorn	Gemeente Borger-Odoorn		Postbus	3	7875 ZG	EXLOO
Zwembad Nieuw-Weerdinge	Emmen	Stichting Openluchtwembad Nieuw-Weerdinge					NIEUW-WEERDINGE
Bosbad Noord-Sleen	Coevorden	Stichting Bosbad Noord-Sleen					NOORD-SLEEN
Zomerbad Peize	Noordenveld	Zomerbad Peize					PEIZE
Zwembad Ruinen	De Wolden	Stichting zwembad Ruinen p/a					RUINEN
Zwembad De Zwaoi	Borger-Odoorn	Dorpsbedrijf De Omme Zwaoi					VALTHERMOND
Bosbad Vledder	Westerveld	Bosbad Vledder					VLEDDER
Zwembad De Wiekslag	Emmen	St. Zwembad de Wiekslag					WEITEVEEN
Zwembad De Boskamp	Midden-Drenthe	Gemeente Midden-Drenthe		Postbus	24	9410 AA	BEILEN

Zwembad De Slenken	De Wolden	Gemeente De Wolden		Postbus	20	7920 AA	ZUIDWOLDE
Bosbad Zwinderen	Coevorden	St. Bosbad Zwinderen					GEESBRUG
Stichting GGZ Drenthe	Assen	Stichting GGZ Drenthe		Postbus	30007	9400 RA	ASSEN
Rob Sports	Assen	Rob Sports		Zuidenveld	127	9406 LK	ASSEN
Bospark Lunsbergen	Borger- Odoorn	Bospark Lunsbergen		Rolderstraat	11a	9531 TC	BORGER
Trajectum Noord	Westerveld	Trajectum Noord		Boyerstraat	4	8387 XN	BOSCHOORD
Landgoed "'t Wildrijck"	Westerveld	Landgoed "'t Wildrijck"		Groningerweg	13	7981 LA	DIEVERBRUG
Recreatiepark Westerbergen	De Wolden	Recreatiepark Westerbergen		Oshaarseweg	24	7932 PX	ECHTEN
Stichting de Trans locatie Leeuwerikenveld	Emmen	Stichting De Trans		Leeuwerikenveld	14	7827 DZ	EMMEN
Hotel-Restaurant De Hunzebergen	Borger- Odoorn	Fletcher Landhotel De Hunzebergen		Postbus	474	4130 EL	EXLOO
Kinderdagverblijf De Krulekoare	Hoogeveen	Promens Care		Postbus	214	9400 AE	ASSEN
Fletcher Hotel-Restaurant de Borken	Westerveld	Fletcher Landhotel De Borken		Postbus	474	4130 EL	LHEEBROEK
Vakantieoord De Bronzen Emmer	Coevorden	Vakantieoord De Bronzen Emmer		Mepperstraat	41	7855 TA	MEPPEN
Kinderdagverblijf 't Boemeltje	Meppel	Promens Care		Postbus	214	9400 AE	ASSEN
Vanboeijen - het Erf	Meppel	Vanboeijen - het Erf		Atalanta	2	7943 TA	MEPPEL
Appartementencomplex "De School"	Meppel	Appartementencomplex "De School"					MEPPEL
Fitness Centrum Roden	Noordenveld	Fitness Centrum Roden		Kanaalstraat	60d	9301 LT	RODEN
Huize Mariëncamp	Aa en Hunze	Huize Mariëncamp		Stroetenweg	15	9449 PD	NOOITGEDACHT
Hotel De Stobbe	De Wolden	Hotel De Stobbe		Westerstraat	84	7963 BE	RUINEN
Thermen en Beautycentrum Anholts	Emmen	Thermen en Beautycentrum Anholts		Postbus	60	7760 AB	SCHOONEBEEK
Sauna De Bron	Tynaarlo	Sauna De Bron		Meerweg	22	9482 TE	TYNAARLO
Zwemschool Veenoord	Emmen	Zwemschool Veenoord					EMMEN
Visio de Brink	Tynaarlo	Visio de Brink		Veenweg	20	9481 TJ	VRIES
Molecaten Park Kuierpad	Coevorden	Molecaten Park Kuierpad		Oranjekanaal NZ	10	7853 TA	WEZUPERBRUG
Camping Wittelterbrug	Westerveld	Camping Wittelterbrug		Wittelterweg	31	7986 PL	WITTELTE
Fletcher Hotel De Zeegser Duinen	Tynaarlo	Fletcher Hotel De Zeegser Duinen		Schipborgerweg	8	9483 TL	ZEEGSE
Het Hart van Drenthe	Midden- Drenthe	Het Hart van Drenthe		Oranjekanaal NZ	18	9433 TH	ZWIGGELTE
Landal Het Land van Bartje	Borger- Odoorn	Landal Het Land van Bartje		Buinerweg	8	9536 PG	EES
Hotel Emmen	Emmen	Hotel Emmen		Verlengde Herendijk	50	7833 JD	NIEUW AMSTERDAM
Fitland Assen B.V. voormalig	Assen	Fitland Assen B.V.		Postbus	92	5450	ASSEN

Achmea						AB	
Landal Orveltermarke	Midden-Drenthe	Landal Orveltermarke		Mr J.B. Kanweg	3	9439 TD	WITTEVEEN (M.DRENTHE)
MFA Het Schakelveld	Assen	Gem. Assen betreft MFA Het Schakelveld		Postbus	30018	9400 RA	ASSEN
Zwemschool de Messchen	Assen	Zwemschool de Messchen		Griekenlandlaan	30	9403 DZ	ASSEN
Stichting Vanboeijen Zwembad de Kluut	Assen	Stichting Vanboeijen, meneer E. Klein Park Diepstroeten		Postbus	30014	9400 RA	ASSEN
Eroroma	Coevorden	Eroroma		Burgemeester Legroweg 2		7864 TK	ZWINDEREN
Waterpark de Bloemert	Tynaarlo	Waterpark de Bloemert		De Bloemert	1	9475 TG	MIDLAREN
Scheperziekenhuis	Emmen	Scheperziekenhuis		Boermarkeweg	60	7824 AA	EMMEN
Stichting De Trans	Emmen	Stichting De Trans de Vuurtoren		Ravelijn	2a	7823 TD	EMMEN
Vakantiecentrum Boszicht	Midden-Drenthe	Vakantiecentrum Boszicht		Smalbroek	46a	9411 TV	BEILEN
De Mierenhoop Bunne	Tynaarlo	Naturistenvereniging Lichtbond Noord, Mierenhoop Bunne		Postbus	394	9700 AJ	GRONINGEN
Camping Mooi Oavelt	Westerveld	Camping Mooi Oavelt		Nieuwe Ruiteweg	5	7971 PX	HAVELTE
Camping Tussen de Wieken	Hoogeveen	Camping Tussen de Wieken		Meerboomweg	15a	7913 VX	HOLLANDSCHEVELD
Landgoed Het Grote Zand	Midden-Drenthe	Landgoed Het Grote Zand		Hof van Halenweg	2	9414 AG	HOOGHALEN
Camping De Fruithof	Borger-Odoorn	Camping De Fruithof		Melkweg	2	7871 PE	KLIJNDIJK
Camping Hoeve aan den Weg	Westerveld	Camping Hoeve aan den Weg		Bosweg	12	8439 SN	OUDE WILLEM
Vakantiepark De Wiltzangh	Westerveld	Vakantiepark De Wiltzangh		Witteveen	2	7963 RB	RUINEN
Vakantiecentrum Sonnevank	Midden-Drenthe	Vakantiecentrum Sonnevank		Wijsterseweg	9	9417 TD	SPIER
Camping De Blauwe Lantaarn	Westerveld	Camping De Blauwe Lantaarn		Wateren	5	8438 SB	WATEREN
Molecaten Park Kuierpad	Coevorden	Recreatiepark 't Kuierpadtien		Oranjekanaal NZ	10	7853 TA	WEZUPERBRUG
Vakantiepark Witterzomer	Assen	Vakantiepark Witterzomer		Witterzomer	7	9405 VE	ASSEN
Camping De Otterberg	Midden-Drenthe	Camping De Otterberg		Drijberseweg	36a	9418 TL	WIJSTER
Camping Klein Zwitserland	De Wolden	Camping Klein Zwitserland		De Stuw	12	7921 VJ	ZUIDWOLDE
SVR Camping Nieuw-Moscou	Hoogeveen	SVR camping Nieuw-Moscou		Zuideropgaande	129	7913 TL	HOLLANDSCHEVELD
Camping "De Zeven Heuveltjes"	Borger-Odoorn	Camping "De Zeven Heuveltjes"		Odoornerstraat	25	9536 TA	EES
Camping "De Drenthse Roos"	De Wolden	Camping "De Drenthse Roos"		Commissieweg	35	7957 NC	DE WIJK
Camping De Lente van Drenthe	Aa en Hunze	Camping de Lente van Drenthe		Houtvester Jansenweg	2	9462 TB	GASSELTE
La MYRY	Hoogeveen	La MYRY		Brandligtswijk	10	7916 VK	ELIM

PB VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

Afdeling:

Registreren ja

Vergunningverlening, Toezicht en

Team: VTH

Kenmerk

Opsteller: XXXXXXXXXX

Mandaat

Paraaf hoofd afdeling

Datum

Paraaf directeur

Datum

Paraaf

Trefwoord

Jaartoets WHVBZ

Afschrift aan

Ingekomen

Aanwijzingen voor verzending

Verzonden

Aan:
{NAAM}
{TAV}
{ADR} {HNR}
{PC} {PLAATS}

Assen,
Ons kenmerk
Behandeld door [REDACTED]
Uw kenmerk
Onderwerp: Jaartoets waterkwaliteit 2016 **{NAAM}** (**{GEM}**)

Geachte **{TAV}**,

Begin 2017 hebben wij de jaartoetsing gedaan over de zwemwaterkwaliteit van 2016. Uit deze toetsing is gebleken dat tenminste één bassin waarvan u de beheerder bent een onvoldoende heeft gescoord. Deze toetsing is gedaan aan de hand van bijlage 1 van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Toetsing:

<<**STUKJE TEKST**>>

U dient er voor te zorgen dat alle bassins aan de waterkwaliteitsnormen zoals deze in het Bhvbz bijlage 1 staan voldoen.

Meer informatie

Met een zoekprogramma op internet kunt u de brochure "Zwemwater duik er eens in" vinden. Hierin kunt u meer lezen over de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) en de BHVBZ en de bijbehorende toetsingscriteria.

Tot slot

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] of [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED]. Of per e-mail [REDACTED]@drenthe.nl

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HGS

NAAM	GEM	TAV	ADR	HNR	PC	PLAATS	STUKJE TEKST
de Bonte Wever	Assen		Stadsbroek	17	9405 BK	ASSEN	<p>Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van de kruidenbaden in de maand februari het vrij beschikbaar chloor gehalte te laag was, in de maand april het ureum gehalte en het kaliumpermanganaatverbruik te hoog waren, in de maand juli de pH niet correct was en het koloniegetal te hoog was en in de maand oktober het ureum gehalte en het koloniegetal te hoog waren.</p> <p>Wij wijzen u erop dat dit het derde jaar op rij is dat uw zwembad onvoldoende scoort op de jaartoets. Er is sprake van een structureel probleem met de waterkwaliteit. Wanneer de jaartoets over 2017 opnieuw onvoldoende is zien wij ons genoodzaakt om handhavend op te treden. Wij denken hierbij aan een last onder dwangsom. Wij gaan er van uit dat het zo ver niet hoeft te komen.</p>
Awec Sandur B.V.	Emmen		Sandurdreef	5	7828 AA	EMMEN	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van de geurbaden in de maanden juli en augustus het vrij beschikbaar chloorgehalte te laag was.
Zwembad De Duker	Meppel					NIJEVEEN	Het zwembad heeft voorsnog een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van de maanden maart, juli en september geen analyserapporten zijn aangeleverd.
Zwembad Molenduinbad	Noordenveld		Postbus	52	9330 AB	NORG	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van het kleuterbad buiten in de maand augustus het vrij beschikbaar chloor gehalte te laag was.
Zwembad De Paasbergen	Westerveld					DWINGELOO	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van het kleuterbad in de maand september het vrij beschikbaar chloor gehalte te laag was.
Bosbad Hoogersmilde	Midden-Drenthe					HOOGERSMILDE	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van het peuterbad in de maanden juli en augustus de pH niet correct was en in de maand juli het vrij beschikbaar chloor gehalte te hoog was.
Zwembad Lemferdinge	Tynaarlo		Wilhelminalaan	1	9471 KN	ZUIDLAREN	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van het kleuterbad in de maand juni het vrij beschikbaar chloor gehalte te laag was.
Zwembad Veenhuizen	Noordenveld					VEENHUIZEN	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van het kleuterbad in de maanden juli en augustus het vrij beschikbaar chloor gehalte te laag was.
Zwembad De Leemdobben	Tynaarlo		Wilhelminalaan	1	9471 KN	ZUIDLAREN	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van het kleuterbad in de maand juni het vrij beschikbaar chloor gehalte te laag was.
Zwembad De Waterlelie	De Wolden		Postbus	20	7920 AA	ZUIDWOLDE	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van het kleuterbad in de maand juni het vrij beschikbaar chloor gehalte te laag was.
Stichting Zwembad Zweeloo	Coevorden					ZWEELOO	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van het kleuterbad

							in de maand juni de pH niet correct was.
Landclubcamping Ruinen	De Wolden		Oude Benderseweg	11	7963 PX	RUINEN	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van het kleuterbad in de maand mei het kaliumpermanganaatverbruik en het koloniegetal te hoog waren en in de maand augustus het ureumgehalte, het kaliumpermanganaatverbruik en het koloniegetal te hoog waren.
Landal Greenparks Aelderholt	Coevorden		Aelderholt	4	7854 TZ	AALDEN	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van het dompelbad in de maanden februari, september, oktober, november en december het koloniegetal te hoog was. Tevens zijn er van het zwembad, het kleuterbad, de whirlpool en de glijbaan in de maanden september, oktober, november en december geen analyserapporten aangeleverd. Hiermee kan de jaartoets niet uitgevoerd worden. Dat betekent dat deze baden ook onvoldoende score krijgen als de analyserapporten niet binnen twee weken na dagtekening van deze brief worden toegezonden.
Camping de Hondsrug	Aa en Hunze		Annerweg	3	9463 TA	EEXT	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van zowel het grote als het kleine binnenbad in de maanden mei en augustus het ureumgehalte en het kaliumpermanganaatverbruik te hoog was.
Bungalowpark Ermerzand	Coevorden		Dalerstraat	38b	7843 PE	ERM	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van het kleuterbad in de maanden september en oktober de pH niet correct was en in de maand september het vrij beschikbaar chloor gehalte te laag was.
Maatschap voor Fysiotherapie "De Leeuwerik"	Hoogeveen		Leeuweriklaan	7 a+b	7905 CA	HOOGVEEEN	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van het zwembad in de maanden maart, april, mei en oktober de pH niet correct was.
Spa Bron Hesselerbrug	Coevorden		Verl. Hoogeveensevaart	32	7861 TB	OOSTERHESSELEN	De badinrichting heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat zowel van de whirlpool en het voetenbad in de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en november meerdere parameters onvoldoende waren. Tevens was het koloniegetal van het dompelbad te hoog in april, mei, juni, juli en september. Wij wijzen u erop dat uw badinrichting een uitzonderlijk hoog aantal onvoldoendes voor de maandtoetsen heeft behaald in 2016. Dit duidt op een structureel probleem met de waterkwaliteit dat direct uw aandacht behoef.
Familiehotel Paterswolde Groningen	Tynaarlo		Postbus	474	4130 EL	PATERSWOLDE	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van de voetenbassins het koloniegetal te hoog was in de maanden januari, april, juni en augustus.
Beauty Sauna Peize	Noordenveld		Smeerveensedijk	4	9321	PEIZE	Het zwembad heeft een onvoldoende op de

						XB		jaartoets gescoord omdat van de whirlpool buiten in de maanden juli en oktober de legionella te hoog was, in de maand augustus de pH waarde niet correct was en in de maand september het ureumgehalte en het kaliumpermanganaatverbruik te hoog was.
Molecaten Park Het Landschap	Westerveld		Schurerslaan	4	8438 SC		WATEREN	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van zowel het zwembad, het kleuterbad en het peuterbad in de maand juli de pH niet correct was en in de maand augustus het ureumgehalte en het kaliumpermanganaatverbruik te hoog was.
Sauna Thermen Zuidwolde	De Wolden		Ommerweg	47	7921 TB		ZUIDWOLDE	De badinrichting heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van de whirlpool in de maanden april, juli en augustus de pH niet correct was.
Zwemschool de Vin	Emmen		Ep Schuilingstraat	12	7881 VV		EMMER-COMPASCUUM	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat in de maand juni, oktober en november het vrij beschikbaar chloor gehalte en het kaliumpermanganaatverbruik te hoog was en in de maanden oktober, november en december de pH niet correct was.
Van der Valk hotel Spier b.v.	Midden-Drenthe		Oude Postweg	8	9417 TG		SPIER	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van het voetenbad in de maanden januari en februari het koloniegetal te hoog was. In februari hebben wij hier met u telefonisch contact over gehad. Sindsdien is er sprake van een verbetering van de waterkwaliteit.
Popping Sport	Emmen		Waanderweg	194	7812 HZ		EMMEN	Het zwembad heeft vooralsnog een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat er geen analysegegevens zijn aangeleverd voor de maanden mei, november en december. Hiermee kan de jaartoets niet uitgevoerd worden. Dat betekent dat het bad ook onvoldoende score krijgt als de analyserapporten niet binnen twee weken na dagtekening van deze brief worden toegezonden.
Camping Alinghoek	Borger-Odoorn		Alinghoek	16	9533 PE		DROUWEN	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat in de maanden juli en augustus het vrij beschikbaar chloor gehalte te laag was en het ureum gehalte te hoog.
Buitencentrum De Wolfskuylen	Coevorden		Holtweg	9	7863 TA		GEES	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van het kleuterbad in zowel juli als augustus de pH niet correct was. Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat wanneer u in 2017 weer een onvoldoende op de jaartoets scoort, wij overgaan tot het verbeuren en het innen van de aan u opgelegde last onder dwangsom. Wij gaan er van uit dat het zo ver niet hoeft te komen.
Kampeerboerdeij De Broekse Hoeve	Aa en Hunze		Broek	40	9511 PT		GIETERVEEN	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat in de maand juli de

							pH niet correct was.
Camping Landgoed De Berenkuil	Aa en Hunze		De Pol	15	9444 XE	GROLLOO	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van het peuterbad in de maanden mei en juli het vrij beschikbaar chloor gehalte te laag was.
Recreatiepark De Tien Heugten	Aa en Hunze		Westdorperstraat	29	9443 TM	SCHOONLOO	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat van het zwembad in de maand augustus het ureumgehalte en het koloniegetal te hoog waren. Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat wanneer u in 2017 weer een onvoldoende op de jaartoets scoort, wij overgaan tot het verbeuren en het innen van de aan u opgelegde last onder dwangsom. Wij gaan er van uit dat het zo ver niet hoeft te komen.
Camping De Moraine	Midden-Drenthe		Moraineweg	20	9417 TB	SPIER	Het zwembad heeft vooralsnog een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat alleen van de maand juni de analyserapporten zijn aangeleverd. Hiermee kan de jaartoets niet uitgevoerd worden. Dat betekent dat het bad ook onvoldoende score krijgt als de analyserapporten niet binnen twee weken na dagtekening van deze brief worden toegezonden.
Hotel Buxus	Aa en Hunze		Dorpsstraat	35	9462 AK	GASSELTE	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat in de maanden juli en augustus het vrij beschikbaar chloor gehalte te laag was.
Camping de Moesberg	Westerveld		Hoofdweg 14		8383 EG	NIJENSLEEK	Het zwembad heeft vooralsnog een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat er geen analyserapporten van het peuterbad zijn aangeleverd. Hierdoor kan de jaartoets niet uitgevoerd worden. Dat betekent dat het bad ook onvoldoende score krijgt als de analyserapporten niet binnen twee weken na dagtekening van deze brief worden toegezonden.
Camping Panta Rhei	Emmen		Noordersloot 3		7887 TC	ERICA	Het zwembad heeft een onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat in de maand augustus het vrij beschikbaar chloor gehalte en het kaliumpermanganaatverbruik te hoog waren.
Camping Bosveen	Emmen		Verlengde Scheperweg	7	7891 TH	KLAZIENAVEEN	Er is over het jaar 2016 geen jaartoets uitgevoerd omdat er geen analyserapporten zijn aangeleverd. Met u is afgesproken dat u in 2017 gedurende het kampeerseizoen uw zwembad maandelijks door een geaccrediteerd laboratorium laat bemonsteren en de rapporten aan ons laat toesturen.

Havelte Mooi Aovelt

PB VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

Afdeling:

Registreren ja

Vergunningverlening, Toezicht en

Team: VTH

Kenmerk

Opsteller: XXXXXXXXXX

Mandaat

Paraaf hoofd afdeling

Datum

Paraaf directeur

Datum

Paraaf

Trefwoord

Jaartoets WHVBZ

Afschrift aan

Ingekomen

Aanwijzingen voor verzending

Verzonden

Aan:
{Eigenaar}
{TAV}
{ADRES} {NR}
{PC} {PLAATS}

Assen,
Ons kenmerk
Behandeld door [REDACTED]
Uw kenmerk
Onderwerp: Jaartoets Whvbz 2016 **{NAAM}** (**{GEM}**)

Geachte **{TAV}**,

Begin 2017 hebben wij de jaartoetsing gedaan over de zwemwaterkwaliteit van 2016. Het bassin / de bassins van **{NAAM}**, waarvan u de beheerder bent heeft / hebben in 2016 een voldoende gescoord op de jaartoets. Dit is een compliment waard.

Het is echter wel mogelijk dat één van uw bassin(s) een onvoldoende heeft gescoord op een maandelijkse toets. Het blijft daarom belangrijk dat eventuele incidentele overschrijdingen worden voorkomen. Het is aan u om er voor te zorgen dat alle bassins aan de waterkwaliteitsnormen, zoals deze in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) bijlage 1 staan (blijven) voldoen.

Tot slot

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] of [REDACTED]. Of per e-mail [REDACTED] [@drenthe.nl](mailto:[REDACTED]@drenthe.nl)

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HGS

NAAM	GEM	Eigenaar	TAV	ADRES	NR	PC	PLAATS
Zwembad De Peppel	Midden-Drenthe	Gemeente Midden-Drenthe		Postbus	24	9410 AA	BEILEN
Zwembad Hunzedal	Borger-Odoorn	Zwembad Hunzedal		De Drift	3	9531 TK	BORGER
Sportcomplex De Swaneburg	Coevorden	Sportcomplex De Swaneburg		Postbus	136	7740 AC	COEVORDEN
De Huttenheugte	Coevorden	De Huttenheugte		Reindersdijk	55	7751 SH	DALEN
Zwembad Aquarena	Emmen	Gemeente Emmen		Postbus	30001	7800 RA	EMMEN
Zwembad de Dolfijn	Hoogeveen	Gemeente Hoogeveen		Postbus	20000	7900 PA	HOOGVEEEN
Neptunusbad	Emmen	Gemeente Emmen		Postbus	30001	7800 RA	EMMEN
Bad Hesselingen	Meppel	Bad Hesselingen		Postbus	Postbus 503	7940 AM	MEPPEL
Zwembad De Hullen	Noordenveld	Gemeente Noordenveld		Postbus	109	9300 AC	RODEN
Hof van Saksen	Aa en Hunze	Hof van Saksen		Veldweg	22	9449 PW	NOOITGEDACHT
Zwembad De Slagen	Emmen	Gemeente Emmen		Postbus	30001	7800 RA	EMMEN
Zwembad Smilde	Midden-Drenthe	Gemeente Midden-Drenthe		Postbus	24	9410 AA	BEILEN
Zwembad Aqualaren	Tynaarlo	Stichting Beheer Recreatiebad gemeente Tynaarlo		Postbus	86	9470 AB	ZUIDLAREN
Zwembad de Borghoorns	Aa en Hunze	Gemeente Aa en Hunze		Postbus	93	9460 AB	GIETEN
Stichting Openluchtwembad Emmer-Compasuum	Emmen	Stichting Openluchtwembad Emmer-compasuum		Postbus	27	7880 AA	EMMER-COMPASCUUM
Geert Vos Bad	Emmen	Geert Vos Bad					ERICA
Zwembad De Leewal	Borger-Odoorn	Gemeente Borger-Odoorn		Postbus	3	7875 ZG	EXLOO
Zwembad De Hunze	Aa en Hunze	Hunzepark BV		Hunzepark	4	9514 BW	GASSELTERNIJEVEEN
Zwembad Zwanemeer	Aa en Hunze	Gemeente Aa en Hunze		Postbus	93	9460 AB	GIETEN
Zwembad De Kerkvlekken	Westerveld	Zwembad " de Kerkvlekken"					HAVELTE
Zwembad De Buinerstreng	Borger-Odoorn	Gemeente Borger-Odoorn		Postbus	3	7875 ZG	EXLOO
Zwembad Nieuw-Weerdinge	Emmen	Stichting Openluchtwembad Nieuw-Weerdinge					NIEUW-WEERDINGE
Bosbad Noord-Sleen	Coevorden	Stichting Bosbad Noord-Sleen					NOORD-SLEEN
Zomerbad Peize	Noordenveld	Zomerbad Peize					PEIZE
Zwembad Ruinen	De Wolden	Stichting zwembad Ruinen p/a					RUINEN
Zwembad De Zwaoi	Borger-Odoorn	Dorpsbedrijf De Omme Zwaoi					VALTHERMOND
Bosbad Vledder	Westerveld	Bosbad Vledder					VLEDDER
Zwembad De Wiekslag	Emmen	St. Zwembad de Wiekslag					WEITEVEEN
Zwembad De Boskamp	Midden-Drenthe	Gemeente Midden-Drenthe		Postbus	24	9410 AA	BEILEN

Zwembad De Slenken	De Wolden	Gemeente De Wolden		Postbus	20	7920 AA	ZUIDWOLDE
Bosbad Zwinderen	Coevorden	St. Bosbad Zwinderen					GEESBRUG
Stichting GGZ Drenthe	Assen	Stichting GGZ Drenthe		Postbus	30007	9400 RA	ASSEN
Rob Sports	Assen	Rob Sports		Zuidenveld	127	9406 LK	ASSEN
Bospark Lunsbergen	Borger- Odoorn	Bospark Lunsbergen		Rolderstraat	11a	9531 TC	BORGER
Trajectum Noord	Westerveld	Trajectum Noord		Boyerstraat	4	8387 XN	BOSCHOORD
Landgoed "'t Wildrijck"	Westerveld	Landgoed "'t Wildrijck"		Groningerweg	13	7981 LA	DIEVERBRUG
Recreatiepark Westerbergen	De Wolden	Recreatiepark Westerbergen		Oshaarseweg	24	7932 PX	ECHTEN
Stichting de Trans locatie Leeuwerikenveld	Emmen	Stichting De Trans		Leeuwerikenveld	14	7827 DZ	EMMEN
Hotel-Restaurant De Hunzebergen	Borger- Odoorn	Fletcher Landhotel De Hunzebergen		Postbus	474	4130 EL	EXLOO
Kinderdagverblijf De Krulekoare	Hoogeveen	Promens Care		Postbus	214	9400 AE	ASSEN
Fletcher Hotel-Restaurant de Borken	Westerveld	Fletcher Landhotel De Borken		Postbus	474	4130 EL	LHEEBROEK
Vakantieoord De Bronzen Emmer	Coevorden	Vakantieoord De Bronzen Emmer		Mepperstraat	41	7855 TA	MEPPEN
Kinderdagverblijf 't Boemeltje	Meppel	Promens Care		Postbus	214	9400 AE	ASSEN
Vanboeijen - het Erf	Meppel	Vanboeijen - het Erf		Atalanta	2	7943 TA	MEPPEL
Appartementencomplex "De School"	Meppel	Appartementencomplex "De School"					MEPPEL
Fitness Centrum Roden	Noordenveld	Fitness Centrum Roden		Kanaalstraat	60d	9301 LT	RODEN
Huize Mariëncamp	Aa en Hunze	Huize Mariëncamp		Stroetenweg	15	9449 PD	NOOITGEDACHT
Hotel De Stobbe	De Wolden	Hotel De Stobbe		Westerstraat	84	7963 BE	RUINEN
Thermen en Beautycentrum Anholts	Emmen	Thermen en Beautycentrum Anholts		Postbus	60	7760 AB	SCHOONEBEEK
Sauna De Bron	Tynaarlo	Sauna De Bron		Meerweg	22	9482 TE	TYNAARLO
Zwemschool Veenoord	Emmen	Zwemschool Veenoord					EMMEN
Visio de Brink	Tynaarlo	Visio de Brink		Veenweg	20	9481 TJ	VRIES
Molecaten Park Kuierpad	Coevorden	Molecaten Park Kuierpad		Oranjekanaal NZ	10	7853 TA	WEZUPERBRUG
Camping Wittelterbrug	Westerveld	Camping Wittelterbrug		Wittelterweg	31	7986 PL	WITTELTE
Fletcher Hotel De Zeegser Duinen	Tynaarlo	Fletcher Hotel De Zeegser Duinen		Schipborgerweg	8	9483 TL	ZEEGSE
Het Hart van Drenthe	Midden- Drenthe	Het Hart van Drenthe		Oranjekanaal NZ	18	9433 TH	ZWIGGELTE
Landal Het Land van Bartje	Borger- Odoorn	Landal Het Land van Bartje		Buinerweg	8	9536 PG	EES
Hotel Emmen	Emmen	Hotel Emmen		Verlengde Herendijk	50	7833 JD	NIEUW AMSTERDAM
Fitland Assen B.V. voormalig	Assen	Fitland Assen B.V.		Postbus	92	5450	ASSEN

Achmea						AB	
Landal Orveltermarke	Midden-Drenthe	Landal Orveltermarke		Mr J.B. Kanweg	3	9439 TD	WITTEVEEN (M.DRENTHE)
MFA Het Schakelveld	Assen	Gem. Assen betreft MFA Het Schakelveld		Postbus	30018	9400 RA	ASSEN
Zwemschool de Messchen	Assen	Zwemschool de Messchen		Griekenlandlaan	30	9403 DZ	ASSEN
Stichting Vanboeijen Zwembad de Kluut	Assen	Stichting Vanboeijen, meneer E. Klein Park Diepstroeten		Postbus	30014	9400 RA	ASSEN
Eroroma	Coevorden	Eroroma		Burgemeester Legroweg 2		7864 TK	ZWINDEREN
Waterpark de Bloemert	Tynaarlo	Waterpark de Bloemert		De Bloemert	1	9475 TG	MIDLAREN
Scheperziekenhuis	Emmen	Scheperziekenhuis		Boermarkeweg	60	7824 AA	EMMEN
Stichting De Trans	Emmen	Stichting De Trans de Vuurtoren		Ravelijn	2a	7823 TD	EMMEN
Vakantiecentrum Boszicht	Midden-Drenthe	Vakantiecentrum Boszicht		Smalbroek	46a	9411 TV	BEILEN
De Mierenhoop Bunne	Tynaarlo	Naturistenvereniging Lichtbond Noord, Mierenhoop Bunne		Postbus	394	9700 AJ	GRONINGEN
Camping Mooi Oavelt	Westerveld	Camping Mooi Oavelt		Nieuwe Ruiteweg	5	7971 PX	HAVELTE
Camping Tussen de Wieken	Hoogeveen	Camping Tussen de Wieken		Meerboomweg	15a	7913 VX	HOLLANDSCHEVELD
Landgoed Het Grote Zand	Midden-Drenthe	Landgoed Het Grote Zand		Hof van Halenweg	2	9414 AG	HOOGHALEN
Camping De Fruithof	Borger-Odoorn	Camping De Fruithof		Melkweg	2	7871 PE	KLIJNDIJK
Camping Hoeve aan den Weg	Westerveld	Camping Hoeve aan den Weg		Bosweg	12	8439 SN	OUDE WILLEM
Vakantiepark De Wiltzangh	Westerveld	Vakantiepark De Wiltzangh		Witteveen	2	7963 RB	RUINEN
Vakantiecentrum Sonnevank	Midden-Drenthe	Vakantiecentrum Sonnevank		Wijsterseweg	9	9417 TD	SPIER
Camping De Blauwe Lantaarn	Westerveld	Camping De Blauwe Lantaarn		Wateren	5	8438 SB	WATEREN
Molecaten Park Kuierpad	Coevorden	Recreatiepark 't Kuierpadtien		Oranjekanaal NZ	10	7853 TA	WEZUPERBRUG
Vakantiepark Witterzomer	Assen	Vakantiepark Witterzomer		Witterzomer	7	9405 VE	ASSEN
Camping De Otterberg	Midden-Drenthe	Camping De Otterberg		Drijberseweg	36a	9418 TL	WIJSTER
Camping Klein Zwitserland	De Wolden	Camping Klein Zwitserland		De Stuw	12	7921 VJ	ZUIDWOLDE
SVR Camping Nieuw-Moscou	Hoogeveen	SVR camping Nieuw-Moscou		Zuideropgaande	129	7913 TL	HOLLANDSCHEVELD
Camping "De Zeven Heuveltjes"	Borger-Odoorn	Camping "De Zeven Heuveltjes"		Odoornestraat	25	9536 TA	EES
Camping "De Drenthse Roos"	De Wolden	Camping "De Drenthse Roos"		Commissieweg	35	7957 NC	DE WIJK
Camping De Lente van Drenthe	Aa en Hunze	Camping de Lente van Drenthe		Houtvester Jansenweg	2	9462 TB	GASSELTE
La MYRY	Hoogeveen	La MYRY		Brandligtswijk	10	7916 VK	ELIM

PB VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

Afdeling:

Registreren ja

Vergunningverlening, Toezicht en

Team: VTH

Kenmerk

Opsteller: XXXXXXXXXX

Mandaat

Paraaf hoofd afdeling

Datum

Paraaf directeur

Datum

Paraaf

Trefwoord

Jaartoets WHVBZ

Afschrift aan

Ingekomen

Aanwijzingen voor verzending

Verzonden

Aan:
{NAAM}
{TAV}
{ADRES} {HSNR}
{PC} {WOONPLAATS}

Assen,
 Ons kenmerk
 Behandeld door [REDACTED]
 Uw kenmerk
 Onderwerp: Jaartoets waterkwaliteit 2017 **{INRICHTINGNAAM} ({GEM})**

Geachte **{TAV}**,

In 2018 hebben wij de jaartoetsing gedaan over de zwemwaterkwaliteit van 2017. Dit is wat later gebeurt dan u van ons gewend bent. Excuus voor deze vertraging.

Uit deze toetsing is gebleken dat tenminste één bassin waarvan u de beheerder bent een onvoldoende heeft gescoord. Deze toetsing is gedaan aan de hand van bijlage I van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Toetsing:

<<STUKJE TEKST>>

U dient er voor te zorgen dat alle bassins aan de waterkwaliteitsnormen zoals deze in het Bhvbz bijlage I staan voldoen.

Meer informatie

Met een zoekprogramma op internet kunt u de brochure "Zwemwater duik er eens in" vinden. Hierin kunt u meer lezen over de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en de Bhvbz en de bijbehorende toetsingscriteria.

Tot slot

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED], per e-mail [REDACTED]@Drenthe.nl, of [REDACTED], per email [REDACTED]@Drenthe.nl

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HGS

INRICHTINGNAAM	GEM	NAAM	TAV	ADRES	HS NR	P C	WOONPLAATS	Voldoende?	Stuk tekst
Bosbad Hoogersmilde	Midden-Drenthe	Bosbad Hoogersmilde					HOOGERSMILDE	o	omdat in de maand augustus het vrij beschikbaar chloorgehalte van het ondiep bad en het kleuterbad te laag was.
Zwembad De Zwaoi	Borger-Odoorn	Dorpsbedrijf De Omme Zwaoi					VALTHERMOND	o	het diepe bassin heeft een onvoldoende jaartoets omdat in de maand mei het vrij beschikbaar chloorgehalte te laag was en in de maand juli de pH te hoog was. Het kleuterbad heeft een onvoldoende jaartoets omdat in de maand mei het vrij beschikbaar chloorgehalte te laag was en de pH te hoog was.
Rob Sports	Assen	Rob Sports		Zuidenveld	127	9406LK	ASSEN	o	in de maanden mei en juni het ureumgehalte en het kaliumpermanganaatverbruik te hoog was.
Recreatiepark Westerbergen	De Wolden	Recreatiepark Westerbergen		Oshaarseweg	24	7932PX	ECHTEN	o	in de maanden juli en augustus, van zowel het zwembad als het kleuterbad, het ureumgehalte en het kaliumpermanganaatverbruik te hoog was.
Vakantieoord De Bronzen Emmer	Coevorden	Vakantieoord De Bronzen Emmer		Mepperstraat	41	7855TA	MEPPEN	o	van het kleuterbad in de maand augustus het vrij

									beschikbaar chloorgehalte te laag was.
Appartementencomplex "De School"	Meppel	Appartementencomplex "De School"					MEPPEL	o	in de maanden april en mei de pH te laag was.
Spa Bron Hesselerbrug	Coeverden	Spa Bron Hesselerbrug		Verl. Hoogeveen	32	78 61 TB	OOSTER HESSE L N	o	van alle 3 de jacuzzi's en van het voetenbad het ureumgehalte en het kaliumpermanganaatverbruik te hoog was in de maanden augustus, november en december. Tevens was van het dompelbad het aeroob kiemgetal te hoog in de maanden maart, april, juni, juli, oktober en november.
Familiehotel Paterswolde Groningen	Tynaarlo	Fletcher Landhotel Paterswolde		Postbus	474	41 30 EL	PATERS WOLDE	o	van de voetenbade het koloniegetal te hoog was in de maanden januari, maart, april en november.
Beauty Sauna Peize	Noordenveld	SpaWell Peize		Smeerveensedijk	4	93 21 XB	PEIZE	o	9 van de 12 maandtoetsingen onvoldoende waren, waarbij meerdere malen dezelfde parameters overschreden zijn.
Hotel De Stobbe	De Wolden	Hotel De Stobbe		Westerstraat	84	79 63 BE	RUINEN	o	het vrij beschikbaar chloorgehalte in de maanden januari, februari, april en augustus te laag was.

Thermen en Beautycentrum Anholts	Emmen	Thermen en Beautycentrum Anholts		Postbus	60	77 60 AB	SCHOON EBEEK	o	van het koud dompelbad buiten in november en december het ureumgehalte en het kaliumpermanganaatverbruik te hoog was.
Sauna Thermen Zuidwolde	De Wolden	Sauna Thermen Zuidwolde		Ommerweg	47	79 21 TB	ZUIDWOL DE	o	van het dompelbad in de maanden april en mei het vrij beschikbaar chloorgehalte, de pH en het kaliumpermanganaatverbruik is overschreden. In de maand juni het vrij beschikbaar chloorgehalte en het kaliumpermanganaatverbruik is overschreden. In de maand juli de pH is overschreden en in de maand augustus de pH en het kaliumpermanaganaatverbruikt is overschreden.
Zwemschool de Vin	Emmen	Zwemschool De Vin		Ep Schuilingstraat	12	78 81 VV	EMMER- COMPAS CUUM	o	er over het jaar 2017 in het geheel geen analysesresultaten zijn aangeleverd. De jaarbeoordeling van de zwemwaterkwaliteit kan hierdoor niet uitgevoerd worden.

Hotel Emmen	Emmen	Hotel Emmen		Verlengde Herendijk	50	7833JD	NIEUWAMSTERDAM	o	van het zwembad in de maanden januari, maart en april het vrij beschikbaar chloorgehalte en het kaliumpermanganaatverbruik te hoog was en in de maand februari de pH en het kaliumpermanganaatverbruik te hoog was.
Stichting Vanboeijen Zwembad de Kluut	Assen	Stichting Vanboeijen, meneer E. Klein Park Diepstroeten		Postbus	30014	9400RA	ASSEN	o	van het hydrobad in de maanden april en juli het vrij beschikbaar chloorgehalte te laag was en in de maand november de pH en het koloniegetal te hoog was.
Eroroma	Coevorden	Eroroma		Burgemeester Legroweg 2		7864TK	ZWINDEREN	o	van het relaxbad buiten 2 van de 4 genomen monsters onvoldoende zijn. Zo is in de maand augustus de pH, het koloniegetal en het kaliumpermanganaatverbruik overschreden en in de maand september zijn het gebonden beschikbaar chloorgehalte en het kaliumpermanganaatverbruik overschreden.
Kampeerderij De Broekse Hoeve	Aaen Hunze	Kampeerderij De Broekse Hoeve		Broek	40	9511PT	GIETERVEEN	o	in de maand juli het vrij beschikbaar chloorgehalte te laag was.

Camping Landgoed De Berenkuil	Aa en Hunze	Camping Landgoed De Berenkuil		De Pol	15	94 44 XE	GROLLO O	o	in de maand juni van zowel het zwembad, het kleuterbad en het peuterbad, de pH te laag was. Tevens zijn er slechts van 2 monters analyserapporten zijn aangeleverd (juni en augustus).
Camping De Moraine	Midden-Drenthe	Camping De Moraine		Moraineweg	20	94 17 TB	SPIER	o	omdat van het kleuterbad in de maand juni de pH te hoog was.
Camping De Lente van Drenthe	Aa en Hunze	Camping de Lente van Drenthe		Houtvester Jansenweg	2	94 62 TB	GASSELT E	o	het zwembad open is vanaf de meivakantie tot half september. Er zijn echter alleen monsters aangeleverd voor de maanden juni en augustus.
Camping Bosveen	Emmen	Camping Bosveen		Verlengde Scheperweg	7	78 91 TH	KLAZIEN AVEEN	o	omdat over 2017 in het geheel geen analyserapporten zijn aangeleverd. Wij verzoeken u om, in overeenstemming met artikel 10 van het Bhvzb, de waterkwaliteit van het zwembad regelmatig door een onafhankelijk laboratorium te laten onderzoeken en ons daarvan de resultaten toe te sturen.

Park Drentheland	West er vel d	Park Drentheland		De Gavere	1	84 37 PE	ZORGVLI ED	o	omdat van zowel het zwembad als het kleuterbad in de maanden juli en augustus de pH te hoog was.
------------------	------------------------	------------------	--	--------------	---	----------------	---------------	---	---

PB VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

Afdeling:

Registreren ja

Vergunningverlening, Toezicht en

Team: VTH

Kenmerk

Opsteller: XXXXXXXXXX

Mandaat

Paraaf hoofd afdeling

Datum

Paraaf directeur

Datum

Paraaf

Trefwoord

Jaartoets WHVBZ

Afschrift aan

Ingekomen

Aanwijzingen voor verzending

Verzonden

Aan:

{NAAM}

{TAV}

{ADRES} {HSNR}

{PC} {WOONPLAATS}

Assen,

Ons kenmerk

Behandeld door XXXXXXXXXX

Uw kenmerk

Onderwerp: Jaartoets Whvbz 2017 **{INRICHTINGNAAM} ({GEM})**

Geachte **{TAV}**,

In 2018 hebben wij de jaartoetsing gedaan over de zwemwaterkwaliteit van 2017. Dit is wat later gebeurt dan u van ons gewend bent. Excuus voor deze vertraging.

Het bassin / de bassins van **{INRICHTINGNAAM}**, waarvan u de beheerder bent heeft / hebben in 2017 een voldoende gescoord op de jaartoets. Dit is een compliment waard.

Het is echter wel mogelijk dat één van uw bassin(s) een onvoldoende heeft gescoord op een maandelijkse toets. Het blijft daarom belangrijk dat eventuele incidentele overschrijdingen worden voorkomen. Het is aan u om er voor te zorgen dat alle bassins aan de waterkwaliteitsnormen, zoals deze in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) bijlage 1 staan (blijven) voldoen.

Wel merken wij nog het volgende op:

Uit onze gegevens blijkt dat in 2017 te weinig, of zelfs in het geheel geen analyserapporten zijn ontvangen van het kleuterbad. Wij begrijpen dat het kleuterbad niet altijd onder alle weersomstandigheden geopend is en dat het daardoor lastig kan zijn voor het laboratorium om watermonsters te nemen ter analyse.

Echter de waterkwaliteit van het kleuterbad dient ook beoordeeld te worden. Juist omdat een kleuterbad een relatief zwaar belast bad is ten opzichte van de hoeveelheid water in het bassin. Dit, in combinatie met de kwetsbare doelgroep die gebruik maakt van dergelijke bassins, maakt dat de gezondheidsrisico's aanzienlijk kunnen zijn.

Wij verzoeken u dan ook, om in overeenstemming met artikel 10 van het Bhvbz, de waterkwaliteit van het kleuterbad regelmatig door het laboratorium te laten onderzoeken.

Tot slot

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED], per e-mail [REDACTED]@Drenthe.nl, of [REDACTED]
[REDACTED], per email [REDACTED]@Drenthe.nl

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HGS

INRICHTINGNAAM	GEM	NAAM	CP	ADRES	HSN R	PC	WOONPLAATS	Voldoende?
Zwembad de Borghoorns	Aa en Hunze	Gemeente Aa en Hunze		Postbus	93	946 0 AB	GIETEN	v
Zwembad De Paasbergen	Wester veld	zwembad "de Paasbergen"					DWINGELO O	v
Geert Vos Bad	Emme n	Geert Vos Bad					ERICA	v
Zwembad De Leewal	Borger - Odoor n	Gemeente Borger-Odoorn		Postbus	3	787 5 ZG	EXLOO	v
Zwembad Zwanemeer	Aa en Hunze	Gemeente Aa en Hunze		Postbus	93	946 0 AB	GIETEN	v

Zwembad Lemferdinge	Tynaarlo	Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo		Wilhelminalaan 1		947 1 KN	ZUIDLAREN	v
Zomerbad Peize	Noordenveld	Zomerbad Peize					PEIZE	v

Bosbad Vledder	Wester veld	Bosbad Vledder					VLEDDER	v
Zwembad De Leemdobben	Tynaar lo	Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo		Wilhelminala an 1		947 1 KN	ZUIDLAREN	v

Zwembad De Wiekslag	Emmen	St. Zwembad de Wiekslag					WEITEVEEN	v
Zwembad De Slenken	De Wolde	Stichting De Slenken		Hendrik Tillemaweg	63a	795 7C B	De Wijk	v

Bosbad Zwinderen	Coevorden	St. Bosbad Zwinderen					GEESBRUG	v
De Mierenhoop Bunne	Tynaarlo	Naturistenvereniging Lichtbond Noord, Mierenhoop Bunne		Postbus	394	9700AJ	GRONINGEN	v
Camping de Moesberg	Westerveld	Camping de Moesberg		Hoofdweg 14		8383EG	NIJENSLEEK	v

PB VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

Afdeling:

Registreren ja

Vergunningverlening, Toezicht en

Team: VTH

Kenmerk

Opsteller: XXXXXXXXXX

Mandaat

Paraaf hoofd afdeling

Datum

Paraaf directeur

Datum

Paraaf

Trefwoord

Jaartoets WHVBZ

Afschrift aan

Ingekomen

Aanwijzingen voor verzending

Verzonden

Aan:

{NAAM}

{TAV}

{ADRES} {HSNR}

{PC} {WOONPLAATS}

Assen,

Ons kenmerk

Behandeld door [REDACTED]

Uw kenmerk

Onderwerp: Jaartoets Whvbz 2017 **{INRICHTINGNAAM} ({GEM})**

Geachte **{TAV}**,

In 2018 hebben wij de jaartoetsing gedaan over de zwemwaterkwaliteit van 2017. Dit is wat later gebeurt dan u van ons gewend bent. Excuus voor deze vertraging.

Het bassin / de bassins van **{INRICHTINGNAAM}**, waarvan u de beheerder bent heeft / hebben in 2017 een voldoende gescoord op de jaartoets. Dit is een compliment waard.

Het is echter wel mogelijk dat één van uw bassin(s) een onvoldoende heeft gescoord op een maandelijkse toets. Het blijft daarom belangrijk dat eventuele incidentele overschrijdingen worden voorkomen. Het is aan u om er voor te zorgen dat alle bassins aan de waterkwaliteitsnormen, zoals deze in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) bijlage 1 staan (blijven) voldoen.

Tot slot

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met

[REDACTED], per e-mail [REDACTED]@Drenthe.nl, of [REDACTED]

[REDACTED], per email [REDACTED]@Drenthe.nl

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HGS

INRICHTINGNAAM	GEM	NAAM	TAV	ADRES	HSNR	PC	WOONPLAATS	Voldoende?
de Bonte Wever	Assen	de Bonte Wever		Stadsbroek	17	9405 BK	ASSEN	v
Zwembad De Peppel	Midden-Drenthe	Gemeente Midden-Drenthe		Postbus	24	9410 AA	BEILEN	v
Zwembad Hunzedal	Borger - Odoorn	Zwembad Hunzedal		De Drift	3	9531 TK	BORGER	v
Sportcomplex De Swaneburg	Coevorden	Sportcomplex De Swaneburg		Postbus	136	7740 AC	COEVORDE N	v
De Huttenheugte	Coevorden	De Huttenheugte		Reindersdijk	55	7751 SH	DALEN	v
Zwembad Aquarena	Emmen	Gemeente Emmen		Postbus	30001	7800 RA	EMMEN	v
Awec Sandur B.V.	Emmen	Awec Sandur B.V.		Sandurdreef	5	7828 AA	EMMEN	v
Zwembad de Dolfijn	Hoogeveen	Gemeente Hoogeveen		Postbus	20000	7900 PA	HOOGEVEE N	v
Neptunusbad	Emmen	Gemeente Emmen		Postbus	30001	7800 RA	EMMEN	v
Bad Hesselingen	Meppe l	Bad Hesselingen		Postbus	Post bus 503	7940 AM	MEPPEL	v
Zwembad Molenduinbad	Noordenveld	Zwembad Molenduinbad		Postbus	52	9330 AB	NORG	v

Zwembad De Hullen	Noordenveld	Gemeente Noordenveld		Postbus	109	930 0 AC	RODEN	v
Hof van Saksen	Aa en Hunze	Hof van Saksen		Veldweg	22	944 9 PW	NOOITGEDA CHT	v
Zwembad De Slagen	Emmen	Gemeente Emmen		Postbus	3000 1	780 0 RA	EMMEN	v
Zwembad Smilde	Midden-Drenthe	Gemeente Midden-Drenthe		Postbus	24	941 0 AA	BEILEN	v
Zwembad Aqualaren	Tynaarlo	Stichting Beheer Recreatiebad gemeente Tynaarlo		Postbus	86	947 0 AB	ZUIDLAREN	v
Stichting Openluchtwembad Emmer-Compascuum	Emmen	Stichting Openluchtwembad Emmer-compascuum		Postbus	27	788 0 AA	EMMER-COMPASCUUM	v
Zwembad De Hunze	Aa en Hunze	Hunzepark BV		Hunzepark	4	951 4 BW	GASSELTER NIJEVEEN	v
Zwembad De Kerkvlekken	Westerveld	Zwembad "de Kerkvlekken"					HAVELTE	v
Zwembad De Buinerstreng	Borger-Doorn	Gemeente Borger-Doorn		Postbus	3	787 5 ZG	EXLOO	v
Zwembad Nieuw-Weerdinge	Emmen	Stichting Openluchtwembad Nieuw-Weerdinge					NIEUW-WEERDINGE	v
Bosbad Noord-Sleen	Coevorden	Stichting Bosbad Noord-Sleen					NOORD-SLEEN	v
Zwembad Ruinen	De Wolden	Stichting zwembad Ruinen p/a					RUINEN	v

Zwembad Veenhuizen	Noord enveld	St. Zwembad Veenhuizen				VEENHUIZE N	v
Zwembad De Boskamp	Midde n- Drenth e	Gemeente Midden-Drenthe		Postbus	24	941 0 AA	BEILEN v
Zwembad De Waterlelie	De Wolde n	Stichting Zwembad de Waterlelie				ZUIDWOLDE	v
Stichting Zwembad Zweeloo	Coevor den	Stichting Zwembad Zweeloo				ZWEELOO	v
Landclubcamping Ruinen	De Wolde n	Landclubcamping Ruinen		Oude Bendersewe g	11	796 3 PX	RUINEN v
Landal Greenparks Aelderholt	Coevor den	Landal Greenparks Aelderholt		Aelderholt	4	785 4 TZ	AALDEN v
Stichting GGZ Drenthe	Assen	Stichting GGZ Drenthe		Postbus	3000 7	940 0 RA	ASSEN v
Bospark Lunsbergen	Borger - Odoor n	Bospark Lunsbergen		Rolderstraat	11a	953 1 TC	BORGER v
Trajectum Noord	Wester veld	Trajectum Noord		Boylerstraat	4	838 7 XN	BOSCHHOOR D v
Landgoed "'t Wildrijck"	Wester veld	Landgoed "'t Wildrijck"		Groningerw eg	13	798 1 LA	DIEVERBRU G v
Camping de Hondsrug	Aa en Hunze	Camping de Hondsrug		Annerweg	3	946 3 TA	EEXT v
Stichting de Translocatie Leeuwerikenveld	Emme n	Stichting De Trans		Leeuweriken veld	14	782 7 DZ	EMMEN v

Bungalowpark Ermerzand	Coevorden	Coöperatieve Vereniging Recreatiepark Ermerzand		Dalerstraat	38b	784 3 PE	ERM	v
Hotel-Restaurant De Hunzebergen	Borger - Odoorn	Fletcher Landhotel De Hunzebergen		Postbus	474	413 0 EL	EXLOO	v
Kinderdagverblijf De Krulekoare	Hoogeveen	Promens Care		Postbus	214	940 0 AE	ASSEN	v
Maatschap voor Fysiotherapie "De Leeuwerik"	Hoogeveen	Maatschap voor Fysiotherapie "De Leeuwerik"		Leeuweriklaan	7 a+b	790 5 CA	HOOGVEEEN	v
Fletcher Hotel-Restaurant de Borken	Westerveld	Fletcher Landhotel De Borken		Postbus	474	413 0 EL	LHEEBROEK	v
Kinderdagverblijf 't Boemeltje	Meppele	Promens Care		Postbus	214	940 0 AE	ASSEN	v
Vanboeijen - het Erf	Meppele	Vanboeijen - het Erf		Atalanta	2	794 3 TA	MEPPEL	v
Fitness Centrum Roden	Noordenveld	Fitness Centrum Roden		Kanaalstraat	60d	930 1 LT	RODEN	v
Huize Mariëncamp	Aa en Hunze	Huize Mariëncamp		Stroetenweg	15	944 9 PD	NOOITGEDA CHT	v
Sauna De Bron	Tynaarlo	Sauna De Bron		Meerweg	22	948 2 TE	TYNAARLO	v
Zwemschool Veenoord	Emmen	Zwemschool Veenoord					EMMEN	v
Visio de Brink	Tynaarlo	Visio de Brink		Veenweg	20	948 1 TJ	VRIES	v
Molecaten Park Het Landschap	Westerveld	Molecaten Park Het Landschap		Schurerslaan	4	843 8 SC	WATEREN	v

Molecaten Park Kuierpad	Coevorden	Molecaten Park Kuierpad		Oranjekanaal NZ	10	785 3 TA	WEZUPERBRUG	v
Camping Wittelterbrug	Westerveld	Camping Wittelterbrug		Wittelterweg	31	798 6 PL	WITTELTE	v
Fletcher Hotel De Zeegser Duinen	Tynaarlo	Fletcher Hotel De Zeegser Duinen		Schipborgerweg	8	948 3 TL	ZEEGSE	v
Het Hart van Drenthe	Midde n- Drenthe	Het Hart van Drenthe		Oranjekanaal NZ	18	943 3 TH	ZWIGGELTE	v
Landal Het Land van Bartje	Borger- Odoorn	Landal Het Land van Bartje		Buinerweg	8	953 6 PG	EES	v
Fitland Assen B.V. voormalig Achmea	Assen	Fitland Assen B.V.		Postbus	92	545 0 AB	ASSEN	v
Landal Orveltermarke	Midde n- Drenthe	Landal Orveltermarke		Mr J.B. Kanweg	3	943 9 TD	WITTEVEEN (M.DRENTHE)	v
MFA Het Schakelveld	Assen	Gem. Assen betreft MFA Het Schakelveld		Postbus	3001 8	940 0 RA	ASSEN	v
Zwemschool de Messchen	Assen	Zwemschool de Messchen		Griekenlandlaan	30	940 3 DZ	ASSEN	v
Van der Valk hotel Spier b.v.	Midde n- Drenthe	Van der Valk hotel Spier		Oude Postweg	8	941 7 TG	SPIER	v
Popping Sport	Emmen	Popping Sport		Waanderweg	194	781 2 HZ	EMMEN	v
Waterpark de Bloemert	Tynaarlo	Waterpark de Bloemert		De Bloemert	1	947 5 TG	MIDLAREN	v

Scheperziekenhuis	Emmen	Scheperziekenhuis		Boermarkweg	60	782 4 AA	EMMEN	v
Stichting De Trans	Emmen	Stichting De Trans de Vuurtoren		Ravelijn	2a	782 3 TD	EMMEN	v
Vakantiecentrum Boszicht	Midden-Drenthe	Vakantiecentrum Boszicht		Smalbroek	46a	941 1 TV	BEILEN	v
Camping Alinghoek	Borger - Odoorn	Camping Alinghoek		Alinghoek	16	953 3 PE	DROUWEN	v
Camping De Hondsrug	Aa en Hunze	Camping De Hondsrug		Annerweg	3	946 3 TA	EEXT	v
Camping Mooi Oavelt	Westerveld	Camping Mooi Oavelt		Nieuwe Ruiteweg	5	797 1 PX	HAVELTE	v
Camping Tussen de Wieken	Hoogeveen	Camping Tussen de Wieken		Meerboomweg	15a	791 3 VX	HOLLANDSCHEVELD	v
Landgoed Het Grote Zand	Midden-Drenthe	Landgoed Het Grote Zand		Hof van Halenweg	2	941 4 AG	HOOGHALEN	v
Camping De Fruithof	Borger - Odoorn	Camping De Fruithof		Melkweg	2	787 1 PE	KLIJNDIJK	v
Camping Hoeve aan den Weg	Westerveld	Camping Hoeve aan den Weg		Bosweg	12	843 9 SN	OUDE WILLEM	v
Vakantiepark De Wiltzangh	Westerveld	Vakantiepark De Wiltzangh		Witteveen	2	796 3 RB	RUINEN	v

Vakantiecentrum Sonnevanck	Midde n-Drenthe	Vakantiecentrum Sonnevanck		Wijsterseweg	9	9417 TD	SPIER	v
Camping De Blauwe Lantaarn	Wester veld	Camping De Blauwe Lantaarn		Wateren	5	8438 SB	WATEREN	v
Vakantiepark Witterzomer	Assen	Vakantiepark Witterzomer		Witterzomer	7	9405 VE	ASSEN	v
Camping De Otterberg	Midde n-Drenthe	Camping De Otterberg		Drijberseweg	36a	9418 TL	WIJSTER	v
Camping Klein Zwitserland	De Wolde n	Camping Klein Zwitserland		De Stuw	12	7921 VJ	ZUIDWOLDE	v
SVR Camping Nieuw-Moscou	Hoogveen	SVR camping Nieuw-Moscou		Zuideropgaa nde	129	7913 TL	HOLLANDSC HEVELD	v
Camping "De Zeven Heuveltjes"	Borger - Odoorn	Camping "De Zeven Heuveltjes"		Odoornstraat	25	9536 TA	EES	v
Hotel Buxus	Aa en Hunze	Hotel Buxus		Dorpsstraat	35	9462 AK	GASSELTE	v
Camping "De Drenthse Roos"	De Wolde n	Camping "De Drenthse Roos"		Commissiew eg	35	7957 NC	DE WIJK	v
Camping Panta Rhei	Emme n	Camping Panta Rhei		Noordersloo t 3		7887 TC	ERICA	v
La MYRY	Hoogveen	La MYRY		Brandligtswij k	10	7916 VK	ELIM	v


Overzicht jaartoets zwemwater										jaartoets	aantal mon.	tot.	VBC onder	VBC boven	GBC	ureum	pH	K.P.V.	kol.getal	legionella	fte	Lab.	Opmerkingen	verband met grafiek
Openlucht semi-openbaar 2015																								
Naam	bassin	nr	a	m	j	j	a	s																
Beilen Camping Boszicht	diep	1	!	v	o												7							1
	kleuter	2	!	o	o							6					7			6				1
Bunne De Mierenhoop	diep	1	g	v	v	v	v																	1
	kleuter	2	g	g	g	g	g																	1
Drouwen Camping Alinghoek	diep	1	g	g	v	v	o					8				8		8	8					1
	kleuter	2	g	g	g	v	o					8				8		8	8					1
Ees De Zeven Heuveltjes	Bassin	1	g	v	v	v	v										6,7,8							1
	Peuterbad	2	g	v	v	v	v										6,7,8		5					1
Eext Cam. De Hondsrug	fam	1	v	v	v	o	o	g								7,8								1
+ overdekt 2 bassins	plons	2	v	v	v	o	o	g								7,8								1
	kleuter	3	v	v	v	o	o	g								7,8								1
Elim La Myry (Wedzinga)	zwembad	1	v	v	v	v	v	v																
Exloo De Hunzebergen	diep	1	g	g	g	v														7				1
+ overdekt 2 Bassins	kleuter	2	g	g	g	v														7				1
	peuter	3	g	g	g	v														7				1
Erica Panta Rhei	Zwembad	1			o	o	o						6,7,8				8	6,8						
Gasselte Hotel Buxus	zwembad	1	g	g	v	v	o					8												1
Gasselte De Lente van Drenthe	zwembad	1	g	o	v	v	v					5				8								
	peuterbad	2	g	o	v	v	v					5				8								
Gees De Wolfskuylen	zwembad	1	g	g	g	o	o					8				7,8		8	8					1
	kleuter	2	g	g	g	o	o						7			7,8	7	8		7				1
Gieterveen De Broekse Hoeve	zwembad	1	g	g	o	v										7,8		7						1
Grolloo De Berenkuil	zwembad	1	g	v	o	v	v					6						8	6					1
	kleuter	2	g	v	o	v	v					6						8	6	5				1
	peuter	3	g	v	o	v	v					6						8	6	5				1
Havelte Mooi Aovelt	diep	1	g	v	v	o	v					7										kbbl		1
	ondiep	2	g	v	o	o	g	g	o			6,7												1
Hollandscheveld Nieuw Moscou	zwembad	1	g	g	v	v	v															kbbl		1
Hollandscheveld Tussen de Wieken	zwembad	1	g	v	v	v	v																	1

Overzicht jaartoets zwemwater									jaartoets	aantal mon.	tot.	VBC onder	VBC boven	GBC	ureum	pH	K.P.V.	kol.getal	legionella	fte	Lab.	Opmerkingen	verband met grafiek	
Klijndijk De Fruithof	diep	1	v	o	v	v	v								5,7,8		5						1	
	kleuter	2	v	o	v	v	v								5,7,8		5						1	
Nijensleek De Moesberg	Zwembad	1	g	g	v	v	v								7,8									
		2	g	g	g	g	g	g																
Oude Willem Hoeve aan de Weg	diep	1	g	v	v	v	v																1	
	kleuter	2	g	v	v	v	v																1	
Ruinen De Wiltzangh	diep	1	g	v	v	v	v											8			kbbl		1	
	ondiep	2	g	g	g	g	g																1	
Schoonloo De Tien Heugten	diep	1	g	g	v	o	o								7,8								1	
	kleuter	2	g	g	v	o	o	o			7				7,8		7,8	7				supl. 6	1	
Spier De Moraine	diep	1	g	g	v	v									6						kbbl		1	
	kleuter	2	g	g	g	g																	1	
Spier Sonnevank	diep	1	g	v	v	v	v															kbbl	1	
	kleuter	2	g	v	v	v	v																1	
Wateren De Blauwe Lantaarn	diep	1	g	g	g	v	v															kbbl	1	
	kleuter	2	g	g	g	v	v																1	
Wezuperbrug Kuierpadtien +2 bassins overdekt	diep	1	g	v	v	v	v															5	kbbl	1
	glijbaan	2	g	v	v	v	v																5	1
	kind	3	g	v	v	v	v																5	1
De Wijk De Drentsche Roos	Recreatie	1	g	g	o	v		o			6													
	Peuter	2	g	g	v	v																		
Witten Witterzomer	diep	1	g	v	v	v	v																	1
	kind	2	g	v	o	o	v	o			6,7													1
	voeten	3	g	v	v	v	v																	1
Wijster De Otterberg	diep	1	?																					1
	kleuter	2																						1
	peuter	3																						1
Zorgvliet Park Drentheland	diep	1			v	v																		1
	kleuter	2			v	v																		1
Zuidwolde Klein Zwitserland	zwembad	1	g	g	v	v	v															kbbl		1
	peuter	2	g	g	v	v	v															kbbl		1
Aantal bassins/overschrijdingen																								
								10																
								AANTAL ONVOLDOENDES																52


Overzicht jaartoets zwemwater openlucht openbaar 2015									jaartoets	aantal mon.	totaal bem.	VBC onder	VBC boven	GBC	ureum	pH	K.P.V.	kol.getal	legionella	fte	Lab.	Opmerkingen	Aantal bassins ivm grafiek
Naam	bassin	nr	a	m	j	j	a	s															
Annem De Borghoorns	diep koud	1	g	v	v	v	v	v															1
	diep warm	2	g	v	v	v	v	v															1
	ondiep	3	g	v	v	v	v	v															1
	kleuter	4	g	g	g	g	g	g															1
Dwingeloo De Paasbergen	diep	1	g	v	v	v	v	v														Suppletie 5	1
	kleuter	2	g	g	g	v	v	v															1
Emmer-Compasuum De Runde	diep	1	g	v	v	v	v	v									7		5				1
	familie	2	g	v	v	v	v	v											5				1
	glijbaan	3	g	v	v	v	v	v											5				1
	kleuter	4	g	v	v	v	v	v											5				1
Erica Geert Vosbad	duik	1	g	v	g	v	v	v															1
	wedstrijd	2	g	o	v	v	v	v			5												1
	recreatie	3	g	v	v	v	v	v															1
	kinder/kleuter	4	g	g	g	v	g	g															1
Exloos De Leewal	wedstrijd	1	g	o	v	v	v	v			5												1
	recreatie	2	g	v	v	v	v	v						8					5				1
	kleuter	3	g	g	g	o	g	g				7							7				1
Gasselternijveen Hunzepark	diep	1	g	v	v	v	v	v															1
	kleuter	2	g	g	g	g	g	g															1
Gieter Het Zwanemeer	diep	1	g	v	v	v	v	v															1
	recreatie	2	g	v	v	v	v	v											5				1
	kleuter	4	g	v	v	v	g	g											5				1
Havelte De Kerkvlekken	diep	1	g	v	v	v	v	v														Suppletie 5	1
	ondiep	2	g	v	v	v	v	v											6				1
Hoogersmilde Bosbad	diep	1	g	v	v	v	v	v															1
	ondiep	2	g	v	v	v	v	v															1
	peuter	3	g	v	o	v	v	v			6												1
Nieuw-Buinen De Buinerstreng	diep	1	g	v	v	v	v	v															1
	kleuter	2	g	g	v	g	g	g															1
Nieuw Weerdinge De Wieke	recreatie	1	g	v	v	v	v	v															1
	kleuter	3	g	v	v	v	v	v				7											1
	wedstrijd	3	g	v	v	v	v	v															1
	peuter	4	g	v	v	v	v	v				7											1
Noord Sleen Bosbad	groot	1	g	v	v	v	v	v															1
	klein	2	g	g	v	v	v	v															1
Paterswolde Lemferdinge	diep	1	g	v	v	v	v	v															1
	midden	2	g	v	v	v	v	v															1
	ondiep	3	g	v	v	v	v	v															1
	kleuter	4	g	v	v	v	v	v															1
Peize Zomerbad	diep	1	g	v	v	v	v	v															1
	ondiep	2	g	v	v	v	v	v															1
	kleuter	3	g	g	g	g	g	g															1
Ruinen Engeland	diep	1	g	v	v	v	v	v															1

Overzicht jaartoets zwemwater openlucht openbaar 2015									jaartoets	aantal mon.	totaal bem.	VBC onder	VBC boven	GBC	ureum	pH	K.P.V.	kol.getal	legionella	fte	Lab.	Opmerkingen	Aantal bassins ivm grafiek
	ondiep	2	g	v	v	v	v																1
	kleuter	3	g	g	g	g	g	g															1
Valthermond De Zwaoi	diep	1	g	v	v	v	v																1
	ondiep	2	g	v	v	v	v																1
	kleuter	3	g	g	g	g	g	g															1
Veenhuizen Openluchtbad	diep	1	g	o	v	v	v				5												1
	ondiep	2	g	v	v	v	v																1
	kleuter	3	g	v	v	v	v																1
Vledder Bosbad	bad	1	v	v	v	v	v								7								1
	kleuter	2	g	v	v	v	v											7					1
Vries De Leemdobben	diep	1	g	v	v	v	v																1
	ondiep	2	g	v	v	o	v				7												1
	kleuter	3	g	v	v	o	g				7						7						1
Weiteveen De Wiekslag	diep	1	g	v	v	v	v									5*						*Zuurpomp defect, bad was gesloten	1
	kleuter	2	g	g	g	g	g																1
Westerbork De Boskamp	recreatie	1	g	v	?	v	v	v							7			4,8					1
	kleuter	2	g	g	?	o	o	v			7,8							4,8					1
De Wijk De Slenken	diep	1	g	v	v	v	v																1
	ondiep	2	g	v	o	v	v				6						5						1
	kleuter	3	g	g	o	g	g				6							6					1
Zuidwolde De Waterlelie	diep	1	g	v	v	v	v																1
	ondiep	2	g	v	v	v	v																1
	kleuter	3	g	g	g	v	g											7					1
Zweeloo De Knieplanden	groot	1	g	v	v	v	v																1
	klein	2	g	v	g	g																	1
Zwinderen Bosbad	diep	1	g	v	v	v	v																1
	ondiep	2	g	v	v	v	v																1
	kleuter	3	g	g	g	g	v											8					1
Aantal bassins/overschrijdingen																							71
									0														Aantal B
									AANTAL ONVOLDOENDES														


Openlucht Openbaar	
0	Onvoldoendes
71	Bassins
0%	Onvoldoende
100%	Voldoende




Openlucht Semi-Openbaar	
10	Onvoldoendes
52	Bassins
19,23%	Onvoldoende
80,77%	Voldoende



Overdekte Semi Openbaar	
7	Onvoldoende
103	Bassins
6,80%	Onvoldoende
93,20%	Voldoende



Overdekt Openbaar	
3	Onvoldoendes
108	Bassins
2,78%	Onvoldoende
97,22%	Voldoende



Kaliumpermanganaat van suplet 3


2,1
6

kaliumpermanganaat mag zijn 8,1


Overzicht jaartoets zwemwater										jaartoets	aantal mon.	totaal bem.	VBC onder	VBC boven	GBC	ureum	pH	K.P.V.	kol.getal	legion bsmt.	Legio mnst.	Lab.	Opmerkingen	Aantal bassins ivm grafiek
openlucht openbaar 2016													VBC-	VBC+	GBC	ureum	pH	K.P.V.	kol.ge	legio				
Naam	bassin	nr	a	m	j	j	a	s																
Annen De Borghoorns	diep koud	1	g	v	v	v	v	g	v															1
	diep warm	2	g	v	v	v	v	g	v															1
	ondiep	3	g	v	v	v	v	g	v															1
	kleuter	4	g	g	g	g	g	g	v															1
Dwingeloo De Paasbergen	diep	1	g	v	v	v	v	v	v															1
	kleuter	2	g	g	g	g	v	O	O				9											1
Emmer-Compasuum De Runde	diep	1	g	v	v	v	v	g	v												5			1
	familie	2	g	v	v	v	v	g	v												5,7			1
	glijbaan	3	g	v	v	v	v	g	v												5,7			1
	kleuter	4	g	v	v	v	v	g	v												5,7			1
Erica Geert Vosbad	duik	1	g	v	v	v	v	g	v															1
	wedstrijd	2	g	v	v	v	v	g	v															1
	recreatie	3	g	v	v	v	v	g	v															1
	kinder/kleuter	4	g	v	g	v	v	g	v															1
Exloos De Leewal	wedstrijd	1	g	v	v	v	v	g	v												5,7			1
	recreatie	2	g	v	v	v	v	g	v												5,7			1
	kleuter	3	g	g	g	v	g	g	v												5,7			1
Gasselternijveen Hunzepark	diep	1	g	O	v	v	v	g	v				5											1
	kleuter	2	g	g	g	g	g	g																1
Gieten Het Zwanemeer	diep	1	g	v	v	v	v	g	v															1
	recreatie	2	g	v	v	v	v	g	v												5,7			1
	kleuter	4	g	v	g	v	v	g	v												5,7			1
Havelte De Kerkvlekken	diep	1	g	v	v	v	v	g	v					6									Suppletie 5	1
	ondiep	2	g	v	v	v	v	g	v												6			1
Hoogersmilde Bosbad	diep	1	g	g	v	v	O	g	v								8							1
	ondiep	2	g	g	v	v	O	g	v								8							1
	peuter	3	g	g	v	O	O	g	O				7			7,8								1
Nieuw-Buinen De Buinerstreng	diep	1	g	v	v	v	v	g	v															1
	kleuter	2	g	g	g	v	g	g	v															1
Nieuw Weerdinge De Wieke	recreatie	1	g	v	v	v	v	g	v															1
	kleuter	3	g	v	v	v	v	g	v															1
	wedstrijd	3	g	v	v	v	v	g	v															1
	peuter	4	g	v	v	v	v	g	v															1
Noord Sleen Bosbad	groot	1	g	v	v	v	v	g	v															1
	klein	2	g	g	g	v	g	g	v															1
Paterswolde Lemferdinge	diep	1	g	v	v	v	v	g	v															1
	midden	2	g	v	v	v	v	g	v															1
	ondiep	3	g	v	v	v	v	g	v															1
	kleuter	4	g	g	O	g	g	g	O				6											1
Peize Zomerbad	diep	1	g	v	v	v	v	g	v															1
	ondiep	2	g	v	v	v	v	g	v															1
	kleuter	3	g	g	g	g	g	g	v															1
Ruinen Engeland	diep	1	g	v	v	v	v	g	v							7								1

Overzicht jaartoets zwemwater									jaartoets	aantal mon.	totaal bem.	VBC onder	VBC boven	GBC	ureum	pH	K.P.V.	kol.getal	legion bsmt.	Legio mnst.	Lab.	Opmerkingen	Aantal bassins ivm grafiek
openlucht openbaar 2016												VBC-	VBC+	GBC	ureum	pH	K.P.V.	kol.ge	legio				
	ondiep	2	g	v	v	v	v	g	v														1
	kleuter	3	g	g	g	g	g	g															1
Valthermond De Zwaoi	diep	1	g	o	v	v	v	g	v			5											1
	ondiep	2	g	v	v	v	v	g	v											5,7			1
	kleuter	3	g	g	g	g	g	g															1
Veenhuizen Openluchtbad	diep	1	g	v	v	v	o	g	v			8											1
	ondiep	2	g	v	v	v	o	g	v			8											1
	kleuter	3	g	v	g	o	o	g	o			7,8					5						1
Vledder Bosbad	bad	1	g	v	v	v	v	g	v														1
	kleuter	2	g	g	g	v	v	g	v											6			1
Vries De Leemdobben	diep	1	g	o	v	v	v	g	v			5				5							1
	ondiep	2	g	v	v	v	v	g	v														1
	kleuter	3	g	g	o	g	g	g	o			6											1
Weiteveen De Wiekslag	diep	1	g	v	v	o	v	g	v			7											1
	kleuter	2	g	g	g	g	g	g	v														1
Westerbork De Boskamp	recreatie	1	g	v	v	v	v	g	v											5,7			1
	kleuter	2	g	g	g	v	v	g	v											5,7			1
De Wijk De Slenken	diep	1	g	v	v	v	v	g	v														1
	ondiep	2	g	v	v	v	v	g	v														1
	kleuter	3	g	g	g	g	g	g															1
Zuidwolde De Waterlelie	diep	1	g	v	v	v	v	g	v														1
	ondiep	2	g	v	v	v	v	g	v														1
	kleuter	3	g	g	o	g	g	g	o			6								6			1
Zweeloo De Knieplanden	groot	1	g	v	o	v	v	g	v							6							1
	klein	2	g	g	o	g	v	g	o							6							1
Zwinderen Bosbad	diep	1	g	v	v	v	v	g	v														1
	ondiep	2	g	v	v	v	v	g	v														1
	kleuter	3	g	g	v	g	g	g	v											6			1
Aantal bassins/overschrijdingen																							71
									7														Aantal Bassins

Openlucht Openbaar	
7	Onvoldoendes
71	Bassins
10%	Onvoldoende
90%	Voldoende



Openlucht Semi-Openbaar	
7	Onvoldoendes
61	Bassins
11,48%	Onvoldoende
88,52%	Voldoende



Overzicht maand/jaartoets zwemwater overdekt semi openbaar 2016	Naam	nr	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	jaartoets	aantal mon.	tot.	VBC onder	VBC boven	GBC	ureum	pH	K.P.V.	kol.getal	legi. Bsmt	legi. Mnstr	Lab.	Opmerkingen	Aantal bassins ivm jaartoets
																		VBC-	VBC+	GBC	ureu	ph	kpv	kol.	leg				
Aalden Aelderholt	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	?	?	?	?	?								2	1,3,4,5,8	3,9			1	
	kleuterbad	2	v	v	v	v	v	v	v	v	?	?	?	?	?								2	1,3,4,5,8	3,9			1	
	WP	3	v	v	v	v	v	v	v	v	?	?	?	?	?								2	1,3,4,5,8	3,9			1	
	sauna dompelbad	4	v	o	v	v	v	v	v	v	o	o	o	o	o									2,9,10,11,12				1	
	glijbaan	5	v	v	v	v	v	v	v	v	?	?	?	?	?								2	1,3,4,8	3,9			1	
Assen GGZ	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v														1
Assen Fitland	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	o	v	v	v	v							10							1
Assen VanBoeijen	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v								4						1
	Hydrobad	2	g	v	g	v	v	g	v	v	v	v	g	g	v								4						1
Assen Messchen	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	?	v	v	o	v	v	v			10						1,3,4,5,10,12					1
Assen Schakelveld	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v								5						1
Assen Rob Sports	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v									2,3,4,5					1
Borger Bospark Lunsbergen	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v									7,11,12					1
	kinderbad	2	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v									12	4,9				1
Boschoord Hoeve Boschoord	zwembad	1	v	v	v	v	v	o	v	v	v	v	v	v	v			6				6		12					1
Dieverbrug 't Wildrijck	diep	1	v	v	v	v	v	v	v	o	v	v	v	v	v								8						1
	kleuter	2	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v														1
Echten Rec.park Westerbergen	groot	1	?	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v									5					1
	peuter	2	?	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v							8		5,7					1
	buiten	3	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g														1
Ees Land van Bartje	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v											8			1
	plons binnen	2	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v														1
	kleuterbad	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v														1
	peuterbad	4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v														1
Openlucht	familiebad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v														1
	kleuterbad	2	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v										2				1
	peuterbad	3	v	v	o	v	v	v	o	v	v	v	v	v	v			3,7						6					1
Eext Camping De Hondsrug	groot binnen	1	g	g	g	v	o	v	v	o	g	g	g	g	o						5,8		5,8						1
+ 3 buitenbassins	klein binnen	2	g	g	g	v	o	v	v	o	g	g	g	g	o						5,8		5,8						1


Overzicht maand/jaartoets zwemwater overdekt semi openbaar 2016														jaartoets	aantal mon.	tot.	VBC onder	VBC boven	GBC	ureum	pH	K.P.V.	kol.getal	legi. Bsmst	legi. Mnstr	Lab.	Opmerkingen	Aantal	bassins ivm jaartoets
																	VBC-	VBC+	GBC	ureu	ph	kpv	kol.	leg					
Emmen Leeuwerikenveld	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v			12					3						1	
Emmen Popping Sport	Zwembad	1	v	v	v	v	?	o	v	v	v	v	?	?	?			10			6							1	
Emmen Scheperziekenhuis	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v														1	
Emmen Vuurtoren	Zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v						6			12					1	
Emmer-Compas Zwems. De Vin	zwembad	1	g	v	v	v	v	o	?	?	v	o	o	o	o			2,6,10,11			10,11	3,4,6,9,10,11,12							
Erm - Ermerzand	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	o	v	v	v	v			8	11	7								1		
	kleuterbad	2	v	v	v	v	v	v	v	o	o	v	v	o			9				9, 10						1		
Exloo De Hunzebergen + 3 buitenbassins	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v				1									1		
	HWP	2	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v											4, 10		1		
	HWP sauna	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v											4, 10		1		
	dompelbad	4	v	v	v	v	v	v	v	v	o	v	o	v			10, 12						4				1		
Hoogeveen De Leeuwerik	zwembad	1	v	v	o	o	o	v	v	v	v	o	v	v	o			8			3,4,5,10	5,12					1		
Hoogeveen KDV De Krulekoare	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	o	v	o	v	o	v			8,10,12				2	5				1		
	peuterbad	2	v	v	v	v	v	o	v	v	v	v	v	o	v			6,12				2					1		
Hooghalen 't Grote Zand	zwembad	1	?	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v													1		
	peuterbad	2	?	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v									8,11,12			1			
	voetenbad sauna	3	?	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v												1			
	dompelbad sauna	4	?	v	v	v	v	v	v	v	g	v	v	v				8								1			
Lheebroek Hotel De Börken	zwembad	1	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v			2						2				1		
	WP	2	v	v	v	v	v	v	o	v	v	v	v	v										7	1		1		
	kleuterbad	3	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v			2						2,8			1			
Meppel KDV 't Boemeltje	zwembad	1	v	v	v	v	o	o	v	v	v	v	v	v			6			5		4,5,10	7				1		
	kleuterbad	2	v	v	v	v	o	o	v	v	v	v	v	v			6			5		4,5,10	7			1			
Meppen De Bronzen emmer Open april t/m herfstvakantie	zwembad	1	g	g	g	g	o	v	v	v	v	g	g	g	v			5,6,7			5						1		
	peuterbinnen	2	g	g	g	g	g	v	?	?	g	g	g	v												1			
	kleuterbuiten	3	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g												1			
Meppel Het Erf VanBoeijen	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v									8					1		

Overzicht maand/jaartoets zwemwater overdekt semi openbaar 2016														jaartoets	aantal mon.	tot.	VBC onder	VBC boven	GBC	ureum	pH	K.P.V.	kol.getal	legi. Bsmt	legi. Mnstr	Lab.	Opmerkingen	Aantal bassins ivm jaartoets
																	VBC-	VBC+	GBC	ureu	ph	kpV	kol.	leg				
Meppel App. Compl. De School	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v													1
Midlaren De Bloemert	Zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	o	v	v						1						1
Nieuw Amsterdam Hotel Emmen	zwembad	1	v	v	o	v	v	v	v	o	v	o	v	v	v		8, 10	3				1,2,3,4,5,6,8, 10					1	
	wp	2	v	v	v	v	v	v	o	v	o	v	v	v	v		8, 10					1,2,3,4,5,6,8, 10		6,7			1	
Oosterhesselen Spa Bron Hesselerbrug	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v												1	
	hwp	2	v	o	v	o	v	o	v	o	v	o	o	v	o				2,4,8,10			2,4,6,8,10	1,4,6,7,9,10	3			1	
	voetenbad	3	v	o	v	o	v	o	v	o	v	o	o	v	o				2,4,8,10,11			2,4,6,8,10	1,4,5,6,7,9,10,11				1	
	dompelbad	4	?	?	?	o	o	o	o	v	o	v	v	v	o								4,5,6,7,9				1	
Paterswolde Golden Tulip Hotel	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v												1	
	voetenbassin	2	o	v	v	o	v	o	v	o	v	v	v	v	o								1,4,6,8				1	
Peize Beauty Sauna Peize	zwembad	1	v	v	v	v	o	v	v	o	v	v	v	v	v		5	1			8	3,12	5,11		4,6,7		1	
	HWP binnen	2	v	v	v	v	v	v	v	o	o	o	o	v	v					9	8	3,4,9,10,11	11	10	2,4,7,11		1	
	HWP buiten	3	v	v	v	v	v	o	o	o	o	o	v	v	o					9	8	3,4,9,10,11	11	7, 10	2,4,7,11		1	
	dompelbad	4	v	v	o	v	v	v	v	o	v	v	v	v	v			12			3,8		7		4,7,10		1	
	voetenbad	5	v	v	v	v	v	v	v	o	o	v	v	v	v					9	8	3,4,9,10,11	11				1	
	zoutbad	6	v	v	g	v	v	v	v	v	v	v	v	v	o			12		1,12		Gedoogd					1	
	inloop koudwater	7	v	v	v	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v		5										1	
Roden Fitnesscentrum Roden	zwembad	1	o	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		1				2		1,6				1	
Rolde Marienkamp	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v												1	
Ruinen Landclub Camping Ruinen	zwembad groot	1	v	v	v	v	o	v	v	o	v	v	v	v	v					8		5,6,7,8	5,8,11				1	
	zwembad klein	2	?	?	?	?	o	v	v	o	?	?	?	?	o?					8		5,6,7,8	5,8				1	
Ruinen Hotel De Stobbe	zwembad	1	v	v	?	v	g	v	v	v	v	v	v	o	v		11	1,2,4,6,9				7,1				1		
Schoonebeek Anholts	zwembad	1	v	v	v	v	v	v	o	v	v	v	v	v	v		7										1	
	wp binnen	2	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v							2,3,4,6,7,10,11,12				1		
	jet-streambad	3	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v							3		1		1		
	Koud dompel buiten	4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					6,7						1		
	voetenbad nieuw groot	5	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v							2,3,4,6,7,10,11,12				1		
	voetenbad oud klein	6	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v							2,3,4,6,7,10,11,12				1		
Spier Hotel Spier	zwembad	1	v	o	v	v	v	v	v	o	v	v	v	v	v		2,9					1,2,4					1	
	voetenbad	2	o	o	v	v	v	v	v	o	v	v	v	v	o								1,2,8				1	


Overzicht maand/jaartoets zwemwater												jaartoets	aantal mon.	totaal bem.	VBC onder	VBC boven	GBC	ureum	pH	K.P.V.	kol.getal	legi. Bsmt	Legi. Mnstr	Lab.	Opmerkingen	Aantal bassins ivm jaartoets	
Overdekt openbaar 2016																											
Naam	bassin	nr	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d													
Assen De Bonte Wever	golflslagbad	1	v	v	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v		12		3,4,10		4	8,1					1
	wp recr. Sauna	4	v	v	v	o	v	v	v	v	v	o	v	v	v				3,4,10		4	1, 10					1
	kruidenbaden	7	v	o	v	o	v	v	o	v	v	o	v	v	o		2		4, 10	7	4	2,6,7,8,9,10,11					1
	uitzwembad buiten	2	v	v	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v				3,4,10		4	11					1
	glijbaan	5	v	v	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v				3,4,1	4	4	9					1
	wp grot	3	v	v	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v				3,4,10		4						1
	peuterbad	6	v	v	v	o	v	v	v	v	v	o	v	v	v		10		3,4,10		4	10					1
	doelgroepenbad	9	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v							8,9,10,12					1
	wp vis	10	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v							10					1
	trim buiten	8	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v							9,11,12					1
	wedstrijdbad	11	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v							9, 10					1
	dompel sauna binnen	16	v	v	v	o	v	v	o	v	v	v	v	o	v				3	4,7,1	4	5, 10					1
dompel golflslag	17	v	v	v	o	v	v	v	v	v	o	v	v	v				3,4,14, 10		4	9, 10					1	
Voetenbad 1 t/m 4		? ? ? ?	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v							5						
Beilen De Peppel	zwembad binnen wedstrijd	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		4								Supl. 1		1	
	instructiebad	2	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		1											1
	kleuterbad	3	v	v	v	v	v	v	o	v	v	o	v	v							7, 10	4,8					1
	peuterbad	4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v									4				1
	glijbaanbassin	5	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v													1
Borger Hunzedal	wedstrijdbad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		8											1
	recreatiebad	2	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		12											1
	peuterbad (1)	4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v													1
	HWP	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v													1
	peuterbad (2)	8	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v								8					1
	uitglij / plonsbassin	5	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v								8					1
	warm voetenbassin sauna	7	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v													1
	Buitenbad	9	v	v	v	v	o	o	v	v	v	v	g	v		5,6						8					1
	koud plons sauna	6	v	v	v	v	v	o	v	v	v	o	v	v		6, 10											1
Coevorden De Swaneburg	wedstrijdbad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		1											1
	instructiebad	2	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		1				5							1
	HWP	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v													1
	kinderbassin	4	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		1					5						1

Overzicht maand/jaartoets zwemwater																jaartoets	aantal mon.	totaal bem.	VBC onder	VBC boven	GBC	ureum	pH	K.P.V.	kol.getal	legi. Bsmt	Legi. Mnstr	Lab.	Opmerkingen	Aantal bassins ivm jaartoets	
Overdekt openbaar 2016																															
Dalen Huttenheugte	25-meterbad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v												1			
	Douche bassin themabad	2	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v				9	11							1			
	golfslagbad	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v												1			
	wp-links	4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v				9								1			
	wp-rechts	5	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v				9								1			
	Kinderbad	6	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v				9								1			
	landingsbad glijbaan	7	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					2							1			
	Sauna bruisbad	8	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v				9								1			
	Sauna dompel	9	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v												1			
	thema-binnen	10	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v				9								1			
	thema-buiten	11	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v				9								1			
	voetenbad entree	12	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					2							1			
	voetenbad sauna	13	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v				9								1			
	voetenbad themabad	14	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v												1			
	voetenbad bij ww-baan	15	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v				3,7								1			
	wildwaterbaan	16	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v				3,7								1			
Emmen Aquarena	wedstrijdbad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					3							1				
	instructiebad	2	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v							7,9					1				
	golfslagbad	3	v	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v				3,5,9	3	7,9						1				
	wp	4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v				3,5,9								1				
	glijbaan	5	v	v	v	v	v	v	o	v	o	v	v	v	v				3,5,9	7,9	8,10						1				
	peuter	6	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v				3,5,9		7,9						1				
	wp kruiden	7	v	o	o	v	v	v	o	v	v	v	v	v	v			7	2	2	3,5,9	3,7	8,9				1				
Emmen Parc Sandur	geur	1	v	v	v	v	v	v	o	o	v	v	v	v	o		7,8					4,9					1				
	kinderbad	2	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v						4,9						1				
	plons	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v			7,9,10			4,9						1				
	recreatie	4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v			7			4,9						1				
	wp	5	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v						4,9						1				
Hoogeveen De Dolfijn	wedstrijdbad	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v												1				
	recreatiebad	2	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v						3,7,9						1				
	instructiebad	3	v	o	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v			2		3	2	5					1				
	kleuterbad groot	4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					2		2,3,4,6,8					1				
	wp tuin	5	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v						3,7,9						1				
	kleuterbad klein	6	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					2	8	1,3,5,7,9					1				
	kleuterbad buiten	7	g	g	g	g	g	v	v	v	v	v	v	v	v												1				
Klazienaveen Neptunusbad	wedstrijdbad	1	v	v	v	v	v	v	?	v	v	v	v	v	v					3							1				
	recreatiebad	2	v	v	v	v	v	v	?	o	v	v	v	v	v				9	3,9,10		3,7,9					1				
	kleuterbad	3	v	v	v	v	v	v	?	o	v	v	v	v	v				9	3,9,10		3,7,9					1				

Overdekte Semi Openbaar	
16	Onvoldoende
112	Bassins
14,29%	Onvoldoende
85,71%	Voldoende



Overdekt Openbaar	
3	Onvoldoendes
109	Bassins
2,75%	Onvoldoende
97,25%	Voldoende



Kaliumpermanganaat van suplet 3

2,1
6

kaliumpermanganaat mag zijn 8,1

Overzicht maand/paartotaal zwembad		Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Onvollediges	Zv dezelde?	Resultaat	Reden brief			
Overdekt zwembad																				
Vries Vries De Drink	Zwembad	1	0,7	0,7	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Klein bad	2	0,7	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Wintertijd (september)	3	0,7	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Vernieuwde Sportive	Zwembad	1	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Klein bad	2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Wintertijd (september)	3	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Waters Molecaten Het Landschap	Zwembad	1	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4		
	Klein bad	2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4		
	Wintertijd (september)	3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4		
Wespeiling Kruispad	Zwembad binnen	1	0,9	0,1	0,1	1,2	1,8	4	0,9	0,1	0,1	1,2	1,8	4	0,9	0,1	0,1	1,2	1,8	4
	Klein bad binnen	2	1,0	0,1	0,1	1,2	1,8	1	0,8	0,1	0,1	1,2	1,8	5	0,9	0,1	0,1	1,2	1,8	4
	Heip buiten	3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	Ploeg buiten	4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	Poortje buiten	5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Winterven Drivellanden	Zwembad	1	0,9	0,9	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Klein bad	2	1,0	0,9	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Wintertijd (september)	3	1,0	0,9	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Wintersport Camp Wintersport	Zwembad	1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
	Klein bad	2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
Zaagse Hotel Zaagse Duinen	Zwembad	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
	Klein bad	2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Zuidende Sauna Thermen Holiday	Zwembad buiten	1	2,0	2,1	0,4	0,2	1,3	1	2,0	2,0	0,3	0,1	0,9	2,1	0,0	1	0,7	0,7	0,7	1,1
	WVF buiten	2	0,8	0,8	1,2	1,0	0,0	1	0,8	1,0	1,2	0,9	1,1	0,0	1	1,1	0,8	0,8	0,9	0,9
	Wintertijd	3	1,0	0,4	1,2	0,3	0,0	1	0,8	1,0	1,2	0,9	1,1	0,0	1	1,1	0,8	0,8	0,9	0,9
	Donnetbad	4	2,0	0,6	1,2	1,0	0,0	1	2,0	0,6	1,2	1,0	0,0	1	2,0	0,6	1,2	1,0	0,0	1
Zaagse Hart van Oresche	Zwembad	1	0,6	0,4	0,9	1,0	0,1	0,1	0,6	0,4	0,9	1,0	0,1	0,1	0,6	0,4	0,9	1,0	0,1	0,1
	Klein bad	2	0,5	0,4	0,9	1,0	0,1	0,1	0,6	0,4	0,9	1,0	0,1	0,1	0,6	0,4	0,9	1,0	0,1	0,1
Zaandalen Eroroma	Randbad binnen	1	2,0	1,0	0,8	0,1	1,0	3,1	1	2,0	1,0	0,8	0,1	1,0	3,1	1	2,0	1,0	0,8	0,1
	Randbad buiten	2	2,0	1,0	0,8	0,1	1,0	3,1	1	2,0	1,0	0,8	0,1	1,0	3,1	1	2,0	1,0	0,8	0,1

Aan:
Appartementencomplex "De School"
t.a.v. Zwembadcommissie

[REDACTED]
[REDACTED] MEPEL

[REDACTED]

Assen, 14 juni 2016
Ons kenmerk 24/VTH/2016002901/50070
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden
(WHVBZ); reguliere controle d.d. 31 maart 2016 (Meppel)

Geachte heer/mevrouw,

Op 31 maart 2016 hebben onze toezichthouders [REDACTED] en [REDACTED]
[REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle waren namens de zwemge-
legenheid de [REDACTED] [REDACTED] aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne
en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan
de artikelen uit het BHVBZ.


Wel raden wij u aan om de beschadigde wandtegels tussen het bad en de douches af
te werken of te vervangen.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen
met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED], of
per e-mail via [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,


teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:

Vereniging van Eigenaars Catharinastraat 17 te Meppel

[REDACTED]

MEPPEL

[REDACTED]

Assen, 8 mei 2017

Ons kenmerk 201701132-00694593

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Catharinastraat 17 7941 JD Meppel

Geachte [REDACTED],

Op 5 april heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was u aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Tijdens de controle is geconstateerd dat een aantal wandtegels loslaten en scheuren. Hierdoor kunnen gebruikers zich bezeren aan scherpe randen. Ook is er geen vlakke en waterdichte afwerking, wat tot inwerking van badwater op de constructie van het gebouw kan leiden. Wij raden u aan om dit tegelwerk op korte termijn te herstellen.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]


Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]

Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
de gemeente Emmen
[REDACTED]
Postbus 30001
7800 RA EMMEN



**AANTEKENEN MET
HANDTEKENING RETOUR**

Assen, 15 februari 2015

Ons kenmerk 6/VTH/2016000582

Behandeld door [REDACTED]
[REDACTED]

Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
(WHVBZ) en Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
(BHVVBZ); zienswijze zwemgelegenheid Aquarena te Emmen

Geachte [REDACTED],

Op 19 november 2015 hebben wij u een vooraankondiging gestuurd voor een last onder dwangsom met kenmerk 44/3.10/201500421. Aanleiding zijn de overtredingen die wij geconstateerd hebben tijdens de onaangekondigde inspectie van 7 september 2015, tijdens onze hercontrole van 30 april 2015 (kenmerk 24/VTH/2015002720/47991) en de reguliere controle van 4 november 2014 (kenmerk 47/VTH/2014006664/46651).

Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken een zienswijze in te dienen. Hiervan hebt u gebruikgemaakt door middel uw brief van 1 december 2015 met uw kenmerk 89847-2015:045737. U hebt tevens verzocht om uw zienswijze mondeling te mogen toelichten. Dat is voor ons aanleiding geweest om op 22 januari 2016 een bezoek aan uw locatie te brengen voor een mondelinge toelichting op uw zienswijze gecombineerd met een inspectie op de eerder geconstateerde overtredingen.

Op basis van deze toelichting, de zichtbare verbeteringen tijdens de controle en de gemaakte afspraken over het geplande onderhoud op korte termijn, hebben wij besloten om het opleggen van de last onder dwangsom, vooralsnog en onder voorwaarden, op te schorten. Waarom wij dit doen lichten wij in deze brief toe.



Hieronder geven wij per wetsartikel een samenvatting van uw zienswijze en onze reactie hierop.

1. Artikel 14 van het BHVBZ: Afwerking doucheruimten

Uw zienswijze

In uw brief van 1 december 2015 stelt u dat deze overtreding niet eerder door ons is geconstateerd dan op 7 september 2015. Tevens geeft u aan dat u de constatering terecht vindt en inmiddels stappen hebt ondernomen om de gebreken op te lossen. Tijdens de toelichting op uw zienswijze hebt u aangegeven in week 5 de vloer van de doucheruimte geheel te renoveren, door middel van het vervangen van de coating door een tegelvloer en het goed afwerken van de verbinding naar de zwemzaal.

Reactie op uw zienswijze

Dat deze overtreding niet eerder geconstateerd is dan op 7 september 2015 onderschrijven wij. Wij zijn van mening dat het ontstaan van deze overtreding is terug te voeren op dezelfde oorzaak als het ontstaan van eerder geconstateerde overtredingen, namelijk onvoldoende aandacht voor preventief onderhoud. Dat u inmiddels stappen hebt ondernomen om deze overtreding te beëindigen zien wij als een positieve ontwikkeling.

U hebt in uw toelichting van 22 januari voldoende aannemelijk gemaakt dat de doucheruimten in week 5 van 2016 naar behoren worden gerenoveerd.

2a. Artikel 15, eerste lid onder b van het BHVBZ: Plasvorming

2b. Artikel 15, tweede lid van het BHVBZ: Afwerking vloeren

Uw zienswijze

In uw brief van 1 december 2015 geeft u aan dat u van mening bent dat u uw verplichtingen bent nagekomen met betrekking tot het herstellen van de vloer. Tevens geeft u aan dat de vloeren dagelijks uw aandacht hebben. Ook geeft u aan dat de (biologische) vloerkeuringen altijd een goed resultaat hebben.

Daarnaast geeft u aan dat de voegen rondom het wedstrijdbad knappen door werking van de constructie. U bent van mening dat wij dit proces hebben geaccepteerd.

Tijdens de toelichting op uw zienswijze hebt u aangegeven dat u op korte termijn de voegen rondom het wedstrijdbad gaat vervangen. Tevens hebt u aangegeven dat u tweewekelijks inspecties uit gaat voeren waarbij u de staat van de vloeren in kaart brengt. Op basis van deze inspecties wordt, in overleg met ons, het onderhoud van de vloeren ingepland.

Reactie op uw zienswijze

Wij onderschrijven dat het voegwerk dat op 4 november 2014 beschadigd was, op 30 april 2015 grotendeels was hersteld. Echter, er was sprake van een, bij benadering even groot, aantal andere voegen dat inmiddels vergaande slijtage vertonen. Met u is destijds afgesproken dat u blijvende aandacht zou hebben voor de voegen, tenminste in zo'n mate dat de staat van de vloeren niet verder achteruit zou gaan dan de staat waarin zij verkeerden op 4 november 2014.

Tevens hebt u tijdens de inspectie op 30 april 2015 aangegeven van mening te zijn dat u de vloeren, ondanks de extra schoonmaak inspanningen die de uitgesleten voegen vergen, hygiënisch schoon kunt houden. Met u is destijds afgesproken dat er geen concessies gedaan worden aan de hygiëne en veiligheid en dat wij alleen akkoord kunnen gaan met het voortduren van deze situatie als de situatie niet verslechtert ten opzichte van 4 november 2014.

Tijdens onze inspectie van 7 september 2015 is geconstateerd dat de staat van de voegen van de vloeren aanzienlijk is verslechterd ten opzichte van de inspectie van 4 november 2014. Er is sprake van een aanzienlijke toename in het aantal en het oppervlak van uitgesleten voegen.

De vloeronderzoeken waarnaar u verwijst zijn ons niet bekend. Het feit dat wij algervinging hebben aangetroffen in de voegen tijdens onze inspectie van 7 september 2015 toont aan dat de vloeren onvoldoende schoon zijn, ongeacht de uitkomst van een eventueel microbiologisch vloeronderzoek. Algervinging op de vloeren van een badinrichting kan alleen ontstaan als er langere tijd sprake is van stilstaand water in combinatie met onvoldoende schoonmaakinspanning. Onder deze omstandigheden kunnen ook schimmels en bacteriën zich eenvoudig vermenigvuldigen. Wij zijn van mening dat u de vloeren in de huidige staat van onderhoud onvoldoende schoon kan houden om de hygiëne van de bezoekers te borgen.

U heeft in uw toelichting van 22 januari voldoende aannemelijk gemaakt dat u structureel verbeteringen gaat doorvoeren aan de vloer. Door de staat van de vloeren tweewekelijks te monitoren, en in samenspraak met ons de benodigde onderhoudswerkzaamheden in te plannen, die wij tweemaandelijks controleren is naar onze mening de bescherming van de bezoekers voldoende gewaarborgd.

3a. Artikel 46 van het BHVBZ: Veilige afwerking (Randen van vloeren)

3b. Artikel 46 van het BHVBZ: Veilige afwerking (Overloopgoten en afdekroosters)

Uw zienswijze

In uw brief van 1 december 2015 geeft u aan dat u beide constatering terechtig vindt. U merkt op dat wij de overtreding omtrent de afdekroosters en overloopgoten niet eerder hebben geconstateerd dan tijdens onze inspectie op 7 september 2015. Ten slotte geeft u aan dat u beide overtredingen inmiddels hebt hersteld.

U hebt in uw toelichting van 22 januari voldoende aannemelijk gemaakt dat u inmiddels voldoende aandacht heeft voor de veilige afwerking van uw bad. Zo zijn alle eerder geconstateerde scherpe randen glad afgewerkt en zijn de overlooproosters deugdelijk hersteld. Tevens geeft u aan dat er tijdens uw tweewekelijkse inspecties nadrukkelijke aandacht komt voor scherpe randen en overlooproosters. U hebt aangegeven dat eventuele gebreken direct na het constateren worden verholpen.

Reactie op uw zienswijze

Wij zijn van mening dat het ontstaan van deze overtredingen is terug te voeren op dezelfde oorzaak als het ontstaan van de eerder geconstateerde overtredingen, namelijk onvoldoende aandacht voor preventief onderhoud. Dat u inmiddels stappen hebt ondernomen om deze overtredingen te beëindigen zien wij als een positieve ontwikkeling.

Door de badinrichting tweewekelijks te monitoren op scherpe randen en gebreken aan de overlooproosters, en in samenspraak met ons tweemaandelijks het benodigde onderhoud in te plannen, is naar onze mening de bescherming van de bezoekers voldoende gewaarborgd.

4. Artikel 47 van het BHVBZ: Deugdelijkheid

Uw zienswijze

In uw brief van 1 december 2015 merkt u op dat deze overtreding met name een herhaling is van de constatering van de overtreding van artikel 15. U geeft aan dat de kitnaden van de kruidenbaden zijn vernieuwd en dat het gescheurde zitgedeelte van het kruidenbad is vervangen.

U geeft in uw brief aan dat u van mening bent dat de eerder genoemde overtredingen, op de overtreding van artikel 14 na, tijdens onze inspectie van 30 april 2015 ook al aanwezig waren en door ons geaccepteerd zijn op de voorwaarde dat de situatie niet zou verslechteren ten opzichte van de situatie in november 2014. Tevens geeft u aan dat destijds niet is gesproken over het mogelijk opleggen van dwangsommen. Ook geeft u aan dat u dagelijks controles uitvoert en aandacht heeft voor de eisen van het keurmerk Veilig en Schoon. Tot slot benadrukt u dat u van mening bent dat uw badinrichting een veilige plaats is om te bezoeken.

U hebt in uw toelichting van 22 januari voldoende aannemelijk gemaakt dat u inmiddels voldoende aandacht hebt voor de deugdelijkheid van uw bad. Zo zijn de kitnaden vervangen en is het beschadigde kruidenbad buiten gebruik gesteld.

Reactie op uw zienswijze

Wij begrijpen dat het lijkt alsof deze overtreding een herhaling is van de eerder genoemde overtredingen, dit is echter wel degelijk een op zichzelf staande overtreding. Artikel 47 van het BHVBZ stelt dat alle in dat besluit voorgeschreven voorzieningen deugdelijk functioneren en dat badinrichtingen in voldoende staat van onderhoud en reinheid verkeren. Door het aantal en de omvang van de eerder genoemde overtredingen is er geen sprake van voldoende staat van onderhoud en reinheid. Ook functioneren niet alle voorgeschreven voorzieningen zoals in het BHVBZ wordt voorgeschreven.

U stelt dat wij hebben aangegeven dat wij niet handhavend zouden optreden als de situatie niet zou verslechteren ten opzichte van de situatie van 4 november 2014. Wij hebben vastgesteld dat de situatie ten opzichte van november 2014 aanzienlijk is verslechterd, zodat wij genooddaakt zijn om handhavend op te treden. Daarnaast is er wel degelijk op gewezen dat wij handhavend zullen optreden indien de staat van de badinrichting zou verslechteren. Door het versturen van de vooraankondiging en het aanbieden van een zienswijzetermin hebt u de juiste rechtsmogelijkheden gehad om op dit voornemen te reageren.

Dat u van mening bent dat uw badinrichting een veilige plaats is voor bezoekers, dat u dagelijks controles uitvoert en aandacht heeft voor de eisen van het keurmerk Veilig en Schoon doet niet af aan de door ons geconstateerde overtredingen.

Het overheersende beeld was dat er onvoldoende aandacht is voor preventief onderhoud en hygiëne. Hierdoor zijn wij van mening dat zolang deze situatie voortduurt de veiligheid en gezondheid van bezoekers niet gegarandeerd kan worden.

Dat u inmiddels stappen hebt ondernomen om deze overtredingen te beëindigen zien wij als een positieve ontwikkeling. Door de badinrichting tweewekelijks te monitoren op deugdelijkheid, en in samenspraak met ons het benodigde onderhoud in te plannen, is naar onze mening de bescherming van de bezoekers voldoende gewaarborgd.

Conclusie afweging zienswijze

Uit uw zienswijze en de mondelinge toelichting, in combinatie met onze bevindingen tijdens de inspectie van 22 januari 2016, blijkt dat u structurele verbeteringen hebt doorgevoerd op het gebied van (preventief) onderhoud.

Met u is afgesproken dat:

- De aangetaste douchevloer in week 5 wordt gerenoveerd. Het beton gaat eruit en er wordt een nieuwe tegelvloer onder afschot geplaatst. Ook wordt de verbinding tussen de douche en de zwemzaal goed afgewerkt.
- Aansluitend worden de tegelpartijen rond het wedstrijdbad opnieuw ingevoegd.
- U controleert tweewekelijks de gehele badinrichting op slijtage. Hierbij wordt aandacht besteed aan de staat van de vloeren, kitnaden, scherpe randen, overlooproosters en de algehele deugdelijkheid. De omvang en locatie van de geconstateerde slijtage wordt tweewekelijks op een plattegrond aangegeven. Deze plattegronden houdt u voor ons ter inzage.
- De provincie voert elke 2 maanden een inspectie uit op het uitgevoerde onderhoud en de algemene staat van de inrichting. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan de planning van het onderhoud voor de komende twee maanden.

Wij zijn van mening dat uit uw zienswijze en mondelinge toelichting, alsmede uit het reeds uitgevoerde onderhoud en de gemaakte afspraken, blijkt dat er inmiddels aanzienlijk meer aandacht is voor (preventief) onderhoud aan uw badinrichting. Wij zien daarom vooralsnog en onder onderstaande voorwaarden, af van het opleggen van een last onder dwangsom.

Wij voeren elke twee maanden een inspectie uit waarbij aandacht wordt besteed aan het uitgevoerde onderhoud, de staat van de inrichting en de planning van het onderhoud voor de komende twee maanden. Wanneer wij tijdens één van deze inspecties constateren dat u zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, kan dat aanleiding zijn om één of meer van de dwangsommen alsnog op te leggen.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, de heer [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Afschrift aan:

- het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, Postbus 577, 9700 AN Groningen
- de Inspectie leefomgeving en Transport, Wonen, Water en Producten Utrecht, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- de Politie Noord-Nederland, Postbus 107, 9400 AC Assen
- de GGD Drenthe, t.a.v. afdeling infectieziekten, Postbus 144, 9400 AC Assen
- het College van Burgemeester en Wethouders Emmen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen

Aan:
Gemeente Emmen
[REDACTED]
Postbus 30001
7800 RA EMMEN



Assen, 18 februari 2015
Ons kenmerk 7/VTH/2016000675
Behandeld door [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] en
de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) en Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBHZ); Overeenkomst afspraken zienswijze zwemgelegenheid Aquarena te Emmen

Geachte [REDACTED]

Op 22 januari 2016 hebben de [REDACTED] [REDACTED] en u, in het bijzijn van de wethouder de heer B. Arends, aan onze behandelend medewerkers en gedeputeerde de heer T. Stelpstra, uw zienswijze inzake de vooraankondiging voor een last onder dwangsom betreffende de zwemgelegenheid Aquarena mondeling toegelicht. Op 15 februari 2016 hebben wij inhoudelijk gereageerd op uw zienswijze. Verder zijn er tijdens het overleg afspraken gemaakt welke wij hierbij bevestigen.

Tijdens het overleg is door de heer Arends gezegd dat de gemeente medio 2018 een nieuw zwembad gerealiseerd wil hebben. Daarbij is toegezegd dat de Aquarena in de tussentijd voldoet aan de eisen van de WHVBZ en BHVBZ. Om hierop toe te zien hebben wij met u een onderhoudsprogramma en een inspectieregime afgesproken. De inzet daarvan is dat zo op een financieel en inhoudelijk realistische wijze de tijd tot de nieuwbouw kan worden overbrugd. Wij verwijzen korthedshalve naar onze handhavingsbrief van 15 februari 2016 met kenmerk 6/VTH/2016000582.

Indien de nieuwbouw desondanks geen doorgang vindt dient u er rekening mee te houden dat wij structurele maatregelen van u eisen om de Aquarena weer bij "de tijd" te brengen. Daar kunnen forse investeringen mee gemoeid zijn. Wij gaan er echter van uit dat u een nieuw bad gaat realiseren en wensen u in het verder concreet maken daarvan veel succes.



Om geen misverstand te laten ontstaan zien wij onze afspraken graag door u bevestigd.
Dat kan door een exemplaar van deze brief getekend aan ons te retourneren.

Hoogachtend,


Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,


teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n):
/coll.

Afschrift aan:

Aan:
Gemeente Emmen
[REDACTED]
Postbus 30001
7800 RA EMMEN



Assen, 19 juli 2017
Ons kenmerk 201700590-00707070
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Regulier controle Whvbz 2017 - Aquarena - Angelsloerdijk 31 7822 HK Emmen

Geachte [REDACTED],

Op 27 juni 2017 hebben onze toezichthouders, [REDACTED], uw zwemgelegenheid de Aquarena te Emmen bezocht. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de afspraken die wij met u gemaakt hebben over de staat van onderhoud van de badinrichtingen.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Aan:
Gemeente Emmen
[REDACTED]
Postbus 30001
7800 RA EMMEN



Assen, 5 maart 2018
Ons kenmerk 201700590-00744251
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Zwembad Aquarena - Angelsloerdijk 31 7822 HK Emmen

Geachte [REDACTED],

Op 28 februari 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED] uw zwemgelegenheid Zwembad Aquarena bezocht. Bij de controle was u aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de afspraken die wij met u gemaakt hebben over de staat van onderhoud van de badinrichting.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700590 te vermelden.

Aan:
Gemeente Emmen
[REDACTED]
Postbus 30001
7800 RA EMMEN



Assen, 8 oktober 2018
Ons kenmerk 201700590-00780380
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Zwembad Aquarena - Angelsloerdijk 31 7822 HK Emmen

Geachte [REDACTED],

Op 2 oktober 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED] uw zwemgelegenheid Zwembad Aquarena bezocht. Bij de controle was uzelf aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de afspraken die wij met u gemaakt hebben over de staat van onderhoud van de badinrichting.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700590 te vermelden.

Aan:

Awec Sandur B.V.

██████████
Sandurdreef 5

7828 AA EMMEN



Assen, 15 maart 2016

Ons kenmerk /VTH/ /49813

Behandeld door ██████████ ██████████

Uw kenmerk

Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 8 februari 2016 (Emmen)

Geachte ██████████,

Op 8 februari 2016 hebben onze toezichthouders ██████████, uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was u namens de zwemgelegenheid aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 4, eerste lid: Pompcapaciteit

De pompen waarmee het zwem- en badwater wordt rondgepompt, hebben een capaciteit zoals deze kan worden berekend met bijlage III van het Bhvbz.

De debieten van niet alle baden worden weergegeven. Tenminste een van de twee niet werkende debietmeters, van het recreatiebad of van de whirlpool, moet worden gerepareerd of vervangen. De capaciteit van het andere bad kan ook via de totale pompcapaciteit worden berekend. Wij voeren hierop één maand na dagtekening van de brief een hercontrole uit.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvzb. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er regelmatig maar één keer per dag een bemonstering van het geurbad wordt uitgevoerd en in het logboek wordt genoteerd.

Het eigen onderzoek van het badwater en het bijhouden van het logboek is van bijzonder groot belang voor het goed bijhouden van de waterkwaliteit en daarmee voor de veiligheid en gezondheid van uw bezoekers.

U dient ten minste tweemaal daags het eigen onderzoek van alle baden uit te voeren en in het logboek te noteren. Hier wordt tijdens de hercontrole en alle daarop volgende controles aandacht aan besteed.

Artikel 47: Deugdelijkheid

De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in dit besluit voorgeschreven, functioneren deugdelijk; badinrichtingen verkeren in voldoende staat van onderhoud en reinheid.

Tijdens de controle is geconstateerd dat verschillende overlooproosters in uw bad-inrichting vergaande slijtage en defecten vertonen. Door deze defecten sluiten de roosters niet goed op elkaar aan, waardoor er tussen de spijlen kieren van groter dan 8 millimeter ontstaan. Bezoekers kunnen zich aan deze kieren bezeren of bekneld raken. Bij het recreatiebad en de whirlpool is een aantal grote kieren geconstateerd tussen de overlooproosters.

Met u is afgesproken dat u deze kieren zodanig afwerkt dat de ruimte tussen de spijlen niet groter is dan ten hoogste 8 millimeter. Wij voeren hierop één maand na dagtekening van de brief een hercontrole uit.


Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED]
[REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HGS

Aan:
Awec Sandur B.V.

[REDACTED]
Sandurdreef 5
7828 AA EMMEN



Assen, 14 juni 2016
Ons kenmerk 24/VTH/2016002902/50086
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ);
hercontrole d.d. 20 mei 2016 (Emmen)

Geachte heer [REDACTED],

Op 20 mei 2016 heeft onze toezichthouder [REDACTED] uw zwemgelegenheid Parc Sandur bezocht. Tijdens dit bezoek is een hercontrole uitgeoefend op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Deze hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen van het BHVBZ tijdens onze inspectie van 8 februari 2016. Wij hebben onze bevindingen van 8 februari 2016 beschreven in onze brief van 24 maart 2016 met ons kenmerk 2016001357. Bij de hercontrole op 20 mei 2016 was u namens het zwembad aanwezig.

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de hercontrole voldeed aan de voorschriften zoals deze in het BHVBZ zijn verwoord.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED], of per e-mail via [REDACTED].
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Awec Sandur B.V.

[REDACTED]
Sandurdreef 5
7828 AA EMMEN



Assen, 11 oktober 2017
Ons kenmerk 201700591-00719486
Behandeld door de heer [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Awec Sandur B.V. - Sandurdreef 5 7828 AA Emmen

Geachte [REDACTED],

Op 20 september 2017 hebben onze toezichthouders [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was u namens de zwemgelegenheid aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 6, eerste lid: Debietbepaling

In de toevoer naar of afvoer van de filters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie, is een voorziening waarmee de hoeveelheid water kan worden bepaald, die in een bepaalde tijdseenheid wordt toegevoerd, onderscheidenlijk afgevoerd. De nauwkeurigheid waarmee deze voorziening de hoeveelheid water bepaalt, wijkt ten hoogste 10 procent af van de werkelijke waarde.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de debietmeters van het plons bassin en het recreatiebad niet functioneren. Alle aanwezige circulatiebassins dienen een functionerende debietmeter te hebben. Wij hebben u hier reeds op gewezen tijdens de controle van 8 februari 2016.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvz. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er regelmatig maar één keer per dag een bemonstering van het geurbad wordt uitgevoerd en in het logboek wordt genoteerd.

Het eigen onderzoek van het badwater en het bijhouden van het logboek is van belang voor het goed bijhouden van de waterkwaliteit en daarmee voor de veiligheid en gezondheid van uw bezoekers.

U dient ten minste tweemaal daags, vóór opening en tegen sluiting, voor alle bassins het eigen onderzoek uit te voeren en de resultaten daarvan in het logboek te noteren. Wij hebben u hier reeds op gewezen tijdens de controle van 8 februari 2016.

Artikel 47: Deugdelijkheid

De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in dit besluit voorgeschreven, functioneren deugdelijk; badinrichtingen verkeren in voldoende staat van onderhoud en reinheid.

Tijdens de controle is geconstateerd dat verschillende overlooproosters in uw badinrichting slijtage en defecten vertonen. Door deze defecten sluiten de roosters niet goed op elkaar aan, waardoor er tussen de spijlen kieren van groter dan 8 millimeter aanwezig zijn. Bezoekers kunnen zich aan deze kieren bezeren of bekneld raken. Bij het recreatiebad en de whirlpool is een aantal grote kieren geconstateerd tussen de overlooproosters.

U dient deze kieren zodanig af te werken dat de ruimte tussen de spijlen niet groter is dan ten hoogste 8 millimeter. Wij hebben u hier reeds op gewezen tijdens de controle van 8 februari 2016.

Tevens is tijdens de controle geconstateerd dat er zich opgehoopt vuil bevindt in de voegen van de trap van de whirlpool. Daarnaast is er sprake van vuil rondom de beelden op de rand van het peuterbad. U dient bij het schoonmaken extra aandacht te besteden aan deze plekken om ophoping van vuil te voorkomen.

Hercontrole

U dient bovenstaande gebreken te verhelpen binnen één maand na dagtekening van deze brief. Wij voeren hierop een hercontrole uit. Mochten de gebreken niet verholpen zijn, dan zien wij ons genoodzaakt om handhavend op te treden. Wij denken hierbij aan een last onder dwangsom. Wij gaan er van uit dat wij hiervan geen gebruik hoeven te maken.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Awec Sandur B.V.

██████████
Sandurdreef 5
7828 AA EMMEN



Assen, 5 maart 2018

Ons kenmerk 201700591-00744241

Behandeld door ██████████

Onderwerp: Vooraankondiging Last onder Dwangsom Whvbz 2018 - Awec Sandur B.V. - Sandurdreef 5 7828 AA Emmen

Geachte ██████████,

Op 28 februari 2018 heeft onze toezichthouder, ██████████, uw zwemgelegenheid bezocht. Tijdens dit bezoek is een hercontrole uitgevoerd op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz). Bij de hercontrole was ██████████ aanwezig.

In deze brief leest u de resultaten van deze hercontrole en dat wij voornemens zijn om u een last onder dwangsom op te leggen.

Voorgeschiedenis

Deze hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen van het Bhvbz tijdens onze inspecties op 8 februari 2016 en 20 september 2017. Wij hebben onze bevindingen van 8 februari 2016 beschreven in onze brief van 24 maart 2016¹. Onze bevindingen van 20 september 2017 hebben wij beschreven in onze brief van 11 oktober 2017².

Controle

Tijdens de controle op 28 februari 2018 hebben wij opnieuw geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst integraal in de bijlage opgenomen.

Hieronder leest u wat de bevindingen zijn van onze toezichthouder.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 3 van de Whvbz zijn in de Bhvbz voorschriften opgenomen over de hoedanigheid en de behandeling van het zwem- en badwater.

¹: Met ons kenmerk 2016001357

²: Met ons kenmerk 201700591-00719486.

In artikel 9 van het Bhvzbz is voorgeschreven dat u minimaal tweemaal per dag, voor opening en tegen sluiting, het badwater van alle bassins dient te onderzoeken op de parameters, zoals aangegeven in bijlage I van het Bhvzbz. De resultaten hiervan dient u in het logboek te noteren en ten minste twee jaar ter inzage te houden.

Artikel 2 van de Whvzbz stelt dat het verboden is om gelegenheid tot zwemmen of baden te geven in een badinrichting, wanneer niet is voldaan aan de in de artikelen 3, 4 en 7 van het Whvzbz gestelde voorschriften.

Dagelijks onderzoek

Tijdens de controle is geconstateerd dat het dagelijks onderzoek van de waterkwaliteit niet structureel tweemaal daags wordt uitgevoerd, dan wel genoteerd in het logboek. Zo wordt regelmatig de waterkwaliteit van het geurbad slechts éénmaal per dag of in het geheel niet gemeten, dan wel genoteerd in het logboek. U dient ten minste tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting, in alle bassins het eigen onderzoek uit te voeren volgens de parameters van Bijlage I van het Bhvzbz. U dient de resultaten hiervan te noteren in het logboek en ten minste 2 jaar ter inzage te houden **voor onze** toezichthouder. Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvzbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvzbz overtreden wordt.

Voorgenomen last onder dwangsom

Wij hebben daarom het voornemen om aan u de volgende last onder dwangsom op te leggen indien u de overtreding van artikel 3 van de Whvzbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvzbz, niet ongedaan maakt. Dit doen wij met gebruikmaking van artikel 122 van de Provinciewet in samenhang met artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Uit het bovenstaande blijkt dat u meerdere artikelen van het Whvzbz en Bhvzbz overtreedt. Daarom zijn wij voornemens u de volgende last onder dwangsom op te leggen.

Ad 1:

- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvzbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvzbz te beëindigen en beëindigd te houden.
- Wanneer u zich niet houdt aan bovenstaande lastgeving moet u ons . 2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) per keer betalen dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvzbz in samenhang met artikel 3 van de Whvzbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op € 10.000,-- (tienduizend euro).
- Voor het niet opnieuw begaan van deze overtreding dient u binnen één dag na verzenddatum van de definitieve dwangsombeschikking ten minste tweemaal per dag, voor opening en tegen sluiting, het badwater van alle bassins te onderzoeken op de parameters, zoals aangegeven in bijlage I van het Bhvzbz, en de resultaten hiervan in het logboek te noteren.

Lengte begunstigingstermijn

Wij hebben het voornemen om in de dwangsombeschikking een begunstigingstermijn van één dag op te nemen waarbinnen u bovenstaande overtreding ongedaan kunt maken, zodat u in de gelegenheid bent om uw personeel hierover te instrueren. Deze termijn wordt door ons gezien de acute aard van de overtredingen redelijk geacht.

Indien de gebreken na het volledig verbeuren van de dwangsom voor de overtreding niet zijn opgeheven, zien wij ons genoodzaakt over te gaan tot sluiting van de badinrichting middels een last tot sluiting.

Hoogte dwangsom

De hierboven vastgestelde bedragen staan in redelijke verhouding tot enerzijds de zwaarte van het door de overtreding van het wettelijke voorschrift geschonden belang en anderzijds de beoogde effectieve werking van de dwangsomoplegging.

Door de zwemwaterkwaliteit niet tweemaal daags te meten en noteren in een logboek is voor u en voor ons onvoldoende inzichtelijk wat de kwaliteit is van het zwemwater. Hierdoor bestaat een risico voor de gezondheid van uw badgasten.

Zienswijze

Voordat wij overgaan tot het definitief opleggen van de last onder dwangsom, stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze over ons voornemen bij ons college naar voren te brengen. U mag uw zienswijze mondeling of schriftelijk geven tot twee weken na de verzenddatum van deze brief. U heeft dit recht volgens artikel 4.8 van de Awb.

De schriftelijke reactie kunt u zenden aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Afschrift

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente Emmen.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van provincie Drenthe via telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Afschrift van deze brief te zenden aan:

- Openbaar Ministerie Noord-Nederland, Postbus 577, 9700 AN Groningen
- Politie Noord-Nederland, Postbus 107, 9400 AC ASSEN
- GGD Drenthe t.a.v. afdeling infectieziekten, Postbus 144, 9400 AC Assen.
- Gemeente Emmen t.a.v. het college van B & W, Postbus 30001, 7800 RA Emmen

Bijlage 1: Integrale wetteksten overtreden artikelen Whvbz en Bhvbz

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz)

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Artikel 2

Het is de houder van een badinrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 geldende voorschriften.

Artikel 3

1. In het belang van de hygiëne kunnen bij algemene maatregel van bestuur met betrekking tot badinrichtingen voorschriften worden gegeven betreffende:

- a. de hoedanigheid en de behandeling van het zwem- en badwater;*
- b. het aantal en de inrichting van douches en toiletten;*
- c. de voorziening met drink- en waswater en de afvoer van afvalwater;*
- d. de te bezigen materialen;*
- e. het treffen van voorzieningen ten behoeve van de reinheid;*
- f. de gelegenheid tot het bergen van kleding;*
- g. het aantal gelijktijdig toe te laten bezoekers;*
- h. het toezicht,*
- i. preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid.*

2. De voorschriften, bedoeld in het eerste lid, bevatten slechts hetgeen naar Ons oordeel uit het oogpunt van hygiëne strikt noodzakelijk is.

3. De voorschriften, bedoeld in het eerste lid, onder a, gelden niet met betrekking tot de badinrichtingen behorend tot de op grond van artikel 10b, tweede lid, aangewezen locaties.

Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz)

Geldig van 01-07-2011 t/m heden

Bijlage I. Normen voor zwem- en badwater, in badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in oppervlaktewater, als bedoeld in [artikel 2](#) van het besluit¹

			houder	laboratorium.
Te meten in het bassin op de plaats waar de waarde van deze parameter naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het ongunstigst is : ²				
1. Bij 37°C kweekbare kiemen	aantal per ml	≤ 100		m
2. Pseudomonas aeruginosa	aantal per 100 ml	niet aantoonbaar		³
3. Doorzicht	meter	tot bodem	d	m
4. Troebelingsgraad bij uitlaat	FTE	$\leq 0,5$		³
5. Kaliumpermanganaatverbruik	mg/l	≤ 70 % van het kaliumpermanganaatverbruik van het suppletiewater + 6		m ⁴
6. Zuurgraad	Ph	$6,8 \leq \text{pH} \leq 7,8$	d	m
7. Buffercapaciteit	mmol/l	≥ 1		³
8. Ureum	mg/l	$\leq 2,0$		m ⁴
9. Vrij beschikbaar chloor (VBC)	mg/l	$0,5 \leq \text{VBC} \leq 1,5^5$	d	m
10. Vrij beschikbaar chloor indien cyaanuurzuur wordt gebruikt (in dat geval geldt niet de onder 9 vermelde norm)	mg/l	$2,0 \leq \text{VBC} \leq 5,0$	d	m
11. Gebonden beschikbaar chloor	mg/l	$\leq 1,0$	d	m

12. Cyanuurzuur (indien dit in enigerlei vorm wordt gebruikt)	mg/l	≤ 50 (bij gebruik cyanuurzuur)		
		≤ 100 (bij gebruik isocyanuurzuur-verbindingen)		m ⁴
Te meten in het toevoerwater:				
13. Ozon (indien als oxydatiemiddel gebruikt)	mg/l	niet aantoonbaar	d	m
Te meten op de in het beheersplan Legionella (artikel 2b) aangegeven risicopunten:				
14. Legionella	k.v.e./l	<100 k.v.e./l		hj

d = dagelijks onderzoek. De aangegeven parameters dienen dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch tenminste bij opening en tegen sluitingstijd, door de houder te worden onderzocht.

m = maandelijks onderzoek. Dit onderzoek laat de houder verrichten door een laboratorium als bedoeld in artikel 10, eerste lid, zodanig dat in een kalenderjaar tenminste 40 % in de eerste helft van de openingsuren wordt uitgevoerd en ten minste 40 % in de tweede helft van de openingsuren. Indien de openstelling voor het publiek vóór de 15e van enige maand aanvangt of na de 15e van enige maand eindigt, dient in deze maanden eveneens een onderzoek plaats te vinden.

hj = halfjaarlijks onderzoek. Het onderzoek dient plaats te vinden op de in het beheersplan aangegeven risicopunten.

¹ Bij bassins met eenmalig gebruik van water, waarbij het bassin met water van drinkwaterkwaliteit wordt gevuld en geen desinfectiemiddelen worden toegevoegd, gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1 en 3 genoemde parameters. Ten aanzien van de overige bassins met eenmalig gebruik van water en de doorstroomde bassins gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1, 3, 6, 9 of 10, 12 en 13 genoemde parameters.

² Bij bassins met eenmalig gebruik van water dient het onderzoek plaats te vinden na het vullen van het bassin, voordat er in wordt gebaad. Indien meerdere van deze bassins deel uitmaken van één systeem, kan volstaan worden met onderzoek van het zwem- of badwater in één bassin.

³ Indien er aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit ten aanzien van deze parameter niet aan de norm voldoet, dient onderzoek plaats te vinden ten aanzien van deze parameter.

⁴ Indien meerdere bassins in een badinrichting op dezelfde zuiveringsinstallatie zijn aangesloten, hoeft het onderzoek naar deze parameter alleen plaats te vinden in het bassin waar de waarde van deze parameter, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het ongunstigst is op grond van de ligging ten opzichte van de zuiveringsinstallatie dan wel op grond van de bezoekersaantallen.

⁵ Bij openluchtbaden en bassins met een wateroppervlakte kleiner dan 20 m² geldt een bovengrens van 5,0 mg/l.

Bhvbz Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Aan:
Awec Sandur B.V.

[REDACTED]
Sandurdreef 5
7828 AA EMMEN



Assen, 6 april 2018

Ons kenmerk 201700591-00750540

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Whvbz 2018 - Vervolg vooraankondiging Last Onder Dwangsom - Awec Sandur B.V. - Sandurdreef 5 7828 AA Emmen

Geachte [REDACTED],

Op 5 maart 2018¹ schreven wij dat wij voornemens zijn om u een last onder dwangsom op te leggen, omdat u artikel 9 eerste tot en met vierde lid van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz), en daarmee artikel 3 van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Whvbz), overtreedt.

Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken uw zienswijze te geven. Hier heeft u gebruik van gemaakt middels een gesprek op 20 maart 2018. Naar aanleiding van uw zienswijze hebben wij besloten u vooralsnog geen last onder dwangsom op te leggen. Waarom wij dit doen lichten wij in deze brief toe.

Overtreding, zienswijze en onze reactie hierop

Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Whvbz, is het de houder van een zweminrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 van de Whvbz geldende voorschriften. Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en het volgende voorschrift van het Bhvbz worden overtreden:

Ad 1. Artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz: Eigen onderzoek

Overtreding

Op 8 februari 2016, 20 september 2017 en 28 februari 2018 hebben onze toezichthouders uw badinrichting bezocht. Tijdens deze controles is geconstateerd dat het dagelijks onderzoek van de waterkwaliteit niet structureel tweemaal daags wordt uitgevoerd, dan wel genoteerd in het logboek. Zo wordt regelmatig de waterkwaliteit van het geurbad slechts éénmaal per dag gemeten, dan wel genoteerd in het logboek.

¹ Met ons kenmerk: 201700591-00744241

U dient ten minste tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting, in alle bassins het eigen onderzoek uit te voeren volgens de parameters van Bijlage I van het Bhvz. U dient de resultaten hiervan te noteren in het logboek en ten minste 2 jaar ter inzage te houden voor onze toezichthouder.

Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvz overtreden wordt.

Zienswijze

Tijdens het zienswijzegesprek heeft u aangegeven dat u het betreurt dat de eigen metingen van het geurbad onvoldoende zijn uitgevoerd en bijgehouden in het logboek. U erkent dat verbetering noodzakelijk is en heeft inmiddels maatregelen genomen om herhaling van de overtreding te voorkomen. U geeft aan dat u het leidinggevend personeel geïnstrueerd heeft om dagelijks te controleren of het eigen onderzoek uitgevoerd en genoteerd is, en wanneer dat niet het geval blijkt te zijn, zorg te dragen voor het alsnog uitvoeren van het onderzoek.

Reactie op zienswijze

Dat u maatregelen heeft genomen om het uitvoeren en noteren van het eigen onderzoek beter binnen uw badinrichting te borgen, vinden wij een goede ontwikkeling. Om deze reden, en omdat u erkent en betreurt dat ondanks de eerdere constatering het eigen onderzoek onvoldoende wordt uitgevoerd, vertrouwen wij er dan ook op u in het vervolg het onderzoek goed blijft uitvoeren en noteren in het logboek. Daarom zien wij vooralsnog af van het opleggen van een last onder dwangsom.

Om er toch zeker van te zijn dat in het vervolg van alle bassins het eigen onderzoek tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting, wordt uitgevoerd en genoteerd in het logboek, zullen wij een aantal onaangekondigde hercontroles uitvoeren. Wanneer uit een van deze controles blijkt dat de overtreding opnieuw begaan wordt, behouden wij ons het recht voor om de last onder dwangsom alsnog per direct op te leggen.


Afschrift

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente Emmen.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van provincie Drenthe via telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Afschrift van deze brief te zenden aan:

- Openbaar Ministerie Noord-Nederland, Postbus 577, 9700 AN Groningen
- Politie Noord-Nederland, Postbus 107, 9400 AC ASSEN
- GGD Drenthe t.a.v. afdeling infectieziekten, Postbus 144, 9400 AC Assen.
- Gemeente Emmen t.a.v. het college van B & W, Postbus 30001, 7800 RA Emmen

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz)

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Artikel 2

Het is de houder van een badinrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 geldende voorschriften.

Artikel 3

1. In het belang van de hygiëne kunnen bij algemene maatregel van bestuur met betrekking tot badinrichtingen voorschriften worden gegeven betreffende:

- a. de hoedanigheid en de behandeling van het zwem- en badwater;*
- b. het aantal en de inrichting van douches en toiletten;*
- c. de voorziening met drink- en waswater en de afvoer van afvalwater;*
- d. de te bezigen materialen;*
- e. het treffen van voorzieningen ten behoeve van de reinheid;*
- f. de gelegenheid tot het bergen van kleding;*
- g. het aantal gelijktijdig toe te laten bezoekers;*
- h. het toezicht,*
- i. preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid.*

2. De voorschriften, bedoeld in het eerste lid, bevatten slechts hetgeen naar Ons oordeel uit het oogpunt van hygiëne strikt noodzakelijk is.

3. De voorschriften, bedoeld in het eerste lid, onder a, gelden niet met betrekking tot de badinrichtingen behorend tot de op grond van artikel 10b, tweede lid, aangewezen locaties.

Bijlage I. Normen voor zwem- en badwater, in badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in oppervlaktewater, als bedoeld in [artikel 2](#) van het besluit¹

Parameters en plaatsen van onderzoek	Eenheid	Norm	Frequentie van onderzoek uit te voeren door	
			houder	labor.
Te meten in het bassin op de plaats waar de waarde van deze parameter naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het ongunstigst is : ²				
1. Bij 37°C kweekbare kiemen	aantal per ml	≤ 100		m
2. Pseudomonas aeruginosa	aantal per 100 ml	niet aantoonbaar		³
3. Doorzicht	meter	tot bodem	d	m
4. Troebelingsgraad bij uitlaat	FTE	≤ 0,5		³
5. Kaliumpermanganaatverbruik	mg/l	≤ 70 % van het kaliumpermanganaatverbruik van het suppletiewater + 6		m ⁴
6. Zuurgraad	Ph	6,8 ≤ pH ≤ 7,8	d	m
7. Buffercapaciteit	mmol/l	≥ 1		³
8. Ureum	mg/l	≤ 2,0		m ⁴
9. Vrij beschikbaar chloor (VBC)	mg/l	0,5 ≤ VBC ≤ 1,5 ⁵	d	m
10. Vrij beschikbaar chloor indien cyanuurzuur wordt gebruikt (in dat geval geldt niet de onder 9 vermelde norm)	mg/l	2,0 ≤ VBC ≤ 5,0	d	m
11. Gebonden beschikbaar chloor	mg/l	≤ 1,0	d	m
12. Cyanuurzuur (indien dit in enigerlei vorm wordt gebruikt)	mg/l	≤ 50 (bij gebruik cyanuurzuur)		
		≤ 100 (bij gebruik isocyanuurzuur-verbindingen)		m ⁴

Parameters en plaatsen van onderzoek	Eenheid	Norm	Frequentie van onderzoek uit te voeren door	
			d	m
Te meten in het toevoerwater:				
13. Ozon (indien als oxydatiemiddel gebruikt)	mg/l	niet aantoonbaar	d	m
Te meten op de in het beheersplan Legionella (artikel 2b) aangegeven risicopunten:				
14. Legionella	kolonievormende eenheden per liter(k.v.e./l)	<100 k.v.e./l		hj

d = dagelijks onderzoek. De aangegeven parameters dienen dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch tenminste bij opening en tegen sluitingstijd, door de houder te worden onderzocht.

m = maandelijks onderzoek. Dit onderzoek laat de houder verrichten door een laboratorium als bedoeld in artikel 10, eerste lid, zodanig dat in een kalenderjaar tenminste 40 % in de eerste helft van de openingsuren wordt uitgevoerd en ten minste 40 % in de tweede helft van de openingsuren. Indien de openstelling voor het publiek vóór de 15e van enige maand aanvangt of na de 15e van enige maand eindigt, dient in deze maanden eveneens een onderzoek plaats te vinden.

hj = halfjaarlijks onderzoek. Het onderzoek dient plaats te vinden op de in het beheersplan aangegeven risicopunten.

¹ Bij bassins met eenmalig gebruik van water, waarbij het bassin met water van drinkwaterkwaliteit wordt gevuld en geen desinfectiemiddelen worden toegevoegd, gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1 en 3 genoemde parameters. Ten aanzien van de overige bassins met eenmalig gebruik van water en de doorstroomde bassins gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1, 3, 6, 9 of 10, 12 en 13 genoemde parameters.

² Bij bassins met eenmalig gebruik van water dient het onderzoek plaats te vinden na het vullen van het bassin, voordat er in wordt gebaad. Indien meerdere van deze bassins deel uitmaken van één systeem, kan volstaan worden met onderzoek van het zwem- of badwater in één bassin.

³ Indien er aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit ten aanzien van deze parameter niet aan de norm voldoet, dient onderzoek plaats te vinden ten aanzien van deze parameter.

⁴ Indien meerdere bassins in een badinrichting op dezelfde zuiveringsinstallatie zijn aangesloten, hoeft het onderzoek naar deze parameter alleen plaats te vinden in het bassin waar de waarde van deze parameter, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het ongunstigst is op grond van de ligging ten opzichte van de zuiveringsinstallatie dan wel op grond van de bezoekersaantallen.

⁵ Bij openluchtbaden en bassins met een wateroppervlakte kleiner dan 20 m² geldt een bovengrens van 5,0 mg/l.

Bhvbz Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Aan:
Awec Sandur B.V.

[REDACTED]
Sandurdreef 5
7828 AA EMMEN



Assen, 24 mei 2018
Ons kenmerk 201700591-00758376
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Hercontrole Whvbz 2018 - Awec Sandur B.V. - Sandurdreef 5 7828 AA Emmen

Geachte [REDACTED],

Op 15 mei 2018 hebben onze toezichhouders, [REDACTED] uw zwemgelegenheid Parc Sandur bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig.

Tijdens dit bezoek is een hercontrole uitgevoerd op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden het bijbehorende besluit (Bhvbz). Aanleiding voor de hercontrole zijn eerdere constatering dat het dagelijks onderzoek van de waterkwaliteit niet structureel tweemaal daags werd uitgevoerd, dan wel genoteerd in het logboek.

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan artikel 9 uit het Bhvbz. De eigen metingen van de waterkwaliteit zijn voldoende uitgevoerd en het logboek is voldoende bijgehouden, sinds het verzenden van onze laatste brief van 6 april 2018.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat de vooraankondiging last onder dwangsom hiermee zijn werking niet verliest. Wij zullen dit jaar meerdere onaangekondigde controles uitvoeren op het uitvoeren van de eigen metingen en het bijhouden van het logboek. Wanneer uit een van deze controles blijkt dat de overtreding van artikel 9 opnieuw begaan wordt, behouden wij ons het recht voor om de last onder dwangsom alsnog per direct op te leggen.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700591 te vermelden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Bosbad Hoogersmilde
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] HOOGERSMILDE

Assen, 19 december 2016
Ons kenmerk 50/VTH/2016005183/50490
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 2 augustus 2016 (Midden-Drenthe)

Geachte [REDACTED],

Op 2 augustus 2016 heeft onze toezichthouder [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was namens de zwemgelegenheid [REDACTED] aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het BHVBZ.

Tot slot merken wij nog op dat we geconstateerd hebben dat de coating van het kleuter- en peuterbad begon los te laten. Van [REDACTED] begrepen we dat dit komend jaar wordt vervangen.

Deze brief is in het systeem blijven hangen. Excuses dat deze niet eerder is verstuurd. Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED], of per e-mail via [REDACTED].


Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Stichting Recreatie Hoogersmilde
[REDACTED]
Postbus 15
9422 ZG SMILDE



Assen, 19 juli 2017
Ons kenmerk 201700633-00707072
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Reguliere controle Whvbz 2017 - Bosbad Hoogersmilde - Bosweg 13e 9423 PZ
Hoogersmilde

Geachte [REDACTED],

Op 14 juni 2017 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Wel merken wij het volgende op: Tijdens de controle is geconstateerd dat er in het grote bassin een drijflijn ligt waarvan enkele drijvers defect zijn. Zwemmers kunnen zich bezeren aan de scherpe randen van het gebroken plastic. Wij gaan er van uit dat u de defecte drijvers vervangt of herstelt. Tijdens de eerstvolgende reguliere controle wordt hier aandacht aan besteed.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Aan:
Stichting Bosbad Noord-Sleen

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Assen, 5 juli 2016

Ons kenmerk 27/VTH/ 2016003262/50159

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 16 juni 2016 (Coevorden)

Geachte [REDACTED],

Op 16 juni 2016 heeft onze toezichthouder [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het BHVBZ.

Wel merken wij nog het volgende op:


Tijdens de controle is geconstateerd dat er een aantal ongelakte houten banken rondom de bassins staan. Ongelakt hout neemt vocht op en is daardoor lastig te reinigen. Hiermee vormt het een belemmering voor de hygiëne. Artikel 19 van het BHVBZ stelt dat voorwerpen die met baders of zwemmers in aanraking kunnen komen, vervaardigd moeten zijn van makkelijk reinigbaar materiaal. Wij verzoeken u om de banken voor aanvang van het volgende seizoen te voorzien van een laklaag. Tijdens de eerstvolgende reguliere controle wordt hier aandacht aan besteed.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

,
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:

Stichting Bosbad Noord-Sleen

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Assen, 6 november 2017

Ons kenmerk 201700639-00724217

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Bosbad Noord-Sleen - 't Haantje 86 7846 TK Noord-Sleen

Geachte [REDACTED],

Op 7 september 2017 hebben onze toezichthouders, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan het volgende artikel uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder is de door ons geconstateerde afwijking beschreven.

Artikel 19: Reinigbaarheid materialen

Voorwerpen die met de zwemmers of baders of het zwem- of badwater in aanraking kunnen komen, zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er een aantal ongelakte houten banken tussen het recreatiebad en het kleuterbad staan. Het hout van deze banken is ruw en ongelakt en neemt daardoor vocht en vervuiling op. De banken zijn daardoor niet eenvoudig schoon te maken. Wij hebben u hier reeds op gewezen in onze brief van 5 juli 2016¹.

U dient alle aanwezige houten banken voor aanvang van het volgende seizoen zodanig af te werken dat deze eenvoudig reinigbaar zijn, bijvoorbeeld met een laklaag. Tijdens de eerstvolgende reguliere controle wordt hier aandacht aan besteed.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

¹ Met ons kenmerk 27/VTH/2016003262/50159

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:

Stichting Bosbad NoordSleen
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Assen, 19 juli 2018

Ons kenmerk 201700639-00768409

Behandeld door [Redacted]

Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Bosbad Noord-Sleen - 't Haantje 86 7846 TK Noord-Sleen

Geachte [Redacted],

Op 12 juli 2018 hebben onze toezichthouders, [Redacted], uw zwemgelegenheid Bosbad Noord-Sleen bezocht. Bij de controle was u zelf aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 19: Reinigbaarheid materialen

Voorwerpen die met de zwemmers en baders of het zwem- en badwater in aanraking kunnen komen, zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er een aantal ongelakte houten banken tussen het recreatiebad en kleuterbad staan. Het hout van deze banken is ruw, splintert en is poreus. Hierdoor neemt het vocht en vervuiling op. Tevens bestaat het risico dat mensen zich bezeren aan splinters.

U dient alle aanwezig houten banken zodanig af te werken dat deze eenvoudig reinigbaar zijn en bezoekers zich niet bezeren. Wij hebben u hier reeds op gewezen in onze brieven van 5 juli 2016¹ en 6 november 2017².

¹ Met ons kenmerk 27/VTH/2016003262/50159

² Met ons kenmerk 201700639-00724217

Naar aanleiding van deze constatering zullen wij 1 maand na dagtekening van deze brief een hercontrole uitvoeren. Wanneer tijdens deze hercontrole blijkt dat de overtreding niet is beëindigd, zien wij ons genoodzaakt om handhavend op te treden. Wij gaan ervan uit dat het zo ver niet hoeft te komen.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klanten Contactcentrum, [REDACTED] per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:

Stichting Bosbad NoordSleen

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Assen, 4 september 2018

Ons kenmerk 201700639-00775141

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Hercontrole Whvz 2018 - Bosbad Noord-Sleen - 't Haantje 86 7846 TK Noord-Sleen

Geachte [REDACTED],

Op 31 augustus 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], een hercontrole uitgevoerd bij uw badinrichting Bosbad Noord-Sleen. Bij deze hercontrole was u aanwezig.

Deze hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van de bevindingen tijdens onze controle van 12 juli 2018.

Tijdens de hercontrole voldeed uw badinrichting aan de artikelen van het Bhvz. Er is geconstateerd dat u de houten banken heeft gelakt. Hiermee is de overtreding beëindigd.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contactcentrum, per telefoon via (0592) 36 55 55 of per email via post@drenthe.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:

Bosbad Vledder

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] VLEDDER

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Assen, 8 november 2016

Ons kenmerk 44/VTH/2016004531/50429

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); reguliere controle d.d. 25 augustus 2016 (Westerveld)

Geachte [REDACTED]

Op 25 augustus 2016 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 19: Reinigbaarheid materialen

Voorwerpen die met de zwemmers en baders of het zwem- en badwater in aanraking kunnen komen, zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er rondom het bad bankjes staan met een zitvlak van ongelakt hout. Ongelakt hout is door de open structuur moeilijk schoon te houden en neemt vocht op. Bacteriën en schimmels kunnen zich onder deze omstandigheden gemakkelijk vermeerderen. Wij verzoeken u uit het oogpunt van de hygiëne om vóór aanvang van volgend seizoen deze bankjes te vervangen voor exemplaren van metaal, dan wel kunststof, of om het hout te voorzien van lakwerk, zodat het beschermd is tegen inwerking van vocht.


Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,


teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:

Stichting Bosbad Vledder

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Assen, 14 september 2018

Ons kenmerk 201700673-00776628

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Bosbad Vledder - Vledderweg 21 8381 AB V

Geachte [REDACTED],

Op 6 september 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED] uw zwemgelegenheid Bosbad Vledder bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Wel merken wij het volgende op. Tijdens de controle is geconstateerd dat het startblok van baan 3 loszit. U dient dit startblok voor aanvang van volgend seizoen vast te zetten. Bij de eerstvolgende reguliere controle zullen wij hier aandacht aan besteden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700673 te vermelden.

Aan:
Buitencentrum De Wolfskuylen
[REDACTED]
Holtweg 9
7863 TA GEES



Assen, 12 juli 2016
Ons kenmerk 28/VTH/2016003359/50129
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 14 juni 2016 en vooraankondiging dwangsom
(Coevorden)

Geachte [REDACTED],

Op 14 juni 2016 hebben onze toezichthouders, [REDACTED] en [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was u aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het BHVBZ.

Waterkwaliteit

Tijdens de controle is met u gesproken over de waterkwaliteit van de afgelopen jaren. Uw zwembad gelegen op buitencentrum De Wolfskuylen te Gees, is een zwemgelegenheid in de zin van het BHVBZ. Op grond van artikel 3 van het BHVBZ moet zwemwater voldoen aan de normen die in Bijlage I van dat besluit zijn aangegeven. Het niet voldoen aan deze normen, is een overtreding van artikel 2 van de WHVBZ. Dit artikel bepaalt dat het verboden is gelegenheid tot zwemmen te geven, indien niet is voldaan aan alle artikelen van het BHVBZ.

Uit de jaartoetsingen van 2010 tot en met 2015 blijkt dat het water in de bassins niet voldoet aan de normen zoals gesteld in de Bijlage I van het BHVBZ. De oorzaken van de onvoldoendes van de jaartoetsen zijn samengevat in de bijlage "overzicht onvoldoende jaartoetsingen".

De oorzaken van de onvoldoendes van de jaartoetsen zijn samengevat in de bijlage "overzicht onvoldoende jaartoetsingen De Wolfskuylen".

Omdat u twee keer een maandtoets per kalenderjaar uitvoert, in de maanden juli en augustus, mag u voor geen enkele maandtoets een onvoldoende scoren.

Vanaf 2004 is hierover regelmatig met u gesproken en in 2008 is er een dwangsom opgelegd. Tot nu toe zijn structurele verbeteringen van het resultaat uitgebleven.

De normen in het BHVBZ zijn bedoeld om de gezondheid van de gebruikers van zwembaden te waarborgen. Wij vinden het dan ook van groot belang dat deze overtreding beëindigd wordt

en dat de artikelen van het BHVBZ en de WHVBZ worden nageleefd.

Wij hebben daarom het voornemen om u een last onder dwangsom op te leggen met een hoogte van € 10.000,-- wanneer één van de jaartoetsen de komende drie jaren onvoldoende is.

Zienswijze

Deze brief is geen besluit in de zin van de Awb zodat tegen deze brief geen bezwaar of beroep open staat. Wel stellen wij u op grond van artikel 4:8 Awb in de gelegenheid om binnen vier weken na de verzenddatum van de brief een zienswijze in te dienen ten aanzien van ons voornemen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u opsturen naar het bovenaan deze brief vermelde postadres. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de bovenaan deze brief vermelde behandelend ambtenaar. Wanneer u binnen deze termijn niet reageert, gaan wij er van uit dat u geen behoefte heeft aan het indienen van een zienswijze.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n): Overzicht onvoldoende jaartoetsingen De Wolfskuylen

Bijlage : Overzicht onvoldoende jaartoetsingen De Wolfskuylen

Jaartoets	Maand	Onvoldoende vanwege
2010	Augustus	<i>Zwembad</i> : Vrij beschikbaar chloor gehalte <u>te laag</u> ; Zuurgraad <u>te hoog</u> .
2011	Juli	<i>Zwembad & kleuterbad</i> : Zuurgraad te hoog.
2012	Juli	<i>Zwembad & kleuterbad</i> : Vrij beschikbaar chloor gehalte <u>te laag</u> ; Ureum gehalte <u>te hoog</u> .
2013	Juli	<i>Zwembad</i> : Meerdere parameters onvoldoende.
2014	Juli	<i>Zwembad</i> : Meerdere parameters onvoldoende.
	Augustus	<i>Zwembad</i> : Meerdere parameters onvoldoende.
2015	Juli	<i>Kleuterbad</i> : Vrij beschikbaar chloor gehalte, ureum gehalte, zuurgraad, kaliumpermanganaatverbruik <u>te hoog</u> .
	Augustus	<i>Kleuterbad</i> : Ureum, kaliumpermanganaatverbruik <u>te hoog</u> . <i>Zwembad</i> : Vrij beschikbaar chloor gehalte <u>te laag</u> ; Ureum gehalte, kaliumpermanganaatverbruik, koloniegetal <u>te hoog</u> .

Aan:
Buitencentrum De Wolfskuylen
[REDACTED]
Holtweg 9
7863 TA GEES



**AANTEKENEN MET
HANDTEKENING RETOUR
EN PER POST**

Assen, 21 november 2016
Ons kenmerk 46/VTH/2016004738
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden
(WHVBZ); last onder dwangsom Buitencentrum De Wolfskuylen,
gemeente Coevorden

Geachte [REDACTED],

Op 12 juli 2016 hebben wij u een vooraankondiging last onder dwangsom gestuurd met kenmerk 28/VTH/2016003359/50129. Aanleiding is de onvoldoende waterkwaliteit van uw bassin(s) gedurende de afgelopen 4 jaar. Deze aanleiding is ook met u besproken op 14 juni jl. Er is sprake van overtreding van artikel 2 en 3 van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken een zienswijze in te dienen. Hiervan heeft u geen gebruik gemaakt.

Wij delen u mee dat wij besloten hebben om u een last onder dwangsom op te leggen. Waarom wij dit doen lichten wij in dit besluit toe.

Overtreding

Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de WHVBZ, is het de houder van een zweminrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 van de WHVBZ geldende voorschriften.

Geconstateerd is dat artikel 2 en 3 van de WHVBZ en het volgende voorschrift van de BHVBZ wordt overtreden.

Artikel 3, eerste lid van de BHVBZ: kwaliteit zwemwater

Het zwem- en badwater voldoet aan de normen die in de bij dit besluit behorende bijlage I zijn aangegeven.

De uitgebreide wettekst van de WHVBZ en de uitwerking hiervan in het BHVBZ staan in bijlage 1 van deze brief uitgeschreven.

Overtreding

Uit de jaartoetsen op de waterkwaliteit van uw badinrichting blijkt dat de waterkwaliteit onvoldoende is. Gebleken is zelfs dat u de afgelopen zes jaar niet aan de eisen voor de waterkwaliteit voldoet.

Uit het bovenstaande blijkt dat u artikel 3, eerste lid, van de BHVBZ de afgelopen zes jaar heeft overtreden. De onvoldoendes van de betreffende jaartoetsen zijn verwoord in bijlage 2 van deze brief.

Handhavingsplicht

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtrekking van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Ook kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien

Naar onze mening heeft u ruim voldoende tijd en mogelijkheid gehad om structurele verbeteringen door te voeren. Wij komen na onderzoek en belangenafweging tot de conclusie dat de veiligheid en gezondheid van uw bezoekers, dat gediend is met handhaving, in dit geval zwaarder weegt dan uw belang, dat de geconstateerde overtrekking voortduurt. Ons zijn geen omstandigheden bekend waarom van handhaving moet worden afgezien

Op grond van het bovenstaande zien wij geen reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Besluit last onder dwangsom

Wij zijn bevoegd gezag ten aanzien van uw badinrichting. Wij leggen u met gebruikmaking van artikel 122 van de Provinciewet juncto artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), een last onder dwangsom op voor het (laten) beëindigen dan wel niet opnieuw begaan van de volgende overtrekking:

Artikel 3, eerste lid, van de BHVBZ: kwaliteit zwemwater

U dient ervoor te zorgen dat u voldoet aan de eisen van de waterkwaliteit door een voldoende jaartoets te halen. Hiervoor mag, als u 3 maanden in het zwemseizoen meet, slechts één meting onvoldoende zijn. De wettelijke basis hiervoor is artikel 3, eerste lid, van het BHVBZ juncto artikel 2 van de WHVBZ.

Deze dwangsom verbeurt per jaar dat de jaartoets onvoldoende is. Per keer dat wij constateren dat u de lastgeving overtreedt verbeurt u € 10.000,-- Wij stellen het maximum van de te verbeuren dwangsommen op € 30.000,-- zodat de dwangsom 3 keer kan verbeuren.

De hierboven vastgestelde bedragen staan in redelijke verhouding tot enerzijds de zwaarte van het door de overtrekking van het wettelijke voorschrift geschonden belang en anderzijds de beoogde effectieve werking van de dwangsomoplegging.

Wanneer na het eventueel verbeuren van een of meerdere dwangsommen het bedrag niet betaald is, dan zullen wij bij invorderingsbeschikking de dwangsom innen. Indien na invordering van de dwangsom(men) blijkt dat de overtreding nog steeds voortduurt, zullen wij ons beraden over de toepassing van andere binnen onze bevoegdheid liggende handhavingsmaatregelen, bijvoorbeeld de sluiting van uw zwembad.

U bent van rechtswege verplicht de dwangsom te betalen. Betaling moet plaatsvinden binnen zes weken na verbeurde van de dwangsom. Bij niet tijdige betaling zal de wettelijke rente aan u in rekening worden gebracht en zijn wij bevoegd om de verbeurde dwangsommen en de wettelijke rente in te vorderen.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor de goede orde merken wij op dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit kan alleen worden bereikt door het indienen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Noord-Nederland. U kunt ook digitaal procederen via www.rechtspraak.nl. Dit kunt u doen door via de button 'uw situatie' uw rechtszaak starten. Voor meer info raadpleeg de internetsite van de Rechtbank.

Voor meer informatie over de bezwaarschriftprocedure verwijzen wij u naar: provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED] of [REDACTED] per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED].

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n):

Afschrift aan:

- Openbaar Ministerie Noord-Nederland, Postbus 577, 9700 AN Groningen
- Inspectie leefomgeving en Transport, Wonen, Water en Producten Utrecht, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- Politie Noord-Nederland, Postbus 107, 9400 AC Assen
- GGD Drenthe t.a.v. afdeling infectieziekten, Postbus 144, 9400 AC Assen.
- de gemeente Coevorden t.a.v. het college van B & W, Postbus 2, 7740 AA Coevorden

Bijlage 1: wetteksten WHVBZ en BHVBZ

Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ)

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Artikel 2

Het is de houder van een badinrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 geldende voorschriften.

Artikel 3

1. In het belang van de hygiëne kunnen bij algemene maatregel van bestuur met betrekking tot badinrichtingen voorschriften worden gegeven betreffende:

- a. de hoedanigheid en de behandeling van het zwem- en badwater;*
- b. het aantal en de inrichting van douches en toiletten;*
- c. de voorziening met drink- en waswater en de afvoer van afvalwater;*
- d. de te bezigen materialen;*
- e. het treffen van voorzieningen ten behoeve van de reinheid;*
- f. de gelegenheid tot het bergen van kleding;*
- g. het aantal gelijktijdig toe te laten bezoekers;*
- h. het toezicht,*
- i. preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid.*

2. De voorschriften, bedoeld in het eerste lid, bevatten slechts hetgeen naar Ons oordeel uit het oogpunt van hygiëne strikt noodzakelijk is.

3. De voorschriften, bedoeld in het eerste lid, onder a, gelden niet met betrekking tot de badinrichtingen behorend tot de op grond van artikel 10b, tweede lid, aangewezen locaties.

Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ)

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Artikel 3

- 1. Het zwem- en badwater voldoet aan de normen die in de bij dit besluit behorende bijlage I zijn aangegeven.*
- 2. Het water waarmee de bassins worden gevuld, is van drinkwaterkwaliteit.*

Bijlage I. Normen voor zwem- en badwater, in badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in oppervlaktewater, als bedoeld in artikel 2 van het besluit¹

			houder	laboratorium.
Te meten in het bassin op de plaats waar de waarde van deze parameter naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het ongunstigst is : ²				
1. Bij 37°C kweekbare kiemen	aantal per ml	≤100		m
2. Pseudomonas aeruginosa	aantal per 100 ml	niet aantoonbaar		³
3. Doorzicht	meter	tot bodem	d	m
4. Troebelingsgraad bij uitlaat	FTE	≤0,5		³
5. Kaliumpermanganaatverbruik	mg/l	≤70 % van het kaliumpermanganaatverbruik van het suppletiewater + 6		m ⁴
6. Zuurgraad	Ph	6,8 ≤pH ≤7,8	d	m
7. Buffercapaciteit	mmol/l	≥1		³
8. Ureum	mg/l	≤2,0		m ⁴
9. Vrij beschikbaar chloor (VBC)	mg/l	0,5 ≤VBC ≤1,5 ^b	d	m
10. Vrij beschikbaar chloor indien cyaanuurzuur wordt gebruikt (in dat geval geldt niet de onder 9 vermelde norm)	mg/l	2,0 ≤VBC ≤5,0	d	m
11. Gebonden beschikbaar chloor	mg/l	≤1,0	d	m
12. Cyanuurzuur (indien dit in enigerlei vorm wordt gebruikt)	mg/l	≤50 (bij gebruik cyanuurzuur) ≤100 (bij gebruik isocyanuurzuur-verbindingen)		m ⁴
Te meten in het toevoerwater:				
13. Ozon (indien als oxydatiemiddel gebruikt)	mg/l	niet aantoonbaar	d	m
Te meten op de in het beheersplan Legionella (artikel 2b) aangegeven risicopunten:				
14. Legionella	k.v.e./l	<100 k.v.e./l		hj

d = dagelijks onderzoek. De aangegeven parameters dienen dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch tenminste bij opening en tegen sluitingstijd, door de houder te worden onderzocht.

m = maandelijks onderzoek. Dit onderzoek laat de houder verrichten door een laboratorium als bedoeld in artikel 10, eerste lid, zodanig dat in een kalenderjaar tenminste 40 % in de eerste helft van de openingsuren wordt uitgevoerd en ten minste 40 % in de tweede helft van de openingsuren. Indien de openstelling voor het publiek vóór de 15e van enige maand aanvangt of na de 15e van enige maand eindigt, dient in deze maanden eveneens een onderzoek plaats te vinden.

hj = halfjaarlijks onderzoek. Het onderzoek dient plaats te vinden op de in het beheersplan aangegeven risicopunten.

¹ Bij bassins met eenmalig gebruik van water, waarbij het bassin met water van drinkwaterkwaliteit wordt gevuld en geen desinfectiemiddelen worden toegevoegd, gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1 en 3 genoemde parameters. Ten aanzien van de overige bassins met eenmalig gebruik van water en de doorstroomde bassins gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1, 3, 6, 9 of 10, 12 en 13 genoemde parameters.

² Bij bassins met eenmalig gebruik van water dient het onderzoek plaats te vinden na het vullen van het bassin, voordat er in wordt gebaad. Indien meerdere van deze bassins deel uitmaken van één systeem, kan volstaan worden met onderzoek van het zwem- of badwater in één bassin.

³ Indien er aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit ten aanzien van deze parameter niet aan de norm voldoet, dient onderzoek plaats te vinden ten aanzien van deze parameter.

⁴ Indien meerdere bassins in een badinrichting op dezelfde zuiveringsinstallatie zijn aangesloten, hoeft het onderzoek naar deze parameter alleen plaats te vinden in het bassin waar de waarde van deze parameter, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het ongunstigst is op grond van de ligging ten opzichte van de zuiveringsinstallatie dan wel op grond van de bezoekersaantallen.

⁵ Bij openluchtbaden en bassins met een wateroppervlakte kleiner dan 20 m² geldt een bovengrens van 5,0 mg/l.

Artikel 10, eerste lid: Periodiek laboratoriumonderzoek (bijlage 1)

De houder laat door een laboratorium - dat een kwaliteitsborgingssysteem hanteert dat gebaseerd is op de norm NEN-EN-ISO/IEC17025, zoals deze luidde in april 2000, dan wel op een andere daaraan gelijkwaardige norm die terzake geldt in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake Europese Economische Ruimte - de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ onderzoeken, ten minste zo vaak als dit in deze bijlage I is aangegeven en op een wijze zoals dit in bijlage IV van het BHVBZ is aangegeven.

Artikel 10, tweede lid

Hij laat de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek in een aan hem uit te brengen rapport noteren.

Artikel 10, derde lid

Hij laat in het rapport tevens noteren:

- a. het geschatte aantal zwemmers en baders op de dag voor het ingevolge het eerste lid verrichte onderzoek;*
- b. het tijdstip waarop het onderzoek waaruit de gegevens zijn verkregen is verricht;*
- c. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag tot dat tijdstip.*

Bijlage 2: Overzicht onvoldoende jaartoetsingen

Jaartoets	Maand	Onvoldoende vanwege
2010	Augustus	<i>Zwembad</i> : Vrij beschikbaar chloor gehalte <u>te laag</u> ; Zuurgraad <u>te hoog</u> .
2011	Juli	<i>Zwembad & kleuterbad</i> : Zuurgraad te hoog.
2012	Juli	<i>Zwembad & kleuterbad</i> : Vrij beschikbaar chloor gehalte <u>te laag</u> ; Ureum gehalte <u>te hoog</u> .
2013	Juli	<i>Zwembad</i> : Meerdere parameters onvoldoende.
2014	Juli	<i>Zwembad</i> : Meerdere parameters onvoldoende.
	Augustus	<i>Zwembad</i> : Meerdere parameters onvoldoende.
2015	Juli	<i>Kleuterbad</i> : Vrij beschikbaar chloor gehalte, ureum gehalte, zuurgraad, kaliumpermanganaatverbruik <u>te hoog</u> .
	Augustus	<i>Kleuterbad</i> : Ureum, kaliumpermanganaatverbruik <u>te hoog</u> . <i>Zwembad</i> : Vrij beschikbaar chloor gehalte <u>te laag</u> ; Ureum gehalte, kaliumpermanganaatverbruik, koloniegetal <u>te hoog</u> .

Aan:
Buitencentrum de Wolfskuylen

[REDACTED]
Holtweg 9
7863 TA GEES



Assen, 16 april 2018
Ons kenmerk 201701033-00754107
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Jaartoets Whvbz 2017 - Buitencentrum de Wolfskuylen - Holtweg 9 7863 TA Gees

Geachte [REDACTED],

Begin 2018 hebben wij de jaartoetsing gedaan over de zwemwaterkwaliteit van 2017. De bassins, waarvan u de beheerder bent, hebben in 2017 een voldoende gescoord op de jaartoets. Dit is een compliment waard.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat dit niet betekent dat de dwangsom, met ons kenmerk 46/VTH/2016004738 die wij u in 2016 hebben opgelegd, haar werking heeft verloren. De dwangsom is nog steeds in werking. Het blijft daarom belangrijk dat overschrijdingen van de waterkwaliteit worden voorkomen. Het is aan u om ervoor te zorgen dat alle bassins aan de waterkwaliteitsnormen, zoals deze in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) bijlage 1 staan (blijven) voldoen.

Tot slot

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED], per e-mail [REDACTED], of [REDACTED], per email [REDACTED]

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Buitencentrum de Wolfskuylen
[REDACTED]
Holtweg 9
7863 TA GEES



Assen, 17 augustus 2017
Ons kenmerk 201701033-00711814
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Buitencentrum de Wolfskuylen - Holtweg 9 7863 TA Gees

Geachte [REDACTED],

Op 16 augustus 2017 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was u aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 6, eerste lid: Debietbepaling

In de toevoer naar of afvoer van de filters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie, is een voorziening waarmee de hoeveelheid water kan worden bepaald, die in een bepaalde tijdseenheid wordt toegevoerd, onderscheidenlijk afgevoerd. De nauwkeurigheid waarmee deze voorziening de hoeveelheid water bepaalt, wijkt ten hoogste 10 procent af van de werkelijke waarde.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de aanwezige debietmeters niet functioneren. Doordat de debietmeters niet functioneren, heeft u geen goed zicht op het waterbehandelingsproces. Wij hebben u hierop reeds gewezen in onze brief van 7 juli 2015¹. U dient de debietmeters te herstellen binnen één maand na dagtekening van deze brief.

Tevens is geconstateerd dat een aantal skimmerdeksels gescheurd is en dat het straatwerk van het perron zodanig verzakt is dat er plasvorming optreedt. U dient de skimmerdeksels te vervangen en de perrons vlak in te straten voor aanvang van volgend zwemseizoen.


¹ Met ons kenmerk 30/VTH/2015003402/48557.

Hebt u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Buitencentrum de Wolfskuylen
[REDACTED]
Holtweg 9
7863 TA GEES



Assen, 15 augustus 2018
Ons kenmerk 201701033-00773089
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Buitencentrum de Wolfskuylen - Holtweg 9 7863 TA Gees

Geachte [REDACTED]

Op 15 augustus 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED] uw zwemgelegenheid Buitencentrum de Wolfskuylen bezocht. Bij de controle was uzelf aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 6, eerste lid: Debietbepaling

In de toevoer naar of afvoer van de filters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie, is een voorziening waarmee de hoeveelheid water kan worden bepaald die in een bepaalde tijdseenheid wordt toegevoerd, onderscheidenlijk afgevoerd. De nauwkeurigheid waarmee deze voorziening de hoeveelheid water bepaalt, wijkt ten hoogste 10% af van de werkelijke waarde.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de aanwezige debietmeters niet functioneren. Wij hebben u hier reeds op gewezen in onze brieven van 7 juli 2015¹ en 17 augustus 2017². U heeft aangegeven dat dit komt doordat de sensoren vervuilen. U wilt de sensoren graag vervangen voor een minder storingsgevoelig type.

Met u is afgesproken dat u de debietmeters vervangt vóór aanvang van het zwemseizoen 2019. Wanneer tijdens de hercontrole blijkt dat de debietmeters niet hersteld zijn, zien wij ons genoodzaakt om handhavend op te treden. Wij denken hierbij aan een last onder dwangsom.

¹: Met ons kenmerk 30/VTH/2015003402/48557.

²: Met ons kenmerk 201701033-00711814.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701033 te vermelden.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvzbz. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de controle is geconstateerd dat u regelmatig éénmaal per dag het eigen onderzoek naar de waterkwaliteit uitvoert, dan wel noteert in het logboek. U dient tweemaal daags, 's ochtends voor opening en 's avonds tegen sluiting van de bassins, in alle bassins het eigen onderzoek uit te voeren en de resultaten daarvan te noteren in het logboek. Hier zullen wij tijdens de eerstvolgende controle aandacht aan besteden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Camping Alinghoek
[REDACTED]
Alinghoek 16
9533 PE DROUWEN



Assen, 16 augustus 2016
Ons kenmerk 32/VTH/2016003690/50345
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 1 augustus 2016 (Borger-Odoorn)

Geachte [REDACTED],

Op 1 augustus 2016 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwem-gelegenheid bezocht. Bij de controle was [REDACTED] [REDACTED] aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben uw zwemgelegenheid gedeeltelijk kunnen controleren, omdat de machine-kamer was afgesloten. Het familiezwembad en het logboek waren tijdens de controle in orde.

U hebt aanpassingen aan de installatie van de badinrichting gedaan. Deze wijzigingen moet u volgens artikel 10 van het WHVBZ drie maanden van te voren aan ons doorgeven. Zoals tijdens de controle is afgesproken krijgt u via de mail een meldings-formulier om de aanpassingen alsnog aan ons door te geven. Naar aanleiding daarvan komen wij nogmaals controleren.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED], of e-mai [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Camping Drenthe - Alinghoek

██████████
Alinghoek 16
9533 PE DROUWEN



Assen, 20 oktober 2017
Ons kenmerk 201700836-00721285
Behandeld door ██████████
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Camping Alinghoek - Alinghoek 16 9533 PE Drouwen

Geachte ██████████,

Op 10 augustus 2017 heeft onze toezichthouder ██████████ uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was u aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Wel merken wij nog het volgende op.
Tijdens de controle is geconstateerd dat de waterdiepte en het duikverbod onvoldoende duidelijk worden aangegeven. Met u is afgesproken dat u deze duidelijker aanduidt.

Tevens is tijdens de controle met u gesproken over de 2 grote bomen welke direct naast uw zwembad staan. Deze bomen zorgen, met name in het voorjaar en in het najaar, voor het inwaaien van een grote hoeveelheid vuil. Dit kan de waterkwaliteit beïnvloeden en een extra schoonmaakinspanning vergen. Het valt aan te raden deze bomen te snoeien, dan wel te verwijderen, om het inwaaien van vuil te voorkomen.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, ██████████, per telefoon ██████████ of per e-mail ██████████

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
BuitenLand B.V.

[REDACTED]
Stieltjeskanaal 14
7764 AJ ZANDPOL



Assen, 24 mei 2018
Ons kenmerk 201701080-00758375
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Reguliere controle Whvbz 2018 - Camping BuitenLand - Stieltjeskanaal 14 7764 AJ
Zandpol

Geachte [REDACTED],

Op 15 mei 2018 hebben onze toezichhouders, [REDACTED] uw zwemgelegenheid Camping BuitenLand bezocht. Bij de controle was uzelf aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en het bijbehorende besluit (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Wel merken wij nog het volgende op.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de bordjes met de aanduidingen van de waterdiepte en het duikverbod nog moeten worden opgehangen. Met u is afgesproken dat u dit voor openstelling van het bad doet.

Daarnaast is geconstateerd dat er bij het peuterbad een tegel ontbreekt van de bassinrand. Met u is afgesproken dat u de tegel vervangt of de open ruimte glad en waterdicht afwerkt.

Tevens is geconstateerd dat er houten zitbanken zijn geplaatst van ongelakt hout. Vanwege de hygiëne en de reinigbaarheid dienen deze banken gelakt te worden. Eventueel kunt u ervoor kiezen om, in plaats van het houtwerk te lakken, het gebruik van een handdoek op de banken te verplichten.

. ot slot is geconstateerd dat u een hot tub, een zogenaamde "Bug tub", in gebruik heeft. Deze hot tub heeft een oppervlakte van 1,5m². Doordat dit bassin kleiner is dan 2m² valt deze niet onder de werkingssfeer van het Bhvbz.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701080 te vermelden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Camping De Blauwe Haan
Weg achter de es 11
7975 PZ UFFELTE



Assen, 24 oktober 2017
Ons kenmerk 201702286-00721662
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Camping De Blauwe Haan - Weg achter de es 11 7975 PZ
Uffelte

Geachte heer/mevrouw,

Op 23 augustus 2017 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Op 23 maart 2017 is een opleveringscontrole uitgevoerd van uw nieuwe peuterbad. Tijdens deze controle is afgesproken dat u het meldingsformulier Whvbz invult en aan ons toestuurt. Tevens is afgesproken dat u een laboratorium contracteert voor het tweemaal per seizoen bemonsteren van de waterkwaliteit. Tot slot is met u afgesproken dat u de eigen metingen die u uitvoert voor opening van het bad, bijhoudt in een logboek.

Tijdens de controle van 23 augustus is geconstateerd dat u nog niet aan bovenstaande afspraken heeft voldaan. Met u is afgesproken dat u een laboratorium contracteert, zodat u voor het einde van het seizoen ten minste één monster laat analyseren. De resultaten van dit onderzoek stuurt u aan ons toe. Tevens is afgesproken dat u de eigen metingen, die u voor opening van het bad uitvoert, bijhoudt in een logboek. Tot slot is afgesproken dat u alsnog het kennisgevingsformulier invult en opstuurt.

Op 14 september 2017 heeft u een vraag gesteld over het adres waar het meldingsformulier heen moet. Dat staat zoals mijn collega [REDACTED] u 14 september mailde op de eerste bladzijde van het kennisgevingsformulier Whvbz. Daarbij werd u ook de tijd tot 15 oktober gegeven om het op te sturen. Wij hebben het formulier nog steeds niet ontvangen.

Wij zullen één maand na dagtekening van deze brief een hercontrole uitvoeren.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail, [REDACTED] of mijn collega, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per email [REDACTED],

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Camping de Hondsrug

[REDACTED]

Annerweg 3
9463 TA EEXT



Assen, 12 december 2016

Ons kenmerk 49/VTH/2016005020/50359

Behandeld door [REDACTED] [REDACTED]

Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 1 augustus 2016 (Aa en Hunze)

Geachte [REDACTED],

Op 1 augustus 2016 heeft onze toezichthouder [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan het volgende artikel uit het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 47: Deugdelijkheid

De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in dit besluit voorgeschreven, functioneren deugdelijk; badinrichtingen verkeren in voldoende staat van onderhoud en reinheid.

De grijpranden van de trappen zaten zowel bij het binnenbad als de buitenbaden op diverse plaatsen los. Binnen kon een leuning van de trap er makkelijk uit worden gehaald. U heeft toegezegd de leuning te controleren en te zorgen dat ze vaster worden gezet. Bij de volgende controle zullen we hier extra aandacht aanbesteden.

Tot slot merken wij nog het volgende op.

U vertelde dat [REDACTED]. Wij hebben u erop gewezen dat [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]. Deze is 30

augustus via de e-mail aan u verstuurd.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED], of per e-mail [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Camping de Lente van Drenthe

[REDACTED]
Houtvester Jansenweg 2
9462 TB GASSELTE



Assen, 18 augustus 2016
Ons kenmerk 33/VTH/2016003719/50375
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 8 augustus 2016 (Aa en Hunze)

Geachte [REDACTED]

Op 8 augustus 2016 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het BHVBZ.

Wel merken wij nog het volgende op.

Tijdens de controle is geconstateerd dat in het peuterbad een stofzuigeropening aanwezig is. Deze opening is zodanig groot dat spelende kinderen hierin bekneld kunnen raken. Met u is afgesproken dat u deze opening voor volgend seizoen voorziet van een dop, dan wel van een "kruisje", zodat er geen beknellingsgevaar meer bestaat.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED] of e-mail [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Camping de Moesberg
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Hoofdweg 14
8383 EG NIJENSLEEK



Assen, 5 december 2016
Ons kenmerk 49/VTH/2016005017/50427
Behandeld door [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
(WHVBZ); reguliere controle d.d. 25 augustus 2016 (Westerveld)

Geachte [REDACTED] [REDACTED],

Op 25 augustus 2016 heeft onze toezichthouder, [REDACTED] [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was u aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het BHVBZ.

Wel merken wij nog het volgende op. Tijdens de controle is geconstateerd dat u de oude, ingevulde logboekformulieren niet tenminste twee jaar bewaard. Met u is afgesproken dat u dat vanaf nu wel doet.

Tevens is tijdens de controle ter sprake gekomen dat u het zwembad wilt verbouwen. Met u is afgesproken dat u het bijgevoegde meldingsformulier ruim voor aanvang van de werkzaamheden invult en aan ons opstuurt.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED] [REDACTED] of e-mail [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Bijlage(n):

Aan:
De Moesberg
[REDACTED]
Hoofdweg 14
8383 EG NIJENSLEEK



Assen, 6 juli 2017
Ons kenmerk 201701105-00704759
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Reguliere controle Whvbz 2017 - Camping De Moesberg - Hoofdweg 14 8383 EG
Nijensleek

Geachte [REDACTED]

Op 14 juni 2017 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was u aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Wel merken wij nog het volgende op.

Tijdens de controle is geconstateerd dat u de ingevulde logboekformulieren nu wel bewaard. Het is echter van belang dat u de weeknummers of data van de logboekbladen noteert. Hierdoor is duidelijk op welke datum de bemonstering is genomen. De toezichthouder kan de logboekformulieren tot twee jaar terug opvragen.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED] of e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Aan:
De Moesberg
[REDACTED]
Hoofdweg 14
8383 EG NIJENSLEEK



Assen, 27 juli 2018
Ons kenmerk 201701105-00769901
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Opleveringscontrole Whvbz - Camping De Moesberg - Hoofdweg
14 8383 EG Nijensleek

Geachte [REDACTED],

Op 24 juli 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED] uw zwemgelegenheid De Moesberg bezocht. Bij de controle was u zelf aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Wel merken wij nog het volgende op.
Tijdens de controle is afgesproken dat u aanvullende diepte aanduidingen en aanduidingen van het duikverbod ophangt. Tevens is afgesproken dat u de debietmeter van het kleuterbad herstelt.


Tevens dient er in het kader van de opleveringscontrole nog een kleurproef uitgevoerd te worden. Deze dient voor opening van het bad in 2019 uitgevoerd te worden. Het resultaat van de kleurproef mag via video aangeleverd worden. Wij raden u echter aan om een afspraak te maken zodat een van onze toezichthouders aanwezig kan zijn tijdens de proef.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Camping "De Moraine"

██████████
Moraineweg 20
9417 TB SPIER



Assen, 23 augustus 2018
Ons kenmerk 201701054-00774109
Behandeld door ██████████
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Camping De Moraine - Moraineweg 20 9417 TB Spier

Geachte ██████████

Op 22 augustus 2018 heeft onze toezichthouder, ██████████ uw zwemgelegenheid Camping "De Moraine" bezocht. Bij de controle was uzelf aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Wel merken wij nog het volgende op.

U heeft groot onderhoud gepleegd aan uw zwembad door de doseer- en pompinstallatie, de liner en het straatwerk rondom het bad te vervangen. De debietmeter van het grote bassin functioneerde nog niet tijdens de controle. Tevens dient de suppletiemeter nog vervangen te worden en dienen er bordjes met de waterdiepte en een aanduiding van het duikverbod binnen het hek geplaatst te worden. Met u is afgesproken dat u deze zaken herstelt voor aanvang van het seizoen 2019.


Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, ██████████, per telefoon ██████████ of per e-mail ██████████

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



 teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Camping De Otterberg

████████████████████
Drijberseweg 36A
9418TL WIJSTER



Assen, 23 augustus 2018
Ons kenmerk 201701092-00774106
Behandeld door ██
Onderwerp: Controle Whvبز 2018 - Camping De Otterberg - Drijberseweg 36 A 9418 TL Wijster

Geachte ██████████,

Op 22 augustus 2018 heeft onze toezichthouder, ██████████ uw zwemgelegenheid Camping De Otterberg bezocht. Bij de controle was uzelf aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvبز) en het bijbehorende besluit (Bhvبز).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvبز.

Wel merken wij nog het volgende op.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er tussen enkele voegen groene aanslag aanwezig is. Deze aanslag dient u te verwijderen.

Tevens is geconstateerd dat niet altijd tweemaal daags het eigen onderzoek naar de waterkwaliteit wordt uitgevoerd, dan wel wordt genoteerd in het logboek. U dient tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting van het bad, het eigen onderzoek naar de waterkwaliteit uit te voeren en de resultaten te noteren in het logboek.

Met u is afgesproken dat u deze punten oplost. Wij zullen hier aandacht aan besteden tijdens de eerstvolgende reguliere controle.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, ██████████, per telefoon ██████████ of per e-mail ██████████

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701092 te vermelden.

namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Camping Emmen
Bultweg 7
7761 PJ SCHOONEBEEK



Assen, 18 mei 2018
Ons kenmerk 201801764-00757710
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Camping Emmen - Bultweg 7 7761 PJ Schoonebeek

Geachte heer/mevrouw,

Op 15 mei 2018 hebben onze toezichthouder, [REDACTED], uw camping bezocht. Aanleiding voor dit bezoek was dat wij vernomen hadden dat u een zwemplas op de camping in gebruik heeft.

Tijdens het bezoek is ons verteld dat deze zwemplas in feite een waterbuffer is en niet meer als zwemplas gebruikt zal worden. Als alternatief wordt hiervoor volgende week een zwembad geplaatst.

Een zwembad op een camping is een zogenaamde semi-openbare badinrichting en valt onder de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). De provincie houdt toezicht op de Whvbz en Bhvbz. Wie een badinrichting wil openen, moet dat volgens artikel 10 van het Whvbz en volgens de Regeling kennisgeving badinrichtingen, 3 maanden van tevoren melden bij de provincie via het bijgevoegde kennisgevingsformulier.


De reden dat dit zo ver van tevoren gemeld moet worden is dat dit problemen bij de oplevering en ingebruikname van het bad kan voorkomen. Wanneer de provincie vroegtijdig betrokken is bij de planning en de aanleg, kan voordat het bad gerealiseerd wordt al getoetst worden of de plannen aan de wet en regelgeving kunnen voldoen. Dit voorkomt dure aanpassingen achteraf of in het ergste geval sluiting van het bad.

Wij willen u dan ook met klem verzoeken om op zo kort mogelijke termijn, tenminste voor de aanvang van de werkzaamheden, het kennisgevingsformulier compleet in te vullen en met de bijbehorende tekeningen en bestekken naar ons toe te sturen. Dit mag zowel digitaal via e-mail als per post. Wij zullen dan ons uiterste best doen de plannen snel te beoordelen en met u in overleg gaan over de uitkomsten.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] | [REDACTED], of per e-mail [REDACTED]

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Onderwerp: Kennisgevingsformulier in het kader van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ).

Met dit kennisgevingsformulier opgesteld volgens de Regeling Kennisgeving Badinrichtingen (9 september 2000/ BWL/2001075381) en de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (laatste wijziging 2 maart 2000 Stb 125) betreffende de regeling kennisgeving zweminrichtingen, kan de in artikel 10 van de WHVBZ voorgeschreven meldingsplicht worden verricht. Alle gegevens welke voor de aanmelding van een bestaand zwembad en bij renovatie, nieuw- of verbouwprojecten vereist zijn, worden hierin vermeld.

De door de provincie te verrichten beoordeling van deze gegevens houdt geen toetsing in van de eisen uit het Besluit hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). De houder zelf blijft er verantwoordelijk voor dat de badinrichting of zwemgelegenheid aan deze eisen voldoet. De door de houder verstrekte informatie kan er wel toe leiden dat door de provincie (Gedeputeerde Staten) op grond van art.7 van de WHVBZ, nadere voorschriften worden opgesteld. Hierover wordt u tijdig, binnen de gestelde termijn van drie maanden op de hoogte gesteld

U wordt er op gewezen dat het niet is toegestaan om gelegenheid tot zwemmen te geven indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting geldende voorschriften (artikel 2 van de WHVBZ).

Bij deze kennisgeving, die in enkelvoud kan worden ingediend , moet worden bijgesloten:

- een overzichtstekening van de inrichting,
- een plattegrond en dwarsdoorsneden van het (de) bassin (s),
- een stromingschema (s) van de waterbehandelingsinstallatie (s).

Bij renovatie, nieuw- of verbouwprojecten moeten nog de volgende gegevens worden meegezonden:

- een plattegrond van het (de) betrokken gebouw (en),
- een technisch en/of bouwkundig bestek,
- de bij het bestek behorende tekeningen.

Het ingevulde kennisgevingsformulier en de bijlagen moeten voor bestaande badinrichtingen en zwemgelegenheden binnen veertien dagen na ontvangst worden teruggezonden.

Voor renovatie, nieuw- of verbouwprojecten moet dit uiterlijk drie maanden vóór het tijdstip waarop een bouwvergunning wordt aangevraagd, of er financiële verplichtingen worden aangegaan, geschieden.

Het adres waar het ingevulde formulier naar teruggestuurd moet worden is:

Gedeputeerde staten van Drenthe

Team VTH

Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ)

Postbus 122

9400 AC ASSEN

Voor nadere informatie omtrent de uitvoering van de WHVBZ en/of de invulling van het kennisgevingsformulier kunt u contact opnemen met de heer R. Knol (tel. 0592-365191) of mevrouw M.A. Euwe (0592 – 36 52 18) of via whvbz@drenthe.nl.

Korte toelichting bij het invullen van de vragen:

Vraag 1 : De adresgegevens van de houder (de juridisch verantwoordelijke en aanspreekbare persoon of organisatie voor wiens risico en rekening wordt beheerd) vermelden.

Vraag 2 : De adresgegevens van de feitelijke beheerder (aanspreekpunt) invullen.

Vraag 3 : De adresgegevens van de feitelijke inrichting vermelden.

Vraag 4 : Hier de geplande datum van de opening van de bad-zweminrichting opgeven.

Vraag 5 : Oprichten betreft een geheel nieuw te bouwen badinrichting of zwemgelegenheid.

Aanmelden van een bestaande badinrichting of zwemgelegenheid vindt plaats als de inrichting al bestond voor de inwerkingtreding van de wet. Uitbreiden is van toepassing als de bestaande inrichting wordt vergroot.

Renoveren betreft het vernieuwen en/of opknappen van een reeds bestaand gedeelte van de inrichting.

Vraag 6 : Een badinrichting of zwemgelegenheid is openbaar toegankelijk als de hoofdactiviteit van de inrichting het baden of zwemmen is, en het publiek daartoe van de inrichting gebruik kan maken. Een badinrichting of zwemgelegenheid is openbaar toegankelijk als de badinrichting of zwemgelegenheid slechts voor één of enkele uren (per dag of week) wél openbaar toegankelijk is. Een badinrichting of zwemgelegenheid is openbaar toegankelijk als de badinrichting of zwemgelegenheid tevens voor publiek toegankelijk is.

Vraag 7 : Het betreft de gegevens van het laboratorium die de maandelijkse bemonsteringen zal uitvoeren.

Vraag 8 : Hier aangeven of de badinrichting of zwemgelegenheid een eigen waterbehandelingsinstallatie heeft.

Vraag 9 : De hoofdactiviteit waarbinnen de inrichting is gelegen s.v.p. aangeven.

Vraag 10 : Hier invullen in welke periode van het jaar de bad -of zweminrichting geopend is. Dit geldt met name voor openlucht inrichtingen .

Vraag 11: Hier invullen gedurende welke uren de badinrichting of zwemgelegenheid is geopend, bv 9.00-20.30 uur

Vraag 12: Indien er op het terrein van dezelfde inrichting zowel overdekte als openlucht bassins aanwezig zijn, dan de keuze van combinatie aangeven.

Vraag 13: Hier aangeven hoeveel bezoekers verwacht worden op een gemiddelde dag en hoeveel er komen tijdens een topdag.

Vraag 14: Hier aangeven hoe de bassins "worden aangekleed" met b.v. plantenbakken o.i.d.

Vraag 15: Betreft de gegevens van ieder bassin gelegen binnen de inrichting. Van elk bassin moet een eigen formulier met bassingegevens worden ingevuld, ook als een bassin niet is aangesloten op een (de) waterzuiveringsinstallatie. Meerdere formulieren zijn desgevraagd door de provincie Drenthe aan te leveren. Dus ook voetenbaden, dompelbaden etc afzonderlijk invullen b.v. in een saunarimte.

Vraag 16: Bassin met éénmalig gebruik van water zijn bassins waarvan het water geheel wordt ververs, na elk gebruik door één persoon. Bij afvoer s.v.p. invullen waar het water wordt geloosd b.v. riool of suppletie van een circulatiebassin. In dat geval ook naam of nummer filter aangeven. Doorstroomd bassin is een bassin waarvan het water voortdurend wordt afgevoerd, waarbij het afgevoerde water niet in het bassin wordt teruggebracht. Bij afvoer s.v.p. invullen waar het water wordt geloosd b.v. riool of suppletie van een circulatiebassin. In dat geval ook naam of nummer filter aangeven. Circulatiebaden zijn bassins waarbij de waterkwaliteit in de hand wordt gehouden door het water voortdurend via een waterzuiveringsinstallatie te laten circuleren en te zuiveren.

Vraag 17: Betreft de gegevens van ieder binnen de inrichting aanwezig filterinstallatie. Als een deel van het circulerend water langs het filter wordt geleid (b.v. via een apart koolfilter (ureumfilter) moet de capaciteit hiervan als bypass worden vermeld. Van elke filterinstallatie moet een eigen formulier met filtergegevens worden ingevuld. Meerdere formulieren zijn desgevraagd door de provincie Drenthe aan te leveren.

Vraag 18: Betreft gegevens van ieder binnen de inrichting gelegen waterbehandelingsinstallatie (gekoppeld aan een filterinstallatie).

Vraag 19: Betreft t.b.v. de badinrichting of zwemgelegenheidsaanwezige sanitaire voorzieningen, kleedruimten alsmede de materialen die gebruikt zijn, alsmede de aanwezigheid van noodverlichting en EHBO ruimten en materialen.

Kennisgevingsformulier WHVBZ.

Ingevuld door :

Functie :

Telefoonnummer :

Datum :

Handtekening :

Badinrichting cq zwemgelegenheid

Naam 1) :

Eigenaar :

Adres :

Postcode :

Plaats :

Telefoonnummer :

Beheerder 2) :

Adres :

Postcode :

Plaats :

Telefoonnummer :

Bezoekadres 3) :

Postcode :

Plaats :

Telefoonnummer :

Gemeente :

Openingsdatum :

van de inrichting 4)

- Betreft het:** 5) oprichten van een geheel nieuwe badinr. of zwemgelegenheid
 aanmelden van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh.
 het uitbreiden van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh.
 het renoveren van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh.

- Categorie bezoekers** 6) openbaar (voor publiek) toegankelijk
 uitsluitend voor gasten/werknemers/bewoners/patienten
 periodiek voor publiek toegankelijk
 anders:.....

**Naam van het laboratorium
welke het zwem- of badwater
controleert of gaat controleren** 7)

Naam :
Adres :
Postcode :
Plaats :
Telefoonnummer :

**Heeft de badinr. of zwemgelegenh. een eigen
waterbehandelinginstallatie** 8) Ja Nee

**Soort inrichting waartoe de badinr. of zwem-
gelegenheid behoort** 9)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> zwembad | <input type="checkbox"/> kampeergelegenheid |
| <input type="checkbox"/> sportschool | <input type="checkbox"/> sauna |
| <input type="checkbox"/> vakantiebedrijf | <input type="checkbox"/> buitengewoon onderwijs |
| <input type="checkbox"/> hotel | <input type="checkbox"/> overig onderwijs |
| <input type="checkbox"/> universiteit | <input type="checkbox"/> zorginstelling |
| <input type="checkbox"/> recreatiecentra | <input type="checkbox"/> inrichting voor lichamelijk
gehandicapten |
| <input type="checkbox"/> medische instelling | <input type="checkbox"/> wooncomplex |
| <input type="checkbox"/> defensie | <input type="checkbox"/> bedrijf |
| <input type="checkbox"/> huis van bewaring | <input type="checkbox"/> opleidingsinstituut |
| <input type="checkbox"/> zwemvereniging | <input type="checkbox"/> anders nl.: |
| <input type="checkbox"/> bungalowpark | |

Openstelling badinrichting of zwemgelegenheid 10)

Periode :

Openingstijden per dag: 11)

zondag :
maandag :
dinsdag :
woensdag :
donderdag :
vrijdag :
zaterdag :

Uitvoering zwembad 12)

- openlucht
- overdekt
- combinatie

Bezoekersaantallen welke gemiddeld worden verwacht 13)

Overdekt - per dag :
- per topdag :

Openlucht - per dag :
- per topdag :

Voorzieningen rond het (de) bassin (s) 14)

Zijn er zonnebanken/solaria aanwezig ? nee ja, zo ja aantal

Is een restaurant of bar in de nabijheid ? nee ja

Zijn op of rond de perrons plantenbakken aanwezig ? nee ja

Zij op of rond de bassins speeltoestellen aanwezig nee ja, zo ja welke

Bassingegevens (1) (15) (per bassin een formulier invullen)

Naam of nummer bassin :

bestaand wordt gebouwd wordt gewijzigd

Type bassin

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> zwembassin | <input type="checkbox"/> recreatiebassin |
| <input type="checkbox"/> kleuterbassin | <input type="checkbox"/> peuterbassin |
| <input type="checkbox"/> familiebassin | <input type="checkbox"/> doelgroepenbassin |
| <input type="checkbox"/> dompelbassin | <input type="checkbox"/> wedstrijd bassin |
| <input type="checkbox"/> diep | <input type="checkbox"/> halfdiep |
| <input type="checkbox"/> ondiep | <input type="checkbox"/> bubbelbad |
| <input type="checkbox"/> instructiebassin | <input type="checkbox"/> whirlpool |
| <input type="checkbox"/> hotwhirlpool | <input type="checkbox"/> therapiebad |
| <input type="checkbox"/> voetenbassins | <input type="checkbox"/> doorwaadbassin |
| <input type="checkbox"/> anders nl: | |

Bassin met éénmalig gebr. van water (16) ja nee n.v.t. **Desinf.** ja nee **Afv.** naar:

Doorstroomd bassin (16) ja nee n.v.t. **Desinf.** ja nee **Afv.** naar:

Circulatiebad (16) ja nee

Afmetingen bassin

Lengte : m.

Breedte : m.

Diepte minimaal :m.

 maximaal :m.

Inhoud (I) :m³

Benodigde pompcapaciteit (Q) :m³/uur

Verblijftijd (turn-over tijd) (T) :uur

Openingsuren per dag (U) :uur

Max. toe te laten zwemmers $Q \times U$:personen per dag

2

Overloopvoorziening goot skimmer afvoeropening

Recreatieve voorzieningen

<input type="checkbox"/> glijbaan	<input type="checkbox"/> wildwaterbaan
<input type="checkbox"/> waterpaddestoel	<input type="checkbox"/> bubbelbank
<input type="checkbox"/> springplank, h =m	<input type="checkbox"/> springtoren, h =m
<input type="checkbox"/> springplank, h =m	<input type="checkbox"/> startblokken, aantal
<input type="checkbox"/> waterval	<input type="checkbox"/> massagestralen/jetstream
<input type="checkbox"/> golfslag	<input type="checkbox"/> rivier
<input type="checkbox"/> draaikolk	<input type="checkbox"/> stroomversnelling
<input type="checkbox"/> fontein	<input type="checkbox"/> overig nl:

Is het bassin voorzien van een beweegbare bodem. ja nee

Filtergegevens (1) (17) (per filter een formulier invullen)

Naam of nummer filter :

bestaand nieuw

Filter t.b.v. bassin (nummer en/of eventueel naam). :

Type filter

<input type="radio"/> open zandfilter	<input type="radio"/> gesloten zandfilter
<input type="radio"/> kiezelgoerfilter	<input type="radio"/> HI-rate filter
<input type="radio"/> Bi-flow filter	<input type="radio"/> meerlaagsfilter
<input type="radio"/> ureumfilter	<input type="radio"/> anders nl:

Filtermateriaal

<input type="radio"/> Zand	<input type="radio"/> actief kool
<input type="radio"/> kiezelgoer	<input type="radio"/> hydro-anthrasit
<input type="radio"/> anders nl:	

Filteroppervlak : m² (O)

Filtercapaciteit : m³/uur (K)

Filtersnelheid (K gedeeld door O) : m/uur (V)

Bypass aanwezig nee ja,
capaciteit is: m³/uur

Terugspoelcriterium tijd drukverschil
 aantal zwemmers anders nl:

Gebruik luchtdruk bij terugspoelen ja nee

Kijkglas aanwezig ja nee

Waterbehandelingsinstallatie (1) (18) (per waterbehandelingsinstallatie een formulier invullen)

Waterbehandelingsinstallatie behorende bij filter (nummer en/of naam). :

Merk en type pomp :

Capaciteit (gegevens fabrikant) : m³/uur

Draaiuren : uren per etmaal

Water(flow)meter aanwezig ja nee
zo ja merk, type en capaciteit :

Warmtewisselaar (TSA) aanwezig ja nee

Automatische chemicaliëndosering ja nee

Automatische afslag chemicaliën dosering bij onvoldoende doorstroming ja nee n.v.t.

Plaats van chemicaliëndosering handmatig in bassin autom. voor filter
 in skimmer autom. na ureumfilter
 automatisch na filter anders nl:

Flocculatiemiddel ja nee
zo ja welk middel:
 in skimmer automatisch voor filter
 handmatig in bad anders nl:

pH correctie ja nee
zo ja met:
 H₂SO₄ zwavelzuur HCl zoutzuur
 CO₂ koolzuurgas cyaanurzuur
 anders nl:
Hoeveel pH correctiemiddel heeft u max. in voorraad:ltr

Desinfectiemiddel NaOCl chloorbleekloog O₃ ozon
 zoutelectrolyse ionenwisselaar
 anders nl:
Hoeveel desinfectiemiddel heeft u max. in voorraad:ltr

Vervolg waterbehandelingsinstallatie (1)

Soort vul cq suppletiewater leidingwater
 grondwater, *wel/niet voorbehandeld
 oppervlaktewater *wel/niet voorbehandeld

Suppletie via: bufferkelder skimmer
 voor het filter anders nl:

Bufferkelder aanwezig ja nee
zo ja inhoud buffer : m3

Op installatie aangesloten bassins:

Naam bassin :
Naam bassin :
Naam bassin :
Naam bassin :

Op installatie aangesloten filters:

Naam filter :
Naam filter :
Naam filter :
Naam filter :

Sanitair en kleedruimten (19)

Aantal toiletten:

Nabij wachruimten :stuks

Nabij kleedruimten :stuks
Nabij bassins : stuks

Aantal douches: :stuks

Aantal kleedruimten:

Kleedcabines :stuks
Kleedruimte (groep) : stuks

Materiaal toiletten:

Wanden :
Deuren :
Vloeren :

Materiaal douches:

Wanden :
Deuren :
Vloeren :

Materiaal kleedruimten:

Wanden :
Deuren :
Vloeren :

Noodverlichting aanwezig: O ja O nee

EHBO-ruimte aanwezig: O ja O nee

EHBO-materiaal aanwezig: O ja O nee

Aan:
Camping Emmen
[REDACTED]
Bultweg 7
7761 PJ SCHOONEBEEK



Assen, 31 mei 2018
Ons kenmerk 201801764-00759715
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Vooraankondiging last onder dwangsom - Vooraankondiging last tot sluiting - Whvbz
2018 - Camping Emmen - Bultweg 7 7761 PJ Emmen

Geachte [REDACTED],

Op 30 mei 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw camping aan de Bultweg 7 te Schoonebeek bezocht. Aanleiding voor dit bezoek was het door [REDACTED] op 15 mei uitgesproken voornemen te beginnen met het aanleggen van een zwembad ten behoeve van campinggasten en het uitblijven van een daartoe ingevuld kennisgevingsformulier. Hieronder geven wij weer welke overtreding u bent begaan en welke overtreding u mogelijk gaat begaan indien u gelegenheid geeft tot het zwemmen of baden in een zwembad dat niet voldoet aan de regels. Wij zijn voornemens u een last onder dwangsom op te leggen voor het niet melden en zullen u een last tot sluiting geven indien u het zwembad in gebruik neemt zonder dat u voldoet aan de regels. In deze brief leest u hier meer over.

A) Overtreding aanleggen badinrichting zonder kennisgeving

Het aanleggen van een semi-openbare badinrichting zonder voorafgaande kennisgeving is een overtreding van de Whvbz. Een kennisgeving, volgens ons vastgestelde kennisgevingsformulier, hebben wij tot op heden niet ontvangen ondanks dat het zwembad in aanbouw is.

Tijdens het bezoek op 30 mei 2018 is geconstateerd dat u bent begonnen met de aanleg van een semi-openbare badinrichting op uw camping aan de Bultweg 7 te Schoonebeek, kadastraal bekend SNB00 C 362, zonder van dit voornemen tijdig kennis te geven volgens het vastgestelde kennisgevingsformulier, met de bijbehorende bescheiden. Dit ondanks dat wij u reeds op 15 mei in persoon aan [REDACTED], op 16 mei per e-mail aan [REDACTED] [@campingemmen.nl](mailto:[REDACTED]@campingemmen.nl) en op 18 mei 2018 per brief¹, erop gewezen hebben dat het aanleggen van een semi-openbare badinrichting zonder kennisgeving, een overtreding van artikel 10 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz), en artikel 1 van de Regeling kennisgeving badinrichtingen (Rkb) is. In de bijlage hebben wij de tekst van de betreffende artikelen opgenomen.

¹ Met ons kenmerk 201801764-00757701

B) Overtreding openen zweminrichting die niet voldoet aan regels

Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Whvbz, is het de houder van een zweminrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 van die wet geldende voorschriften.

Op grond van het bepaalde in artikel 11 van de Whvbz, kan Gedeputeerde Staten de houder van een badinrichting gelasten deze te sluiten, wanneer daartoe uit oogpunt van de veiligheid of hygiëne van de bezoekers, aanleiding toe is. In de bijlage hebben wij de tekst van de betreffende artikelen opgenomen.

Wanneer u gelegenheid biedt tot zwemmen in een badinrichting waar geen complete en actuele kennisgeving voor is ingediend handelt u in strijd met bovengenoemde bepaling.

Ad A) Voornemen opleggen last onder dwangsom overtreding ontbreken kennisgeving

Zonder een tijdige kennisgeving is het voor ons onmogelijk om te beoordelen of het voorgenomen gebruik van het zwembad veilig en hygiënisch is. Daarom zijn wij voornemens u een last onder dwangsom op te gaan leggen voor het wijzigen of aanleggen van (delen van) een badinrichting, zonder complete en tijdige kennisgeving van uw voornemen vooraf aan Gedeputeerde Staten.

Overwegingen

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Ook kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

Naar onze mening heeft u ruim voldoende tijd en mogelijkheid gehad om een complete en actuele kennisgeving te sturen van uw voornemen. Wij komen na onderzoek en belangenafweging tot de conclusie dat de veiligheid en gezondheid van uw bezoekers, dat gediend is met handhaving, in dit geval zwaarder weegt dan uw belang, dat de geconstateerde overtredingen voortduren. Ons zijn geen omstandigheden bekend waarom van handhaving moet worden afgezien.

Voorgenomen last onder dwangsom

Op grond van het bovenstaande zijn wij voornemens u de volgende last onder dwangsom op te leggen.

1. Wij gelasten u de overtreding van artikel 10 van de Whvbz te beëindigen en beëindigd te houden door zorg te dragen voor een tijdige, actuele en complete kennisgeving aan ons, voordat u enige wijziging of uitbreiding aanbrengt aan uw badinrichting, dan wel een badinrichting opricht.
2. Als u één dag na dagtekening, van de last onder dwangsom, aan de bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.
3. Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u . 10.000,-- betalen per keer dat u de lastgeving overtreden. Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan deze lastgeving heeft voldaan, moet u weer € 10.000,-- betalen met een maximum van € 40.000,--. Deze last onder dwangsom kan zodoende 4 keer verbeuren.

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat u tijdig voor het aanvragen van de omgevingsvergunning, dan wel voor de aanvang van de werkzaamheden, een actuele en complete kennisgeving van uw voornemen, tot wijzigen, oprichten en / of uitbreiden van een badinrichting, stuurt aan Gedeputeerde Staten.

Motivering bedragen

Op grond van artikel 5:32b, derde lid, van de Awb dient de dwangsom in redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. Het opleggen van een last onder dwangsom heeft ten doel de overtreder te bewegen tot naleving van de voor hem geldende regels. Van de dwangsom moet een zodanige prikkel uitgaan, dat de opgelegde last wordt uitgevoerd zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.²

Wij hebben aan de hoogte van de dwangsom de aard en de ernst van de overtreding en uw gedrag ten grondslag gelegd. De Whvbz en het Bhvbz beogen de gezondheid en veiligheid van de bezoekers van de badinrichting te beschermen. De op grond van artikel 10 Whvbz vereiste kennisgeving moet ertoe bijdragen dat de gezondheid en veiligheid van de bezoeker niet in gevaar wordt gebracht. Naleving van dit artikel is dan ook geboden.

Ad B) Voornemen last tot sluiting

Wanneer u gelegenheid biedt tot zwemmen in een badinrichting waar geen complete en actuele kennisgeving voor is ingediend, en/of waarvan Gedeputeerde Staten niet afdoende en tijdig heeft kunnen beoordelen of er risico's zijn voor de veiligheid of hygiëne van de bezoekers, dan zijn wij voornemens om u een last tot sluiting op te leggen.

Dit houdt in dat wij u dan gelasten de badinrichting gesloten te houden tot dat wij overtuigd zijn dat de veiligheid en hygiëne van de bezoekers afdoende geborgd is en wij u dit schriftelijk hebben medegedeeld.

Voor onze overwegingen om in dit geval tot sluiting over te gaan verwijzen wij u naar hetgeen wij hierover hebben opgenomen onder ad A).

Zienswijze

Voordat wij overgaan tot het definitief opleggen van de last onder dwangsom en de last tot sluiting, stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze over ons voornemen bij ons college naar voren te brengen. U mag uw zienswijze mondeling of schriftelijk geven binnen één week na dagtekening van deze brief, die bovenaan deze brief is vermeld. U heeft dit recht volgens artikel 4.8 van de Awb. De schriftelijke reactie kunt u zenden aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

² Uitspraak van 17 juli 2013, [ECLI:NL:RVS:2013:343](https://www.eclinet.nl/uitspraak/2013/343)

Informatie

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klanten Contactcentrum via (0592) 36 55 55.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Afschrift van deze brief te zenden aan:

- Openbaar Ministerie Noord-Nederland, Postbus 577, 9700 AN Groningen
- Politie Noord-Nederland, Postbus 107, 9400 AC ASSEN
- GGD Drenthe t.a.v. afdeling infectieziekten, Postbus 144, 9400 AC Assen.
- Gemeente Emmen t.a.v. het college van B & W, Postbus 30001 7800 RA Emmen

Bijlage 1 Relevante wettelijke bepalingen

Artikel 10, eerste lid Whvbz: Kennisgevingsplicht

Degene die voornemens is een badinrichting op te richten, te wijzigen of uit te breiden, geeft van dat voornemen kennis aan gedeputeerde staten.

Artikel 1, eerste lid Rkb: Regels omtrent kennisgeving

Bij een kennisgeving als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden verstrekt degene die voornemens is een badinrichting op te richten ten minste drie maanden vóór het tijdstip waarop de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vermoedelijk zal worden ingediend, de volgende gegevens aan Gedeputeerde Staten:

- a. naam, adres en telefoonnummer van de houder van de badinrichting;*
- b. naam en adres van de badinrichting;*
- c. of de badinrichting behoort tot een categorie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, artikel 26 of artikel 34 van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;*
- d. indien de badinrichting behoort tot een categorie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden: naam, adres en telefoonnummer van het laboratorium als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van dat besluit, dat bij de ingebruikneming van de badinrichting het onderzoek zal verrichten;*
- e. indien de badinrichting behoort tot een categorie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden: een stromingsschema van de waterbehandeling met een zodanige toelichting dat een oordeel gevormd kan worden over de opzet en capaciteit ervan;*
- f. indien de badinrichting behoort tot een categorie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 26 van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden: de herkomst en het kaliumpermanganaatverbruik van het in artikel 8, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 27 van dat besluit bedoelde water;*
- g. een duidelijke overzichtstekening van de badinrichting;*
- h. het maximale aantal per dag toe te laten zwemmers of baders, het maximale aantal gelijktijdig toe te laten zwemmers of baders, en de maximale openingstijden per dag.*

Artikel 10, tweede lid Rkb:

Gedeputeerde Staten kunnen een formulier vaststellen waarop de in het eerste lid bedoelde gegevens worden ingediend.

Artikel 2 Whvbz: Verbod tot gelegenheid geven te zwemmen of baden

Het is de houder van een badinrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 geldende voorschriften.

Artikel 11, eerste lid: Last tot sluiting

Indien de omstandigheden met betrekking tot een badinrichting of een andere plaats die wordt gebruikt voor het zwemmen, daartoe uit oogpunt van hygiëne of veiligheid van de bezoekers aanleiding geven, kunnen Gedeputeerde Staten de houder van de badinrichting gelasten deze te sluiten, onderscheidenlijk een zwemverbod instellen of een negatief zwemadvies uitbrengen.

Aan:

Camping Emmen

[REDACTED]

Bultweg 7

7761 PJ SCHOONEBEEK



Assen, 19 juli 2018

Ons kenmerk 201801764-00768401

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Opleveringscontrole Whvbz 2018 - Camping Emmen - Bultweg 7 7761 PJ Emmen

Geachte [REDACTED]

Op 12 juli 2018 hebben onze toezichhouders, [REDACTED], een opleveringscontrole uitgevoerd bij uw badinrichting Camping Emmen te Schoonebeek. Tijdens dit bezoek is gecontroleerd of uw zwembad voldoet aan de voorschriften van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). Tijdens deze controle was u aanwezig.

Tijdens de controle is geconstateerd dat uw zwembad voldoet aan de vereisten uit het Bvhbz.

Wel merken wij nog het volgende op:

U dient nog een watermeter te plaatsen op de suppletiewaterleiding. Dit zodat u kunt bijhouden hoeveel water u suppleert.

Tevens dient u nog een debietmeter (flowmeter) te plaatsen in de toevoer naar, of afvoer van, het filter. Dit zodat u kunt zien hoeveel water er rondgepompt wordt.

Met u is afgesproken dat u beide meters alsnog plaatst. Wij zullen hier tijdens de eerstvolgende reguliere controle aandacht aan besteden.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klanten Contactcentrum via (0592) 36 55 55.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Camping Landgoed De Berenkuil
[REDACTED]
De Pol 15
9444 XE GROLLOO



Assen, 16 augustus 2016
Ons kenmerk 32/VTH/2016003693/50315
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 1 augustus 2016 (Aa en Hunze)

Geachte [REDACTED],

Op 1 augustus 2016 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de controle is geconstateerd dat het logboek structureel alleen voor opening van het zwembad wordt ingevuld. U dient minimaal tweemaal per dag, bij opening en tegen sluiting, het badwater van alle bassins te onderzoeken op de parameters zoals aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. De resultaten hiervan dient u in het logboek te noteren en ter inzage te houden.

Wij hebben u reeds op deze verantwoordelijkheid gewezen in onze brief van 14 juli 2015, kenmerk 29/VTH/2015003241/48401. U kunt een hercontrole verwachten op het volledig en correct uitvoeren en in het logboek noteren van het eigen onderzoek.

Mocht bij de hercontrole, of een volgende reguliere controle, blijken dat het eigen onderzoek en het logboek niet volledig in orde zijn, dan zien wij ons genoodzaakt om handhavend op te treden. Wij denken hierbij aan een last onder dwangsom.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED] of e-mail [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Camping Landgoed De Berenkuil
[REDACTED]
De Pol 15
9444 XE GROLLOO

VERZONDEN 08 NOV. 2016



Assen, 8 november 2016
Ons kenmerk 44/VTH/2016004533/50465
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ); hercontrole d.d. 31 augustus 2016 (Aa en Hunze)

Geachte [REDACTED],

Op 31 augustus 2016 heeft onze toezichthouder [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Tijdens dit bezoek is een hercontrole uitgeoefend op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Deze hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen van het BHVBZ tijdens onze inspectie van 1 augustus 2016. Wij hebben onze bevindingen van 1 augustus 2016 beschreven in onze brief van 16 augustus 2016, kenmerk 32/VTH/2016003693/50315. Bij de hercontrole op 31 augustus 2016 was u aanwezig.

Wij hebben, na een telefonische toelichting van [REDACTED], geconstateerd dat uw zwemgelegenheid nu geheel voldoet aan de voorschriften zoals deze in het BHVBZ zijn verwoord.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving



Aan:
Camping Mooi Oavelt
[REDACTED]
Nieuwe Ruiteweg 5
7971 PX HAVELTE



Assen, 22 december 2016
Ons kenmerk 51/VTH/2016005273/50291
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 1 juli 2016 (Westerveld) en hercontrole
4 augustus 2016

Geachte [REDACTED],

Op 1 juli 2016 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controles was [REDACTED] aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 4, tweede lid: Uitschakeling doseerpompen

Er is een voorziening waardoor de pompen, die dienen voor het toevoegen aan het zwem- en badwater van desinfectiemiddelen en van middelen voor correctie van de zuurgraad, niet werken wanneer er onvoldoende doorstroming is in de leiding waarin die middelen worden toegevoegd.

Tijdens de controle was de automatische doseerpomp uitgeschakeld, terwijl het zwembad toegankelijk was. Het is niet toegestaan het bad zonder desinfectie open te hebben. Ter bescherming van de zwemmers bent u verplicht om het bad als de installatie niet werkt te sluiten. [REDACTED] heeft tijdens de controle gelijk de deur naar het zwembad afgesloten.

Hercontrole

Op 4 augustus heeft onze toezichthouder, [REDACTED], samen met de Groningse collega toezichthouder, [REDACTED], de camping opnieuw bezocht en geconstateerd dat de installatie nu wel in orde was. Wij vinden het een goed initiatief van u dat u uw meetset ging testen door tegelijkertijd met het lab te meten.

Deze brief leek al verstuurd, maar is in het systeem blijven staan. Excuses voor de late verzending.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED], of per e-mail via [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Camping Wittelterbrug
[REDACTED]
Wittelterweg 31
7986 PL WITTELTE



Assen, 8 september 2016
Ons kenmerk 36/VTH/2016003884/50354
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 14 juli 2016 (Westerveld)

Geachte [REDACTED],

Op 14 juli 2016 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 18, eerste lid: Afwerking bassin(s)

De bodem en de wanden van de bassins zijn vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal.

De kitrand van het peuterbad tussen bassin en bassinrand is losgelaten, zodat roestige schroeven van de constructie in het bad zichtbaar zijn. De rand van het zwembad en ook de binnenzijde van het bad moeten glad en waterdicht zijn afgewerkt.


U hebt aangegeven dat het door werking van het bad gebeurt en dat het bad al geruime tijd oud is. U hebt toegezegd om deze rand na het badseizoen 2016 te vervangen door een flexibele kitrand, zodat deze voor het seizoen 2017 weer glad en waterdicht is afgewerkt.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED], of per e-mail via [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,


teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
De Bonte Wever
[REDACTED]
Stadsbroek 17
9405 BK ASSEN

VERZONDEN - 7 APR. 2016



Assen, 7 april 2016
Ons kenmerk 14/VTH/2016001823/49861
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
(Whvbz); reguliere controle d.d. 17 maart 2016 (Assen)

Geachte [REDACTED];

Op 17 maart 2016 hebben onze toezichthouders, [REDACTED] en [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle waren [REDACTED] aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Wel merken wij het volgende op:
Tijdens de controle is geconstateerd dat er geen actuele legionella risicoanalyse en beheerplan (RA & BP) van het zwembadwatersysteem aanwezig is. Gezien de wijzigingen aan, en toevoeging van, aërosolvormende elementen in het zwembad, is een nieuw legionella RA & BP noodzakelijk. Met u is afgesproken dat u een nieuw RA & BP laat opstellen. Het nieuwe RA & BP wordt medio oktober 2016 door u aan ons ter goedkeuring voorgelegd.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED], of per e-mail via [REDACTED].

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving



Aan:
De Smelt B.V.

Stadsbroek 17
9405 BK ASSEN



Assen, 10 oktober 2017
Ons kenmerk 201700483-00719481
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - De Bonte Wever - Stadsbroek 17 9405 BK Assen

Geachte [REDACTED],

Op 11 juli 2017 hebben onze toezichthouders, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle waren [REDACTED] en uzelf aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Wel merken wij het volgende op:

Tijdens de controle is geconstateerd dat delen van de voegen van de keerwanden van het trimbad buiten ontbreken. Tevens is geconstateerd dat delen van de voegen van de overloopgoot van het wedstrijdabad missen. Tot slot is geconstateerd dat er een voeg ontbreekt tussen het peuterbad en de perronvloer. Wij verzoeken u om deze ontbrekende voegen opnieuw in te voegen. Tijdens de eerstvolgende reguliere controle wordt hier aandacht aan besteed.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED], of per e-mail via [REDACTED]

Hoogachtend,


Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Stichting De Trans

Leeuwerikenveld 14
7827 DZ EMMEN



Assen, 15 december 2016

Ons kenmerk /VTH/ /50495

Behandeld door [REDACTED]

Uw kenmerk

Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 20 mei 2016 (Emmen)

Geachte [REDACTED],

Op 20 mei 2016 heeft onze toezichthouder [REDACTED], uw zwemgelegenheid Leeuwerikenveld bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het BHVBZ.

Wel merken wij nog het volgende op.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de overlooproosters algerving vertonen. Tevens ontbrak er een voeg aan de perronkant van de overlooproosters. Tot slot was er stilstaand water aanwezig in een afvoerputje. Met u is afgesproken dat u deze gebreken herstelt. Tijdens de eerstvolgende reguliere controle besteden wij hier aandacht aan.

Door een fout in ons administratieve systeem is deze brief niet eerder verzonden. Onze excuses voor het ongemak.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HGS

Aan:
Stichting De Trans
[REDACTED]
Ravelijn 2a
7823 TD EMMEN

VERZONDEN 05 JULI 2016



Assen, 5 juli 2016
Ons kenmerk 27/VTH/2016003260/49650
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
(Whvbz); hercontrole d.d. 19 januari 2016 (Emmen)

Geachte [REDACTED],

Op 19 januari 2016 heeft onze toezichthouder [REDACTED], uw zwemgelegenheid bij complex De Vuurtoren bezocht. Tijdens dit bezoek is een hercontrole uitgeoefend op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Deze hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen van het Bhvbz tijdens onze inspectie van 29 oktober 2015.

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de hercontrole voldeed aan de voorschriften zoals deze in het Bhvbz zijn verwoord.

Door een administratieve fout is deze brief niet eerder verstuurd. Excuses voor het ongemak.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

[REDACTED]
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED],
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

[REDACTED]

Aan:
Stichting De Trans

[REDACTED]
Stroetenweg 15
9449 PD NOOITGEDACHT



Assen, 30 april 2018

Ons kenmerk 201700757-00754671

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Reguliere controle Whvbz 2018 - Huize Mariënkamp - Stroetenweg 15 9449 PD
Nooitgedacht - Aa en Hunze

Geachte heer [REDACTED]

Op 25 april 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED] uw zwemgelegenheid Stichting De Trans bezocht. Bij de controle was u zelf aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 15, eerste lid: Afwerking vloeren

Vloeren die bestemd zijn om met blote voeten te worden betreden, zijn:

- a. zo vervaardigd dat zij voldoende weerstand bieden tegen uitglijden;*
- b. van een zodanig afschot voorzien dat zich geen plassen kunnen vormen;*
- c. zodanig aangelegd dat afvloeien van schrobwater of regenwater in het bassin niet mogelijk is.*

Tijdens de controle is geconstateerd dat het afschot van het tegelwerk nabij de douches niet richting de goot loopt. Hierdoor blijft er water op het perron staan. U dient dit te herstellen. Wij voeren hierop een hercontrole uit één jaar na dagtekening van deze brief.

Artikel 22: Openingen onder water

Openingen beneden de waterspiegel zijn zodanig uitgevoerd dat zwemmers en baders niet kunnen worden vastgezogen of bekneld kunnen raken.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er een jetstream opening in de bassinwand zit. Deze opening is groter dan 8mm, maar kleiner dan 120mm. Hierdoor kan beknelling optreden. Met u is afgesproken dat u de opening zodanig laat afwerken dat beknelling niet meer mogelijk is. Hier wordt aandacht aan besteed tijdens de eerstvolgende hercontrole.

Tot slot merken wij nog het volgende op:

Tijdens de controle is geconstateerd dat niet altijd het eigen onderzoek tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting, wordt uitgevoerd, dan wel in het logboek wordt ingevuld. Met u is afgesproken dat u in het vervolg het eigen onderzoek tweemaal daags uitvoert en de resultaten daarvan noteert in het logboek.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
De Trans Bolwerk
t.a.v. Technische dienst; Inzake zwembaden
Postbus 8A
9450 AA ROLDE



Assen, 8 oktober 2018
Ons kenmerk 201700824-00780376
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Reguliere controle Whvbz 2018 - Stichting De Trans - Ravelijn 2A 7823 TD Emmen

Geachte heer/mevrouw,

Op 2 oktober 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED] uw zwemgelegenheid De Trans locatie Vuurtoren bezocht. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Wel merken wij nog het volgende op. Tijdens de controle waren slechts twee logboekbladen aanwezig van de afgelopen twee weken. Helaas was de aanwezige medewerkster niet bekend met de locatie van de overige logboekbladen.

Wij willen u verzoeken om, binnen 1 maand na dagtekening van deze brief, (kopieën) van de logboekbladen van de eigen metingen van de waterkwaliteit van de periode 1 januari tot en met 21 september 2018 aan ons toe te zenden. Dit mag zowel per onderstaand e-mailadres als per post. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Stichting De Trans

[REDACTED]
Stroetenweg 15
9449 PD NOOITGEDACHT



Assen, 30 april 2018

Ons kenmerk 201700757-00754671

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Reguliere controle Whvbz 2018 - Huize Mariënkamp - Stroetenweg 15 9449 PD
Nooitgedacht - Aa en Hunze

Geachte [REDACTED],

Op 25 april 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED] uw zwemgelegenheid Stichting De Trans bezocht. Bij de controle was u zelf aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 15, eerste lid: Afwerking vloeren

Vloeren die bestemd zijn om met blote voeten te worden betreden, zijn:

- a. zo vervaardigd dat zij voldoende weerstand bieden tegen uitglijden;*
- b. van een zodanig afschot voorzien dat zich geen plassen kunnen vormen;*
- c. zodanig aangelegd dat afvloeien van schrobwater of regenwater in het bassin niet mogelijk is.*

Tijdens de controle is geconstateerd dat het afschot van het tegelwerk nabij de douches niet richting de goot loopt. Hierdoor blijft er water op het perron staan. U dient dit te herstellen. Wij voeren hierop een hercontrole uit één jaar na dagtekening van deze brief.

Artikel 22: Openingen onder water

Openingen beneden de waterspiegel zijn zodanig uitgevoerd dat zwemmers en baders niet kunnen worden vastgezogen of bekneld kunnen raken.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er een jetstream opening in de bassinwand zit. Deze opening is groter dan 8mm, maar kleiner dan 120mm. Hierdoor kan beknelling optreden. Met u is afgesproken dat u de opening zodanig laat afwerken dat beknelling niet meer mogelijk is. Hier wordt aandacht aan besteed tijdens de eerstvolgende hercontrole.

Tot slot merken wij nog het volgende op:

Tijdens de controle is geconstateerd dat niet altijd het eigen onderzoek tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting, wordt uitgevoerd, dan wel in het logboek wordt ingevuld. Met u is afgesproken dat u in het vervolg het eigen onderzoek tweemaal daags uitvoert en de resultaten daarvan noteert in het logboek.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Fitland Assen B.V.

Postbus 92
5450 AB ASSEN



Assen, 12 juli 2016

Ons kenmerk 28/VTH/2016003360/50169

Behandeld door

Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 17 maart 2016 (Assen)

Geachte

Op 17 maart 2016 hebben onze toezichthouders, uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was namens de zwemgelegenheid niemand aanwezig. We hebben het zwembad en de technische ruimte geïnspecteerd. Met de technisch beheerder hebben we telefonisch een afspraak gemaakt en zijn we 21 maart 2016 opnieuw langs geweest om de automatische afslag te controleren. Deze is tijdens onze controle in orde bevonden.

Tijdens deze bezoeken is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wetteksten cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de inspectie bleek dat het logboek op meerdere dagen niet volledig was ingevuld. U moet minstens twee keer per dag de waterkwaliteit meten en de meetresultaten in het logboek noteren.

U kunt tenminste twee weken na de dagtekening van de brief een hercontrole verwachten op het logboek.

Wij bieden onze excuses aan voor het late verzenden van deze brief.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED], of per e-mail via [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Tijdens de controle is geconstateerd regelmatig het eigen onderzoek slechts éénmaal daags of zelfs in het geheel niet wordt uitgevoerd, dan wel genoteerd in het logboek. U dient tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting, het eigen onderzoek uit te voeren en de resultaten te noteren in het logboek. Wij hebben u hier reeds op gewezen in onze brief van 12 juli 2016¹.

Wij zullen één maand na dagtekening van deze brief hierop een hercontrole uitvoeren. Wanneer de overtreding niet beëindigd wordt, zien wij ons genoodzaakt om handhavend op te treden. Wij denken hierbij aan een last onder dwangsom. Wij gaan er van uit dat het zo ver niet hoeft te komen.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED] of per e-mail [REDACTED].

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Fitland Assen B.V.

[REDACTED]
Postbus 92
5450 AB MILL



Assen, 2 mei 2018

Ons kenmerk 201700790-00755073

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Vooraankondiging last onder dwangsom Whvbz 2018 - Fitland Assen B.V. -
Nijverheidsweg 1 9403 VN Assen

Geachte [REDACTED],

Op 25 april 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Tijdens dit bezoek is een hercontrole uitgeoefend op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). In deze brief leest u dat wij voornemens zijn om u een last onder dwangsom op te leggen.

Overtreding

De hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen van het Bhvbz tijdens onze inspectie van 23 oktober 2017. Bij de hercontrole was [REDACTED] aanwezig. Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid nog steeds niet voldoet aan de voorschriften uit het Bhvbz. Het gaat hierbij om het volgende artikel. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

¹ Met ons kenmerk: 201700790-00722613

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de hercontrole is geconstateerd dat het eigen onderzoek van de zwemwaterkwaliteit regelmatig slechts éénmaal daags of zelfs in het geheel niet is uitgevoerd, dan wel genoteerd in het logboek.

U bent op grond van artikel 9 Bhvzb verplicht om het eigen onderzoek tweemaal daags uit te voeren en te noteren in het logboek. Het logboek dient tenminste twee jaar lang bewaard te worden en op ons verzoek te worden getoond.

Vooraankondiging last onder dwangsom

Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Whvzb, is het de houder van een zweminrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 geldende voorschriften.

Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvzb en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van de Bhvzb worden overtreden:

Wij zijn daarom voornemens om met gebruikmaking van artikel 122 van de Provinciewet juncto artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), u een last onder dwangsom op te leggen voor het (laten) beëindigen van de volgende overtredingen.

1. Wij gelasten u de overtreding van artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvzb juncto artikel 2 van de Whvzb te beëindigen en beëindigd te houden door tweemaal daags het eigen onderzoek naar de zwemwaterkwaliteit uit te voeren en te noteren in het logboek en het logboek tenminste twee jaar lang te bewaren binnen uw badinrichting.
2. Als u na verzenddatum van de (definitieve) dwangsombeschikking aan de bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.
3. Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u . 2.500,- (twee-duizend vijf-honderd euro) per keer dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvzb juncto artikel 2 van de Whvzb wordt overtreden, betalen. Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan bovenstaande lastgeving heeft voldaan moet u weer € 2.500,- (twee-duizend vijf-honderd euro) betalen met een maximum van € 10.000,- (tien-duizend euro).

Uitleg lastgeving

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt gegeven wanneer het dagelijks onderzoek niet tenminste tweemaal daags is uitgevoerd en in het logboek is genoteerd. Wij hebben het voornemen om in de dwangsombeschikking geen termijn op te

nemen waarbinnen u de overtreding ongedaan kunt maken gezien de acute aard van de overtredingen.

Indien de gebreken na het volledig verbeuren van de dwangsom voor de overtreding niet zijn opgeheven, zien wij ons genoodzaakt over te gaan tot sluiting van de badinrichting middels een last tot sluiting.

Zienswijze

Voordat wij overgaan tot het definitief opleggen van de last onder dwangsom, stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze over ons voornemen bij ons college naar voren te brengen. U mag uw zienswijze mondeling of schriftelijk geven *tot twee weken* na de verzenddatum van deze brief.

U heeft dit recht volgens artikel 4.8 van de Awb. De schriftelijke reactie kunt u zenden aan:

Het college van gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Afschrift

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente Assen.

Informatie

Wij gaan er vanuit u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben of wilt u reageren op onze brief dan kunt u hiervoor contact opnemen met het Klanten contactcentrum via (0592) 36 55 55.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Afschrift van deze brief te zenden aan:

- Openbaar Ministerie Noord-Nederland, Postbus 577, 9700 AN Groningen
- Politie Noord-Nederland, Postbus 107, 9400 AC ASSEN
- GGD Drenthe t.a.v. afdeling infectieziekten, Postbus 144, 9400 AC Assen.
- Gemeente Assen t.a.v. het college van B & W, Postbus 30018, 9400 RA Assen

Aan:
Fitland Groep B.V.

[REDACTED]
Afdeling: Landelijke technische dienst / HSE-zaken
Vicaris van den Asdonckstraat 55
5421 VB GEMERT



Assen, 30 mei 2018
Ons kenmerk 201700790-00759628
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Last onder Dwangsom Whvbz 2018 - Fitland Assen B.V. - Nijverheidsweg 1 9403 VN Assen

Geachte [REDACTED],

Op 2 mei 2018¹ schreven wij dat wij voornemens zijn om u een last onder dwangsom op te leggen, omdat u artikel 9 eerste tot en met vierde lid van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz), en daarmee artikel 3 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz), overtreedt.

Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken uw zienswijze te geven. Hier heeft u gebruik van gemaakt middels uw schrijven van 4 mei 2018, welke door ons ontvangen is op 14 mei 2018.

Wij hebben uw zienswijze afgewogen en hebben besloten u een last onder dwangsom op te leggen. Daarom wij dit doen lichten wij in dit besluit toe.

Overtreding, zienswijze per overtreden wetsartikel en onze reactie hierop

Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Whvbz, is het de houder van een zweminrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 van de Whvbz geldende voorschriften. Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en het volgende voorschrift van de Bhvbz worden overtreden:

Ad 1. Artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz: Eigen onderzoek

Overtreding

Tijdens de controles op 23 oktober 2017 en 25 april 2018 op de locatie Fitland Assen, is geconstateerd dat het eigen onderzoek van de waterkwaliteit niet structureel tweemaal daags wordt uitgevoerd, dan wel genoteerd wordt in het logboek.

¹: Met ons kenmerk 201700790-00755073

Uit het bovenstaande blijkt dat u artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvzbz heeft overtreden.

Zienswijze

In uw zienswijze geeft u aan dat u van mening bent dat dergelijke constatering niet mogen voorkomen. U geeft aan dat u per 1 maart 2018 prioriteit geeft aan, en actie onderneemt op, locaties waar de regelgeving niet goed of onvoldoende gevolgd wordt. Tot slot geeft u aan dat het protocol van het dagelijks wateronderzoek per direct volgens de richtlijnen zal worden uitgevoerd en bied u aan de afschriften van de logboeken toe te sturen.

Reactie op zienswijze

Dat u extra prioriteit geeft aan het correct uitvoeren en bijhouden van het eigen onderzoek van de waterkwaliteit is een goede ontwikkeling. Dat u aanbiedt de logboeken op te sturen waarderen wij, maar is niet nodig. Onze toezichthouders zullen te zijner tijd de logboeken op locatie controleren.

Dat u inmiddels extra aandacht toezegt voor het juist uitvoeren en bijhouden van het dagelijks onderzoek, neemt niet weg dat het eigen onderzoek daarvoor ook al tweemaal daags uitgevoerd en bijgehouden had moeten worden. De overtreding is reeds tweemaal geconstateerd en u bent hiervan op de hoogte gesteld. Uw toezegging voor verbetering is zodoende voor ons geen reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Handhavingsplicht

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Ook kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

Naar onze mening heeft u ruim voldoende tijd en mogelijkheid gehad om structurele verbeteringen door te voeren. Wij komen na onderzoek en belangenafweging tot de conclusie dat de veiligheid en gezondheid van uw bezoekers, dat gediend is met handhaving, in dit geval zwaarder weegt dan uw belang, om geen last onder dwangsom opgelegd te krijgen. Ons zijn geen omstandigheden bekend waarom van handhaving moet worden afgezien.

Op grond van het bovenstaande zien wij geen reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Besluit

Wij zijn bevoegd gezag ten aanzien van uw badinrichting. Wij leggen u met gebruikmaking van artikel 122 van de Provinciewet, juncto artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), een last onder dwangsom op voor het (laten) beëindigen dan wel niet opnieuw begaan van de volgende overtredingen:

1. Wij gelasten u, vanaf één dag na dagtekening van deze brief, de overtreding van artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvzbz, juncto artikel 2 van de Whvzbz, te beëindigen en beëindigd te houden door tweemaal daags het eigen onderzoek naar de zwemwaterkwaliteit uit te voeren en te noteren in het logboek en het logboek ten minste 2 jaar lang te bewaren in uw badinrichting op de locatie Fitland Assen.
2. Als u aan de bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.

3. Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet dan moet u € 2.500,-- per overtreding betalen. Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan de bovenstaande lastgeving heeft voldaan, moet u weer €2.500,-- betalen met een maximum van in totaal € 10.000,--. De dwangsom kan zodoende maximaal vier keer verbeuren.

Toelichting

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt gegeven wanneer het dagelijks onderzoek niet tenminste tweemaal daags is uitgevoerd en in het logboek is genoteerd.

Gelet op de acute aard van de overtreding treedt deze last onder dwangsom in werking één dag na dagtekening van deze brief, die bovenaan deze brief is vermeld.

Wanneer wij na het verstrijken van bovengenoemde termijnen vaststellen dat de overtredingen voortduren dan moet u ons per overtreden lastgeving een dwangsom betalen. U dient deze dwangsom dan binnen zes weken te betalen. Wanneer u niet binnen deze termijn betaalt, dan zullen wij bij invorderingsbeschikking de dwangsom invorderen.

Indien na invordering van de dwangsom(men) blijkt dat de overtreding nog steeds voortduurt, zullen wij ons beraden over de toepassing van andere binnen onze bevoegdheid liggende handhavingsmaatregelen, bijvoorbeeld de sluiting van uw zwembad.

Bij niet tijdige betaling zal de wettelijke rente aan u in rekening worden gebracht en zijn wij bevoegd om de verbeurde dwangsommen en de wettelijke rente in te vorderen.

Motivering bedragen

Op grond van artikel 5:32b, derde lid, van de Awb dient de dwangsom in redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. Het opleggen van een last onder dwangsom heeft ten doel de overtreder te bewegen tot naleving van de voor hem geldende regels. Van de dwangsom moet een zodanige prikkel uitgaan, dat de opgelegde last wordt uitgevoerd zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.²

Wij hebben aan de hoogte van de dwangsom de aard en de ernst van de overtreding en uw gedrag ten grondslag gelegd. De Whvbz en het Bhvbz beogen de gezondheid en veiligheid van de bezoekers van de badinrichting te beschermen. De op grond van artikel 9 Bhvbz vereiste logboeken en eigen onderzoeken naar de hoedanigheid van het zwembadwater moeten ertoe bijdragen dat de gezondheid en veiligheid van de bezoeker niet in gevaar wordt gebracht. Naleving van dit artikel is dan ook geboden.

U was al geruime tijd op de hoogte van de overtreding, zodat u voldoende tijd heeft gehad om uw gedrag te wijzigen. Er is echter sprake van het voortduren van de overtredingen. Wij zien deze last onder dwangsom daarom als stimulans om gedragsverandering te realiseren. Een prikkel om u ertoe te bewegen in het vervolg de eigen onderzoeken naar de waterkwaliteit uit te voeren en bij te houden.

²: Uitspraak van 17 juli 2013, [ECLI:NL:RVS:2013:343](https://www.ecli.nl/nl/RVS:2013:343)


Verder is de hoogte van de dwangsom gerelateerd aan de aard en de ernst van de overtreding. Wij achten de overtreding zodanig ernstig dat een dwangsom van deze hoogte gerechtvaardigd is.

Informatie

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben of wilt u reageren op onze brief dan kunt u hiervoor contact opnemen met het Klanten Contactcentrum via (0592) 36 55 55.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor de goede orde merken wij op dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit kan alleen worden bereikt door het indienen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Noord-Nederland. U kunt ook digitaal procederen via www.rechtspraak.nl. Dit kunt u doen door via de button 'uw situatie' uw rechtszaak te starten. Voor meer informatie kunt u de website van de Rechtbank raadplegen.

Voor meer informatie over de bezwaarschriftprocedure verwijzen wij u naar:
provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.

Afschrift van deze brief te zenden aan:

- Openbaar Ministerie Noord-Nederland, Postbus 577, 9700 AN Groningen
- Inspectie leefomgeving en Transport, Wonen, Water en Producten Utrecht, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- Politie Noord-Nederland, Postbus 107, 9400 AC ASSEN
- GGD Drenthe t.a.v. afdeling infectieziekten, Postbus 144, 9400 AC Assen.
- Gemeente Assen t.a.v. het college van B & W, Postbus 30018, 9400 RA Assen

Aan:
Fitland Assen B.V.

[REDACTED]
Nijverheidsweg 1
9403 VN ASSEN



Assen, 8 oktober 2018

Ons kenmerk 201700790-00780383

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Controle last onder dwangsom Whvbz 2018 - Fitland Assen B.V. - Nijverheidsweg 1 9403 VN Assen

Geachte [REDACTED],

Op 30 mei 2018¹ hebben wij u een last onder dwangsom opgelegd, omdat u artikel 9 eerste tot en met vierde lid van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz), en daarmee artikel 3 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz), overtreedt.

Op 2 oktober 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], een controle uitgevoerd op de naleving van deze dwangsom. Hieronder staan de opgelegde last en het resultaat van de controle.

Ad 1. Artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz: Eigen onderzoek

1. Wij gelasten u, vanaf één dag na dagtekening van deze brief, de overtreding van artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz, juncto artikel 2 van de Whvbz, te beëindigen en beëindigd te houden door tweemaal daags het eigen onderzoek naar de zwemwaterkwaliteit uit te voeren en te noteren in het logboek en het logboek ten minste 2 jaar lang te bewaren in uw badinrichting op de locatie Fitland Assen.
2. Als u aan de bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.
3. ... ien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet dan moet u € 2.500,-- per overtreding betalen. Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan de bovenstaande lastgeving heeft voldaan, moet u weer €2.500,-- betalen met een maximum van in totaal € 10.000,--. De dwangsom kan zodoende maximaal vier keer verbeuren.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de logboeken van het dagelijks onderzoek van de waterkwaliteit aanwezig en bijgehouden waren. U heeft hiermee aan de last voldaan. Er wordt geen dwangsom verbeurd.

¹: Met ons kenmerk 201700790-00755073

Werking last onder dwangsom

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat door het positieve resultaat van deze controle, de opgelegde last onder dwangsom haar werking echter niet verliest. U dient te blijven voldoen aan de opgelegde last. Wij zullen hier nieuwe controles op uitvoeren.

Informatie

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van provincie Drenthe via (0592) 36 55 55.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Fletcher Landhotel Paterswolde
[REDACTED]
Postbus 474
4130 EL PATERSWOLDE



Assen, 22 december 2016
Ons kenmerk 51/VTH/2016005272/50358
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 15 juli 2016 (Tynaarlo)

Geachte [REDACTED],

Op 15 juli 2016 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was namens de zwemgelegenheid [REDACTED] aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 15, tweede lid Bhvbz: afwerking vloeren

In overdekte ruimten zijn vloeren, als bedoeld in het eerste lid, vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal.

Wij hebben geconstateerd dat de voegen van de vloeren rondom het zwembad zo diep zijn uitgesleten dat ze niet meer waterdicht afsluiten en niet meer goed schoon zijn te houden. Op twee plaatsen waren de voegen zichtbaar niet goed schoon en op een plaats viel de voeg in korreltjes uit elkaar.

Artikel 47 BHVBZ: deugdelijkheid

De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in dit besluit voorgeschreven, functioneren deugdelijk; badinrichtingen verkeren in voldoende staat van onderhoud en reinheid.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de vloer in de zwembadruimte overal diep is uitgesleten. In de uitgesleten voegen van de zwemgelegenheid blijft water staan. Dat is een voedingsbodem voor bacteriën en schimmels. Op twee plaatsen bleek dat ook het geval, omdat er is biofilm (bruine smurrie) werd aangetroffen. Bij de trap van het zwembad zat er schimmel in de kitrand. Ook bij de douche in de herenkledruimte werd schimmel aangetroffen.

U moet de vloer opnieuw (laten) voegen, zodat deze weer goed afsluit en goed is schoon te houden en de douche bij de heren kleedkamer goed reinigen. Wij hebben met u afgesproken dat u de vloer opnieuw laat voegen en tot die tijd de reiniging van de vloer extra controleert.

Helaas is deze brief in ons systeem blijven staan. Op 12 december 2016 heeft de toezichthouder telefonisch contact gehad met [REDACTED] van de technische dienst. Uit het gesprek blijkt dat u de werkzaamheden goed hebt voorbereid en laat inplannen als u deze brief hebt ontvangen.

Twee maanden na dagtekening van deze brief kunt u een hercontrole op de vloeren verwachten.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED], of per e-mail via [REDACTED]


Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Fletcher Hotel De Zeegser Duinen
[REDACTED]
Schipborgerweg 8
9483 TL ZEEGSE



VERZONDEN - 3 MAART 2016

Assen, 3 maart 2016
Ons kenmerk 9/VTH/2016000809/49631
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz); hercontrole d.d. 10 december 2015 (Tynaarlo)

Geachte [REDACTED],

Op 10 december 2015 hebben onze toezichthouders, [REDACTED] en [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Tijdens dit bezoek is een hercontrole uitgeoefend op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Deze hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen van het Bhvbz tijdens onze inspectie van 20 oktober 2015. Wij hebben onze bevindingen van 20 oktober 2015 beschreven in onze brief van 10 november 2015, kenmerk 45/VTH/2015004776/49289.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de overtreding van artikel 9 van het Bhvbz ongewijzigd voortduurt. Het eigen onderzoek wordt nog steeds regelmatig slechts één maal per dag uitgevoerd, dan wel genoteerd in het logboek.

Wij zijn voornemens om hier onaangekondigde hercontroles op uit te voeren. Wanneer wij tijdens zo'n controle constateren dat het eigen onderzoek niet tweemaal daags wordt uitgevoerd, dan wel dat het logboek niet of niet volledig wordt ingevuld, zijn wij voornemens om handhavend op te treden. Wij denken hierbij aan een bestuurlijke strafbeschikking. De hoogte van de strafbeschikking bedraagt € 1000,-- per constatering. Wij gaan er van uit dat het niet zo ver hoeft te komen.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

■.

Aan:
Fletcher Landhotel De Borcken
[REDACTED]
Postbus 474
4130 EL LHEEBROEK
[POSTNET]

Assen, 28 juni 2016
Ons kenmerk 26/VTH/2016003083/50088
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 31 maart 2016 (Westerveld)

Geachte [REDACTED],

Op 31 maart 2016 hebben onze toezichthouders [REDACTED] en [REDACTED]
[REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle waren u en [REDACTED]
[REDACTED] aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en
Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit
het BHVBZ:

Artikel 2a, tweede tot en met zevende lid van het BHVBZ: Risicoanalyse;

Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het BHVBZ: Beheersplan;

Artikel 3, eerste lid van het BHVBZ: Waterkwaliteit;

Artikel 9, eerste lid van het BHVBZ: Dagelijks onderzoek;

Artikel 9, tweede lid, derde lid, vierde lid van het BHVBZ: Logboek;

Artikel 15, tweede lid van het BHVBZ: Afwerking vloeren;

Artikel 47 van het BHVBZ: Deugdelijkheid.

Per wetsartikel zijn de afwijkingen beschreven. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende
wettekst in de bijlage opgenomen.

Afwijking artikel 2a en 2b: Legionella risicoanalyse en beheersplan

Bij de inspectie is gebleken dat u geen legionella risicoanalyse en -beheersplan kon
overleggen, terwijl u wel een whirlpool, een aërosolvormend element, in uw badinrichting in
bedrijf heeft. Daarnaast heeft uw bedrijf in augustus 2015 een legionellabesmetting van de
whirlpool niet aan de provincie gemeld.

Tevens is niet gemeld wanneer de whirlpool weer in gebruik is genomen, terwijl door ons op 3
augustus 2015 telefonisch met [REDACTED] is afgesproken dat de whirlpool niet in gebruik
mag worden genomen zonder onze toestemming.

Met u is afgesproken dat u binnen twee maanden na dagtekening van deze brief een
legionella risicoanalyse en beheersplan opstelt, dan wel laat opstellen, en deze ter

goedkeuring aan ons voorlegt.

Afwijking artikel 3, eerste lid: Waterkwaliteit

Uit de maandelijkse waterkwaliteitsanalyses blijkt dat de kwaliteit van het badwater niet voldoet aan de normen, zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. In 2015 was de jaartoets onvoldoende, omdat het badwater in zowel het zwembad als het kleuterbad 3 maanden niet aan de normen voldeed. In september en oktober was het vrij beschikbaar chloor gehalte (VBC) te laag en het koloniegetal te hoog. In augustus, september en oktober was de zuurgraad te hoog.

Wij wijzen u erop dat als u dit jaar een tweede onvoldoende op rij voor de jaartoets scoort, wij handhavend optreden. Wij denken hierbij aan een last onder dwangsom. Wij gaan er van uit dat het zover niet hoeft te komen en u ervoor zorgt dat het badwater voldoet aan de normen, die in de bij dit besluit behorende bijlage I zijn aangegeven.

Afwijking artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

Bij het inspectiebezoek hebben wij vernomen dat het dagelijks onderzoek alleen op maandagochtend door de technisch beheerder wordt uitgevoerd. Het dagelijks onderzoek moet minimaal tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting van het bad, worden uitgevoerd. Met het dagelijks onderzoek heeft u grip op o.a. de waterkwaliteit, het chemicaliën- en waterverbruik van u zwembad. Ook kunt u gasten bij klachten laten zien of er iets aan de hand is met het badwater.

Afwijking artikel 9 tweede, derde en vierde lid: Logboek

Bij de inspectie is gebleken dat het logboek onvolledig en deels aanwezig was. Bij navraag bij de receptie werd ook niet het logboek van de afgelopen 2 jaar overlegd. U bent verplicht om minimaal twee maal per dag het eigen onderzoek uit te voeren en de resultaten in het logboek te noteren. Bij navraag van de toezichthouder moet u minimaal het logboek van de afgelopen twee jaar kunnen tonen.

Met u is afgesproken dat u met onmiddellijke ingang zorgt dat het dagelijks onderzoek van de baden twee maal per dag wordt uitgevoerd, zoals wordt aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. U noteert minimaal tweemaal per dag de resultaten hiervan in het logboek.

Afwijking artikel 15, tweede lid: Waterdichte afwerking vloeren

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de dilatatievoeg naast de afdekroosters rondom het hele bassin poreus is en op plaatsen loslaat. Deze dilatatievoeg moet worden vervangen.

Met u is afgesproken dat u de dilatatievoeg vervangt binnen één maand na dagtekening van deze brief.

Afwijking artikel 47: Deugdelijkheid

Bij de inspectie is gebleken dat op sommige delen van het perron water blijft staan. In deze plassen, en dan vooral die aan weerszijden van de zwembadtrap, is algvorming en biofilm geconstateerd. Dit wijst op langdurige plasvorming en onvoldoende schoonmaak inspanning. Onder de omstandigheden waaronder algvorming en de vorming van biofilm optreedt, groeien ook ziekteverwekkende bacteriën en schimmels.

U dient met onmiddellijke ingang de perrons voldoende schoon te maken en te houden. Met u is afgesproken dat bij de volgende hercontrole de algvorming en biofilm verwijderd zijn.

Op de in deze brief genoemde punten voeren wij een hercontrole uit.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED], of per e-mail via [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n):

Bijlage: volledige wetteksten van de overtreden wetsartikelen:

Artikel 2a, tweede tot en met zevende lid van het BHVBZ: Risicoanalyse;

Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het BHVBZ: Beheersplan;

Artikel 3, eerste lid van het BHVBZ: Waterkwaliteit;

Artikel 9, eerste lid van het BHVBZ: Dagelijks onderzoek;

Artikel 9, tweede lid, derde lid, vierde lid van het BHVBZ: Logboek;

Artikel 15, tweede lid van het BHVBZ: Afwerking vloeren;

Artikel 47 van het BHVBZ: Deugdelijkheid.

Artikel 2a: Legionella risicoanalyse

1. *Zwem- of badwater dat op zodanige wijze ter beschikking komt of wordt gebruikt dat daarbij aërosolen alsmede daardoor, al dan niet samen met andere micro-organismen, meegevoerde legionellabacteriën kunnen vrijkomen in hoeveelheden die in geval van inademing nadelige gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid, bevat minder dan 100 kolonievormende eenheden legionellabacteriën per liter.*
2. *De houder draagt er zorg voor dat voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting een analyse wordt uitgevoerd met betrekking tot het risico dat niet wordt voldaan aan het eerste lid.*
3. *Een risicoanalyse wordt bovendien uitgevoerd binnen drie maanden na iedere met het oog op het in het tweede lid bedoelde risico relevante wijziging van het zwem- of badwatersysteem.*
4. *De risicoanalyse omvat de volgende onderdelen:*
 - a. *het inventariseren van de locaties binnen de badinrichting waar zich aërosolvorming kan voordoen;*
 - b. *het verzamelen van gegevens betreffende het zwem- of badwatersysteem waarvan de onder a bedoelde locaties deel uitmaken, waaronder in elk geval wordt begrepen: een of meer tekeningen waarop het zwem- of badwatersysteem is aangegeven; gegevens over de herkomst, aard en kwaliteit van het water; gegevens over de gebruikte desinfectiemiddelen; gegevens over de bedrijfsvoering van de installaties en de apparatuur; gebruiksgegevens met betrekking tot de installaties en de apparatuur; bezoekersaantallen;*
 - c. *het beoordelen van het risico per onderdeel van het zwem- of badwatersysteem waarvan de onder a bedoelde locaties deel uitmaken;*
 - d. *vastlegging van de uitkomsten van de risicoanalyse, waarbij wordt aangegeven op welke punten in het zwem- en badwatersysteem het in het tweede lid bedoelde risico zich voor kan doen.*

Indien uit de inventarisatie, bedoeld onder a, blijkt dat er geen locaties zijn waar zich aërosolvorming kan voordoen, behoeven de onderdelen b en c niet te worden uitgevoerd.
5. *Onze minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van de risicoanalyse.*
6. *De houder draagt er zorg voor dat de uitkomsten van de risicoanalyse, met een overzicht van de daarbij gehanteerde gegevens en de eventueel genomen maatregelen, voor gedeputeerde staten ter inzage liggen in de badinrichting en aan hen op hun verzoek worden toegezonden in een door hen aangegeven vorm.*
7. *Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat de risicoanalyse onjuist of onvolledig is uitgevoerd, dan wel indien zij zulks in verband met aan het zwem- of badwatersysteem aangebrachte wijzigingen noodzakelijk achten, kunnen zij de houder verplichten tot het*

wijzigen, aanvullen of opnieuw uitvoeren van de risicoanalyse binnen een daarbij aangegeven termijn.

Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid: Beheersplan

1. *Indien uit een analyse, als bedoeld in artikel 2a, blijkt dat er sprake is van het in artikel 2a, tweede lid, bedoelde risico, stelt de houder binnen drie maanden na het gereedkomen van de risicoanalyse een beheersplan op voor het zwem- of badwatersysteem van de badinrichting, dan wel herziet hij binnen drie maanden een bestaand beheersplan, indien de risicoanalyse daartoe aanleiding geeft. Het beheersplan heeft betrekking op de inrichting en het beheer van het zwem- of badwatersysteem en strekt ertoe dat op de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten van het zwem- of badwatersysteem geen legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter.*
2. *Indien uit de risicoanalyse, bedoeld in artikel 2a, tweede lid, blijkt dat er sprake is van een risico als bedoeld in dat lid, stelt de houder, in afwijking van het eerste lid, het beheersplan op voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting.*
3. *Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing voorzover de houder het in artikel 2a, tweede lid, bedoelde risico binnen drie maanden na het gereedkomen van de risicoanalyse opheft door zodanige wijzigingen in het zwem- of badwatersysteem, dat daardoor niet langer periodieke beheersmaatregelen zijn vereist en hij deze wijzigingen meldt aan gedeputeerde staten.*
4. *Het beheersplan omvat in elk geval de volgende onderdelen:*
 - a. *de uitkomsten van de uitgevoerde risicoanalyse, waaronder in ieder geval een inventarisatie van de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten;*
 - b. *de controles en maatregelen die per risicopunt worden uitgevoerd ter voorkoming van legionellabesmetting, alsmede de frequentie daarvan;*
 - c. *de maatregelen die worden genomen indien er aanwijzingen zijn dat op de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter.*
5. *Onze minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de technische uitwerking van het beheersplan.*
6. *De houder draagt er zorg voor dat het beheersplan voor gedeputeerde staten ter inzage ligt in de badinrichting en aan hen op verzoek wordt toegezonden in een door hen aangegeven vorm.*
7. *Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat met een beheersplan onvoldoende is gewaarborgd dat op de in de risicoanalyse geïdentificeerde risicopunten in het zwem- of badwater-systeem geen legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter, kunnen zij de houder verplichten tot het binnen een daarvoor door hen gestelde termijn nemen van maatregelen die zij nodig achten om daarin te voorzien.*

Artikel 3, eerste lid: Waterkwaliteit

Het zwem- en badwater voldoet aan de normen die in de bij dit besluit behorende bijlage I zijn aangegeven.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden

onderzocht.

Artikel 9, tweede lid, derde lid, vierde lid van het BHVBZ: Logboek

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Artikel 15, tweede lid: vloeren waterdicht materiaal

In overdekte ruimten zijn vloeren, als bedoeld in het eerste lid, vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal.

Artikel 47: Deugdelijkheid

De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in dit besluit voorgeschreven, functioneren deugdelijk; badinrichtingen verkeren in voldoende staat van onderhoud en reinheid.

Aan:
Fletcher Landhotel De Borken
[REDACTED]
Lhee 76
7991 PJ DWINGELO



**AANTEKENEN MET
HANDTEKENING RETOUR**

Assen, 29 december 2016
Ons kenmerk 52/VTH/2016005350
Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
(Whvbz); vooraankondiging last onder dwangsom Fletcher Landhotel De Borken te
Lheebroek, gemeente Westerveld

Geachte [REDACTED]

Op 21 december heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw badinrichting
bezoekt. Tijdens dit bezoek is een tweede hercontrole uitgeoefend op de naleving van
de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
(Bhvbz).

Deze hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen
van het Bhvbz tijdens onze inspectie van 31 maart 2016. Wij hebben onze
bevindingen van 31 maart 2016 beschreven in onze brief van 28 juni 2016, met
kenmerk 26/VTH/2016003083/50088. Bij beide hercontroles was u aanwezig.

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid nog steeds niet voldoet aan de
voorschriften conform het Bhvbz. Het gaat hierbij om de onderstaande artikelen. Voor
de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst integraal opgenomen in de bijlage.

Voorschriften ter preventie van legionella besmetting:

Artikel 2a: Legionella risicoanalyse

Tijdens de eerste hercontrole in september 2016 heeft u aangegeven dat er opdracht
is verleend voor het opstellen van de legionella risicoanalyse (RA). Ter bewijs hiervan
heeft u ons op 1 september 2016 per e-mail een opdrachtverlening overlegd voor het
uitvoeren van een legionella RA & BP van Bureau de Wit op 26 september 2016. Met
u is afgesproken dat u de rapportage aan ons ter goedkeuring zou voorleggen.

Tijdens de hercontrole is gevraagd om inzage in de legionella risicoanalyse van het zwemwatersysteem. Deze is echter opnieuw niet aanwezig terwijl u verplicht bent om deze te hebben, omdat u een aërosolvormend element, een whirlpool, in gebruik heeft in uw badinrichting.

Artikel 2b: Legionella beheersplan

Tijdens de hercontrole is gevraagd om inzage in het legionella beheersplan (BP) van het zwemwatersysteem. Deze is afwezig terwijl u wel een aërosolvormend element, een whirlpool, in gebruik heeft in uw badinrichting. Het legionella beheersplan volgt uit de legionella risicoanalyse, zoals hierboven onder 2a is beschreven.

Er is geconstateerd dat er onvoldoende aandacht is voor legionellacontrole en -beheer in uw badinrichting. Doordat u geen legionella RA & BP heeft kunt u niet waarborgen dat er geen legionellabacteriën voorkomen in het zwem- en badwatersysteem. Door uw bubbelbad in gebruik te hebben terwijl er sprake is van onvoldoende aandacht voor legionellapreventie, stelt u uw bezoekers bloot aan een onacceptabel gezondheidsrisico. Legionellabacteriën verspreiden zich in de lucht in minuscule waterdruppeltjes, zogenaamde aërosolen. Het inademen van deze bacteriën kan legionellagriep en legionairsziekte veroorzaken. Legionairsziekte, oftewel veteranenziekte, is een ernstige vorm van longontsteking met een aanzienlijke kans op overlijden.

Voorgenomen last onder dwangsom

Op grond van artikel 2 van de Whvbz, is het de houder van een zweminrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de, in artikelen 3, 4 en 7 van die wet, gestelde voorschriften.

Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en de volgende voorschriften van het Bhvbz worden overtreden:

1. Artikel 2a, tweede tot en met zevende lid: Legionella risicoanalyse

2. Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid: Legionella beheersplan

Wij hebben daarom het voornemen om aan u een last onder dwangsom op te leggen voor het (laten) beëindigen van de volgende overtredingen. Wij doen dit door gebruik te maken van artikel 122 van de Provinciewet in samenhang met artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Ad 1:

€5.000,-- (vijfduizend euro) per maand dat artikel 2a, tweede tot en met zevende lid, van het Bhvbz juncto artikel 2 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro).

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat u zorg draagt voor een actuele en complete legionella risicoanalyse met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting en deze ter beoordeling voorlegt aan ons.

Ad 2:

€ 5.000,- (vijfduizend euro) per maand dat artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het Bhvzb juncto artikel 2 van de Whvzb wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op € 20.000,- (twintigduizend euro).

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat u zorg draagt voor een actueel en compleet legionella beheersplan op basis van de risicopunten die beschreven staan in de risicoanalyse en deze ter beoordeling voorlegt aan ons.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat wij er van uit gaan dat u, in overeenstemming met artikel 2c van het Bhvzb, alle genoemde beheersmaatregelen die beschreven worden in de legionella risicoanalyse, en/of in het legionella beheersplan, ook met onmiddellijke ingang daadwerkelijk uitvoert en de uitvoering hiervan in de daarvoor bedoelde logboeken bijhoudt. Wij wijzen u er op dat wanneer u deze maatregelen niet naar behoren uitvoert, wij ook hier tegen handhavend zullen optreden.

Wij hebben het voornemen om in de dwangsombeschikking een termijn op te nemen van één maand waarbinnen u de overtreding ongedaan kunt maken gezien de acute aard van de overtredingen.

Indien de gebreken na het volledig verbeuren van de dwangsom voor één van de overtredingen, niet zijn opgeheven, zien wij ons genoodzaakt over te gaan tot sluiting van de badinrichting middels een last tot sluiting.

U mag tot twee weken na de verzenddatum van deze brief uw zienswijzen over ons voornemen bij ons college naar voren brengen. Dit mag zowel mondeling of schriftelijk. Dit recht heeft u vanwege artikel 4.8 van de Awb. De schriftelijke reactie kunt u zenden aan:

Het college van gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.
Voor het geven van een mondelinge toelichting verzoeken wij u te bellen voor voor een afspraak.

Het indienen van een zienswijze schort de werking van deze dwangsombeschikking niet op.

Een afschrift van deze brief is gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente Westerveld.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n):

[REDACTED]

Bijlage: volledige wetteksten van de overtreden wetsartikelen:

Artikel 2a, tweede tot en met zevende lid van het BHVBZ: Risicoanalyse;

Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het BHVBZ: Beheersplan;

Artikel 2a: Legionella risicoanalyse

1. *Zwem- of badwater dat op zodanige wijze ter beschikking komt of wordt gebruikt dat daarbij aërosolen alsmede daardoor, al dan niet samen met andere micro-organismen, meegevoerde legionellabacteriën kunnen vrijkomen in hoeveelheden die in geval van inademing nadelige gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid, bevat minder dan 100 kolonievormende eenheden legionellabacteriën per liter.*
2. *De houder draagt er zorg voor dat voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting een analyse wordt uitgevoerd met betrekking tot het risico dat niet wordt voldaan aan het eerste lid.*
3. *Een risicoanalyse wordt bovendien uitgevoerd binnen drie maanden na iedere met het oog op het in het tweede lid bedoelde risico relevante wijziging van het zwem- of badwatersysteem.*
4. *De risicoanalyse omvat de volgende onderdelen:*
 - a. *het inventariseren van de locaties binnen de badinrichting waar zich aërosolvorming kan voordoen;*
 - b. *het verzamelen van gegevens betreffende het zwem- of badwatersysteem waarvan de onder a bedoelde locaties deel uitmaken, waaronder in elk geval wordt begrepen:*
een of meer tekeningen waarop het zwem- of badwatersysteem is aangegeven;
gegevens over de herkomst, aard en kwaliteit van het water;
gegevens over de gebruikte desinfectiemiddelen;
gegevens over de bedrijfsvoering van de installaties en de apparatuur;
gebruiksgegevens met betrekking tot de installaties en de apparatuur;
bezoekersaantallen;
 - c. *het beoordelen van het risico per onderdeel van het zwem- of badwatersysteem waarvan de onder a bedoelde locaties deel uitmaken;*
 - d. *vastlegging van de uitkomsten van de risicoanalyse, waarbij wordt aangegeven op welke punten in het zwem- en badwatersysteem het in het tweede lid bedoelde risico zich voor kan doen.*
Indien uit de inventarisatie, bedoeld onder a, blijkt dat er geen locaties zijn waar zich aërosolvorming kan voordoen, behoeven de onderdelen b en c niet te worden uitgevoerd.
5. *Onze minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van de risicoanalyse.*
6. *De houder draagt er zorg voor dat de uitkomsten van de risicoanalyse, met een overzicht van de daarbij gehanteerde gegevens en de eventueel genomen maatregelen, voor gedeputeerde staten ter inzage liggen in de badinrichting en aan hen op hun verzoek worden toegezonden in een door hen aangegeven vorm.*
7. *Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat de risicoanalyse onjuist of onvolledig is uitgevoerd, dan wel indien zij zulks in verband met aan het zwem- of badwatersysteem aangebrachte wijzigingen noodzakelijk achten, kunnen zij de houder verplichten tot het wijzigen, aanvullen of opnieuw uitvoeren van de risicoanalyse binnen een daarbij aangegeven termijn.*

Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid: Legionella beheersplan

1. *Indien uit een analyse, als bedoeld in artikel 2a, blijkt dat er sprake is van het in artikel 2a, tweede lid, bedoelde risico, stelt de houder binnen drie maanden na het gereedkomen van de risicoanalyse een beheersplan op voor het zwem- of badwatersysteem van de badinrichting, dan wel herziet hij binnen drie maanden een bestaand beheersplan, indien de risicoanalyse daartoe aanleiding geeft. Het beheersplan heeft betrekking op de inrichting en het beheer van het zwem- of badwatersysteem en strekt ertoe dat op de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten van het zwem- of badwatersysteem geen legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter.*
2. *Indien uit de risicoanalyse, bedoeld in artikel 2a, tweede lid, blijkt dat er sprake is van een risico als bedoeld in dat lid, stelt de houder, in afwijking van het eerste lid, het beheersplan op voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting.*
3. *Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing voorzover de houder het in artikel 2a, tweede lid, bedoelde risico binnen drie maanden na het gereedkomen van de risicoanalyse opheft door zodanige wijzigingen in het zwem- of badwatersysteem, dat daardoor niet langer periodieke beheersmaatregelen zijn vereist en hij deze wijzigingen meldt aan gedeputeerde staten.*
4. *Het beheersplan omvat in elk geval de volgende onderdelen:*
 - a. *de uitkomsten van de uitgevoerde risicoanalyse, waaronder in ieder geval een inventarisatie van de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten;*
 - b. *de controles en maatregelen die per risicopunt worden uitgevoerd ter voorkoming van legionellabesmetting, alsmede de frequentie daarvan;*
 - c. *de maatregelen die worden genomen indien er aanwijzingen zijn dat op de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter.*
5. *Onze minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de technische uitwerking van het beheersplan.*
6. *De houder draagt er zorg voor dat het beheersplan voor gedeputeerde staten ter inzage ligt in de badinrichting en aan hen op verzoek wordt toegezonden in een door hen aangegeven vorm.*
7. *Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat met een beheersplan onvoldoende is gewaarborgd dat op de in de risicoanalyse geïdentificeerde risicopunten in het zwem- of badwater-systeem geen legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter, kunnen zij de houder verplichten tot het binnen een daarvoor door hen gestelde termijn nemen van maatregelen die zij nodig achten om daarin te voorzien.*

Artikel 2c, eerste tot en met vierde lid: Te nemen maatregelen

1. *De houder laat de in het beheersplan vermelde risicopunten ten minste halfjaarlijks door een laboratorium als bedoeld in artikel 10 op de aanwezigheid van Legionella onderzoeken.*
2. *Hij voert de in het beheersplan opgenomen controles en maatregelen uit.*
3. *Hij houdt in een apart logboek aantekening van de op grond van het beheersplan uitgevoerde controles en maatregelen alsmede van de resultaten daarvan en draagt er zorg voor dat het logboek voor gedeputeerde staten ter inzage ligt in de badinrichting en aan hen op hun verzoek wordt toegezonden in een door hen aangegeven vorm.*
4. *Hij bewaart de risicoanalyse, het beheersplan alsmede het logboek ten minste vijf jaar voor inzage door gedeputeerde staten.*

Aan:
Fletcher Landhotel De Borken
Lhee 76
7991 PJ DWINGELOO



**AANTEKENEN MET
HANDTEKENING RETOUR**

Assen, 2 maart 2017

Ons kenmerk 9/VTH/2017000683

Behandeld door [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ); besluit last onder dwangsom Fletcher Landhotel De Borken te Lheebroek, gemeente Westerveld

Geachte [REDACTED],

Op 9 november 2015 hebben wij u een vooraankondiging last onder dwangsom verstuurd met kenmerk 52/VTH/2016005350. Aanleiding zijn overtreding van artikel 2a en 2b, van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ), en daarmee van artikel 2, van de WHVBZ, door het ontbreken van een gedegen legionella risico-analyse en beheersplan.

Deze overtreding is tijdens het controlebezoek van 31 maart 2016 met [REDACTED] besproken. Wij hebben onze bevindingen van 31 maart 2016 beschreven in onze brief van 28 juni 2016, met kenmerk 26NTH12016003083/50088. Tijdens de eerste hercontrole in september 2016 hebt u aangegeven dat er opdracht is verleend voor het opstellen van de legionella risico-analyse (RA). Ter bewijs hiervan hebt u ons op 1 september 2016 per e-mail een opdrachtverlening overlegd, voor het uitvoeren van een legionella RA & BP van Bureau de Wit op 26 september 2016. Met u is afgesproken dat u de rapportage aan ons ter goedkeuring zou voorleggen. Op 21 december heeft een tweede hercontrole plaats gevonden, waaruit de vooraankondiging van de dwangsom is gevolgd.

In deze vooraankondigingsbrief hebben wij u in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken een zienswijze in te dienen. Hiervan heeft u gebruik gemaakt middels uw brief van 3 januari 2017. U hebt geen gebruik gemaakt om uw zienswijze mondeling toe te lichten.



Wij delen u mee dat wij besloten hebben om u een last onder dwangsom op te leggen. Waarom wij dit doen lichten wij in dit besluit toe. Bij onze afweging hebben wij uw zienswijze meegewogen.

Overtreding, zienswijze per overtreden wetsartikel en onze reactie hierop

Op grond van artikel 2, van de WHVBZ, is het de houder van een zweminrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de, in artikelen 3, 4 en 7, van die wet, gestelde voorschriften. Geconstateerd is dat artikel 3, van de WHVBZ en de volgende voorschriften van het BHVBZ worden overtreden:

1. Artikel 2a, tweede tot en met zevende lid: Legionella risico-analyse

2. Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid: Legionella beheersplan

De uitgebreide wettekst van de WHVBZ en de uitwerking hiervan in het BHVBZ staan in bijlage 1 van deze brief uitgeschreven.

Overtreding

Uit de verschillende controles blijkt dat u geen legionella risico-analyse en – beheersplan hebt, terwijl dat wel wettelijk verplicht is, omdat u een aerosolvormend element, de whirlpool, in gebruik hebt.

Zienswijze

Hieronder geven wij een samenvatting van uw zienswijze en onze reactie hierop.

In uw brief van 3 januari 2016 geeft u aan dat:

- 1) Er binnen de Fletcher hotelketen *veel kennis en aandacht aanwezig* over en voor *legionellacontrole en -beheer*. U noemt daarbij twee bedrijven, die u hebt gecontracteerd om te meten en maatregelen te nemen. Daarbij geeft u ook aan dat dit niet beschreven is in een risico-analyse en – beheersplan en dat deze niet binnen de gestelde termijn zijn aangeleverd door onvoldoende controle op de dienstverlening van deze partijen.
- 2) Bureau de Wit *BRL 6010 gecertificeerd* is
- 3) De *risico-analyse en – beheersplan vanaf 17 januari gereed* en op de locatie aanwezig zijn.

Reactie op uw zienswijze

De reactie van de zienswijze gaat in op de bovenstaande punten 1,2 en 3.

1) Veel kennis en aandacht aanwezig over legionellacontrole en -beheer legionella.

Wij delen uw mening niet dat er binnen uw inrichting voldoende aandacht is voor legionellacontrole en – beheer inzake de whirlpool. Dit blijkt uit het feit dat op 21 juli 2015 een besmetting van de whirlpool met 2.800 kve legionella pneumophilla serotype 1 niet is gemeld. Onze toezichthouder, [REDACTED], heeft op 3 augustus 2015 gebeld met [REDACTED], de toenmalige manager van de inrichting. In dit gesprek is aangegeven dat het niet melden van een legionellaoverschrijding een strafbaar feit is. Tevens is aangegeven dat de whirlpool gesloten moet blijven tot er met een nieuw monster is aangetoond dat de concentratie legionellabacteriën weer onder de norm zijn en de toezichthouder heeft aangegeven dat de whirlpool weer in gebruik genomen mag worden.

Tijdens de controle van 31 maart 2016 is geconstateerd dat de whirlpool tegen de gemaakte afspraken in, op een onbekend moment en zonder overleg en *zonder de wettelijk verplichte herbemonstering* op de aanwezigheid op legionella weer in gebruik is genomen. Naar aanleiding hiervan is gevraagd om inzage in de legionella risico-analyse en – beheersplan. Beiden waren in het geheel niet aanwezig in de inrichting.

2) BRL 6010 certificering

U geeft aan dat de partij die u inhuurt voor het opstellen van RA en BP's, Bureau de Wit, BRL 6010 gecertificeerd is. Beoordelingsrichtlijn 6010 voor legionella-preventie-advies heeft betrekking op legionellapreventie in drinkwaterinstallaties. Vanwege de unieke risico's en omstandigheden in zwembadwaterinstallaties is deze BRL niet van toepassing op zwembadwaterinstallaties. De door Bureau de Wit opgestelde legionella RA en BP vermeldt ook niet dat deze onder deze accreditatie valt.

3) Risico-analyse en – beheersplan 17 januari gereed.

U heeft op 25 januari via de email een risico-analyse en beheersplan van Bureau de Wit aangeleverd dat wij als onvolledig en onvoldoende hebben beoordeeld. In deze risico-analyse ontbreken, onder andere, installatietekeningen en flowschema, gegevens over de bedrijfsvoering van installaties en apparatuur, gebruiksgegevens over installaties en apparatuur en bezoekersaantallen. Alleen al hierom voldoet deze RA niet aan de vereisten van artikel 2a, vierde lid, van het BHVBZ, laat staan aan de vereisten uit hoofdstuk 7 van het Modelbeheersplan Legionellapreventie in Zwembadwater. Er is hiermee absoluut geen sprake van een gedegen legionella risico-analyse. Op basis van deze incomplete risico-analyse is het niet mogelijk om een afdoende beheersplan op te stellen. Het beheersplan, dat is gebaseerd op deze risico-analyse, voldoet daarmee ook geenszins aan de vereisten van artikel 2b, van het BHVBZ en hoofdstuk 8 van het Modelbeheersplan Legionellapreventie in Zwembadwater. Daarnaast is er sprake van substantiële fouten in de voorgeschreven maatregelen. Zo wordt het drie maal daags handmatig inschakelen van de blower van de whirlpool geschaard onder "Eenmalige technische maatregelen" terwijl hier sprake is van een "Dagelijkse beheermaatregel" die dagelijks handmatig uitgevoerd moet worden en in het logboek moet worden genoteerd.

Een uitgebreidere beoordeling van het RA en BP vindt u in de bijlage van deze brief.

Handhavingsplicht

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Ook kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

Naar onze mening heeft u ruim voldoende tijd en mogelijkheid gehad om voor een compleet en actueel legionella risico-analyse en beheersplan te zorgen en deze door ons te laten goedkeuren.

Wij komen na onderzoek, beoordeling van uw zienswijze en na belangenafweging tot de conclusie dat de veiligheid en gezondheid van uw bezoekers dat gediend is met handhaving in dit geval zwaarder weegt dan uw belang, dat de geconstateerde overtreiding voortduurt. Ons zijn geen omstandigheden bekend waarom van handhaving moet worden afgezien.

Op grond van het bovenstaande zien wij geen reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Besluit last onder dwangsom

Wij zijn op grond van de WHVBZ bevoegd gezag ten aanzien van uw badinrichting.

Wij leggen u met gebruikmaking van artikel 122, van de Provinciewet juncto artikel 5.32, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), een last onder dwangsom op voor het (laten) beëindigen dan wel niet opnieuw begaan van de volgende overtreding:

1. Artikel 2a, tweede tot en met zevende lid, BHVBZ: Legionella risico-analyse, juncto artikel 2, WHVBZ.

2. Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid, BHVBZ: Legionella beheersplan, juncto artikel 2, WHVBZ.

Ad 1:

U dient een actuele en complete risico-analyse met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting op te (laten) stellen en deze ter beoordeling en goedkeuring aan ons voor te leggen.

Deze dwangsom verbeurt per tijdseenheid van één maand en gaat in per de verzenddatum van deze brief. Indien blijkt dat u na de gestelde termijn (van één maand) niet heeft voldaan aan de last, verbeurt u € 5.000,-- per maand. Wij stellen het maximum van de te verbeuren dwangsommen op € 20.000,-- zodat de dwangsom 4 keer kan verbeuren.

Voorgaande betekent dat u binnen één maand na verzending van deze brief een actuele en complete risico-analyse met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting ter beoordeling en goedkeuring aan ons voor dient te leggen. Indien u dit niet tijdig doet verbeurt u de eerste dwangsom.

Ad 2:

U dient een actueel en compleet beheersplan met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting op te (laten) stellen en deze ter beoordeling en goedkeuring aan ons voor te leggen.

Deze dwangsom verbeurt per tijdseenheid van één maand en gaat in per de verzenddatum van deze brief. Indien blijkt dat u na de gestelde termijn (van één maand) niet heeft voldaan aan de last, verbeurt u € 5.000,-- per maand. Wij stellen het maximum van de te verbeuren dwangsommen op € 20.000,-- zodat de dwangsom 4 keer kan verbeuren.

Voorgaande betekent dat u binnen één maand na verzending van deze brief een actueel en compleet beheersplan met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting heeft en deze ter beoordeling en goedkeuring aan ons voor dient te leggen. Indien u dit niet tijdig doet verbeurt u de eerste dwangsom.

Indien de gebreken na het volledig verbeuren van de dwangsom voor één van de overtredingen, niet zijn opgeheven, zijn wij voornemens om over te gaan tot sluiting van de badinrichting middels een last tot sluiting.

De hierboven vastgestelde bedragen staan in redelijke verhouding tot enerzijds de zwaarte van het door de overtreding van het wettelijke voorschrift geschonden belang en anderzijds de beoogde effectieve werking van de dwangsomoplegging.

Wanneer na het eventueel verbeuren van een of meerdere dwangsommen het bedrag niet betaald is, dan zullen wij bij invorderingsbeschikking de dwangsom innen. Indien na invordering van de dwangsom(men) blijkt dat de overtreding nog steeds voortduurt, zullen wij ons beraden over de toepassing van andere binnen onze bevoegdheid liggende handhavingsmaatregelen, bijvoorbeeld de sluiting van uw zwembad.

U bent van rechtswege verplicht de dwangsom te betalen. Betaling moet plaatsvinden binnen zes weken na verbeurte van de dwangsom. Bij niet tijdige betaling zal de wettelijke rente aan u in rekening worden gebracht en zijn wij bevoegd om de verbeurde dwangsommen en de wettelijke rente in te vorderen.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat wij er van uit gaan dat u, in overeenstemming met artikel 2c, van het BHVBZ, alle genoemde beheersmaatregelen die beschreven worden in de legionella risico-analyse, en/of in het legionella beheersplan, ook met onmiddellijke ingang daadwerkelijk uitvoert en de uitvoering hiervan in de daarvoor bedoelde logboeken bijhoudt. Wij wijzen u erop dat wanneer u deze maatregelen niet naar behoren uitvoert, wij ook hier tegen handhavend zullen optreden.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor de goede orde merken wij op dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit kan alleen worden bereikt door het indienen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie over de bezwaarschriftprocedure verwijzen wij u naar: provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.


Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail [REDACTED] of [REDACTED], per telefoon [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail [REDACTED].

Een afschrift van deze brief is gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n):

Afschrift aan:

- Openbaar Ministerie Noord-Nederland, Postbus 577, 9700 AN Groningen
- Inspectie leefomgeving en Transport, Wonen, Water en Producten Utrecht, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- Politie Noord-Nederland, Postbus 107, 9400 AC Assen
- GGD Drenthe t.a.v. afdeling infectieziekten, Postbus 144, 9400 AC Assen.
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld Postbus 50, 7970 AB Havelte

Aan:
Fletcher Landhotel De Borken
Lhee 76
7991 PJ DWINGELOO



Assen, 2 maart 2017

Ons kenmerk 9/VTH/2017000683

Behandeld door [REDACTED]

en [REDACTED]

Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ); besluit last onder dwangsom Fletcher Landhotel De Borken te Lheebroek, gemeente Westerveld

Geachte [REDACTED],

Op 9 november 2015 hebben wij u een vooraankondiging last onder dwangsom verstuurd met kenmerk 52/VTH/2016005350. Aanleiding zijn overtreding van artikel 2a en 2b, van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ), en daarmee van artikel 2, van de WHVBZ, door het ontbreken van een gedegen legionella risico-analyse en beheersplan.

Deze overtreding is tijdens het controlebezoek van 31 maart 2016 met [REDACTED] besproken. Wij hebben onze bevindingen van 31 maart 2016 beschreven in onze brief van 28 juni 2016, met kenmerk 26NTH12016003083/50088. Tijdens de eerste hercontrole in september 2016 hebt u aangegeven dat er opdracht is verleend voor het opstellen van de legionella risico-analyse (RA). Ter bewijs hiervan hebt u ons op 1 september 2016 per e-mail een opdrachtverlening overlegd, voor het uitvoeren van een legionella RA & BP van Bureau de Wit op 26 september 2016. Met u is afgesproken dat u de rapportage aan ons ter goedkeuring zou voorleggen. Op 21 december heeft een tweede hercontrole plaats gevonden, waaruit de vooraankondiging van de dwangsom is gevolgd.

In deze vooraankondigingsbrief hebben wij u in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken een zienswijze in te dienen. Hiervan heeft u gebruik gemaakt middels uw brief van 3 januari 2017. U hebt geen gebruik gemaakt om uw zienswijze mondeling toe te lichten.

Wij delen u mee dat wij besloten hebben om u een last onder dwangsom op te leggen. Waaronder wij dit doen lichten wij in dit besluit toe. Bij onze afweging hebben wij uw zienswijze meegewogen.

Overtreding, zienswijze per overtreden wetsartikel en onze reactie hierop

Op grond van artikel 2, van de WHVBZ, is het de houder van een zweminrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de, in artikelen 3, 4 en 7, van die wet, gestelde voorschriften. Geconstateerd is dat artikel 3, van de WHVBZ en de volgende voorschriften van het BHVBZ worden overtreden:

1. Artikel 2a, tweede tot en met zevende lid: Legionella risico-analyse

2. Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid: Legionella beheersplan

De uitgebreide wettekst van de WHVBZ en de uitwerking hiervan in het BHVBZ staan in bijlage 1 van deze brief uitgeschreven.

Overtreding

Uit de verschillende controles blijkt dat u geen legionella risico-analyse en – beheersplan hebt, terwijl dat wel wettelijk verplicht is, omdat u een aerosolvormend element, de whirlpool, in gebruik hebt.

Zienswijze

Hieronder geven wij een samenvatting van uw zienswijze en onze reactie hierop.

In uw brief van 3 januari 2016 geeft u aan dat:

- 1) Er binnen de Fletcher hotelketen *veel kennis en aandacht aanwezig over en voor legionellacontrole en -beheer*. U noemt daarbij twee bedrijven, die u hebt gecontracteerd om te meten en maatregelen te nemen. Daarbij geeft u ook aan dat dit niet beschreven is in een risico-analyse en – beheersplan en dat deze niet binnen de gestelde termijn zijn aangeleverd door onvoldoende controle op de dienstverlening van deze partijen.
- 2) Bureau de Wit BRL 6010 gecertificeerd is
- 3) De *risico-analyse en – beheersplan vanaf 17 januari gereed* en op de locatie aanwezig zijn.

Reactie op uw zienswijze

De reactie van de zienswijze gaat in op de bovenstaande punten 1,2 en 3.

1) Veel kennis en aandacht aanwezig over legionellacontrole en -beheer legionella.

Wij delen uw mening niet dat er binnen uw inrichting voldoende aandacht is voor legionellacontrole en – beheer inzake de whirlpool. Dit blijkt uit het feit dat op 21 juli 2015 een besmetting van de whirlpool met 2.800 kve legionella pneumophilla serotype 1 niet is gemeld. Onze toezichthouder, [REDACTED], heeft op 3 augustus 2015 gebeld met [REDACTED], de toenmalige manager van de inrichting. In dit gesprek is aangegeven dat het niet melden van een legionellaoverschrijding een strafbaar feit is. Tevens is aangegeven dat de whirlpool gesloten moet blijven tot er met een nieuw monster is aangetoond dat de concentratie legionellabacteriën weer onder de norm zijn en de toezichthouder heeft aangegeven dat de whirlpool weer in gebruik genomen mag worden.

Tijdens de controle van 31 maart 2016 is geconstateerd dat de whirlpool tegen de gemaakte afspraken in, op een onbekend moment en zonder overleg en *zonder de wettelijk verplichte herbemonstering* op de aanwezigheid op legionella weer in gebruik is genomen. Naar aanleiding hiervan is gevraagd om inzage in de legionella risico-analyse en – beheersplan. Beiden waren in het geheel niet aanwezig in de inrichting.

2) BRL 6010 certificering

U geeft aan dat de partij die u inhuurt voor het opstellen van RA en BP's, Bureau de Wit, BRL 6010 gecertificeerd is. Beoordelingsrichtlijn 6010 voor legionella-preventie-adviesing heeft betrekking op legionellapreventie in drinkwaterinstallaties. Vanwege de unieke risico's en omstandigheden in zwembadinstallaties is deze BRL niet van toepassing op zwembadinstallaties. De door Bureau de Wit opgestelde legionella RA en BP vermeldt ook niet dat deze onder deze accreditatie valt.

3) Risico-analyse en – beheersplan 17 januari gereed.

U heeft op 25 januari via de email een risico-analyse en beheersplan van Bureau de Wit aangeleverd dat wij als onvolledig en onvoldoende hebben beoordeeld. In deze risico-analyse ontbreken, onder andere, installatietekeningen en flowschema, gegevens over de bedrijfsvoering van installaties en apparatuur, gebruiksgegevens over installaties en apparatuur en bezoekersaantallen. Alleen al hierom voldoet deze RA niet aan de vereisten van artikel 2a, vierde lid, van het BHVBZ, laat staan aan de vereisten uit hoofdstuk 7 van het Modelbeheersplan Legionellapreventie in Zwembadwater. Er is hiermee absoluut geen sprake van een gedegen legionella risico-analyse. Op basis van deze incomplete risico-analyse is het niet mogelijk om een afdoende beheersplan op te stellen. Het beheersplan, dat is gebaseerd op deze risico-analyse, voldoet daarmee ook geenszins aan de vereisten van artikel 2b, van het BHVBZ en hoofdstuk 8 van het Modelbeheersplan Legionellapreventie in Zwembadwater. Daarnaast is er sprake van substantiële fouten in de voorgeschreven maatregelen. Zo wordt het drie maal daags handmatig inschakelen van de blower van de whirlpool geschaard onder "Eenmalige technische maatregelen" terwijl hier sprake is van een "Dagelijkse beheermaatregel" die dagelijks handmatig uitgevoerd moet worden en in het logboek moet worden genoteerd.

Een uitgebreidere beoordeling van het RA en BP vindt u in de bijlage van deze brief.

Handhavingsplicht

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Ook kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien

Naar onze mening heeft u ruim voldoende tijd en mogelijkheid gehad om voor een compleet en actueel legionella risico-analyse en beheersplan te zorgen en deze door ons te laten goedkeuren.

Wij komen na onderzoek, beoordeling van uw zienswijze en na belangenafweging tot de conclusie dat de veiligheid en gezondheid van uw bezoekers dat gediend is met handhaving in dit geval zwaarder weegt dan uw belang, dat de geconstateerde overtreding voortduurt. Ons zijn geen omstandigheden bekend waarom van handhaving moet worden afgezien.

Op grond van het bovenstaande zien wij geen reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Besluit last onder dwangsom

Wij zijn op grond van de WHVBZ bevoegd gezag ten aanzien van uw badinrichting. Wij leggen u met gebruikmaking van artikel 122, van de Provinciewet juncto artikel 5.32, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), een last onder dwangsom op voor het (laten) beëindigen dan wel niet opnieuw begaan van de volgende overtreding:

1. Artikel 2a, tweede tot en met zevende lid, BHVBZ: Legionella risico-analyse, juncto artikel 2, WHVBZ.

2. Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid, BHVBZ: Legionella beheersplan, juncto artikel 2, WHVBZ.

Ad 1:

U dient een actuele en complete risico-analyse met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting op te (laten) stellen en deze ter beoordeling en goedkeuring aan ons voor te leggen.

Deze dwangsom verbeurt per tijdseenheid van één maand en gaat in per de verzenddatum van deze brief. Indien blijkt dat u na de gestelde termijn (van één maand) niet heeft voldaan aan de last, verbeurt u € 5.000,-- per maand. Wij stellen het maximum van de te verbeuren dwangsommen op € 20.000,-- zodat de dwangsom 4 keer kan verbeuren.

Voorgaande betekent dat u binnen één maand na verzending van deze brief een actuele en complete risico-analyse met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting ter beoordeling en goedkeuring aan ons voor dient te leggen. Indien u dit niet tijdig doet verbeurt u de eerste dwangsom.

Ad 2:

U dient een actueel en compleet beheersplan met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting op te (laten) stellen en deze ter beoordeling en goedkeuring aan ons voor te leggen.

Deze dwangsom verbeurt per tijdseenheid van één maand en gaat in per de verzenddatum van deze brief. Indien blijkt dat u na de gestelde termijn (van één maand) niet heeft voldaan aan de last, verbeurt u € 5.000,-- per maand. Wij stellen het maximum van de te verbeuren dwangsommen op € 20.000,-- zodat de dwangsom 4 keer kan verbeuren.

Voorgaande betekent dat u binnen één maand na verzending van deze brief een actueel en compleet beheersplan met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting heeft en deze ter beoordeling en goedkeuring aan ons voor dient te leggen. Indien u dit niet tijdig doet verbeurt u de eerste dwangsom.

Indien de gebreken na het volledig verbeuren van de dwangsom voor één van de overtredingen, niet zijn opgeheven, zijn wij voornemens om over te gaan tot sluiting van de badinrichting middels een last tot sluiting.

De hierboven vastgestelde bedragen staan in redelijke verhouding tot enerzijds de zwaarte van het door de overtreding van het wettelijke voorschrift geschonden belang en anderzijds de beoogde effectieve werking van de dwangsomoplegging.

Wanneer na het eventueel verbeuren van een of meerdere dwangsommen het bedrag niet betaald is, dan zullen wij bij invorderingsbeschikking de dwangsom innen. Indien na invordering van de dwangsom(men) blijkt dat de overtreding nog steeds voortduurt, zullen wij ons beraden over de toepassing van andere binnen onze bevoegdheid liggende handhavingsmaatregelen, bijvoorbeeld de sluiting van uw zwembad.

U bent van rechtswege verplicht de dwangsom te betalen. Betaling moet plaatsvinden binnen zes weken na verbeurte van de dwangsom. Bij niet tijdige betaling zal de wettelijke rente aan u in rekening worden gebracht en zijn wij bevoegd om de verbeurde dwangsommen en de wettelijke rente in te vorderen.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat wij er van uit gaan dat u, in overeenstemming met artikel 2c, van het BHVBZ, alle genoemde beheersmaatregelen die beschreven worden in de legionella risico-analyse, en/of in het legionella beheersplan, ook met onmiddellijke ingang daadwerkelijk uitvoert en de uitvoering hiervan in de daarvoor bedoelde logboeken bijhoudt. Wij wijzen u erop dat wanneer u deze maatregelen niet naar behoren uitvoert, wij ook hier tegen handhavend zullen optreden.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor de goede orde merken wij op dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit kan alleen worden bereikt door het indienen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie over de bezwaarschriftprocedure verwijzen wij u naar: provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders, [REDACTED] per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED] of [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED].

Een afschrift van deze brief is gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n):

Afschrift aan:

- Openbaar Ministerie Noord-Nederland, Postbus 577, 9700 AN Groningen
- Inspectie leefomgeving en Transport, Wonen, Water en Producten Utrecht, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- Politie Noord-Nederland, Postbus 107, 9400 AC Assen
- GGD Drenthe t.a.v. afdeling infectieziekten, Postbus 144, 9400 AC Assen.
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld Postbus 50, 7970 AB Havelte

Bijlage: Rapport van bevindingen: Beoordeling legionella risicoanalyse en beheersplan Fletcher Landhotel De Borken gedateerd 27-12-2016

Opgesteld: 27 februari 2017
 Betreft: Fletcher Landhotel De Borken
 Lhee 76
 7991 PJ Dwingeloo

Toezichthouders: [REDACTED] – Team VTH van de Provincie Drenthe

Aanleiding:

Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van de vooraankondiging last onder dwangsom met kenmerk 52/VTH/2016005350 die op 29 december 2016 aan Fletcher Landhotel De Borken (Hierna: Fletcher) is opgelegd. Deze dwangsom is opgelegd naar aanleiding van een tweetal overtredingen op het gebied van legionellabeheer.

Constatering:

Artikel 2a, tweede tot en met zevende lid van het Bhvzb.

Voor het opheffen van de overtreding dient Fletcher een actuele en complete risicoanalyse met betrekking tot aerosolvorming in de inrichting aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring voor te leggen. Op 25 januari 2016 heeft [REDACTED] een risicoanalyse, opgesteld door Bureau de Wit, per e-mail aangeleverd.

Deze risicoanalyse voldoet niet aan de vereisten van artikel 2a van het Bhvzb. De overtreding duurt hiermee ongewijzigd voort.

Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het Bhvzb.

Voor het opheffen van de overtreding dient Fletcher een actueel en compleet beheersplan met betrekking tot aerosolvorming in de inrichting aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring voor te leggen. Op 25 januari 2016 heeft [REDACTED] een beheersplan, opgesteld door Bureau de Wit, gedateerd 27-12-2016, per e-mail aangeleverd.

Het beheersplan voldoet niet aan de vereisten van artikel 2b van het Bhvzb. De overtreding duurt hiermee ongewijzigd voort.

Geconstateerd is dat de RA en BP tenminste de volgende tekortkomingen hebben:

Risicoanalyse:

- 1) Deze risicoanalyse is zowel gedateerd op 27-12-2016 (bestandnaam en rapport) als op 26-09-2016 (voorblad rapport). Datum van de risicoanalyse is hiermee onduidelijk.
- 2) Installatietekeningen en flowschema ontbreken. De situatie wat betreft de hiermee samenhangende risicofactoren is daarmee onduidelijk.
- 3) Er is geen overzicht van gebruikte componenten en materialen. De situatie wat betreft de hiermee samenhangende risicofactoren is daarmee onduidelijk.
- 3) Buffer wordt aangegeven als afwezig terwijl deze volgens onze gegevens aanwezig is.
- 4) Niet doorstromende (dode) leidingdelen worden aangegeven als N.V.T., wordt verder niet onderbouwd of en hoe dit onderzocht is.

5) Risicofactoren als kans op vervuiling van de buffer of peilglazen worden niet onderbouwd.

6) Luchtleidingen in een zwemwatersysteem worden gelijktijdig als aanwezig als N.V.T. aangegeven.

7) Er wordt niet onderbouwd of er voldoende VBC in de buffer aanwezig is en of de doorstroming voldoende is.

8) Spoelwater afvoer op riool zonder onderbreking wordt aangegeven als N.V.T.. Er wordt niet onderbouwd hoe deze afvoer uitgevoerd is.

9) Jaartoets wordt weergegeven als voldoende, terwijl jaartoets 2015 onvoldoende was. De opsteldatum van het rapport is 27-12-2016, dus peiljaar is 2015.

10) De contacttijd berekening is niet onderbouwd.

11) Vuilophoping in toevoer naar blower wordt niet onderbouwd of en hoe dit beoordeeld is.

12) Er wordt niet benoemd of het eigen onderzoek naar behoren wordt uitgevoerd en in de logboeken wordt bijgehouden.

Beheersplan:

1) Risicofactor vervuiling van overloopgoten wordt beoordeeld met "0" omdat deze schoon waren ten tijde van het opstellen. Maatregelen in het beheersplan om te borgen dat deze schoon blijven ontbreken.

2) Luchtleiding bevat water indien de blower uitschakelt is niet dagelijks doorstroomd met chloorhoudend water. Maatregel blower enkele keren per dag handmatig inschakelen is geen "Eenmalige technische maatregel". 3 maal daags inschakelen van de blower bijhouden in logboek niet benoemd. Criterium "weinig gasten" is niet meetbaar.

3) In het beheersplan wordt aangegeven dat een positieve legionella uitslag per e-mail gemeld mag worden. Provincie Drenthe accepteert alleen telefonische legionellameldingen binnen 24 uur na vaststelling, of de eerst volgende werkdag in de weekenden. Tevens staat het rechtstreekse nummer en e-mail adres van één van de toezichthouders vermeld, wat kan resulteren in het niet kunnen bereiken van de Provincie. Het correcte telefoonnummer is [REDACTED]. Het algemene e-mailadres is [REDACTED]@drenthe.nl, welke dus niet geschikt is voor legionellameldingen.

De risicoanalyse en het beheersplan van het zwemwatersysteem zijn niet onderbouwd en verre van compleet. Uit deze risicoanalyse blijkt dat er op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar is om een gedegen risicoanalyse uit te voeren. Het op deze risicoanalyse gebaseerde beheersplan is daarmee niet te beoordelen op compleetheid en actualiteit.

Naar waarheid opgemaakt,
Assen, 27 februari 2017

[REDACTED]
[REDACTED]
Toezichthouder provincie Drenthe

[REDACTED]
Toezichthouder provincie Drenthe

Rapport van bevindingen

Opgesteld: 3 april 2017
Betreft: Fletcher Landhotel De Borken
Lhee 76
7991 PJ Dwingeloo
Toezichthouders: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] – Team VTH - Provincie Drenthe

Aanleiding:

Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van de last onder dwangsom met kenmerk 9/VTH/2017000683 die op 2 maart 2017 aan Fletcher Landhotel De Borken (Hierna: De Borken) is opgelegd. Deze dwangsom is opgelegd naar aanleiding van een tweetal overtredingen op het gebied van legionellabeheer.

Constatering:

Ad 1: Artikel 2a, tweede tot en met zevende lid van het Bhvzb.

Voor het opheffen van de overtreding dient De Borken een actuele en complete risicoanalyse met betrekking tot aerosolvorming in de inrichting aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring voor te leggen. De dwangsom van € 5.000,- per maand verbeurt als niet aan de last wordt voldaan. Het maximum van de te verbeuren dwangsommen is gesteld op € 20.000,- zodat de dwangsom 4 keer kan verbeuren.

In de ochtend van 3 april 2017 is door ondergetekenden geconstateerd dat er geen actuele risicoanalyse van De Borken is ontvangen door Gedeputeerde Staten. Navraag op locatie, bij [REDACTED] [REDACTED], leert dat er geen actuele risicoanalyse aanwezig is. De overtreding duurt hiermee ongewijzigd voort.

Ad 2: Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het Bhvzb.

Voor het opheffen van de overtreding dient De Borken een actueel en compleet beheersplan met betrekking tot aerosolvorming in de inrichting aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring voor te leggen. De dwangsom van € 5.000,- per maand verbeurt als niet aan de last wordt voldaan. Het maximum van de te verbeuren dwangsommen is gesteld op € 20.000,- zodat de dwangsom 4 keer kan verbeuren.

In de ochtend van 3 april 2017 is door ondergetekenden geconstateerd dat er geen actueel beheersplan van De Borken is ontvangen door Gedeputeerde Staten. Navraag op locatie, bij [REDACTED] [REDACTED], leert dat er geen actueel beheersplan aanwezig is. De overtreding duurt hiermee ongewijzigd voort.

Naar waarheid opgemaakt,

Assen, 3 april 2017

[REDACTED]
Toezichthouder provincie Drenthe

[REDACTED]

[REDACTED]
Toezichthouder provincie Drenthe

[REDACTED]

Aan:
Fletcher Landhotel De Borken
t.a.v. Afdeling Facilitair
Postbus 134
3430 AC NIEUWEGEIN



**AANTEKENEN MET HANDTEKENING
RETOUR EN PER POST**

Assen, 10 april 2017
Ons kenmerk 14/VTH/2017001081
Behandeld door [REDACTED] en
[REDACTED]

Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); Invorderingsbeschikking last onder dwangsom Fletcher Landhotel De Borken te Lheebroek, gemeente Westerveld

Geachte [REDACTED],

Bij besluit van 2 maart 2017 hebben wij u een aantal lasten onder dwangsom opgelegd met ons kenmerk 9/VTH/2017000683. Wij hebben geconstateerd dat u niet hebt voldaan aan de onderstaande lasten.

Ad 1: Artikel 2a, tweede tot en met zevende lid van het BHVBZ

Het zorgen voor een actuele en complete risicoanalyse met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting en deze ter beoordeling en goedkeuring aan ons voor te leggen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 2a, tweede tot en met zevende lid, van het BHVBZ juncto artikel 2 van de WHVBZ.

Bij niet of onvolledig nakomen voor 2 april 2017 verbeurt u € 5.000,-- en vervolgens € 5.000,-- per maand dat niet aan de last is voldaan, met een maximum van € 20.000,--.

Ad 2: Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het BHVBZ

Het zorgen voor een actueel en compleet beheersplan met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting en deze ter beoordeling en goedkeuring aan ons voor te leggen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 2a, tweede tot en met zevende lid, van het BHVBZ, juncto artikel 2, van de WHVBZ.

Bij niet of onvolledig nakomen voor 2 april 2017 verbeurt u € 5.000,-- en vervolgens € 5.000,-- per maand dat niet aan de last is voldaan, met een maximum van € 20.000,--.

Constateringen

Op 3 april 2017 is door [REDACTED], toezichthouder van de provincie Drenthe, en [REDACTED], toezichthouder van de provincie Drenthe, een controle uitgevoerd op bovenstaande lasten. Van deze controle is een rapport van bevindingen opgesteld, dat is opgenomen in de bijlage van deze brief.

Ad 2: Artikel 2a, tweede tot en met zevende lid van het BHVBZ

Geconstateerd is dat u geen risicoanalyse ter beoordeling en goedkeuring heeft voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Om deze reden hebt u niet of niet volledig aan ons verzoek (last) voldaan en wordt een dwangsom van € 5.000,-- verbeurd.

Wanneer u niet tijdig aan de last voldoet, verbeurt de volgende dwangsom van € 5.000,-- op 2 mei 2017.

Ad 3: Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het BHVBZ

Geconstateerd is dat u geen beheersplan ter beoordeling en goedkeuring heeft voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Om deze reden hebt u niet of niet volledig aan ons verzoek (last) voldaan en wordt een dwangsom van € 5.000,-- verbeurd.

Wanneer u niet tijdig aan de last voldoet, verbeurt de volgende dwangsom van € 5.000,-- op 2 mei 2017.

Afweging invordering

Effectieve handhaving vergt dat opgelegde sancties ook daadwerkelijk worden geëffectueerd en de verbeurde dwangsommen worden ingevorderd. Slechts in bijzondere omstandigheden kan geheel of gedeeltelijk van een invordering worden afgezien. Van bijzondere omstandigheden is ons niet gebleken.

Betaling

Op grond van artikel 5.33 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet een verbeurde dwangsom binnen zes weken, nadat zij van rechtswege is verbeurd, betaald worden. Aangezien u op 2 april 2017 niet (geheel) hebt voldaan aan bovengenoemde lasten, dient u vóór 14 mei 2017 het volledige bedrag, ter hoogte van € 10.000,--, van de verbeuring van de dwangsom van de genoemde lasten bij te schrijven op:

Rekening: IBAN NL04 ABNA 0439 0704 06

Ten name van: Provincie Drenthe

Onder vermelding van: Dwangsom Fletcher Landhotel De Borken 02-04-2017

Indien een tijdige betaling achterwege blijft, wordt tot invordering van het bedrag overgegaan. Deze brief dient als een beschikking, als bedoeld in artikel 5.37 van de Awb, te worden aangemerkt.

Eventuele invorderingskosten en wettelijke rente komen voor uw rekening. In dit verband verwijzen wij u naar de artikelen 4.85 e.v., 4.97 e.v., en 4.112 e.v. van de Awb.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit.

Voor de goede orde merken wij op dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit kan alleen worden bereikt door het indienen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Noord-Nederland.

Voor meer informatie over de bezwaarschriftprocedure verwijzen wij u naar: provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders, [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED] of [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage: Rapport van bevindingen 3 april 2017

Afschrift aan:

- Openbaar Ministerie Noord-Nederland, Postbus 577, 9700 AN Groningen
- Inspectie leefomgeving en Transport, Wonen, Water en Producten Utrecht, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- Politie Noord-Nederland, Postbus 107, 9400 AC Assen
- GGD Drenthe, t.a.v. afdeling infectieziekten, Postbus 144, 9400 AC Assen
- het college van burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte

Aan:

Pact advocaten

██████████ ██████████
Josef Israelskade 46
1072 SB AMSTERDAM



Assen, 11 augustus 2017

Ons kenmerk 32/VTH/2017002326

Behandeld door ██████████ ██████████ ██████████

Onderwerp: Beslissing op bezwaar

Geachte ██████████,

Op 10 april 2017 en 25 april 2017 heeft u, namens Fletcher Hotels Exploitaties B.V. handelende onder de naam Fletcher Landhotel De Borken, een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaar is gericht tegen ons besluit van 2 maart 2017 tot opleggen van een last onder dwangsom aan Fletcher Landhotel De Borken¹ en ons besluit van 10 april 2017 tot invordering van deze last onder dwangsom Fletcher Landhotel De Borken.² Deze bezwaarschriften zijn gevoegd behandeld.

Advies

Op 20 juli 2017 heeft de Commissie rechtsbescherming het in bijlage 1 opgenomen advies over uw bezwaarschriften uitgebracht. Ook het verslag van de hoorzitting gaat hierbij (bijlage 2).

De commissie adviseert om uw bezwaren ongegrond te verklaren.

Besluit

Wij volgen het advies van de Commissie rechtsbescherming en verklaren uw bezwaren ongegrond. Dit betekent dat wij de last onder dwangsom in stand laten en het besluit tot invordering van de dwangsom in stand laten en aanpassen met inachtneming van het advies.

¹ Met kenmerk 9/VTH/2017000682

² Met kenmerk 14/VTH/2017001081



Aanvullende motivering

In het dwangsbesluit van 2 maart 2017 is bepaald dat, indien wordt geconstateerd dat niet aan de opgelegde last wordt voldaan, u ons een dwangsom verschuldigd bent van een bepaald bedrag per maand dat de overtreding voortduurt. Hiermee is de dwangsom vastgesteld op een bedrag per maand. Dit betekent dat de dwangsom eerst wordt verbeurd (telkens) indien en zodra gedurende een gehele maand niet aan de genoemde artikelen is voldaan. De last onder dwangsom treedt in werking op de dag na die waarop het is verzonden. De last onder dwangsom is op 2 maart 2017 verzonden en is op 3 maart 2017 in werking getreden. Nu de dwangsom op 3 maart 2017 in werking is getreden, liep de begunstigingstermijn tot 4 april 2017. Dit betekent dat u tot en met 3 april 2017 de risicoanalyse en het beheersplan ter goedkeuring bij ons had moeten indienen om de verbeuring van de last onder dwangsom te voorkomen. In het invorderingsbesluit is gemotiveerd dat de toezichthouder op 3 april 2017 heeft vastgesteld dat de overtreding nog niet is beëindigd, daarmee de overtreding voortduurt en dat de dwangsommen van rechtswege zijn verbeurd. Wij erkennen dat op 3 april 2017 de begunstigingstermijn nog niet volledig was verstreken en de dwangsom nog niet was verbeurd. Uit een nader uitgevoerde postregistratiecontrole blijkt echter dat de dwangsom op 4 april 2017 wel is verbeurd. Op 4 april 2017 had u namelijk ook nog geen risicoanalyse en beheersplan bij ons ingediend. U heeft pas op 5 april 2017 een nieuwe risicoanalyse en beheersplan ingediend. Op dat moment was de begunstigingstermijn al ruimschoots verstreken. Van het onderzoek naar de postregistraties heeft de toezichthouder een rapportage gemaakt welke u hierbij in de bijlage aantreft. Deze rapportage onderbouwt dat de last onder dwangsom op 4 april 2017 is verbeurd.

Proceskostenvergoeding

Aangezien wij uw bezwaren ongegrond hebben verklaard en de bestreden besluiten in stand hebben gelaten, komt u op grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb, niet voor vergoeding van de proceskosten in aanmerking.

Afhandeling

Fletcher Landhotel De Borken heeft inmiddels de verbeurde dwangsom van in totaal € 10.000,- aan ons betaald. Dit betekent dat wij deze invorderingszaak als afgedaan beschouwen. Daarnaast hebben wij een aangepaste risicoanalyse en beheersplan legionella zwembadwater van Hotel De Borken te Dwingeloo ontvangen. Onze toezichthouders hebben de risicoanalyse en beheersplan beoordeeld en akkoord bevonden. Dit betekent dat Fletcher Landhotel De Borken heeft voldaan aan de lastgevingen in de last onder dwangsom van 2 maart 2017. Daarmee heeft de last onder dwangsom haar werking verloren. Wij beschouwen deze zaak daarmee als afgedaan.

Rechtsmiddelenclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit.

Voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar:
<https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/overheid-democratie/bezwaarschriften/beroep/>

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,




concernmanager

Bijlage(n):

Afschrift aan:

- Fletcher Landhotel De Borken, Lhee 76, 7991 PJ Dwingeloo
- Fletcher Landhotel De Borken, t.a.v. afdeling Facilitair, Postbus 134, 3430 AC Nieuwegein
- Commissie rechtsbescherming (digitaal)

Bijlagen:

1. Advies Commissie rechtsbescherming
2. Verslag Commissie rechtsbescherming
3. Controleverslag

Commissie rechtsbescherming

Secretariaat: Postbus 122, 9400 AC Assen

telefoon [REDACTED]

[REDACTED]@drenthe.nl

Aan
het college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Drenthe

Assen, 20 juli 2017

Kenmerken RB20170017 en 20170020

Onderwerp: Advies betreffende de bezwaarschriften inzake Fletcher Landhotel De Borken

Geacht college,

Aan de commissie zijn ter advisering bezwaarschriften voorgelegd van Fletcher Hotel De Borken en Fletcher Hotel Exploitatie B.V (hierna: bezwaarden) van 13 april 2017 resp. 25 april 2017, gericht tegen de besluiten van uw college van 2 maart 2017 (kenmerk 9/VTH/2017000682) en 10 april 2017 (kenmerk 14/VTH/2017001081). Deze besluiten betreffen het opleggen van een last onder dwangsom en het besluit tot invordering van de dwangsom.

Het bestreden besluit

Bij besluit van 2 maart 2017 (hierna: het dwangsombesluit) heeft uw college besloten aan bezwaarden een last onder dwangsom op te leggen omdat u na onderzoek, beoordeling van de zienswijze en na een belangenafweging tot de conclusie bent gekomen dat de veiligheid en gezondheid van de bezoekers is gediend met handhaving. Er zijn geen omstandigheden bekend waarom van handhaving moet worden afgezien. Bezwaarden dienen:

1. een actuele en complete risicoanalyse met betrekking tot aerosolvorming in de badinrichting op te (laten) stellen en deze ter beoordeling en goedkeuring aan uw college voor te leggen;
2. een actueel en compleet beheersplan met betrekking tot aerosolvorming in de badinrichting op te (laten) stellen en deze ter beoordeling en goedkeuring aan uw college voor te leggen.

De dwangsom verbeurt per overtreding en per tijdseenheid van één maand en gaat in per de verzenddatum van het dwangsombesluit. Indien blijkt dat na de gestelde termijn (van één maand) niet is voldaan aan de last, verbeuren bezwaarden € 5.000,-- per maand per overtreding. Uw college stelt het maximum van de te verbeuren dwangsommen op € 20.000,-- per overtreding zodat de dwangsom vier keer kan verbeuren.

Op 3 april 2017 is door toezichthouders van de provincie Drenthe een controle uitgevoerd op bovenstaande lasten. Geconstateerd is dat bezwaarden geen risicoanalyse en beheersplan ter beoordeling en goedkeuring hebben voorgelegd. Bij besluit van 10 april 2017 (hierna: het besluit tot invordering) heeft uw college besloten over te gaan tot invordering van de verbeurde dwangsommen.

Van de controle is een rapport van bevindingen opgesteld, welke is opgenomen in de bijlage van het besluit. Om deze reden hebben bezwaarden niet of niet volledig aan de verzoeken (lasten) voldaan en wordt per last een dwangsom van € 5.000,-- verbeurd.

Bezwaargronden

Bezwaarden kunnen zich niet verenigen met het bestreden besluit omdat – kort samengevat – tussen 21 juli 2015 en 2 maart 2017 veel veranderingen in de bedrijfsvoering hebben plaatsgevonden. De huidige personeelsbezetting is voldoende op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving. Uit recente monsternames blijkt ook dat het bedrijf de handelingen en processen voldoende beheerst.

Bezwaarden stellen ook dat zij pas bij het dwangsbesluit de resultaten van de beoordeling van de op 25 januari 2017 aangeleverde risicoanalyse en beheersplan hebben ontvangen. Daarnaast stellen bezwaarden dat de lengte van de begunstigingstermijn in algemene gevallen een haalbare termijn betreft, maar in dit specifieke geval te kort is om de overtredingen te beëindigen omdat opnieuw tekeningen van de installatie moeten worden gemaakt.

In het aanvullende bezwaarschrift stellen bezwaarden dat sprake is van concreet zicht op legalisatie omdat een risicoanalyse en beheersplan was ingediend. Ook had aan bezwaarden een nieuwe termijn voor het indienen van een aanvullende zienswijze moeten worden geboden omdat het overleggen van een (nieuwe) risicoanalyse en beheersplan een dusdanige wijziging betreft dat opnieuw die gelegenheid had moeten worden geboden.

Bezwaarden stellen dat ten onrechte aansluiting is gezocht bij het Modelbeheersplan. De lastgevingen strekken tevens verder dan het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (hierna: Bhvzb) mogelijk maken, omdat artikelen 2a en 2b van het Bhvzb geen verplichting stellen tot het aan de toezichthouder overleggen van de risicoanalyse en het beheersplan.

Ten aanzien van het besluit tot invordering wordt aangevoerd dat uw college het verzoek tot verlenging van de begunstigingstermijn onterecht niet in behandeling heeft genomen. Daarnaast is de dwangsom niet verbeurd omdat de begunstigingstermijn ten tijde van de constatering door de toezichthouder nog niet was verlopen.

Tot slot stellen bezwaarden dat de vernietiging van de last onder dwangsom van 2 maart 2017 met zich mee brengt dat ook het invorderingsbesluit van 10 april 2017 dient te worden vernietigd.

Verweer

Kort samengevat wordt in verweer de beginselplicht tot handhaven aangevoerd. Uw college voert ook aan dat het wijzigen van de bedrijfsvoering bezwaarden niet ontnemt van de verplichting om aan het Bhvzb te voldoen. In dit geval is de overtreding van artikel 2a en 2b van het Bhvzb niet te legaliseren en kan van concreet zicht op legalisatie geen sprake zijn. Met het indienen van een risicoanalyse en beheersplan op 25 januari 2017 bestond ook geen concreet zicht op beëindiging van de overtreding. Hiervoor is van belang dat een volledige en voldoende risicoanalyse en beheersplan moeten zijn ingediend en aannemelijk is dat u hiermee kunt instemmen. Dit was hier niet het geval.

Bezwaarden zijn op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen tegen het voornemen van uw college om een last onder dwangsom op te leggen. Hiervan is gebruik gemaakt en u er bent niet aan gehouden om opnieuw zienswijzen te vragen.

Het uitgangspunt bij de begunstigingstermijn is dat deze termijn niet wezenlijk langer mag worden gesteld dan noodzakelijk is om de overtreding te kunnen opheffen.

Uw college is van mening dat de begunstigingstermijn gerechtvaardigd en toereikend is omdat de procedure al sinds begin 2016 loopt en bezwaarden meermalen zijn gewezen op de verplichtingen.

Om behulpzaam te zijn bij de risicoanalyse en het opstellen van een beheersplan is landelijk het modelschema 'Model Beheersplan Legionellapreventie in zwembadwater' opgesteld. Dit modelschema wordt slechts gebruikt als een hulpmiddel bij het toetsen van de risicoanalyse aan de wettelijk gestelde eisen.

De artikelen 2a en 2b, eerste lid tot en met het zevende lid, van het Bhvz zijn aan de dwangsom ten grondslag gelegd. Op grond van artikel 2a, zesde lid, en 2b, zesde lid, van het Bhvz kan u de verplichting stellen tot het toezenden van de risicoanalyse en het beheersplan.

Het verzoek om verlenging van de begunstigingstermijn is ingediend via de niet opengestelde digitale weg. Daarnaast is de betreffende e-mail voor het weekend, op vrijdag 31 maart 2017, aan uw college verzonden. Dit betekent dat op het verzoek, ook al was het verzoek per post ingediend, niet voor afloop van de begunstigingstermijn een beslissing kon worden genomen. Een eenmaal verlopen begunstigingstermijn kan niet meer worden verlengd.

Het dwangsombesluit is op 3 maart 2017 in werking getreden. De begunstigingstermijn liep daarom tot 4 april 2017. Uw college erkent dat op 3 april 2017 de begunstigingstermijn nog niet volledig was verstreken en de dwangsom nog niet was verbeurd. Uit een nader uitgevoerde controle blijkt echter dat de dwangsom op 4 april 2017 wel is verbeurd. Bezwaarden hebben namelijk pas op 5 april 2017 een nieuwe risicoanalyse en beheersplan ingediend. Op dat moment was de begunstigingstermijn verstreken.

Vorbereiding van het advies

De commissie heeft partijen in de gelegenheid gesteld in haar zitting van 12 juni 2017 te worden gehoord. Een verslag van de hoorzitting treft u bijgaand aan.

Overwegingen van de commissie

Ontvankelijkheid

Voor wat betreft de ontvankelijkheid van de bezwaarschriften stelt de commissie vast dat deze tijdig zijn ingediend, dat ze zijn gericht tegen besluiten die vatbaar zijn voor bezwaar en beroep en dat ze aan de te stellen eisen voldoen (artikelen 6:5 en 6:7 van de Awb). Bezwaarden moeten voorts als belanghebbenden worden beschouwd. De commissie acht het bezwaar derhalve ontvankelijk en adviseert het college dienovereenkomstig te beslissen.

Inhoudelijke beoordeling

De commissie dient te beoordelen of uw college terecht en op juiste gronden heeft besloten tot het opleggen van een last onder dwangsom en tot invordering van de dwangsom. Uitgaande van een volledige heroverweging op de grondslag van het bezwaar overweegt de commissie als volgt.

De bestreden besluiten worden beoordeeld tegen de achtergrond van de toepasselijke regelgeving. Die betreft in ieder geval de Awb, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (hierna: WHVBZ) en het Bhvz.

De commissie gaat bij haar oordeelsvorming en advisering uit van de volgende feiten en omstandigheden. Bezwaarden zijn tijdens een controlebezoek op 31 maart 2016 en in een e-mail van 4 april 2016 geïnformeerd over het ontbreken van een risicoanalyse en beheersplan. Voorts zijn bezwaarden op 28 juni 2016 per brief nogmaals gewezen op het ontbreken van een risicoanalyse en beheersplan en de overtreding van artikel 2a tweede lid en 2b eerste lid van het Bhvz.

Daarbij zijn zij wederom in de gelegenheid gesteld om binnen twee maanden een risicoanalyse en beheersplan op te stellen en ter goedkeuring aan uw college toe te zenden.

Op 31 maart 2016 en 1 september 2016 hebben de toezichthouders ook met de hotelmanager gesproken over het ontbreken van een legionella risicoanalyse en beheersplan. Tijdens de controlebezoeken is ook afgesproken dat een risicoanalyse en beheersplan zou worden opgesteld en bij uw college zal worden ingediend. Bezwaarden hebben als reactie daarop op 26 september 2016 Bureau de Wit de opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een risicoanalyse en beheersplan.

Op 21 december 2016 heeft de toezichthouder opnieuw geconstateerd dat een risicoanalyse en beheersplan ontbreekt binnen het Hotel De Borken en dat de overtreding bleef voortduren. Daarom heeft uw college bij brief van 29 december 2016 bezwaarden op de hoogte gebracht dat het voornemens was een last onder dwangsom op te leggen. Vervolgens hebben bezwaarden op 25 januari 2017 een risicoanalyse en beheersplan ter goedkeuring ingediend. Deze documenten zijn beoordeeld en onvolledig en onvoldoende bevonden. Vanwege het voortduren van de overtreding van artikel 2a, tweede lid, en artikel 2b, eerste lid, van het Bhvzb heeft uw college het dwangsbesluit genomen.

De commissie stelt allereerst vast dat geen discussie bestaat over het feit dat sprake is van een overtreding van de voorschriften uit het Bhvzb doordat Hotel De Borken niet beschikt over een risicoanalyse en beheersplan met betrekking tot aerosolvorming in de badinrichting die aan de daaraan te stellen eisen voldoet. Dat het hotel de bedrijfsvoering heeft gewijzigd, doet daar namelijk niet aan af. Daarnaast stelt de commissie vast dat bezwaarden gedurende een ruime periode, vanaf maart tot december 2016, in de gelegenheid zijn gesteld om de overtreding ongedaan te maken en dit heeft nagelaten.

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

Uw college is het bevoegde gezag ten aanzien van handhaving van de voorschriften uit het Bhvzb. Op uw college rust daarom de beginselplicht tot handhaven, waardoor u in de regel gehouden bent een einde te maken aan de geconstateerde overtredingen. Omdat geen gebruik is gemaakt van de eerdere geboden hersteltermijnen, is de commissie van oordeel dat u op juiste gronden heeft besloten tot het voornemen van het opleggen last onder dwangsom. Van concreet zicht op legalisering was geen sprake nu het niet te verwachten was dat de overtreding kon worden gelegaliseerd.

Bezwaarden hebben in reactie op het voornemen een risicoanalyse en beheersplan ter goedkeuring ingediend op 25 januari 2017. Uw college stelt dat deze niet voldeden aan de daaraan te stellen eisen en is daarom bij het dwangsbesluit overgegaan tot het opleggen van een last onder dwangsom. Hierbij merkt de commissie op dat bezwaarden na het indienen van de risicoanalyse en het beheersplan meermalen hebben verzocht om een terugkoppeling. Uit het dossier en het verhandelde ter zitting is niet gebleken dat deze terugkoppeling is gegeven anders dan op 2 maart 2017 - bij het dwangsbesluit. Gezien het belang om de overtredingen zo spoedig mogelijk ongedaan te maken, had het op de weg van uw college gelegen om op korte termijn aan te geven of de opgestelde documenten voldeden aan de daaraan te stellen eisen. Zeker nu bezwaarden een deskundige hadden ingeschakeld en er op vertrouwd dat aan de (voorgenomen) lastgeving was voldaan. Voor toekomstige gevallen wil de commissie daarom meegeven op dergelijke berichten adequaat te reageren.

Het is de commissie niet gebleken, noch is het door bezwaarden gesteld, dat de met op 25 januari 2017 aangeleverde risicoanalyse en beheersplan werd voldaan aan de (voorgenomen) lastgeving. Uw college is daarom, ondanks dat niet direct een terugkoppeling is gegeven, op juiste gronden over gegaan tot het opleggen van de lastgevingen. In tegenstelling tot hetgeen bezwaarde aanvoert was hierbij geen reden om nogmaals om een zienswijze te vragen. Dit was reeds conform artikel 4:8 van de Awb gedaan bij het voorgenomen besluit.

Bezwaarden voeren ten aanzien van de lastgevingen aan dat deze verder gaan dan op basis van de regelgeving mogelijk is. Uw college stelt dat dit niet het geval is nu enkel aansluiting is gezocht bij het landelijke modelschema. Daarnaast bieden de artikelen 2a, zesde lid, en 2b, zesde lid, van het Bhvzbz de mogelijkheid om toezending van de risicoanalyse en het beheersplan te eisen.

De commissie is van mening dat de lastgevingen aansluiten bij de bevoegdheden van artikelen 2a en 2b van het Bhvzbz. In het zesde lid van voornoemd artikel is de bevoegdheid opgenomen om toezending van de risicoanalyse en het beheersplan te eisen. Daarnaast betekent de verwijzing naar het landelijke modelschema niet dat van de wettelijke basis wordt afgeweken. Het modelschema is uitsluitend bedoeld om bezwaarden te ondersteunen bij het opstellen van de risicoanalyse en het beheersplan. In zoverre treft het bezwaar daarom geen doel.

Uw college heeft bezwaarden bij het dwangsombesluit een begunstigingstermijn van één maand gegeven. Aldus vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient de begunstigingstermijn, wanneer het niet mogelijk is de overtreding onmiddellijk te beëindigen, redelijk te zijn. Welke termijn hierbij moet worden gehanteerd, is afhankelijk van het concrete geval. Bezwaarden geven aan dat de begunstigingstermijn in casu niet voldoende was omdat nieuwe tekeningen moeten worden opgesteld voordat de risicoanalyse en het beheersplan kunnen worden aangepast.

De commissie is van oordeel dat uw college een redelijk termijn heeft gehanteerd om aan de lastgevingen te voldoen. Bezwaarden waren namelijk al gedurende een lange periode in de gelegenheid de vereiste documenten op te (laten) stellen en zijn tijdig op de hoogte gebracht van hetgeen was vereist. Daarnaast blijkt ook uit het feit dat de risicoanalyse en het beheersplan slechts één dag na het verstrijken van de termijn wel gereed waren, dat een maand niet onredelijk was. Ten aanzien hiervan treft het bezwaar daarom ook geen doel.

Bezwaarden hebben op vrijdag 31 maart 2017 via de e-mail verzocht om verlenging van de begunstigingstermijn. Door uw college is niet op dit verzoek is gereageerd. Uw college stelt in verweer dat het verzoek via de post had moeten worden ingediend. De commissie kan uw college hierin volgen nu in de Beleidsregel gebruik elektronisch bestuurlijk verkeer de digitale weg is afgesloten dan wel niet is opengesteld. Zij wil echter ook aangeven dat gezien de voorgeschiedenis het op de weg van uw college lag om tenminste op de e-mail te reageren zodat bezwaarden wisten waar zij aan toe waren. Aan de andere lag het ook op de weg van bezwaarde gezien het urgente belang het verzoek om uitstel tijdig (schriftelijk) in te dienen. Dit mede gelet op fase waarin de handhavingprocedure verkeerde en het niet te verwachten was dat een dergelijke termijn zou (kunnen) worden verlengd. Het voorgaande doet daarom niet af aan de beslissing om over te gaan tot invordering.

Ten aanzien van het besluit tot invordering wordt door bezwaarden aangevoerd dat de controle heeft plaatsgevonden voordat de begunstigingstermijn was verlopen. Uw college erkent dit en heeft daarom aanvullend vastgesteld dat op 4 april 2017, één dag na het verlopen van de begunstigingstermijn, ook niet aan de lastgevingen is voldaan. De commissie constateert dat de aanvullende controle wel op de juiste datum heeft plaatsgevonden en concludeert dat de dwangsommen zijn verbeurd. Het besluit tot invordering is echter niet hierop gebaseerd en zij adviseert in de beslissing op bezwaar de controle met de juiste datum ten grondslag leggen aan de invordering.

Conclusie

De commissie concludeert op basis van het voorgaande dat uw college terecht en op juiste gronden is over gegaan tot het opleggen van een last onder dwangsom. Aan de invordering is een onjuiste controle ten grondslag gelegd echter uit een aanvullende controle blijkt dat de dwangsommen zijn verbeurd en dat bezwaarde hierdoor dus niet is benadeeld. De commissie adviseert daarom de bezwaarschriften ongegrond te verklaren, het dwangsombesluit in stand te laten en in de beslissing op bezwaar de controle met de juiste datum ten grondslag leggen aan de invordering.

Proceskosten

Bezwaarden verzoeken om vergoeding van de gemaakte proceskosten. Artikel 7:17, tweede lid, van de Awb bepaalt dat de kosten, die de belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, door het bestuursorgaan uitsluitend worden vergoed op verzoek van de belanghebbende voorzover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Het is de commissie niet gebleken dat daarvan in casu sprake is en zij adviseert daarom het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.

Ten overvloede

Ten overvloede wil de commissie aandacht vragen voor de wijze waarop de risicoanalyse en het beheersplan van januari en het verzoek om uitstel zijn opgepakt en de wijze waarop de in april ingediende risicoanalyse en het beheersplan worden behandeld. De laatstgenoemde documenten zijn reden geweest om toe te zeggen dat verder geen dwangsommen zullen worden verbeurd – een informele benadering – terwijl uw college in de fase daarvoor in eenzelfde situatie uitsluitend formeel reageert. Voor dit verschil in benadering is door uw college geen duidelijke verklaring gegeven. Naar de commissie begrijpt zal dit zijn gedaan vanwege het belang van de volksgezondheid. Zij merkt echter ook op dat een dergelijke houding ook in januari had kunnen worden gehanteerd om sneller tot de beëindiging van de overtreding te komen.

Advies van de commissie

De commissie adviseert:

1. de bezwaarschriften ongegrond te verklaren;
2. het dwangsombesluit in stand te laten;
3. het besluit tot invordering aan te passen met inachtneming van dit advies;
4. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Hoogachtend,
de Commissie rechtsbescherming,



Rapport van bevindingen

Opgesteld:

16 mei 2017

Betreeft:

Fletcher Landhotel De Borken

Lhee 76

7991 PJ Dwingeloo

Toezichthouders:

en [redacted] – Team VTH - Provincie Drenthe

Aanleiding:

Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van de last onder dwangsom met kenmerk 9/VTH/2017000683 die op 2 maart 2017 aan Fletcher Landhotel De Borken (Hierna: De Borken) is opgelegd. Deze dwangsom is opgelegd naar aanleiding van een tweetal overtreddingen op het gebied van legionellabeheer.

Constatering:

Ad 1: Artikel 2a, tweede tot en met zevende lid van het Bhvz.

Voor het opheffen van de overtredding dient De Borken een actuele en complete risicoanalyse met betrekking tot aerosolvorming in de inrichting aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring voor te leggen. € 5.000,- per maand dat niet aan de last wordt voldaan. Het maximum van de te verbeuren dwangsommen is gesteld op € 20.000,- zodat de dwangsom 4 keer kan verbeuren.

Op 4 april 2017 is de postregistratie gecontroleerd op de ontvangst van een risicoanalyse en

beheersplan. Geconstateerd is dat er geen legionella risicoanalyse door De Borken aan Gedeputeerde Staten is toegezonden. De overtredding duurt hiermee ongewijzigd voort. Op 5 april 2017 is per e-mail van [redacted]@fletcher.nl een legionella risicoanalyse ontvangen.

Ad 2: Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het Bhvz.

Voor het opheffen van de overtredding dient De Borken een actueel en compleet beheersplan met betrekking tot aerosolvorming in de inrichting aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring voor te leggen. € 5.000,- per maand dat niet aan de last wordt voldaan. Het maximum van de te verbeuren dwangsommen is gesteld op € 20.000,- zodat de dwangsom 4 keer kan verbeuren.

Op 4 april 2017 is de postregistratie gecontroleerd op de ontvangst van een risicoanalyse en beheersplan. Geconstateerd is dat er geen legionella beheersplan door De Borken aan Gedeputeerde Staten is toegezonden. De overtredding duurt hiermee ongewijzigd voort. Op 5 april 2017 is per e-mail van [redacted]@fletcher.nl een legionella beheersplan ontvangen.

Naar waarheid opgemaakt,

Assen, 16 mei 2017

Toezichthouder Provincie Drenthe

Toezichthouder Provincie Drenthe

Commissie rechtsbescherming

Secretariaat: Postbus 122, 9400 AC Assen

telefoon (0592) 365673

rechtsbescherming@drenthe.nl

Verslag ex artikel 7:7 van de Algemene wet bestuursrecht van de openbare hoorzitting gehouden op 12 juni 2017. Behandeld is het bezwaarschrift van Fletcher Hotel De Borken en Fletcher Hotel Exploitatie B.V. (hierna: bezwaarden) van 13 april 2017 respectievelijk 25 april 2017, gericht tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten (hierna: GS) van 2 maart 2017 (kenmerk 9/VTH/2017000682) en 10 april 2017 (kenmerk 14/VTH/2017001081). Deze besluiten betreffen het opleggen van een last onder dwangsom en het besluit tot invordering van de dwangsom.

Aanwezig: [REDACTED], voorzitter;
[REDACTED] en [REDACTED], leden;
[REDACTED] en [REDACTED], namens bezwaarden;
[REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED],
namens Gedeputeerde Staten;
[REDACTED] en [REDACTED], secretariaat.

De **VOORZITTER** opent de zitting, stelt de leden van de commissie voor en legt het karakter van de bezwaarprocedure uit. Vervolgens stelt de **VOORZITTER** het bezwaarschrift aan de orde en informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de aangeleverde risicoanalyse en beheersplan.

[REDACTED] leest zijn pleitnota voor. Kort samengevat stelt hij dat de gang van zaken duidelijk is en dat de risicoanalyse en het beheersplan (hierna: de plannen) voor verbetering vatbaar zijn. Bezwaarden hebben het afgelopen jaar met betrekking tot de feitelijke waarden een voldoende gescoord op de jaartoets. Het is daarom onfortuinlijk dat GS is overgegaan tot het opleggen van een last onder dwangsom en het invorderen daarvan. Dit terwijl bezwaarden in feite gedupeerd zijn door de trage afhandeling van de ingediende stukken.

Het besluit tot het opleggen van een dwangsom en het invorderingsbesluit zijn onredelijk. Al in de zomer van 2016 is opdracht gegeven tot het opstellen van de plannen. Het opstellen duurde echter langer dan verwacht dus het voorgenomen dwangsombesluit was daarom niet onredelijk. In januari van 2017 zijn de plannen ingediend. GS hebben ondanks dat daarom meermalen is verzocht, hierop geen reactie gegeven anders dan de last onder dwangsom. Bezwaarden vragen zicht af of dat opportuun was. Daarnaast is op de plannen die op 5 april 2017 zijn ingediend, afgelopen vrijdag pas op gereageerd. GS hebben toegezegd dat in de tussentijd geen dwangsommen worden verbeurd omdat de vertraging bij GS lag. Het is daarom de vraag waarom dat niet bij de eerste termijnoverschrijding is gedaan toen ook een ambtelijke reactie uitbleef. Ook is het gezien lid 7 de vraag of het hebben van een plan niet moet worden losgekoppeld van de inhoud. Het opleggen van de last onder dwangsom is daarom onterecht en disproportioneel.

Voorts reageert [REDACTED] op een aantal punten uit het verweerschrift. Hij stelt dat er wel degelijk concreet zicht was op legalisatie op het moment dat de plannen waren ingediend. Het aanpassen van de inhoud staat los van de inhoud. Het zou pas een volgende stap zijn om over te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom.

Het niet geven van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen wordt in dit verband ook aangevoerd. Door het indienen van plannen is een totaal andere situatie ontstaan en verkeerde bezwaarde in de veronderstelling dat aan de verplichtingen was voldaan. GS hadden ook op zijn minst moeten reageren op de plannen dan wel moeten vragen om een zienswijze.

Ten aanzien van de begunstigingstermijn geeft [REDACTED] aan dat de termijn onder normale omstandigheden voldoende was. Tot op zekere hoogte is de procedure begrijpelijk maar vanaf het opleggen van de last onder dwangsom, had moeten worden gekeken naar hoe de aanpassingen konden worden doorgevoerd. Omdat er geen tekeningen waren, kon niet eenvoudig worden voldaan aan de last. GS hebben niet bekeken of een maand daarvoor voldoende is.

Onder andere de eis met betrekking tot de nadere tekeningen is gebaseerd op het modelplan. Het modelplan betreft geen wettelijke norm dus die eis mocht GS niet ten grondslag leggen aan last onder dwangsom. De last gaat verder dan GS volgens de wet mogen stellen.

Voor zover is aangevoerd dat het overleggen niet mocht worden geëist in de last, vertelt [REDACTED] dit onderdeel te laten vallen. Wel merkt bezwaarde op dat een onjuiste basis is gelegd aan de invordering. De begunstigingstermijn liep tot 4 april 2017 en de controle vond al plaats op 3 april 2017. Op 4 april waren de plannen voorhanden. Alleen de toezending is een dag later geweest. Het is volstrekt onredelijk om een boete op te leggen voor deze overschrijding.

De **VOORZITTER** geeft het woord aan de vertegenwoordigers van GS en vraagt hierbij een reactie op de constatering dat op de in januari toegestuurde documenten niet is gereageerd en de premature aard van het invorderingsbesluit. Ook informeert zij naar de overwegingen die ten grondslag liggen aan de toezegging dat geen dwangsommen meer zullen worden verbeurd en naar de stand van zaken.

[REDACTED] bevestigt de toezegging. De op 5 april 2017 aangeleverde risicoanalyse en beheersplan zijn namelijk nog niet beoordeeld. Omdat het aan de zijde van GS ligt, zijn er geen dwangsommen verbeurd.

De **VOORZITTER** informeert waarom de dwangsommen nu niet meer worden verbeurd terwijl er in januari ook plannen waren ingediend.

[REDACTED] vertelt dat in januari twee weken de gelegenheid is geboden voor een zienswijze. De plannen waren lang daarna binnen gekomen en procedure ten aanzien van het dwangsombesluit liep toen al.

[REDACTED] vraagt waarom niet op eenzelfde wijze is gehandeld. [REDACTED] antwoordt dat de plannen van januari op geen enkele wijze voldeden aan de voorwaarden. Het is een bewuste keuze geweest daarop in de lastgeving te reageren. [REDACTED] voegt daaraan toe dat op de plannen van januari stond dat het geen definitieve plannen waren. Telefonisch is daarover contact geweest met [REDACTED] maar dat is niet vastgelegd.

[REDACTED] vertelt dat er veel contact is geweest en dat niet bekend is of dat in de betreffende periode is geweest. Tekortkomingen die waren geconstateerd, zouden via een e-mail worden doorgegeven. Op die manier zou verder kunnen worden gewerkt aan de plannen.

[REDACTED] geeft aan dat de plannen die na verbeuren van de dwangsom zijn ingediend, heel anders zijn dan die van januari.

Deze zijn namelijk specifiek voor de inrichting geschreven en moeten alleen nog op details worden aangepast. Daarom is afgesproken dat in de tussenliggende periode geen dwangsommen worden verbeurd.

De **VOORZITTER** informeert naar de invordering van de dwangsom. ██████████ verwijst naar het aanvullende controlerapport. De eerste controle is te vroeg uitgevoerd maar ook op 4 april 2017 is niet voldaan aan de voorwaarden uit het dwangsombesluit.

Op de vraag van de **VOORZITTER** waarom niet is gereageerd op het verzoek om uitstel, antwoordt ██████████ dat dergelijke verzoeken via de post moeten worden ingediend. Hierbij wordt opgemerkt dat contact is gezocht op een vrijdag, een dag waarop de betrokken ambtenaren slecht bereikbaar zijn en ook in de dagen erna, in het weekend, wordt niet gewerkt. Ten aanzien van de begunstigingstermijn wordt gesteld dat deze te kort is. Bezwaarden hebben in het voorstadium alle tijd gehad, zijn adequaat geïnformeerd en hebben een maand de tijd gekregen om alsnog aan de voorwaarden te voldoen. Indien de maand niet genoeg was, had tijdig een schriftelijk verzoek moeten worden gedaan.

Bezwaarden hebben de gelegenheid gehad een zienswijze in te dienen. GS hebben niet gezien dat de behoefte bestond voor een aanvullende zienswijze en dat hoefde ook niet. Alle voorwaarden zijn duidelijk gecommuniceerd. ██████████ voegt daaraan toe dat als de jaartoets voldoende is, niet betekent dat het beheer op orde is. Daarom zijn de plannen alsnog vereist.

██████████ vertelt dat in 2015 een grote overschrijding van legionella is geweest. Die overschrijding was aanleiding om de plannen op te vragen. Sinds maart 2016 is duidelijk aangegeven wat nodig is om aan de regelgeving te voldoen.

██████████ concludeert dat de geschiedenis gedeeltelijk de strakke houding van GS verklaart.

██████████ legt uit dat het beheer van het hele zwembad niet op orde was. De indruk was dat afspraken zouden worden nagekomen. Uit een hercontrole bleek dit niet het geval was. Bezwaarden zijn daarna meermalen in de gelegenheid gesteld om plannen aan te leveren. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

██████████ constateert dat de overschrijding slechts één dag is. Aan de andere kant vraagt hij het zich af waarom tot de laatste dag is gewacht om stukken in te dienen.

██████████ stelt dat niet is gewacht tot de laatste dag. Bezwaarden gingen er vanuit dat de op 27 januari 2017 ingediende plannen voldoende waren nu deze plannen waren opgesteld door een gespecialiseerd bureau - bureau De Wit. Ook hebben bezwaarden verzocht om een reactie daarop, maar die terugkoppeling bleef uit. In feite hadden bezwaarden maar een maand om tekeningen te laten opstellen en de plannen aan te passen. Omdat dat heel kort was, is om enkele dagen uitstel gevraagd. Bezwaarden hebben er alles aan gedaan om de termijn te halen.

██████████ constateert dat het accent op één maand wordt gelegd terwijl bezwaarden vanaf maart 2016 in de gelegenheid zijn geweest om de plannen op te stellen.

██████████ erkent dat tot december terecht wordt gesteld dat er een gebrek was in het beheer. Sinds de voor aankondiging is er echter alles aan gedaan om aan de lastgevingen te voldoen.

De **VOORZITTER** informeert naar de hoogte van de dwangsom. ██████ legt uit dat het een standaard bedrag is, die gelijk is aan eerdere opgelegde dwangsommen voor soortgelijke overtredingen. De dwangsom verbeurt per maand en als je kijkt naar de overtreding, is het geen buitengewoon hoog bedrag.

██████ vertelt dat GS bij bureau De Wit heeft aangegeven wat vereist was en dat begint met tekeningen. ██████ reageert daarop en stelt dat de verantwoordelijkheid bij bezwaarden ligt maar een opdracht bij een deskundige is neergelegd. Het was de verwachting dat GS zouden reageren op de plannen van januari.

Op de vraag van ██████ hoe het zit met het onderscheid tussen het voor handen hebben en het toezenden van de rapporten aan GS. ██████ stelt dat uit het rapport van bevindingen blijkt dat de plannen op 4 april 2017 nog niet waren toegezonden. Niet is na te gaan of op die datum de plannen al wel voor handen waren. De dwangsom is daarom verbeurd.

De **VOORZITTER** deelt mee dat de commissie zich voldoende geïnformeerd acht. Na vastgesteld te hebben dat er geen vragen of opmerkingen meer zijn en na in het kort het verdere verloop van de procedure te hebben geschetst, sluit de voorzitter de zitting.

Aldus vastgesteld, 12 juni 2017

████████████████████
████████████████████
████████████████████

████████████████████
████████████████████
████████████████████

Aan:
Fletcher Landhotel De Hunzebergen

██████████
Postbus 474
4130 EL EXLOO



Assen, 23 augustus 2016
Ons kenmerk 34/VTH/2016003776/50392
Behandeld door ██████████
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 16 augustus 2016 (Borger-Odoorn)

Geachte ██████████,

Op 16 augustus 2016 heeft onze toezichthouder ██████████, uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was ██████████ aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 21: Diepteaanduidingen

De diepte van het zwem- en badwater is voor de zwemmers en baders duidelijk zichtbaar aangegeven op alle punten waar dit met het oog op hun veiligheid van belang is. Bij bassins met een waterdiepte geringer dan 1,40 m dient tevens te worden aangegeven dat duiken verboden is.

Tijdens de controle is geconstateerd dat bij het kleuterbassin buiten de diepteaanduidingen en de aanduidingen van het duikverbod ontbreken. Tevens is geconstateerd dat de bordjes met de diepteaanduidingen en duikverboden van het recreatiebad buiten beschadigd en slecht leesbaar zijn. U dient de ontbrekende aanduidingen te plaatsen en de beschadigde aanduidingen te vervangen.

Artikel 47: Deugdelijkheid

De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in dit besluit voorgeschreven, functioneren deugdelijk; badinrichtingen verkeren in voldoende staat van onderhoud en reinheid

Tijdens de controle is geconstateerd dat de handleuning bij het bubbelbad naast het recreatiebad onvoldoende deugdelijk is bevestigd. Tevens is geconstateerd dat een aantal trapleuningen bij het recreatiebad buiten speling beginnen te vertonen. Een ondeugdelijke bevestiging van een leuning kan een gevaarlijke situatie veroorzaken wanneer een bezoeker het evenwicht verliest en de leuning grijpt. U dient de leuningen deugdelijk te bevestigen.

Tot slot is tijdens de controle geconstateerd dat het overlooprooster van het recreatiebad algengroei vertoont. Algvorming is een indicatie van onvoldoende schoonmaakinspanning en duidt op de aanwezigheid van condities waaronder ook bacteriën en schimmels zich snel vermenigvuldigen. U dient de overlooproosters grondig te reinigen en te desinfecteren.

Verder dient u te voorkomen dat er opnieuw algvorming op kan treden door de roosters regelmatig te reinigen.

Naar aanleiding van deze constatering zullen wij 2 maanden na dagtekening van deze brief een hercontrole uitvoeren.


Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving


teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Fletcher Hotel-Restaurant De Hunzebergen
[REDACTED]
Postbus 134
3430 AC NIEUWEGEIN



Assen, 5 maart 2018
Ons kenmerk 201700733-00744266
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Hotel-Restaurant De Hunzebergen - Valtherweg 36 7875 TB
Exloo

Geachte [REDACTED],

Op 28 februari 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid Hotel-Restaurant De Hunzebergen bezocht.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz).



Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de schrobgoten in de zwemzaal zijn gereinigd en dat de overlooproosters van het zwembad zijn vervangen voor nieuwe roosters. De vervuiling van de schrobgoten en overlooproosters is hiermee verholpen. Wel willen wij u erop wijzen dat er op enkele plaatsen grote kieren tussen de roosters zitten. Deze kieren zijn groter dan 8 millimeter. U dient de roosters zo te plaatsen dat de kieren overal kleiner dan 8 millimeter zijn.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]@Drenthe.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Hotel Buxus
[REDACTED]
Dorpsstraat 35
9462 AK GASSELTE



Assen, 23 augustus 2016
Ons kenmerk 34/VTH/2016003774/50366
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 8 augustus 2016 (Aa en Hunze)

Geachte heer/mevrouw,

Op 8 augustus 2016 heeft onze toezichthouder [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was u aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 6, eerste lid: Debietbepaling

In de toevoer naar of afvoer van de filters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie, is een voorziening waarmee de hoeveelheid water kan worden bepaald, die in een bepaalde tijdseenheid wordt toegevoerd, onderscheidenlijk afgevoerd. De nauwkeurigheid waarmee deze voorziening de hoeveelheid water bepaalt, wijkt ten hoogste 10 procent af van de werkelijke waarde.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de aanwezige debietmeter niet functioneert. Met u is afgesproken dat u binnen 2 maanden na dagtekening van deze brief de debietmeter herstelt en hiervan per e-mail een foto toestuurdt aan de toezichthouder.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Hotel Restaurant Buxus
[REDACTED]
Dorpsstraat 35
9462 PK GASSELTE



Assen, 14 augustus 2017
Ons kenmerk 201701098-00711493
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Hotel Buxus - Dorpsstraat 35 9462 PK Gasselte

Geachte heer/mevrouw,

Op 10 augustus 2017 heeft onze toezichthouder [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was u aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). In deze brief leest u de bevindingen van onze toezichthouder en wat dit voor u betekent.

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 6, eerste lid: Debietbepaling

In de toevoer naar of afvoer van de filters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie, is een voorziening waarmee de hoeveelheid water kan worden bepaald, die in een bepaalde tijdseenheid wordt toegevoerd, onderscheidenlijk afgevoerd. De nauwkeurigheid waarmee deze voorziening de hoeveelheid water bepaalt, wijkt ten hoogste 10 procent af van de werkelijke waarde.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de aanwezige debietmeter niet functioneert. Doordat de debietmeter niet functioneert, heeft u geen goed zicht op het waterbehandelingsproces. U dient de debietmeter te herstellen. Wij hebben u hierop reeds gewezen in onze brief van 23 augustus 2016¹.

U dient de debietmeter te herstellen binnen één maand na dagtekening van deze brief.

¹ met ons kenmerk 34/VTH/2016003774/50366

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er geen dagelijks onderzoek wordt uitgevoerd naar de waterkwaliteit omdat ██████████ op vakantie is. ██████████ gaf aan dat er alleen in de ochtend op de Poolpac wordt gekeken naar de waarden. Doordat het dagelijks onderzoek niet wordt uitgevoerd is er geen zicht op eventuele problemen met de waterkwaliteit, waardoor u zwemmers mogelijk blootstelt aan water van slechte kwaliteit. Wij hebben u hierop reeds gewezen in onze brief van 26 augustus 2011².

U dient binnen één dag na dagtekening van deze brief, tenminste tweemaal daags, vóór opening en tegen sluiting van het zwembad, alle parameters uit Bijlage I van het Bhvzbz te onderzoeken op de daarvoor voorgeschreven wijze, en de resultaten hiervan te noteren in het logboek. Het logboek dient op verzoek direct toonbaar te zijn aan de toezichthouder.

Artikel 21: Diepteaanduidingen

De diepte van het zwem- en badwater is voor de zwemmers en baders duidelijk zichtbaar aangegeven op alle punten waar dit met het oog op hun veiligheid van belang is. Bij bassins met een waterdiepte geringer dan 1,40 m dient tevens te worden aangegeven dat duiken verboden is.

Bordjes met diepte aanduidingen alsmede een duikverbod waren niet aanwezig. De waterdiepte en het duikverbod dienen duidelijk zichtbaar bij het zwembad aangegeven te zijn. Wij hebben u hierop reeds gewezen in onze brief van 18 juli 2013³.

U dient deze aanduidingen te plaatsen binnen één maand na dagtekening van deze brief.

² met ons kenmerk 34/MO/2011007289/36513

³ met ons kenmerk 29/VTH/2013005303/42668

Hercontrole

Op bovenstaande punten wordt een hercontrole uitgevoerd. Wanneer tijdens de hercontrole blijkt dat de overtredingen niet zijn beëindigd, zien wij ons genoodzaakt om verder handhavend op te treden. Wij denken hierbij aan een last onder dwangsom. Wij gaan er van uit dat het niet zo ver hoeft te komen.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED]

Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 17:56
Aan: [REDACTED]@stobbe.nl
CC: [REDACTED]
Onderwerp: bevestiging van afspraken over aansluiten van de chloor- en zuurdosering en het afsluiten van de ozonbehandelingsinstallatie

Geachte [REDACTED],

Met deze email bevestig ik de afspraken uit ons telefoongesprek van dinsdagmiddag 12 april en zet ik de informatie voor u op een rijtje.

U bent in overtreding van het Whvbz en Bhvbz, omdat u gelegenheid tot zwemmen geeft in een inrichting, die niet voldoet aan de in artikel 3 van de Whvbz geldende voorschriften. U past niet de juiste desinfectiemethode toe. U mag de ozonbehandelingsinstallatie in de huidige opstelling niet gebruiken, omdat deze installatie ozon aan het badwater toegevoegd. Ozon is giftig en kan gezondheidsklachten kan veroorzaken. Ozon is in het badwater verboden. Daarnaast is desinfectie met chloor en het dagelijks onderzoek volgens bijlage I van het Bhvbz met naast de door u bekende metingen aanvullende door de houder dagelijkse en door het laboratorium maandelijkse ozonmetingen verplicht.

Het zwembad mag open blijven als:

- De ozonbehandelingsinstallatie is afgekoppeld en de leidingen geleegd en afgesloten zijn (ivm mogelijke legionellavorming in dode leidngdelen).
- de desinfectie met de chloor- en zuurdosering is hervat.
- de waterkwaliteit weer voldoet aan de eisen van het Whvbz en Bhvbz.
- U het Dagelijks onderzoek volgens bijlage I van het Bhvbz minimaal voor openings- en bij sluitingstijd wordt uitgevoerd. En in het logboek noteert.

Ik heb u uitgelegd dat het hotel de verbouwing en de wijziging in de installatie drie maanden van te voren had moeten melden. De reden daarvoor is dat we de kunnen toetsen of de wijzigingen in de installatie wettelijk zijn toegestaan en of het nodig is aanvullende eisen aan de installatie te stellen, zodat u gasten veilig in het water kunnen zwemmen. Bovendien kunt u daarmee achteraf bijkomende kosten voor modificaties besparen.

Onder bepaalde voorwaarden is de ozonbehandelingsinstallatie in combinatie met een extra filter en chloordosering wel toegestaan. Als u deze installatie alsnog wil aanleggen moet u eerst het meldingsformulier invullen en de wijzigingen door ons laten goedkeuren, *voordat* u gaat verbouwen. Wij hebben u gemeld dat als u dat niet doet daar een boete opstaat. Als u de plannen heeft aangemeld gaan wij met u de verbouwingsplannen bespreken om te zorgen dat u aan de wettelijke eisen voldoet.

Als u zich niet aan de bovenstaande afspraken houdt en het zwembad met huidige installatie laat draaien moeten wij uw zwembad sluiten.

U krijgt nog een officiële brief met het verslag van het jaarlijkse inspectiebezoek, de geconstateerde overtredingen en de gemaakte afspraken.

U kunt de door u begaande overtredingen nalezen in het Whvbz en Bhvbz. Het gaat om de volgende artikelen.:

Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Whvbz, is het de houder van een zweminrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 van de Whvbz geldende voorschriften.

Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en de volgende voorschriften van de Bhvbz worden overtreden:

Artikel 3: Kwaliteit zwem- en badwater

Artikel 4, tweede lid: Uitschakeling doseerpompen

Artikel 8, derde lid: Behandeling suppletiewater

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

Artikel 11: Meten en bemonsteren

Met deze mail bent u op de hoogte gesteld van de stand van zaken en heeft u bevestiging van de gemaakte afspraken. Ik ontvang graag de door u toegezegde foto's van de afgekoppelde installatie via de mail.

We komen u hotel onaangekondigd bezoeken om te controleren of u bovenstaande afspraken bent nagekomen.

Als u nog vragen heeft kunt u mij bereiken op telefoonnummer [REDACTED].

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

Toezichthouder WHVBZ, grondwateronttrekkingen en WKO-(bodemenergie)systemen

Team: Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Provincie Drenthe, Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN,

T: [REDACTED] E: [REDACTED]@drenthe.nl

Werkdagen: ma, di, do en vr



Please consider the environment before printing this e-mail

Rapport van bevindingen

Opgesteld: 14 april 2016
Betreft: Inspectie badinrichting Hotel de Stobbe - Ruinen
Toezichthouder: ██████████ ██████ – Team VTH van de Provincie Drenthe
██████████ ██████ - Team VTH van de Provincie Drenthe

Aanleiding:

Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van twee controles, uitgevoerd op 7 en 14 april 2016. De controle op 7 april is uitgevoerd door ██████████ ██████████ ██████████. De controle op 14 april is uitgevoerd door ██████████ ██████████ ██████████ ██████████. Het hotel heeft zonder Gedeputeerde Staten drie maanden van te voren in kennis te stellen de installatie van het zwembad verandert. Dit bleek tijdens de inspectie van 7 april 2016. Na nader onderzoek bleek de gewijzigde installatie wettelijk niet toegestaan. De ozon mag niet in het toevoerwater van het bassin aanwezig zijn. Hiervoor moet de ozoninstallatie in een bypass vóór het zandfilter worden geplaatst of er dient een ozon destructor na de ozoninstallatie worden geïnstalleerd. Op dit moment is de ozoninstallatie in een bypass ná het zandfilter geplaatst. Hierdoor is het niet uit te sluiten dat restozon in het toevoerwater naar het bassin terecht komt. Tevens is gebleken dat niet alle parameters van Bijlage I Bhvz afdoende gemeten en genoteerd worden in het logboek. Hierover is 12 april een telefonisch gesprek geweest en is op 14 april opnieuw een inspectiebezoek geweest, in samenwerking met collega toezichthouder van Provincie Groningen, ██████████.

Constatering:

Tijdens de controles is geconstateerd dat de volgende voorschriften zijn overtreden:

Artikel 10 Whvz: badinrichting oprichten, wijzigen, uitbreiden

Artikel 9 Bhvz: eerste lid: Dagelijks onderzoek

Artikel 11 Bhvz: Metten en bemonsteren

Artikel 10 Whvz: Voornemen tot oprichting, wijziging of uitbreiding badinrichting

1. *De gene die voornemens is een badinrichting op te richten, te wijzigen of uit te breiden, geeft van dat voornemen kennis aan gedeputeerde staten.*
2. *Gedeputeerde staten doen van de kennisgeving mededeling aan burgemeester en wethouders.*
3. *Onze Minister kan terzake nadere regelen stellen.*

Tijdens de controles op 7 en 14 april is geconstateerd dat er significante wijzigingen zijn aangebracht aan het zwembadsysteem, zonder van dat voornemen kennisgeving te geven aan GS. Zo is er een ozoninstallatie geplaatst in de zwemwaterbehandelingsinstallatie. Het aanpassen van de behandelingsinstallatie is een wijziging die valt onder artikel 1, onder e., van de Regeling Kennisgeving badinrichtingen (Rkb). Artikel 2 van de Rkb stelt dat dit ten minste 3 maanden voor de voorgenomen wijziging aan GS moet worden gemeld. Door een dergelijke wijziging niet tijdig te melden, is er sprake van overtreding van artikel 10 Whvz.



Artikel 9 Bhvz: Dagelijks onderzoek

1. De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvz.
2. Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.
3. Hij noteert daarbij tevens:
 - a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;
 - b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;
 - c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;
 - d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;
 - e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;
 - f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;
 - h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.
4. Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de controles op 7 en 14 april is geconstateerd dat het eigen onderzoek niet voldoende wordt uitgevoerd, dan wel genoteerd in het logboek. Zo wordt regelmatig het vrij beschikbaar chloor gehalte en de pH niet gemeten, terwijl bijlage I Bhvz aangeeft dat deze parameters dagelijks tegen opening en tegen sluiting gemeten van het bad moeten worden en de resultaten daarvan genoteerd moeten worden in het logboek. Tevens wordt het ozon gehalte in het toevoerwater naar het bassin niet tweemaal daags gemeten en genoteerd in het logboek, terwijl dit volgens bijlage I van het Bhvz verplicht is bij toepassing van ozon.

Artikel 11 Bhvz: Meten en bemonsteren

Er zijn voldoende voorzieningen om de ingevolge de artikelen 9 en 10 te verrichten metingen en monsternemingen mogelijk te maken.

Tijdens de controle op 7 en 14 april is geconstateerd dat er onvoldoende meetinstrumenten aanwezig zijn om het dagelijks onderzoek uit art. 9 Bhvz voldoende uit te voeren. Er is geconstateerd dat er geen apparatuur aanwezig is om ozon te meten in het toevoerwater naar het bassin, terwijl bijlage I van het Bhvz stelt dat wanneer ozon wordt toegepast, er tweemaal daags moet worden aangetoond dat er geen ozon in het toevoerwater aanwezig is.

Naar waarheid opgemaakt,

Assen, 14 april 2016



Toezichthouder provincie Drenthe



Toezichthouder provincie Drenthe

Last tot sluiting

Wij gelasten u om met onmiddellijke ingang uw badinrichting te sluiten en gesloten te houden. De basis voor deze last is artikel 11, eerste lid van het Whvbz dat stelt dat:

Artikel 11, eerste lid Whvbz

Indien de omstandigheden met betrekking tot een badinrichting of een andere plaats die wordt gebruikt voor het zwemmen, daartoe uit oogpunt van hygiëne of veiligheid van de bezoekers aanleiding geven, kunnen gedeputeerde staten de houder van de badinrichting gelasten deze te sluiten, onderscheidenlijk een zwemverbod instellen of een negatief zwemadvies uitbrengen.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor de goede orde merken wij op dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit kan alleen worden bereikt door het indienen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie over de bezwaarschriftprocedure verwijzen wij u naar: provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED] of [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED].

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente De Wolden.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen, [REDACTED]

Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Verzegeling

Op 2 juni 2017 is de ozon installatie verzegeld door [REDACTED] [REDACTED], toezichthouder van de provincie Drenthe. Wanneer deze verzegeling verbroken wordt, gaan wij er van uit dat u gelegenheid heeft gegeven tot zwemmen terwijl de ozon installatie in gebruik is. In dat geval zullen wij het Openbaar Ministerie verzoeken om u strafrechtelijk te vervolgen.

Voorwaarden geven gelegenheid tot zwemmen

Met u is afgesproken op 2 juni 2017 dat u onder de volgende voorwaarden gelegenheid mag geven tot zwemmen:

- De ozon installatie blijft buiten gebruik en verzegeld.
- U maakt geen wijzigingen aan de installatie zonder schriftelijke toestemming van provincie Drenthe.
- U zorgt voor voldoende waterkwaliteit in overeenstemming met bijlage I van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.
- U voert dagelijks tweemaal het eigen onderzoek uit naar het gehalte vrij chloor, gebonden chloor en pH en houdt de resultaten bij in het logboek.

Wanneer u zich aan deze voorwaarden houdt mag u gelegenheid geven tot zwemmen. Dit houdt niet in dat de last tot sluiting wordt opgeheven. Wanneer u zich niet aan deze voorwaarden houdt, en u geeft toch gelegenheid tot zwemmen, overtreedt u de last tot sluiting. Wij zullen dan het Openbaar Ministerie verzoeken om u strafrechtelijk te vervolgen.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders, [REDACTED] [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED] [REDACTED] of [REDACTED] [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED] [REDACTED].

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente De Wolden.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]

Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Rapport van bevindingen

Opgesteld: 7 juni 2017
Betreft: Inspectie badinrichting & opleggen last tot sluiting Hotel de Stobbe - Ruinen

Toezichthouders: [REDACTED] [REDACTED] – Team VTH van de Provincie Drenthe
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] - Team VTH van de Provincie Drenthe

Aanleiding:

Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van het opleggen van een last tot sluiting op 1 juni 2017 in verband de verbouwing van de zwembadininstallatie van Hotel de Stobbe. Het hotel heeft zonder Gedeputeerde Staten drie maanden van te voren in kennis te stellen de installatie van het zwembad verandert door een ozon-installatie aan te sluiten. Dit bleek tijdens de inspectie van 1 juni 2017. Dezelfde constatering is reeds in april 2016 gedaan, waarna destijds de ozon-installatie door de houder is afgekoppeld.

De inspectie is uitgevoerd op basis van een anonieme tip dat het hotel een ozon installatie in gebruik heeft. De manier waarop de ozon-installatie is aangesloten, in combinatie met het ontbreken van de vereiste controles en controle-instrumenten, maken dat er sprake is van acuut gevaar voor de volksgezondheid. Op 2 juni 2017 is er onder voorwaarden een aanvulling op de last tot sluiting gegeven om te voorkomen dat het hotel in het pinksterweekend zonder zwembad zou zitten.

Constatering:

Tijdens de controles is geconstateerd dat de volgende voorschriften zijn overtreden:

Artikel 10 Whvbz: badinrichting oprichten, wijzigen, uitbreiden

Artikel 9 Bhvbz: eerste lid: Dagelijks onderzoek

Artikel 11 Bhvbz: Metten en bemonsteren

Artikel 10 Whvbz: Voornemen tot oprichting, wijziging of uitbreiding badinrichting

1. Degene die voornemens is een badinrichting op te richten, te wijzigen of uit te breiden, geeft van dat voornemen kennis aan gedeputeerde staten.
2. Gedeputeerde staten doen van de kennisgeving mededeling aan burgemeester en wethouders.
3. Onze Minister kan terzake nadere regelen stellen.

Tijdens de controle op 1 juni 2017 is geconstateerd dat er significante wijzigingen zijn aangebracht aan het zwembadsysteem, zonder van dat voornemen kennisgeving te geven aan GS. Zo is er een ozoninstallatie geplaatst in de zwemwaterbehandelingsinstallatie. Het aanpassen van de behandelingsinstallatie is een wijziging die valt onder artikel 1, onder e., van de Regeling Kennisgeving badinrichtingen (Rkb). Artikel 2 van de Rkb stelt dat dit ten minste 3 maanden voor de voorgenomen wijziging aan GS moet worden gemeld. Door een dergelijke wijziging niet tijdig te melden, is er sprake van overtreding van artikel 10 Whvbz.

Tevens is geconstateerd dat de wijze waarop het systeem is aangesloten, niet overeenkomt met de wijze die wordt gezien als veilig. Het systeem is niet aangesloten voor het zandfilter en beschikt niet over een ozon-destruct installatie na het ozon doseerpunt. Tevens is geconstateerd dat de installatie in storing stond tijdens de controle. (Zie foto's en video 2017 06 01 Inspectie Storing etc.)



Artikel 9 Bhvzb: Dagelijks onderzoek

1. De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvzb.
2. Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.
3. Hij noteert daarbij tevens:
 - a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;
 - b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;
 - c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;
 - d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;
 - e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;
 - f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;
 - h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.
4. Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de controle op 1 juni 2017 is geconstateerd dat het eigen onderzoek niet voldoende wordt uitgevoerd, dan wel genoteerd in het logboek. Zo wordt het vrij beschikbaar chloor gehalte en de pH niet afdoende gemeten. Bijlage I Bhvzb aangeeft dat deze parameters dagelijks tegen opening en tegen sluiting gemeten van het bad moeten worden en de resultaten daarvan genoteerd moeten worden in het logboek. Tevens wordt het ozon gehalte in het toevoerwater naar het bassin niet tweemaal daags gemeten en genoteerd in het logboek, terwijl dit volgens bijlage I van het Bhvzb verplicht is bij toepassing van ozon.

Door het ontbreken van controlemetingen in het toevoerwater is het onbekend of er ozon in het toevoerwater aanwezig is. Wanneer er ozon in het toevoerwater aanwezig is, is het mogelijk dat dit uitdampst in de atmosfeer van de zwemzaal. Ozon in lucht is reeds vanaf lage concentraties zeer toxisch. Om de gezondheid van de hotelgasten te beschermen tegen een eventuele blootstelling aan ozon is ter plekke een last tot sluiting opgelegd. (Zie foto's 2017 06 01 Inspectie Logboek etc.)

Artikel 10 Bhvzb: Laboratorium onderzoek

1. De houder laat door een laboratorium dat een kwaliteitsborgingssysteem hanteert dat gebaseerd is op de norm NEN-EN-ISO/IEC 17 025, zoals deze luidde in april 2000, dan wel op een andere daaraan gelijkwaardige norm die terzake geldt in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte de parameters die zijn aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage I, onderzoeken, ten minste zo vaak als in die bijlage is aangegeven, op de in de bij dit besluit behorende bijlage IV aangegeven wijze.
2. Hij laat de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek, in een aan hem uit te brengen rapport noteren.
3. Hij laat in het rapport tevens noteren:
 - a. het geschatte aantal zwemmers en baders op de dag vóór het ingevolge het eerste lid verrichte onderzoek;
 - b. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht waaruit de gegevens zijn verkregen;
 - c. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag tot dat tijdstip.

Tijdens de controle op 1 juni 2017 is geconstateerd dat het laboratorium onderzoek als bedoeld in art. 10 onvoldoende wordt uitgevoerd. De houder kan geen rapporten overleggen waaruit blijkt dat het ozon-gehalte in het toevoerwater maandelijks door een onafhankelijk laboratorium bepaald en uitgebracht in een rapport aan de houder. Ook hierdoor is het onbekend of er ozon in het toevoerwater naar het bassin aanwezig is en uit kan dampen in de zwemzaal. Dit versterkt de noodzaak voor de last tot sluiting.

Artikel 11 Bhvzb: Meten en bemonsteren

Er zijn voldoende voorzieningen om de ingevolge de artikelen 9 en 10 te verrichten metingen en monsternemingen mogelijk te maken.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er onvoldoende meetinstrumenten aanwezig zijn om het dagelijks onderzoek uit art. 9 Bhvzb voldoende uit te voeren. Er is geconstateerd dat er geen apparatuur aanwezig is om ozon te meten in het toevoerwater naar het bassin, terwijl bijlage I van het Bhvzb stelt dat wanneer ozon wordt toegepast, er tweemaal daags moet worden aangetoond dat er geen ozon in het toevoerwater aanwezig is.

Aanvulling op de last tot sluiting

De last tot sluiting is opgelegd om de hotelgasten tegen blootstelling aan ozon te beschermen. Op 2 juni 2017 is door [REDACTED], in overleg met [REDACTED], ter plekke een aanvulling op de last gegeven. Het doel van de aanvulling is om zwemmen mogelijk te maken voor hotelgasten, terwijl zij wel beschermd blijven tegen blootstelling aan ozon. De aanvulling houdt in dat de ozon installatie afgekoppeld en verzegeld wordt en daarnaast als een regulier zwembad gedreven wordt. Verbreking van de verzegeling wordt gezien als een overtreding van de last tot sluiting, wat een strafbaar feit is. Door de verzegeling is het risico op blootstelling aan ozon weggenomen en kan het zwembad op een voor de bezoekers veilige wijze gebruikt worden.

Naar waarheid opgemaakt,

Assen, 7 juni 2017



Toeziçthouderprovincie Drenthe



Toeziçthouderprovincie Drenthe

6-4

Datum:
Gebouw:
Zwembad: Tijdstip: 13.00 Water temp: Doorzicht: 99% PH: 7.9 vrij
MV: 3.0 MV: 7.4
Chloor: Gebonden chloor: Aantal:
Bodem ja/nee ja/nee Filtergespoeld ja/nee ja/nee Watersuppletie:
Ph correctie ltr: Chloor ltr: Vlokmiddel ltr:

Chloor pomp schoongemaakt elke 1^e van de maand:
Luchtbehandelingkast 1^e van het kwartaal:

Wekelijkse controle:

- Temperatuur aan de warmtapwaterbereider: 70.6
- Warmtapwatertemperatuur aan de circulatieleiding: 65
- Thermische desinfectie van mengleiding douche zwembad:
- Douche en badkamerkranen zowel warm als koudwaterzijde kort door spoelen van alle kamers:

Maandelijkse controle:

1^e van de maand Brandalarm:
1^e van de maand Inbraak alarm:


Kwartaal controle:


1^e van het kwartaal Brandslanghaspels:
Restaurant:
Bij kamer 32:
Ingen 1^e verdieping 5 stuks:
Ingen 2^e verdieping 1 stuks:
Bleedruimte zwembad 1 stuks:
Van het kwartaal Brandblussers:
Onder de celtelefoon:
En naast klapdeur:
Van het kwartaal Buitenlampen:
Tien en controle op sedimentvorming volgens fabrieksvoorschriften
Warmtapwaterbereider:


Jaar:

Leegte van de verzegeling brandslanghaspels:
Goede functionering van temperatuurinstelling/-regeling
Warmtapwaterbereiding:
Controle en registratie temperaturopnemers warmtapwaterbereiding:
Controle van onderhoud volgens fabrieksvoorschrift warmtapwaterbereiding:
Calibratiesysteem kalibratie en registratie temperaturopnemers:

Wekelijkse watermeter:
Wekelijkse gasmeter:
Wekelijkse elcitra dag: nacht:







17/12

m:
n:
bad: Tijdstip: Watertemp. Doorzicht. (0) PH. (7,2) Vrij
..... / MV
Gebonden chloor Aantal
ja/nee ja/nee Filtergespoeld ja/nee ja/nee Watersuppletie
rekke ltr Chloor ltr Vlokmiddel ltr
pomp schoongemaakt elke 1^e van de maand
behandelingskast 1^e van het kwartaal
se controle:
nperatuur aan de warmtapwaterbereider
rmtapwatertemperatuur aan de circulatieleiding
rmische desinfectie van mengleiding douche zwembad
che en badkamerkranen zowel warm als koudwaterzijde kort door spoelen van alle
ers.
telijkse controle:
de maand Brandalarm
de maand Inbraak alarm
il controle:
het kwartaal Brandslanghaspels
t:
kamer 32:
verdieping 5 stuks
verdieping 1 stuks
ruimte zwembad 1 stuks
et kwartaal Brandblussers
de celtelefoon
st klapdeur
t kwartaal Buitenlampen
controle op sedimentvorming volgens fabriekvoorschriften
waterbereider
eid van de verzegeling brandslanghaspels
actionering van temperatuurinstelling/ regeling
terbereiding
n registratie temperatuur op warmtapwaterbereider
n onderhoud volgens fabriekvoorschriften
stem kalibratie en registratie temperatuur
watermeter

2/12

Naam: _____
Adres: _____
Woning: _____ Doorzicht: _____ PH 7/11 Vrij
M.V. 701
Categorie: _____ Aantal: _____
van ja 1999 ja 2000 Filteropgesteld ja nee ja van Wateroppelting _____
verzekeren bij: _____ C. klasse bij: _____ Vloekmiddel bij: _____

er pomp schoongemaakt elke 1^e van de maand _____
Afhoudingskast 1^e van het kwartaal _____

Uitvoer controle:

temperatuur aan de warmtapwaterboiler _____
Kruiswater temperatuur aan de circulatieleiding _____
keurmerk detectie van aansluiting douche zwembad _____
toets op lekkages/roemen zowel warm als koudwaterszijde kort door spoulen van alle
ruimtes.

Indelijken controle:

van de maand Brandblussers _____
van de maand Inbrand alarm _____

Leid controle:

in het kwartaal Brandblusapparaat _____
van _____
1 kamer 11 _____
1 verdieping 1 stude _____
1 verdieping 1 stude _____
1 kamer 11 stude _____
in het kwartaal Brandblussers _____
in de circulatie _____
aan kluis _____
in het kwartaal Inbrand alarm _____
en controle op aansluiting volgens fabriekswaarschuif
waterboiler _____

toets van de aansluiting brandblusapparaat _____
functionering van temperatuurbesturing/ regeling
waterboiler _____
en registratie temperatuursensoren warmtapwaterberiding _____
van onderhoud volgens fabriekswaarschuif warmtapwaterberiding _____
systeem kalibratie en registratie temperatuursensoren _____

watermeter _____
gasmeter _____
elctris dag _____ nacht _____
toets _____

HOTEL DE STOBBE

28/11

Datum:

Gebouw:

Zwembad: Afd. 72/132 Watertemp..... Doorzicht 9/9 PH 7/1 7/2 vrij

MV..... / MV.....

chloor..... Gebonden chloor..... Aantal.....

Bodem ja/nee ja/nee Filtergespoeld ja/nee ja/nee Watersuppletie.....

Ph correctie ltr..... Chloor ltr..... Vlokmiddel ltr.....

Chloor pomp schoongemaakt elke 1^e van de maand.....

Luchtbehandelingkast 1^e van het kwartaal.....

Wekelijkse controle:

- Temperatuur aan de warmtapwaterbereider.....
- Warmtapwatertemperatuur aan de circulatieleiding.....
- Thermische desinfectie van mengleiding douche zwembad.....
- Douche en badkamerkranen zowel warm als koudwaterzijde kort door spoelen van alle kamers.

Maandelijks controle:

- 1^e van de maand Brandalarm.....
- 1^e van de maand Inbraak alarm.....

Kwartaal controle:

- 1^e van het kwartaal Brandslanghaspels.....
restaurant.....
gang bij kamer 32.....
gangen 1^e verdieping 3 stuks.....
Gangen 2^e verdieping 1 stuks.....
Bij kleedruimte zwembad 1 stuks.....
- 1^e van het kwartaal Brandblussers.....
Hal onder de celtelefoon.....
Keuken naast klapdeur.....
- 1^e van het kwartaal Buitenlampen.....
- spuien en controle op sedimentvorming volgens fabrieksvoorschriften warmtapwaterbereider.....

Per jaar:

- aanwezigheid van de verzegeling brandslanghaspels.....
- controle functionering van temperatuurinstelling/-regeling warmtapwaterbereiding.....
- kalibratie en registratie temperaturopnemers warmtapwaterbereiding.....
- uitvoeren van onderhoud volgens fabrieksvoorschrift warmtapwaterbereiding.....
- Circulatiesysteem kalibratie en registratie temperaturopnemers.....

an de week watermeter.....

an de week gasmeter.....

n de week elctra dag..... nacht.....

r jaar oefening.....







1-6

Datum:

Gebouw:

Zwembad: Tijdstip: 7:00 Water temp: Doorzicht: 100% PH: 7,7 vrij

MV: / MV:
Chloor: Gebonden chloor: Aantal:
Bodem ja/nee ja/nee Filtergespoeld ja/nee ja/nee Watersuppletie:
Ph correctie ltr: Chloor ltr: Vloekmiddel ltr:

Chloor pomp schoongemaakt elke 1^e van de maand:

Luchtbehandelingkast 1^e van het kwartaal:

Wekelijkse controle:

- Temperatuur aan de warmtapwaterbereider:
- Warmtapwatertemperatuur aan de circulatieleiding:
- Thermische desinfectie van mengleiding douche zwembad:
- Douche en badkamerkranen zowel warm als koudwaterzijde kort door spuiten van alle kamers:

Maandelijkse controle:

- 1^e van de maand Brandalarm:
- 1^e van de maand Inbraak alarm:

Kwartaal controle:

- 1^e van het kwartaal Brandslanghaspels:
 - restaurant:
 - gang bij kamer 32:
 - gangen 1^e verdieping 5 stuks:
 - Gangen 2^e verdieping 1 stuks:
 - Bij kleedruimte zwembad 1 stuks:
- 1^e van het kwartaal Brandblussers:
 - Hal onder de celtelefoon:
 - Keuken naast klapdeur:
- 1^e van het kwartaal Buitenlampen:
- spuien en controle op sedimentvorming volgens fabriekvoorschriften warmtapwaterbereider:

Per jaar:

- aanwezigheid van de verzegeling brandslanghaspels:
- controle functionering van temperatuurinstelling/-regeling warmtapwaterbereiding:
- kalibratie en registratie temperatuuropnemers warmtapwaterbereiding:
- uitvoeren van onderhoud volgens fabriekvoorschrift warmtapwaterbereiding:
- Circulatiesysteem kalibratie en registratie temperatuuropnemers:

1^e van de week watermeter:

1^e van de week gasmeter:

1^e van de week elctra dag: nacht:

2 x per jaar oefening:

31-5

Doorzicht PH

Watersuppletie

Vlokmiddel ltr

Van de maand

Van het kwartaal

Wekelijkse controle:

- Temperatuur van de warmtapwaterbereider
- Warmtapwatertemperatuur van de circulatieleiding
- Thermische aansluiting van mengleiding douche zwembad
- Fransche en badkamerkeranen zowel warm als koudwaterzijde kort door spoelen

Maandelijkse controle:

- Van de maand Brandalarm
- Van de maand Inbraak alarm

Kwartaal controle:

- Van het kwartaal Brandlanghaspels
- Van het kwartaal Brandblussers
- Van het kwartaal Buitenlampen
- sputen en controle op sedimentvorming volgens fabrieksvoorschriften warmtapwaterbereider

Per jaar:

- aanwezigheid van de verzegeling brandlanghaspels
- controle functionering van temperatuurbestelling-regeling warmtapwaterbereiding
- kalibratie en registratie temperatuuropmeters warmtapwaterbereiding
- uitvoeren van onderhoud volgens fabrieksvoorschrift warmtapwaterbereiding
- Circulatiesysteem kalibratie en registratie temperatuuropmeters

Van de week watermeter

Van de week gasmeter

Van de week elektr. draad

2 x per jaar oefening

29-5

Datum:
Gebouw:
Zwembad: Tijdstip: *7/27/13h* Watertemp: Doorzicht: *g/g* PH: *7.4-7.2* vrij
MV: *7.5* / MV: *7.5*
chloor: Gebonden chloor: Aantal:
Bodem ja/nee ja/nee Filfergespoeld ja/nee ja/nee Watersuppletie:
Ph correctie ltr: Chloor ltr: Vlokmiddel ltr:

Chloor pomp schoongemaakt elke 1^e van de maand: *✓*
Luchtbehandelingkast 1^e van het kwartaal: *✓*

Wekelijkse controle:

- Temperatuur aan de warmtapwaterbereider: *72.0*
- Warmtapwatertemperatuur aan de circulatieleiding: *62.1*
- Thermische desinfectie van mengleiding douche zwembad: *62.1*
- Douche en badkamerkranen zowel warm als koudwaterzijde kort *door* spoelen van alle kamers.

Maandelijks controle:

- 1^e van de maand Brandalarm:
- 1^e van de maand Inbraak alarm:

Kwartaal controle:

- 1^e van het kwartaal Brandslanghaspels:
- restaurant:
- gang bij kamer 32:
- gangen 1^e verdieping 5 stuks:
- Gangen 2^e verdieping 1 stuks:
- Bij kleedruimte zwembad 1 stuks:
- 1^e van het kwartaal Brandblussers:
- Hal onder de celtelefoon:
- Kuiken naast klapdeur:
- 1^e van het kwartaal Buitenlampen:
- spuilen en controle op sedimentvorming volgens fabrieksvoorschriften warmtapwaterbereider:

Per jaar:

- aanwezigheid van de verzegeling brandslanghaspels:
- controle functionering van temperatuurstelling/-regeling warmtapwaterbereiding:
- kalibratie en registratie temperatuuropmeters warmtapwaterbereiding:
- uitvoeren van onderhoud volgens fabrieksvoorschrift warmtapwaterbereiding:
- Circulatiesysteem kalibratie en registratie temperatuuropmeters:

1^e van de week watermeter:

1^e van de week gasmeter:

1^e van de week elctra dag: nacht:

2 x per jaar oefening:

Aan:
H.C.R. "De Stobbe" B.V.
[REDACTED]
Westerstraat 84
7963 BE RUIJEN



Assen, 16 juni 2017
Ons kenmerk 201700758-00701648
Behandeld door [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz); aanvulling last tot sluiting badinrichting Hotel De Stobbe te Ruinen en vooraankondiging last onder dwangsom, gemeente De Wolden

Geachte [REDACTED],

Op 1 juni 2017 hebben onze toezichhouders, [REDACTED] [REDACTED], geconstateerd dat u een ozoninstallatie opnieuw in bedrijf heeft genomen in uw badinrichting Hotel De Stobbe aan de Westerstraat 84 in Ruinen. Op deze wijze is het wettelijk niet toegestaan. Daarom hebben wij u een last tot sluiting opgelegd. Deze vindt u in bijlage 1. Op 2 juni zijn met u afspraken gemaakt waaronder u gelegenheid mag geven tot zwemmen. Deze vindt u in bijlage 2. In deze brief leggen wij nogmaals de last tot sluiting uit en kondigen wij het voornemen aan om een last onder dwangsom op te leggen.

Schade volksgezondheid

Door de ingebruikname van de ozoninstallatie kan u ernstige schade aan de volksgezondheid veroorzaken, omdat ozon giftig is en gezondheidsklachten kan veroorzaken. Vanwege dit risico op schade aan de volksgezondheid is op 2 juni de ozoninstallatie door [REDACTED] verzegeld en is aan u en de installateur nogmaals uitgelegd dat u deze wijze van gebruik van de ozoninstallatie in Nederland niet is toegestaan en onder welke voorwaarden u wel gelegenheid tot zwemmen mag geven.

Voorgeschiedenis

Op 7 april 2016 hebben onze toezichhouders, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], geconstateerd dat u verbouwd had zonder ons van dit voornemen vooraf op de hoogte te stellen. Tijdens het controlebezoek heeft u de ozoninstallatie aan de toezichhouders laten zien.

Op 12 april 2016 bent u telefonisch door [REDACTED] ervan op de hoogte gebracht dat u met de ozoninstallatie in overtreding bent van artikel 3 Whvbz; alsmede artikel 3, artikel 4 tweede lid, artikel 8, derde lid, artikel 9 eerste lid en artikel 11 van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). Daarbij is vermeldt onder welke voorwaarden het zwembad mocht open blijven en uitgelegd dat als u van plan bent wijzigingen aan uw badinrichting aan te brengen u die wijzigingen drie maanden van te voren aan ons moet melden, zodat aan de wettelijk eisen kan worden getoetst en indien nodig aanvullende eisen kunnen worden gesteld, zodat

uw gasten veilig in het zwembad kunnen zwemmen. Ook is daarbij gemeld dat als u zich **niet** aan deze afspraken houdt het zwembad met de huidige (ozon)installatie, vanwege het risico op schade aan de volksgezondheid, moet worden gesloten.

Op 1 juni 2017 hebben wij, met gebruikmaking van artikel 11, eerste lid van het Whvbz, u een last onder sluiting opgelegd.

Artikel 11, eerste lid Whvbz: Last tot sluiting

Indien de omstandigheden met betrekking tot een badinrichting of een andere plaats die wordt gebruikt voor het zwemmen, daartoe uit oogpunt van hygiëne of veiligheid van de bezoekers aanleiding geven, kunnen gedeputeerde staten de houder van de badinrichting gelasten deze te sluiten, onderscheidenlijk een zwemverbod instellen of een negatief zwemadvies uitbrengen.

Dit houdt in dat u in het geheel geen gelegenheid mag geven tot zwemmen, tot u van ons uitdrukkelijk en geschreven toestemming heeft om uw badinrichting weer te openen.

Op 2 juni 2017 is de ozoninstallatie verzegeld door [REDACTED]. Wanneer deze verzegeling verbroken wordt, gaan wij er van uit dat u gelegenheid heeft gegeven tot zwemmen terwijl de ozoninstallatie in gebruik is. In dat geval zullen wij het Openbaar Ministerie verzoeken om u strafrechtelijk te vervolgen.

Voorwaarden om gelegenheid tot zwemmen te geven zonder ozoninstallatie

Met u is afgesproken op 2 juni 2017 dat u onder de volgende voorwaarden gelegenheid mag geven tot zwemmen:

- De ozoninstallatie blijft buiten gebruik en verzegeld.
- U maakt geen wijzigingen aan het zwembad of de technische installaties zonder schriftelijke toestemming van provincie Drenthe.
- U zorgt voor voldoende waterkwaliteit in overeenstemming met bijlage I van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.
- U voert dagelijks tweemaal het eigen onderzoek uit naar het gehalte vrij chloor, gebonden chloor en pH en houdt de resultaten bij in het logboek.

Wanneer u zich aan deze voorwaarden houdt mag u gelegenheid geven tot zwemmen. Dit houdt niet in dat de last tot sluiting wordt opgeheven. Wanneer u zich niet aan deze voorwaarden houdt, en u geeft toch gelegenheid tot zwemmen, overtreedt u de last tot sluiting. Wij zullen dan het Openbaar Ministerie verzoeken om u strafrechtelijk te vervolgen.

Voorwaarden ingebruikname ozondesinfectie installatie

Om de ozoninstallatie veilig in gebruik te kunnen nemen, moet aan de eisen worden voldaan welke wij u ook per e-mail in april 2016 hebben meegedeeld. Deze minimumeisen die gesteld worden zijn dat:

- Bij toepassing van ozon in de hoofdstroom, er een ozondestructor wordt toegepast.
- Bij toepassing van ozon in een bypass, de ozoninstallatie voor het actief zandfilter wordt geplaatst.
- Wanneer er gekozen wordt voor een ozondestructor, er een voorziening is die alarm geeft, en / of de ozoninstallatie uitschakelt, wanneer de ozondestructor niet goed functioneert.
- Er een ozondetector geplaatst wordt, in de ruimte waar de ozoninstallatie staat. Deze detector geeft alarm, en / of schakelt de ozoninstallatie uit, bij gemeten concentraties vanaf 0,1 ppm ozon in de lucht of lager.
- Er onaangekondigd maandelijks onderzoek uitgevoerd wordt naar het ozongehalte in het toevoerwater naar het bassin, door een daartoe geaccrediteerd laboratorium. Er dient geen

ozon in het toevoerwater aantoonbaar te zijn. Deze rapporten worden aan ons ter kennis gebracht.

- Er door de houder tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting van het bad, onderzoek uitgevoerd wordt naar het ozongehalte in het toevoerwater naar het bassin. Er dient geen ozon in het toevoerwater aantoonbaar te zijn. De resultaten hiervan worden genoteerd in het logboek.
- Er maandelijks onderzoek uitgevoerd wordt naar het vrij beschikbaar chloor gehalte in het bassin, door een daartoe geaccrediteerd laboratorium. Het VBC gehalte dient te voldoen aan bijlage I van het Bhvz en dus minimaal 0,5 mg/L te bedragen. Deze rapporten worden aan ons ter kennis gebracht.
- Er door de houder tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting van het bad, onderzoek uitgevoerd wordt naar het (VBC) in het bassin. Het VBC gehalte dient te voldoen aan bijlage I van het Bhvz en dus minimaal 0,5 mg/L te bedragen. De resultaten hiervan worden genoteerd in het logboek.

Met u is afgesproken dat u met uw installateur overlegt of u aan bovenstaande eisen kunt voldoen. Wanneer u van mening bent dat u kunt voldoen aan de gestelde eisen, dan neemt u met ons contact op om te bespreken op welke manier hier door u technisch uitvoering aan gegeven wordt. U voert geen wijzigingen uit aan de zwembad of ozoninstallatie zonder schriftelijke toestemming van ons.

Wanneer blijkt dat het voor u niet haalbaar is om aan de bovenstaande eisen te voldoen, dan stelt u ons daarvan op de hoogte. U verwijdt dan in overleg met ons de gehele ozoninstallatie uit de machinekamer.

Wij wijzen u er dringend op dat u geen werkzaamheden aan de installatie uitvoert voordat u van ons een schriftelijke bevestiging heeft dat de verzegeling van de ozoninstallatie mag worden verbroken. Wanneer de verzegeling wordt verbroken zonder schriftelijke toestemming van ons, gaan wij er van uit dat u de installatie gebruikt heeft. Wij zullen dan genooddacht zijn om het Openbaar Ministerie te verzoeken om u strafrechtelijk te vervolgen.

Bezwaar tegen last tot sluiting

Op 1 juni 2017 is aangegeven dat u bezwaar tegen de last sluiting kan maken als u het niet eens bent met dat besluit en u binnen zes weken na 1 juni een bezwaarschrift kan indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor de goede orde merken wij op dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft.

Dit kan alleen worden bereikt door het indienen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie over de bezwaarschriftprocedure verwijzen wij u naar: provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.

2) Vooraankondiging last onder dwangsom

Tijdens controlebezoeken hebben de toezichhouders ook geconstateerd dat u geen laboratoriumonderzoek naar het ozongehalte in het toevoerwater heeft laten uitvoeren door een erkend laboratorium en dat u niet tweemaal daags zelf het ozongehalte in het toevoerwater meet en noteert in het logboek. Hierdoor heeft u geen enkele indicatie hoeveel (rest)ozon u in het badwater en in de lucht brengt.

Ook is gebleken dat u het dagelijks onderzoek naar de waterkwaliteit, onvoldoende uitvoert danwel in het logboek bijhoudt. Tot slot is geconstateerd dat u wijzigingen aan de installatie heeft uitgevoerd zonder ons van te voren hierover in kennis te stellen.

Wij zijn daarom van plan om u voor deze overtredingen een last onder dwangsom op te leggen.

Kennisgevingsplicht

U heeft twee maal, zonder ons daarvan vooraf kennis te geven, de installatie van uw badinrichting ingrijpend gewijzigd door een ozoninstallatie aan te sluiten. Na de eerste constatering hebben wij u zowel mondeling tijdens de controle, als per e-mail op 12 april 2016, met nadruk gewezen op de verplichting wijzigingen van te voren te melden.

Tevens hebben wij u in onze e-mail van 12 april 2016 meegedeeld dat de ozoninstallatie niet in gebruik mag worden genomen. Op 19 april heeft u via de email een meldingsformulier Whvbz ontvangen. Ondanks dat hebben we 1 juni 2017 opnieuw geconstateerd dat u opnieuw, zonder vooraf kennis te geven van uw voornemen, de ozoninstallatie heeft aangesloten.

Het wijzigen van een badinrichting zonder daarvan vooraf kennis te geven aan gedeputeerde staten (GS) is een overtreding van artikel 10 van het Whvbz. Artikel 10 van het Whvbz stelt dat:

Artikel 10, eerste lid Whvbz: Kennisgevingsplicht

Degene die voornemens is een badinrichting op te richten, te wijzigen of uit te breiden, geeft van dat voornemen kennis aan gedeputeerde staten.

Dagelijks onderzoek

Tevens is tijdens de controle van 1 juni 2017 geconstateerd dat u onvoldoende eigen metingen uitvoert, dan wel het logboek onvoldoende bijhoudt. Zo wordt het vrij beschikbaar en gebonden beschikbaar chloor niet gemeten, dan wel genoteerd in het logboek. Dat was op 7 april 2016 ook geconstateerd en daar bent u in het telefoongesprek en bevestigende email van 12 april 2016 ook op gewezen. Dit is een overtreding van artikel 9 van het Bhvbz. Artikel 9 van het Bhvbz stelt dat:

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. *het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. *het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. *of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. *of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. *de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. *de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. *andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Laboratoriumonderzoek

Tot slot is tijdens de controle geconstateerd dat u niet maandelijks door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium, onaangekondigd het ozongehalte van het toevoerwater naar het bassin laat bepalen en in een rapport laat noteren. Dit is een overtreding van artikel 10 van het Bhvzb. Artikel 10 Bhvzb stelt dat:

Artikel 10, eerste lid: Periodiek laboratoriumonderzoek (bijlage 1)

De houder laat door een laboratorium - dat een kwaliteitsborgingssysteem hanteert dat gebaseerd is op de norm NEN-EN-ISO/IEC17025, zoals deze luidde in april 2000, dan wel op een andere daaraan gelijkwaardige norm die terzake geldt in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake Europese Economische Ruimte - de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ onderzoeken, ten minste zo vaak als dit in deze bijlage I is aangegeven en op een wijze zoals dit in bijlage IV van het BHVBZ is aangegeven.

Artikel 10, tweede lid

Hij laat de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek in een aan hem uit te brengen rapport noteren.

Artikel 10, derde lid

Hij laat in het rapport tevens noteren:

- a. het geschatte aantal zwemmers en baders op de dag voor het ingevolge het eerste lid verrichte onderzoek;*
- b. het tijdstip waarop het onderzoek waaruit de gegevens zijn verkregen is verricht;*
- c. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag tot dat tijdstip.*

Voorgenomen last onder dwangsom

Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Whvzb, is het de houder van een zweminrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 geldende voorschriften.

Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvzb en Artikel 9, eerste tot en met vierde lid en artikel 10, eerste tot en met derde lid van het Bhvzb worden overtreden. Tevens is geconstateerd dat artikel 10 van het Whvzb is overtreden.

Wij hebben daarom het voornemen om aan u een last onder dwangsom op te leggen voor het (laten) beëindigen dan wel opnieuw begaan van de volgende overtredingen. Wij doen dit door gebruik te maken van artikel 122 van de Provinciewet in samenhang met artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Ad 1: Kennisgevingsplicht:

U dient de overtreding van artikel 10 lid 1 Whvzb niet opnieuw te begaan door in het vervolg zorg te dragen voor een actuele en complete kennisgeving aan GS, tenminste 3 maanden voordat u wijzigingen of uitbreidingen aanbrengt in of aan uw badinrichting.

Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 10.000,-- (tienduizend euro) betalen per keer dat artikel 10 van de Whvzb wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op maximaal € 40.000,-- (veertigduizend euro).

Ad 2: Logboek:

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt gegeven wanneer het dagelijks onderzoek niet tenminste tweemaal daags is uitgevoerd en in het logboek is genoteerd.

Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 2.500,- (tweeduizend vijfhonderd euro) te betalen per keer dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvz juncto artikel 2 van de Whvz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op maximaal € 10.000,- (tienduizend euro).

Ad 3: Laboratoriumonderzoek

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt gegeven, wanneer er niet maandelijks door een daarvoor geaccrediteerd laboratorium onderzoek is gedaan naar de parameters die genoemd worden in Bijlage I van het Bhvz op de in Bijlage IV genoemde of vergelijkbare wijze, en u de resultaten daarvan heeft laten noteren in een rapport. Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 2.500,- (tweeduizend vijfhonderd euro) te betalen per keer dat artikel 10, eerste tot en met derde lid, van het Bhvz juncto artikel 2 van de Whvz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op maximaal € 10.000,- (tienduizend euro).

Wij hebben het voornemen om in de dwangsbeschikking geen hersteltermijn op te nemen waarbinnen u de overtreding ongedaan kunt maken gezien de acute aard van de overtredingen.

Zienswijze

U mag tot twee weken na de verzenddatum van deze brief uw zienswijzen over ons voornemen tot het opleggen van een dwangsom bij ons college naar voren brengen. Dit mag zowel mondeling of schriftelijk. Dit recht heeft u vanwege artikel 4.8 van de Awb. De schriftelijke reactie kunt u zenden aan:

Het college van gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Voor het geven van een mondelinge toelichting verzoeken wij u te bellen voor een afspraak.

Bijlagen

Zowel de last tot sluiting die u op 1 juni 2017 in persoon is overhandigd, als de aanvulling op de last tot sluiting die op 2 juni 2017 in persoon is overhandigd, zijn als bijlage bijgevoegd bij deze brief.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED] of [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED].

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente De Wolden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[Redacted]

[Redacted]

Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Hotel De Stobbe
Westerstraat 84
7963 BE Ruinen
In persoon overhandigd aan:

██████████
Toezichthouder

██████████
Toezichthouder

Assen, 1 juni 2017
Ons kenmerk N.V.T.

Behandeld door ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

Uw kenmerk

Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz); last tot sluiting badinrichting Hotel De Stobbe te Ruinen

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 juni 2017 hebben onze toezichthouders, ██████████ ██████████ ██████████ geconstateerd dat u een ozon-installatie in bedrijf heeft in uw badinrichting Hotel De Stobbe. Er is daarnaast geconstateerd is dat u geen laboratoriumonderzoek naar het ozongehalte in het toevoerwater heeft laten uitvoeren door een erkend laboratorium. Tevens is geconstateerd dat u niet tweemaal daags zelf het ozon gehalte in het toevoerwater meet en noteert in het logboek.

Op 12 april 2016 bent u door onze toezichthouder ██████████ reeds gewezen op het feit dat een dergelijke ozon-installatie in Nederland aan zeer strikte voorwaarden is gebonden vanwege de grote risico's op gezondheidsschade. Daarbij is aangegeven dat als u zich niet aan de gemaakte afspraken houdt het zwembad door ons wordt gesloten.

Ook is destijds aangegeven dat u dergelijke wijzigingen aan de installatie drie maanden van te voren aan de provincie moet melden.

Daarnaast is door ons geconstateerd dat de waterkwaliteit in januari, februari en april onvoldoende is omdat er te weinig vrij beschikbaar chloor in het bad aanwezig was.

Volksgezondheid

Doordat er mogelijk sprake is van ozon in de atmosfeer van de binnenruimtes is er sprake van een onacceptabel risico voor de volksgezondheid. Tevens stelt u uw bezoekers bloot aan gezondheidsrisico's door de onvoldoende waterkwaliteit.



Last tot sluiting

Wij gelasten u om met onmiddellijke ingang uw badinrichting te sluiten en gesloten te houden. De basis voor deze last is artikel 11, eerste lid van het Whvbz dat stelt dat:

Artikel 11, eerste lid Whvbz

Indien de omstandigheden met betrekking tot een badinrichting of een andere plaats die wordt gebruikt voor het zwemmen, daartoe uit oogpunt van hygiëne of veiligheid van de bezoekers aanleiding geven, kunnen gedeputeerde staten de houder van de badinrichting gelasten deze te sluiten, onderscheidenlijk een zwemverbod instellen of een negatief zwemadvies uitbrengen.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor de goede orde merken wij op dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit kan alleen worden bereikt door het indienen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie over de bezwaarschriftprocedure verwijzen wij u naar: provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED] of [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED].

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente De Wolden.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen, [REDACTED]

Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aanvulling Bijlage 2 Foto's verzegeling ozoninstallatie van hotel de Stobbe



Aan:
Hotel De Stobbe
Westerstraat 84
7963 BE Ruinen
In persoon overhandigd aan:

■■■■ ■■■■
Toezichthouder

Assen, 2 juni 2017
Ons kenmerk N.V.T.
Behandeld door ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ en ■■■■ ■■■■ ■■■■
Uw kenmerk
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
(Whvbz); aanvulling last tot sluiting badinrichting Hotel De Stobbe te Ruinen

Geachte ■■■■,

Op 1 juni 2017 hebben onze toezichthouders, ■■■■ ■■■■ ■■■■
■■■■ geconstateerd dat u een ozon-installatie in bedrijf heeft in uw badinrichting Hotel
De Stobbe. Er is daarnaast geconstateerd is dat u geen laboratoriumonderzoek naar
het ozongehalte in het toevoerwater heeft laten uitvoeren door een erkend
laboratorium. Tevens is geconstateerd dat u niet tweemaal daags zelf het ozon
gehalte in het toevoerwater meet en noteert in het logboek.

Last tot sluiting

Met gebruikmaking van artikel 11, eerste lid van het Whvbz is u een last onder sluiting
opgelegd.

Artikel 11, eerste lid Whvbz

*Indien de omstandigheden met betrekking tot een badinrichting of een andere plaats
die wordt gebruikt voor het zwemmen, daartoe uit oogpunt van hygiëne of veiligheid
van de bezoekers aanleiding geven, kunnen gedeputeerde staten de houder van de
badinrichting gelasten deze te sluiten, onderscheidenlijk een zwemverbod instellen of
een negatief zwemadvies uitbrengen.*

Dit houdt in dat u in het geheel geen gelegenheid mag geven tot zwemmen, tot u van
ons uitdrukkelijk en geschreven toestemming heeft om uw badinrichting weer te
openen.



Verzegeling

Op 2 juni 2017 is de ozon installatie verzegeld door [REDACTED] [REDACTED], toezichthouder van de provincie Drenthe. Wanneer deze verzegeling verbroken wordt, gaan wij er van uit dat u gelegenheid heeft gegeven tot zwemmen terwijl de ozon installatie in gebruik is. In dat geval zullen wij het Openbaar Ministerie verzoeken om u strafrechtelijk te vervolgen.

Voorwaarden geven gelegenheid tot zwemmen

Met u is afgesproken op 2 juni 2017 dat u onder de volgende voorwaarden gelegenheid mag geven tot zwemmen:

- De ozon installatie blijft buiten gebruik en verzegeld.
- U maakt geen wijzigingen aan de installatie zonder schriftelijke toestemming van provincie Drenthe.
- U zorgt voor voldoende waterkwaliteit in overeenstemming met bijlage I van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.
- U voert dagelijks tweemaal het eigen onderzoek uit naar het gehalte vrij chloor, gebonden chloor en pH en houdt de resultaten bij in het logboek.

Wanneer u zich aan deze voorwaarden houdt mag u gelegenheid geven tot zwemmen. Dit houdt niet in dat de last tot sluiting wordt opgeheven. Wanneer u zich niet aan deze voorwaarden houdt, en u geeft toch gelegenheid tot zwemmen, overtreedt u de last tot sluiting. Wij zullen dan het Openbaar Ministerie verzoeken om u strafrechtelijk te vervolgen.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders, [REDACTED] [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED] of [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED].

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente De Wolden.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen, [REDACTED]

[REDACTED]
Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Hotel De Stobbe
Westerstraat 84
7963 BE RUIZEN



Assen, 3 augustus 2017

Ons kenmerk 31/VTH/2017002290

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz); aanvulling op brieven last tot sluiting badinrichting Hotel De Stobbe te Ruizen en vooraankondiging last onder dwangsom

Geachte [REDACTED]

Op 16 juni 2017¹ schreven wij dat wij voornemens zijn om u een last onder dwangsom op te leggen, omdat u artikel 9, eerste tot en met vierde lid, en artikel 10, eerste lid, van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ), en daarmee artikel 2, van de WHVBZ, overtreedt. Ook artikel 10, van het WHVBZ is overtreden. Met deze brief informeren wij u over ons definitieve besluit. Hieronder leest u wat dit voor u inhoudt.

Besluit

Wij zijn bevoegd gezag ten aanzien van uw badinrichting. Wij leggen u met gebruikmaking van artikel 122, van de Provinciewet, juncto artikel 5.32, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), een last onder dwangsom op voor het (laten) beëindigen dan wel niet opnieuw begaan van de volgende overtreding:

1: WHVBZ Artikel 10, eerste lid: Kennisgevingsplicht

U dient de overtreding van artikel 10, lid 1, van de WHVBZ beëindigd te houden door in het vervolg zorg te dragen voor een actuele en complete kennisgeving aan GS, tenminste 3 maanden voordat u wijzigingen of uitbreidingen aanbrengt in of aan uw badinrichting.

Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 10.000,-- (tienduizend euro) betalen per keer dat artikel 10, van de WHVBZ wordt overtreden.

¹ kenmerk 201700758-00701648



Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op maximaal € 40.000,-- (twintigduizend euro).

2: BHVBZ Artikel 9, eerste tot en met vierde lid : Dagelijks onderzoek en logboek

U dient de overtreding van artikel 9, eerste tot en met vierde lid van de BHVBZ te beëindigen en beëindigd te houden door tweemaal daags de parameters die zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ te onderzoeken en te noteren in het logboek.

Uitleg lastgeving

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt gegeven wanneer het dagelijks onderzoek niet tenminste tweemaal daags is uitgevoerd en in het logboek is genoteerd.

Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) betalen per keer dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het BHVBZ juncto artikel 2, van de WHVBZ wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op maximaal € 10.000,-- (tienduizend euro).

3: BHVBZ Artikel 10, eerste tot en met derde lid: Periodiek laboratoriumonderzoek

U dient de overtreding van artikel 10, eerste tot en met derde lid van het BHVBZ te beëindigen en beëindigd te houden door maandelijks door een daarvoor geaccrediteerd laboratorium onderzoek te laten uitvoeren naar de parameters zoals genoemd in bijlage I van het BHVBZ op de in Bijlage IV genoemde of vergelijkbare wijze, en deze gegevens te laten noteren in een rapport.

Uitleg lastgeving

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt gegeven, wanneer er niet maandelijks door een daarvoor geaccrediteerd laboratorium onaangekondigd onderzoek is gedaan naar de parameters die genoemd worden in Bijlage I van het BHVBZ op de in Bijlage IV genoemde of vergelijkbare wijze, en u de resultaten daarvan heeft laten noteren in een rapport. Het is niet toegestaan om het laboratorium toegang tot het bad te weigeren als het voor zwimmers wel toegankelijk is.

Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u €2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) betalen per keer dat artikel 10, eerste tot en met derde lid, van het BHVBZ juncto artikel 2, van de WHVBZ wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op maximaal € 10.000,-- (tienduizend euro).

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzending van deze brief, die onderaan deze brief is vermeld.

Uitleg lastgeving

De hierboven vastgestelde bedragen staan in redelijke verhouding tot enerzijds de zwaarte van het door de overtreding van het wettelijke voorschrift geschonden belang en anderzijds de beoogde effectieve werking van de dwangsomoplegging.

Wanneer wij na het verstrijken van bovengenoemde termijnen vaststellen dat de overtredingen voortduren dan moet u ons per overtreden lastgeving een dwangsom betalen. U dient deze dwangsom dan binnen zes weken te betalen. Wanneer u niet binnen deze termijn betaalt, dan zullen wij bij invorderingsbeschikking de dwangsom invorderen. Indien na invordering van de dwangsom(men) blijkt dat de overtreding nog steeds voortduurt, zullen wij ons beraden over de toepassing van andere binnen onze bevoegdheid liggende handhavingsmaatregelen, bijvoorbeeld de sluiting van uw zwembad.

Bij niet tijdige betaling zal de wettelijke rente aan u in rekening worden gebracht en zijn wij bevoegd om de verbeurde dwangsommen en de wettelijke rente in te vorderen.

Schade volksgezondheid

Door de ingebruikname van de ozoninstallatie kan u ernstige schade aan de volksgezondheid veroorzaken, omdat ozon giftig is en gezondheidsklachten kan veroorzaken. Vanwege dit risico op schade aan de volksgezondheid is op 2 juni de ozoninstallatie door [REDACTED] verzegeld en is aan u en de installateur nogmaals uitgelegd dat u deze wijze van gebruik van de ozoninstallatie in Nederland niet is toegestaan en onder welke voorwaarden u wel gelegenheid tot zwemmen mag geven.

Voorgeschiedenis

Door het opnieuw aansluiten van de ozoninstallatie heeft u artikel 10, eerste lid, van de WHVBZ overtreden en heeft u artikel 2, van de WHVBZ overtreden door de volksgezondheid in gevaar te brengen door de ozoninstallatie zonder ozon-destructeur aan te sluiten en daardoor de (rest-)ozon in het badwater te laten. Deze wijze van desinfectie met ozon in het badwater is in Nederland verboden.

Ook met het onvoldoende uitvoeren en bijhouden in het logboek van de eigen metingen van de waterkwaliteit en het niet-meten van ozon in het badwater door u en door het laboratorium, overtreedt u artikel 9, eerste tot en met vierde lid, en artikel 10, eerste lid tot en met derde lid, van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ) en daarmee van artikel 2, van de WHVBZ.

Deze overtredingen zijn tijdens het controlebezoek van 1 juni 2017 met u besproken. Ook hebben wij onze bevindingen van 1 juni 2017 beschreven in onze brief van 1 juni 2017, die wij u ter plekke hebben overhandigd. Verder hebben wij u op dat moment een last tot sluiting opgelegd. Op 2 juni 2017 hebben wij met u gesproken over de voorwaarden waaronder u tijdens de last tot sluiting, alsnog gelegenheid mag geven tot zwemmen. Deze voorwaarden hebben wij beschreven in onze brief van 2 juni 2017, die wij u ter plekke hebben overhandigd. Naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen hebben wij u met onze brief op 16 juni aangekondigd een last onder dwangsom op te leggen.

In deze vooraankondigingsbrief hebben wij u in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken een zienswijze tegen ons voornemen in te dienen. Hiervan heeft u gebruik gemaakt door op 3 juli 2017 uw zienswijze mondeling toe te lichten. U heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid uw zienswijze ook schriftelijk toe te lichten. Wij delen u mee dat wij besloten hebben om u een last onder dwangsom op te leggen. Waarom wij dit doen lichten wij in dit besluit toe. Bij onze afweging hebben wij uw zienswijze meegewogen.

Overtreding, zienswijze per overtreden wetsartikel en onze reactie hierop

Op grond van artikel 2, van de WHVBZ, is het de houder van een zweminrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de, in artikelen 3, 4 en 7, van die wet, gestelde voorschriften.

Geconstateerd is dat artikelen 2 en 10, van de WHVBZ en de voorschriften van het BHVBZ 9 en 10 worden overtreden:

1. WHVBZ Artikel 10, eerste lid: Kennisgevingsplicht

2. BHVBZ Artikel 9, eerste tot en met vierde lid: Dagelijks onderzoek en logboek

3. BHVBZ Artikel 10, eerste tot en met derde lid: Periodiek laboratorium onderzoek

De uitgebreide wettekst van de WHVBZ en de uitwerking hiervan in het BHVBZ staan in bijlage 1 van deze brief uitgeschreven.

Hieronder geven wij per wetsartikel aan wat de geconstateerde overtreding is, een samenvatting van uw zienswijze en onze reactie hierop. Voor de leesbaarheid van deze brief is de volledige tekst bij het desbetreffende wetsartikel opgenomen in bijlage 1 (Integrale tekst van de overtreden wetsartikelen van de BHVBZ).

Ad1. Artikel 10, eerste lid, van de WHVBZ: Kennisgevingsplicht

Overtreding

U heeft twee maal, zonder ons daarvan vooraf kennis te geven, de installatie van uw badinrichting ingrijpend gewijzigd door een ozoninstallatie aan te sluiten. Na de eerste constatering hebben wij u zowel mondeling tijdens de controle, als per e-mail op 12 april 2016, met nadruk gewezen op de verplichting om wijzigingen aan uw badinrichting van te voren aan ons te melden.

Tevens hebben wij u in onze e-mail van 12 april 2016 meegedeeld dat de ozoninstallatie niet in gebruik mag worden genomen. Op 21 april 2016 heeft u per e-mail een meldingsformulier WHVBZ van ons ontvangen. Desondanks hebben wij op 1 juni 2017 opnieuw geconstateerd dat u, zonder ons vooraf kennis te geven van uw voornemen, de ozoninstallatie heeft aangesloten.

Zienswijze

Op 3 juli 2017 heeft u uw zienswijze mondeling aan ons toegelicht. Samengevat komt uw zienswijze op het volgende neer. Volgens u zijn onze waarschuwingen in het verleden over de ingebruikname van de ozon-installatie, mogelijk onvoldoende tot u doorgedrongen.

Tevens heeft [REDACTED] tijdens het gesprek aangegeven dat de voorzieningen, waarover wij in onze brief van 13 juni naar verwijzen, al binnen uw inrichting aanwezig zijn. Op basis van een onderzoek van het RIVM dacht [REDACTED] [REDACTED] dat het gebruik van ozon op deze wijze is toegestaan. [REDACTED] [REDACTED] kwam met de doelvoorschriften uit een voorstel van de nieuwe wetgeving.

Reactie op zienswijze

Naar aanleiding van de constatering van de ingebruikname van uw ozon-installatie, heeft [REDACTED] u op 12 april 2016 een e-mail gestuurd waarin wij u er nadrukkelijk op hebben gewezen dat u dergelijke voorgenomen wijzigingen aan de installatie ten minste 3 maanden van tevoren bij ons moet melden. Deze e-mail is opgenomen in de bijlage 2 van deze brief.

Ook hebben wij in deze e-mail duidelijk aangegeven dat de ozon-installatie afgekoppeld moet worden en niet meer aangesloten mag worden.

Tot slot hebben wij in deze e-mail, in vet gedrukte letters, aangegeven dat wanneer u de installatie toch laat draaien, wij genoodzaakt zijn het zwembad te sluiten. Wij hebben u er meermaals op gewezen dat u wijzigingen aan uw badinrichting tijdig bij ons moet melden. Naar onze mening is deze e-mail dan ook niet voor meerdere uitleg vatbaar.

Wij onderschrijven de opmerking van [REDACTED], over de aanwezige voorzieningen, in zoverre dat wij in onze vorige brief een opsomming hebben opgesteld van voorzieningen die aanwezig moeten zijn bij een ozon-installatie. Of deze voorzieningen daadwerkelijk aanwezig zijn, konden wij op dat moment niet beoordelen, juist door het ontbreken van een complete melding inclusief technische tekeningen en specificaties van de te plaatsen apparatuur.

Wij hebben geconstateerd dat u de ozoninstallatie ondanks deze uitleg niet volgens de richtlijnen heeft aangesloten, omdat u de installatie niet voor het zandfilter heeft toegepast, dan wel geen ozondestructor na de installatie heeft toegepast. [REDACTED] geeft aan dat u de installatie niet op deze manier wilt aansluiten, omdat hij van mening is dat een lage concentratie ozon in het toevoerwater naar het bassin juist positief is.

Daarnaast is geconstateerd dat u geen meetinstrument beschikbaar hebt dat de ozonconcentratie in het badwater meet. De ozonconcentratie in het toevoerwater moet dagelijks tweemaal worden gemeten en in de resultaten in het logboek genoteerd.

Wij begrijpen uit uw zienswijze dat er bij u verwarring is ontstaan over de op dit moment geldende wetgeving. U verwacht de huidige WHVBZ en het BHVBZ met het beschikbaar hebben van stukken uit 2011-2014 over de internetconsultatie ten behoeve van een nieuwe zwemwaterwet. De verspreide stukken zijn slechts adviezen en voorstellen om tot een nieuwe zwemwaterwet te komen. Deze voorstellen zijn nooit tot een wetsvoorstel gekomen en zijn gestrand voordat deze in de Tweede Kamer kon worden behandeld. Wanneer dit wel de vigerende wetgeving zou zijn, dan zouden deze stukken in de Staatscourant en op wetten.overheid.nl zijn gepubliceerd. Dit is niet het geval. Het ligt in de lijn der verwachting dat de regelgeving voor zwembaden in de toekomst wordt opgenomen in de Omgevingswet. Wanneer dit zal zijn en in welke vorm, is op dit moment niet bekend. Wij kunnen daar ook niet op vooruit lopen. Onder de huidige wetgeving is het gebruik van ozon op de manier waarop u voorstelt niet toegestaan.

Al het bovenstaande is voor ons geen reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Ad 2). Artikel 9, eerste tot en met vierde lid: Dagelijks onderzoek en logboek

Overtreding

Tijdens de controle van 1 juni 2017 hebben wij geconstateerd dat u onvoldoende eigen metingen uitvoert, dan wel het logboek onvoldoende bijhoudt. Zo wordt het vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor niet gemeten, dan wel genoteerd in het logboek. Dat is op 7 april 2016 ook geconstateerd. Ook hebben wij u in het telefoongesprek en bevestigende email van 12 april 2016 op deze overtreding gewezen.

Zienswijze

Tijdens het gesprek op 3 juli heeft u aangegeven dat het logboek niet goed wordt bijgehouden, omdat het voor u onmogelijk is om voldoende zicht te houden op het aantal bezoekers en gebruikers van uw zwembad. De gasten van uw badinrichting hebben rechtstreeks toegang tot uw zwembad. Uw medewerkers voeren hier geen controle op en hebben hier zodoende geen zicht op.

Tevens geeft u aan dat het voor u niet mogelijk is om het verbruik van zwavelzuur en natriumhypochloriet te meten en te noteren in het logboek, omdat u chemicaliën gebruikt uit jerrycans.

Reactie op zienswijze

Wij hebben u gewaarschuwd op het onvoldoende uitvoeren van het dagelijks onderzoek en de resultaten daarvan bijhouden in het logboek, omdat met regelmaat metingen van het vrij beschikbaar chloorgehalte, gebonden beschikbaar chloorgehalte en de pH ontbreken. Zonder deze metingen heeft u onvoldoende zicht op de waterkwaliteit en stelt u mogelijk uw gasten bloot aan zwembadwater van slechte kwaliteit. Na het zienswijze gesprek bleek bij controle, van het logboek op 3 juli dat u deze metingen nog steeds onvoldoende bijhoudt in het logboek.

Dat het voor u moeilijk is om zicht te houden op de hoeveelheid gebruikers van het zwembad, onderschrijven wij. U kunt hiervan wel een schatting maken op basis van de bezetting van uw hotel. Wij treden doorgaans niet handhavend op wanneer de bezoekersaantallen in een semi-openbare badinrichting slechts globaal worden bijgehouden. Het ontbreken van de bezoekersaantallen is voor ons in dit geval echter niet de reden geweest voor het opleggen van een last onder dwangsom.

Dat u zwavelzuur en natriumhypochloriet gebruikt uit jerrycans, wil niet zeggen dat u het verbruik van deze chemicaliën niet kunt bijhouden in het logboek. U zou bijvoorbeeld in het logboek kunnen noteren wanneer een nieuwe jerrycan is aangesloten. Op deze manier houdt u voldoende zicht op uw chemicaliënverbruik en kunt u ingrijpen wanneer u constateert dat u bovenmatig veel chemicaliën verbruikt, wat zou kunnen duiden op een lekkage.

Dit is voor ons geen reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom. U houdt op dit moment onvoldoende zicht op de waterkwaliteit en overtreedt daarmee artikel 9, eerste tot en met het vierde lid WHVBZ.

Ad 3). BHVBZ Artikel 10, eerste tot en met derde lid: Periodiek laboratorium onderzoek

U heeft op dit artikel geen zienswijze gegeven.

Handhavingsplicht

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Ook kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

Naar onze mening heeft u ruim voldoende tijd en mogelijkheid gehad om structurele verbeteringen binnen uw badinrichting door te voeren. Bovendien hebben wij u in onze e-mail van 12 april 2016 en onze brief van 1 juni 2017 ook al op bovenstaande overtredingen gewezen en u een termijn geboden om de overtredingen ongedaan te maken. Desondanks zijn een deel van de overtredingen nog steeds niet beëindigd. Ook bestaat hierdoor bij ons onvoldoende vertrouwen dat u de reeds beëindigde overtredingen niet opnieuw be gaat.

Wij komen na onderzoek, beoordeling van uw zienswijze en na belangenafweging tot de conclusie dat de veiligheid en gezondheid van uw bezoekers gediend is met handhaving en dat hun belang zwaarder weegt dan uw belang, dat de geconstateerde overtreding voortduurt. Ons zijn geen omstandigheden bekend waarom van handhaving moet worden afgezien.

Op grond van het bovenstaande zien wij geen reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor de goede orde merken wij op dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit kan alleen worden bereikt door het indienen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Noord-Nederland. U kunt ook digitaal procederen via www.rechtspraak.nl. Dit kunt u doen door via de button 'uw situatie' uw rechtszaak starten. Voor meer info raadpleeg de internetsite van de Rechtbank.

Voor meer informatie over de bezwaarschriftprocedure verwijzen wij u naar: provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.


Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders, [REDACTED] [REDACTED] per telefoon via [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED] of [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED].

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente De Wolden.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n):

Afschrift aan:

- Politie Noord-Nederland, locatie Assen, Postbus 107, 9400 AC Assen
- Openbaar Ministerie Noord-Nederland, Postbus 577, 9700 AN Groningen
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde
- GGD Drenthe, t.a.v. afdeling infectieziekten, Postbus 144, 9400 AC Assen
- Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Wonen, Water en Producten, Graadt van Roggenweg 500, 3531 AH Utrecht

Bijlage 1: integrale wetteksten overtreden artikelen WHVBZ en BHVBZWHVBZ**Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ)**

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Artikel 2

Het is de houder van een badinrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 geldende voorschriften.

Artikel 3

1. In het belang van de hygiëne kunnen bij algemene maatregel van bestuur met betrekking tot badinrichtingen voorschriften worden gegeven betreffende:

- a. de hoedanigheid en de behandeling van het zwem- en badwater;*
- b. het aantal en de inrichting van douches en toiletten;*
- c. de voorziening met drink- en waswater en de afvoer van afvalwater;*
- d. de te bezigen materialen;*
- e. het treffen van voorzieningen ten behoeve van de reinheid;*
- f. de gelegenheid tot het bergen van kleding;*
- g. het aantal gelijktijdig toe te laten bezoekers;*
- h. het toezicht,*
- i. preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid.*

2. De voorschriften, bedoeld in het eerste lid, bevatten slechts hetgeen naar Ons oordeel uit het oogpunt van hygiëne strikt noodzakelijk is.

3. De voorschriften, bedoeld in het eerste lid, onder a, gelden niet met betrekking tot de badinrichtingen behorend tot de op grond van artikel 10b, tweede lid, aangewezen locaties.

Artikel 10

1. Degene die voornemens is een badinrichting op te richten, te wijzigen of uit te breiden, geeft van dat voornemen kennis aan Gedeputeerde Staten.

Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ)

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Artikel 3

1. Het zwem- en badwater voldoet aan de normen die in de bij dit besluit behorende bijlage I zijn aangegeven.

2. Het water waarmee de bassins worden gevuld, is van drinkwaterkwaliteit.

Bijlage I. Normen voor zwem- en badwater, in badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in oppervlaktewater, als bedoeld in artikel 2, van het besluit¹

			houder	laboratorium.
Te meten in het bassin op de plaats waar de waarde van deze parameter naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het ongunstigst is. ²				
1. Bij 37°C kweekbare kiemen	aantal per ml	≤ 100		m
2. Pseudomonas aeruginosa	aantal per 100 ml	niet aantoonbaar		³
3. Doorzicht	meter	tot bodem	d	m
4. Troebelingsgraad bij uitlaat	FTE	≤ 0,5		³
5. Kaliumpermanganaatverbruik	mg/l	≤ 70 % van het kaliumpermanganaatverbruik van het supplementewater + 6		m ⁴
6. Zuurgraad	Ph	6,8 ≤ pH ≤ 7,8	d	m
7. Buffercapaciteit	mmol/l	≥ 1		³
8. Ureum	mg/l	≤ 2,0		m ⁴
9. Vrij beschikbaar chloor (VBC)	mg/l	0,5 ≤ VBC ≤ 1,5 ⁵	d	m
10. Vrij beschikbaar chloor indien cyaanuurzuur wordt gebruikt (in dat geval geldt niet de onder 9 vermelde norm)	mg/l	2,0 ≤ VBC ≤ 5,0	d	m
11. Gebonden beschikbaar chloor	mg/l	≤ 1,0	d	m
12. Cyanuurzuur (indien dit in enigerlei vorm wordt gebruikt)	mg/l	≤ 50 (bij gebruik cyanuurzuur) ≤ 100 (bij gebruik isocyanuurzuur-verbindingen)		m ⁴
Te meten in het toevoerwater:				
13. Ozon (indien als oxydatiemiddel gebruikt)	mg/l	niet aantoonbaar	d	m
Te meten op de in het beheersplan Legionella (artikel 2b) aangegeven risicopunten:				
14. Legionella	k.v.e./l	<100 k.v.e./l		hj

d = dagelijks onderzoek. De aangegeven parameters dienen dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch tenminste bij opening en tegen sluitingstijd, door de houder te worden onderzocht.

m = maandelijks onderzoek. Dit onderzoek laat de houder verrichten door een laboratorium als bedoeld in artikel 10, eerste lid, zodanig dat in een kalenderjaar tenminste 40 % in de eerste helft van de openingsuren wordt uitgevoerd en ten minste 40 % in de tweede helft van de openingsuren. Indien de openstelling voor het publiek vóór de 15e van enige maand aanvangt of na de 15e van enige maand eindigt, dient in deze maanden eveneens een onderzoek plaats te vinden.

hj = halfjaarlijks onderzoek. Het onderzoek dient plaats te vinden op de in het beheersplan aangegeven risicopunten.

¹ Bij bassins met eenmalig gebruik van water, waarbij het bassin met water van drinkwaterkwaliteit wordt gevuld en geen desinfectiemiddelen worden toegevoegd, gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1 en 3 genoemde parameters. Ten aanzien van de overige bassins met eenmalig gebruik van water en de doorstroomde bassins gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1, 3, 6, 9 of 10, 12 en 13 genoemde parameters.

² Bij bassins met eenmalig gebruik van water dient het onderzoek plaats te vinden na het vullen van het bassin, voordat er in wordt gebaad. Indien meerdere van deze bassins deel uitmaken van één systeem, kan volstaan worden met onderzoek van het zwem- of badwater in één bassin.

³ Indien er aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit ten aanzien van deze parameter niet aan de norm voldoet, dient onderzoek plaats te vinden ten aanzien van deze parameter.

⁴ Indien meerdere bassins in een badinrichting op dezelfde zuiveringsinstallatie zijn aangesloten, hoeft het onderzoek naar deze parameter alleen plaats te vinden in het bassin waar de waarde van deze parameter, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het ongunstigst is op grond van de ligging ten opzichte van de zuiveringsinstallatie dan wel op grond van de bezoekersaantallen.

⁵ Bij openluchtbaden en bassins met een wateroppervlakte kleiner dan 20 m² geldt een bovengrens van 5,0 mg/l.

BHVBZ Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede, en derde lid, bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Artikel 10, eerste lid: Periodiek laboratoriumonderzoek (bijlage 1)

De houder laat door een laboratorium - dat een kwaliteitsborgingssysteem hanteert dat gebaseerd is op de norm NEN-EN-ISO/IEC17025, zoals deze luidde in april 2000, dan wel op een andere daaraan gelijkwaardige norm die terzake geldt in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake Europese Economische Ruimte - de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ onderzoeken, ten minste zo vaak als dit in deze bijlage I is aangegeven en op een wijze zoals dit in bijlage IV van het BHVBZ is aangegeven.

Artikel 10, tweede lid

Hij laat de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek in een aan hem uit te brengen rapport noteren.

Artikel 10, derde lid

Hij laat in het rapport tevens noteren:

- a. het geschatte aantal zwemmers en baders op de dag voor het ingevolge het eerste lid verrichte onderzoek;*
- b. het tijdstip waarop het onderzoek waaruit de gegevens zijn verkregen is verricht;*
- c. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag tot dat tijdstip.*

Bijlage 2 Email 12 april 2016 :bevestiging van afspraken over aansluiten van de chloor- en zuurdosering en het afsluiten van de ozonbehandelingsinstallatie

Aan:
H.C.R. "De Stobbe" B.V.
t.a.v. [REDACTED]
Westerstraat 84
7963 BE RUIZEN



Assen, 29 september 2017
Ons kenmerk 201700758-00717758
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Whvzb 2017 - Ozon-installatie Hotel de Stobbe - Westerstraat 84 7963 BE Ruizen

Geachte [REDACTED],

Naar aanleiding van het door u ingediende pro-forma bezwaarschrift heeft u op 20 september 2017 een informeel gesprek gehad met onze medewerkers [REDACTED]. U was bij het gesprek aanwezig samen met uw advocaat [REDACTED] en uw adviseur [REDACTED]. In het overleg is verzocht om een gedane toezegging per brief te bevestigen. Door middel van deze brief komen wij aan dit verzoek tegemoet.

Tijdens het overleg is gesproken over de opgelegde last onder dwangsom en over de thans niet in gebruik zijnde ozoninstallatie bij De Stobbe.

Zoals eerder aangegeven is het niet toegestaan om de ozon-installatie te gebruiken op de wijze zoals deze nu is aangesloten. De huidige wetgeving staat dit niet toe. Omdat de installatie twee keer eerder zonder kennisgeving op deze wijze is aangesloten, is de ozon-installatie door ons verzegeld.

De heren [REDACTED] zijn van mening dat de ozon-installatie alleen functioneert wanneer deze op de aangesloten manier in gebruik wordt genomen. Om de wetgever te verleiden de wetgeving in de toekomst aan te passen, en deze manier van aansluiten toe te staan, is gesproken over de mogelijkheid om in samenwerking met het RIVM hiervoor een pilotproject te starten. Het is bekend dat het RIVM in het verleden in andere gevallen ook heeft gewerkt met pilotzaken.

Wij verwachten van u dat u een gedegen plan van aanpak met een wetenschappelijke onderbouwing opstelt, waaruit blijkt dat de volksgezondheid als gevolg van uw installatie niet in het geding is. Als u dit voorlegt aan het RIVM en het RIVM is bereid voor uw situatie normen en kaders (t.a.v. meetmethoden en een monitoringsprogramma) voor dit pilotproject op te stellen, zijn wij bereid hiervoor ontheffing onder voorwaarden te verlenen.

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan [REDACTED].

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
H.C.R. "De Stobbe" B.V.
[REDACTED]
Westerstraat 84
7963 BE RUINEN



Assen, 31 oktober 2017
Ons kenmerk 201700758-00723349
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle dwangsom 2017 - Hotel de Stobbe - Westerstraat 84 7963 BE Ruinen

Geachte [REDACTED],

Wij hebben u op 3 augustus 2017 een last onder dwangsom¹ opgelegd voor het beëindigen en beëindigd houden van 3 overtredingen van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). In deze brief leest u de resultaten van deze controle.

Op 17 oktober 2017 hebben onze toezichthouders, [REDACTED] en [REDACTED], een controle uitgevoerd op de naleving van deze dwangsom. Bij deze controle was [REDACTED] aanwezig. Hieronder vindt u cursief de gecontroleerde lastgevingen en daaronder de resultaten van deze controle. Deze brief mag u tevens beschouwen als het rapport van bevindingen van de uitgevoerde controle.

1: Whvbz Artikel 10, eerste lid: Kennisgevingsplicht

U dient de overtreding van artikel 10, lid 1 van de Whvbz beëindigd te houden door in het vervolg zorg te dragen voor een actuele en complete kennisgeving aan GS, tenminste 3 maanden voordat u wijzigingen of uitbreidingen aanbrengt in of aan uw badinrichting.

Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u €10.000,-- (tienduizend euro) betalen per keer dat artikel 10, van de Whvbz wordt overtreden.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er geen wijzigingen of uitbreidingen zijn aangebracht aan de badinrichting.

¹ Met ons kenmerk: 31/VTH/2017002290.

2: Bhvz Artikel 9, eerste tot en met vierde lid: Dagelijks onderzoek en logboek

U dient de overtreding van artikel 9, eerste tot en met vierde lid van de Bhvz te beëindigen en beëindigd te houden door tweemaal daags de parameters die zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvz te onderzoeken en te noteren in het logboek.

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt gegeven wanneer het dagelijks onderzoek niet tenminste tweemaal daags is uitgevoerd en in het logboek is genoteerd.

Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u €2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) betalen per keer dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvz juncto artikel 2, van de Whvz wordt overtreden.

Tijdens de controle is geconstateerd dat tussen 4 augustus 2017 en 16 oktober 2017 twee maal daags het eigen onderzoek is uitgevoerd op de vereiste parameters en de resultaten daarvan zijn genoteerd in het logboek. U voldoet hiermee aan de lastgeving. Dit betekent dat geen dwangsom is verbeurd.

3: Bhvz Artikel 10, eerste tot en met derde lid: Periodiek laboratoriumonderzoek

U dient de overtreding van artikel 10, eerste tot en met derde lid van het Bhvz te beëindigen en beëindigd te houden door maandelijks door een daarvoor geaccrediteerd laboratorium onderzoek te laten uitvoeren naar de parameters zoals genoemd in bijlage I van het Bhvz op de in Bijlage IV genoemde of vergelijkbare wijze, en deze gegevens te laten noteren in een rapport.

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt gegeven, wanneer er niet maandelijks door een daarvoor geaccrediteerd laboratorium onaangekondigd onderzoek is gedaan naar de parameters die genoemd worden in Bijlage I van het Bhvz op de in Bijlage IV genoemde of vergelijkbare wijze, en u de resultaten daarvan heeft laten noteren in een rapport. Het is niet toegestaan om het laboratorium toegang tot het bad te weigeren als het voor zwemmers wel toegankelijk is.

Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u €2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) betalen per keer dat artikel 10, eerste tot en met derde lid, van het Bhvz juncto artikel 2, van de Whvz wordt overtreden.

Tijdens een administratieve controle voorafgaand aan de controle ter plaatse, is geconstateerd dat u op 21 augustus 2017 en op 13 september 2017 door Eurofins KBBL onder accreditatie opgestelde analyserapporten heeft ontvangen die voldoen aan de vereisten van artikel 10, eerste tot en met derde lid van het Bhvz. U voldoet hiermee aan de lastgeving. Dit betekent dat geen dwangsom is verbeurd.

Controle last tot sluiting

Tijdens het controlebezoek is tevens de naleving van de last tot sluiting gecontroleerd. Geconstateerd is dat de ozon-installatie afgekoppeld is en dat de verzegeling intact is. Tevens is het eigen onderzoek en het laboratoriumonderzoek voldoende uitgevoerd (Zie hierboven). U voldoet hiermee aan de voorwaarden om gelegenheid tot zwemmen te geven.

Werking lasten

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat door het positieve resultaat van deze controle, de opgelegde last tot sluiting en last onder dwangsom hun werking echter niet verliezen. U dient te blijven voldoen aan de opgelegde lasten. Wij zullen hier nieuwe controles op uitvoeren.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED] of mevrouw [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED].

Afschrift

Vanwege uw lopende bezwaarprocedure tegen het opleggen van de betreffende dwangsom, wordt een afschrift van deze brief gezonden aan uw advocaat, [REDACTED]

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
H.C.R. "De Stobbe" B.V.
[REDACTED]
Westerstraat 84
7963 BE RUINEN



Assen, 1 november 2017
Ons kenmerk 201700758-00723359
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Aanpassing brief 29 september 2017

Geachte heer,

Op 29 september 2017 hebben wij een brief naar u gestuurd waarmee wij de gedane toezeggingen tijdens het overleg op 20 september hebben bevestigd. Naar aanleiding hiervan heeft een e-mailwisseling plaatsgevonden met uw advocaat, [REDACTED]. In deze e-mailwisseling is verzocht om onze brief van 29 september 2017 te herzien. Door middel van deze brief komen wij aan dit verzoek tegemoet.

Het is op dit moment niet toegestaan om de ozon-installatie te gebruiken op de wijze zoals deze nu is aangesloten. U wilt graag de ozongenerator ten behoeve van het zwembad gebruiken. Op grond van artikel 5 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvzb) kan in bijzondere gevallen bij de provincie een tijdelijke ontheffing worden aangevraagd.

Bij de ontheffingsaanvraag moet een motivering voor de bijzondere omstandigheden, een plan van aanpak en een wetenschappelijke onderbouwing¹ worden gevoegd. Hiermee moet worden aangetoond bij welke concentraties van ozon in het water en in de lucht deze toepassing voor de zwemmer en de ondernemer veilig kan worden toegepast. Het is voor ons van belang dat de waterkwaliteit kan worden gegarandeerd en de volksgezondheid van de zwemmer is gewaarborgd en met behulp van monitoring blijft gewaarborgd.

U kunt ervoor kiezen om het RIVM in te schakelen. Het RIVM wordt vaak door het ministerie ingeschakeld om normen op te stellen. Ook heeft het RIVM meegewerkt aan het eerder door ons op 20 april 2016 aan u verstrekt rapport 'oriënterend onderzoek naar desinfectietechnieken in zwembadwater'. Hierin is weliswaar gerapporteerd over ozon als desinfectietechniek, maar ook om het ozon uit het water te verwijderen, voordat het in het zwembad komt. Mogelijk dat het RIVM u kan helpen of dat zij u naar andere experts uit hun kennisnetwerk kunnen doorverwijzen.

¹ Een wetenschappelijke onderbouwing bestaat uit artikelen of onderzoek, waarmee kan worden aangetoond onder welke concentraties de ozon veilig kan worden toegepast.

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan [REDACTED].

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Afschrift aan:



Aan:
Woestenenk Legal

[REDACTED]
Postbus 120
2910 AC NIEUWERKERK AD IJSSEL



Assen, 18 december 2017
Ons kenmerk 201700758-00732171
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Beslissing op bezwaar last onder dwangsom Hotel De Stobbe

Geachte mevrouw,

Op 7 september 2017 heeft u namens, [REDACTED], eigenaar van Hotel De Stobbe te Ruinen, een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaar is gericht tegen ons besluit van 3 augustus 2017 tot opleggen van een last onder dwangsom aan Hotel De Stobbe.¹

Advies

Op 11 december 2017 heeft de Commissie rechtsbescherming het in bijlage 1 opgenomen advies over uw bezwaarschrift uitgebracht. Ook het verslag van de hoorzitting gaat hierbij (bijlage 2).

De commissie adviseert om uw bezwaren ongegrond te verklaren en de motivering over de hoogte van de dwangsom in de beslissing op bezwaar aan te vullen.

Besluit

Wij volgen het advies van de Commissie rechtsbescherming en verklaren uw bezwaren ongegrond. Dit betekent dat wij de last onder dwangsom in stand laten en aanpassen met inachtneming van het advies.

Aanvullende motivering

Aan het dwangsombesluit van 3 augustus 2017 hebben wij drie lastgevingen verbonden.²

¹ met kenmerk 31/VTH/2017002290

² lastgevingen zijn op pagina 1 en 2 in de last onder dwangsom opgenomen.

Op grond van artikel 5:32b, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) dient de dwangsom in redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. Het opleggen van een last onder dwangsom heeft ten doel de overtreder te bewegen tot naleving van de voor hem geldende regels. Van de dwangsom moet een zodanige prikkel uitgaan, dat de opgelegde last wordt uitgevoerd zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.³

Wij hebben aan de hoogte van de dwangsom de aard en ernst van de overtreding en uw gedrag ten grondslag gelegd. De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) beogen de gezondheid en veiligheid van de bezoekers van de badinrichting te beschermen. De op grond van de artikelen 9 en 10 Bhvbz vereiste onderzoeken naar de hoedanigheid van het zwembadwater moeten ertoe bijdragen dat de gezondheid en veiligheid van de bezoeker niet in gevaar wordt gebracht. Naleving van deze artikelen is dan ook geboden. De eigenaren van het bedrijf waren al geruime tijd op de hoogte van de overtreding, zodat zij voldoende tijd hebben gehad om hun gedrag te wijzigen. Er is echter sprake van het voortduren van de overtredingen en opnieuw begaan van overtredingen. Wij zien deze last onder dwangsom daarom als instrument om gedragsverandering te realiseren. Een prikkel om de eigenaar van Hotel De Stobbe ertoe te bewegen in het vervolg bij wijzigingen aan de badinrichting hiervan kennis te geven en de onderzoeken naar de waterkwaliteit uit te voeren. Verder is de hoogte van de dwangsom gerelateerd aan de aard en de ernst van de overtreding. Wij achten de overtredingen zodanig ernstig dat een dwangsom van deze hoogte gerechtvaardigd is.

Opmerking

De dwangsom voor het uitvoeren van periodiek laboratoriumonderzoek is vastgesteld op € 2.500,- voor elke geconstateerde overtreding van artikel 10, eerste tot en met derde lid van het BHVBZ. Wanneer er niet maandelijks door een daarvoor geaccrediteerd laboratorium onaangekondigd onderzoek is gedaan naar *alle* parameters die genoemd worden in Bijlage I van het BHVBZ op de in Bijlage IV genoemde of vergelijkbare wijze, en u de resultaten daarvan heeft laten noteren in een rapport, u per constatering (controlebezoek) een dwangsom verbeurd. Wij willen u erop wijzen dat dit betekent dat het vastgestelde bedrag niet per parameter afzonderlijk verbeurd.

Proceskostenvergoeding

Aangezien wij uw bezwaren ongegrond hebben verklaard en de bestreden besluiten in stand hebben gelaten, komt u op grond van artikel 7:15, tweede lid Awb niet voor vergoeding van de proceskosten in aanmerking.

Rechtsmiddelenclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift verwijzen

³ uitspraak van 17 juli 2013, [ECLI:NL:RVS:2013:343](https://ecli.nl/RVS:2013:343)

wij u naar:

<https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/overheid-democratie/bezwaarschriften/beroep/>

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Manager Concern-management

Afschrift aan:

- Hotel De Stobbe, Westerstraat 84, 7963 BE Ruinen

Aan:
H.C.R. "De Stobbe" B.V.
[REDACTED]
Westerstraat 84
7963 BE RUIZEN



Assen, 30 april 2018
Ons kenmerk 201700758-00754688
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Reguliere controle Whvbz & Controle dwangsom 2018 - Hotel de Stobbe - Westerstraat 84 7963 BE Ruinen

Geachte [REDACTED],

Op 26 april 2018 hebben onze toezichthouders, [REDACTED] en [REDACTED] uw zwemgelegenheid Hotel De Stobbe bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). Tevens is een controle uitgevoerd op de naleving van de last onder dwangsom¹ die wij u op 3 augustus 2017 hebben opgelegd.

Tijdens de reguliere controle hebben wij geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Controle last onder dwangsom

Tijdens de controle van de last onder dwangsom hebben wij het volgende geconstateerd:

1: Whvbz Artikel 10, eerste lid: Kennisgevingsplicht

U dient de overtreding van artikel 10 lid 1 Whvbz beëindigd te houden door in het vervolg zorg te dragen voor een actuele en complete kennisgeving aan GS, tenminste 3 maanden voordat u wijzigingen of uitbreidingen aanbrengt in of aan uw badinrichting.

Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 10.000,-- (tienduizend euro) betalen per keer dat artikel 10 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op maximaal € 40.000,-- (twintigduizend euro).

Tijdens de controle is geconstateerd dat er geen wijzigingen of uitbreidingen zijn aangebracht aan de badinrichting.

¹ Met ons kenmerk: 31/VTH/2017002290

2: Bhvzb Artikel 9, eerste tot en met vierde lid : Dagelijks onderzoek en logboek

U dient de overtreding van artikel 9, eerste tot en met vierde lid Bhvzb te beëindigen en beëindigd te houden door tweemaal daags de parameters die zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvzb te onderzoeken en te noteren in het logboek.

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt gegeven wanneer het dagelijks onderzoek niet tenminste tweemaal daags is uitgevoerd en in het logboek is genoteerd.

Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) betalen per keer dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvzb juncto artikel 2 van de Whvzb wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op maximaal € 10.000,-- (tienduizend euro).

Tijdens de controle is geconstateerd dat u tussen 4 augustus 2017 en 25 april 2018 tweemaal daags het eigen onderzoek heeft uitgevoerd op de vereiste parameters en de resultaten daarvan heeft genoteerd in het logboek.

3: Bhvzb Artikel 10, eerste tot en met derde lid: Periodiek laboratoriumonderzoek

U dient de overtreding van artikel 10, eerste tot en met derde lid van het Bhvzb te beëindigen en beëindigd te houden door maandelijks door een daarvoor geaccrediteerd laboratorium onderzoek te laten uitvoeren naar de parameters zoals genoemd in bijlage I van het Bhvzb op de in Bijlage IV genoemde of vergelijkbare wijze, en deze gegevens te laten noteren in een rapport.

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt gegeven, wanneer er niet maandelijks door een daarvoor geaccrediteerd laboratorium onaangekondigd onderzoek is gedaan naar de parameters die genoemd worden in Bijlage I van het Bhvzb op de in Bijlage IV genoemde of vergelijkbare wijze, en u de resultaten daarvan heeft laten noteren in een rapport. Het is niet toegestaan om het laboratorium toegang tot het bad te weigeren als het voor zwemmers wel toegankelijk is.

Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u €2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) betalen per keer dat artikel 10, eerste tot en met derde lid, van het Bhvzb juncto artikel 2 van de Whvzb wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op maximaal € 10.000,-- (tienduizend euro).

Tijdens een administratieve controle voorafgaand aan de controle ter plaatse, is geconstateerd dat wij maandelijks door Eurofins KBBL onder accreditatie opgestelde analyserapporten hebben ontvangen die voldoen aan de vereisten van artikel 10, eerste tot en met derde lid van het Bhvzb.

Doordat u aan alle 3 de lasten heeft voldaan, verbeurt u geen dwangsom.

Controle last tot sluiting

Tijdens de controle is geconstateerd dat de ozon-installatie is afgekoppeld en dat de verzegeling intact is. Tevens is het eigen onderzoek en het laboratoriumonderzoek voldoende uitgevoerd (Zie hierboven). U voldoet hiermee aan de voorwaarden om gelegenheid tot zwemmen te geven.

Werking lasten

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat door het positieve resultaat van deze controle, de opgelegde last tot sluiting en last onder dwangsom hun werking niet verliezen. U dient te blijven voldoen aan de opgelegde lasten. Wij zullen hier nieuwe controles op uitvoeren.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED] per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
gemeente Aa en Hunze
afdeling Bouw & Woning toezicht
Postbus 93
9460 AB GIETEN

VERZONDEN 21 JAN. 2016



Assen, 21 januari 2016

Ons kenmerk 3/VTH/2016000192

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Whvbz; melding constructieproblemen; Hof van Saksen

Geachte heer/mevrouw,

Op 11 november 2015 heeft de provincie Drenthe een inspectie in het kader van de Whvbz uitgevoerd bij het zwembad van het Hof van Saksen. Tijdens deze inspectie is door de toezichthouders, [REDACTED], geconstateerd dat er een aantal problemen lijken te zijn met de constructie van het gebouw.

Tijdens de controle is geconstateerd dat één van de muren bij het wedstrijdbassin over zowel de gehele breedte als de hoogte scheurvorming vertoont. Tevens is geconstateerd dat verschillende platen van het systeemplafond boven het wedstrijdbassin doorhangen langs de randen. Wij zijn bezorgd over de invloed van deze gebreken op de structurele integriteit van deze wand en dit plafond en daarmee de veiligheid van de bezoekers. Foto's van de situatie zijn opgenomen in de bijlage van deze brief.

Omdat de constructie van een zwembad wordt blootgesteld aan een agressief klimaat van vocht en chloordampen, is het van belang om deze regelmatig op corrosie en andere gebreken te controleren. In het kader daarvan willen wij u vragen op welke datum de laatste controle is uitgevoerd en welke bevindingen in het inspectierapport zijn opgenomen. Tevens willen wij u verzoeken om naar aanleiding van deze constatering na te gaan of de constructie van het zwembad van Hof van Saksen in afdoende staat van onderhoud verkeert om de veiligheid van de bezoekers te garanderen.


Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED].



Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,




teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving


Bijlage(n): 5 foto's





Bijlage 1 Foto's inspectie 11-11-2015











Aan:
Hof van Saksen
[REDACTED]
Veldweg 22
9449 PW NOOITGEDACHT

VERZONDEN 20 MAART 2017



Assen, 20 maart 2017
Ons kenmerk 11/VTH/2017000867/
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden
(WHVBZ); reguliere controle d.d. Hof van Saksen 22 december 2016 (Aa en Hunze)

Geachte [REDACTED],

Op 22 december 2016 hebben onze toezichthouders, [REDACTED]
[REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was [REDACTED]
aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne
en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende
artikelen uit het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief
weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Sprudelbad

Artikel 15, eerste lid: Afwerking vloeren

Vloeren die bestemd zijn om met blote voeten te worden betreden, zijn:

- a. zo vervaardigd dat zij voldoende weerstand bieden tegen uitglijden;*
- b. van een zodanig afschot voorzien dat zich geen plassen kunnen vormen;*
- c. zodanig aangelegd dat het afvloeien van schrobwater of regenwater in het bassin niet mogelijk is.*

Artikel 15, tweede lid

In overdekte ruimten zijn vloeren, als bedoeld in het eerste lid, vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de voegen van de vloer op de trap naar het
sprudelbad nog steeds vergaande slijtage vertonen of zelfs geheel ontbreken.

Dompelbaden

Artikel 18, eerste lid: Afwerking bassins

De bodem en de wanden van de bassins zijn vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal.

Artikel 18, tweede lid: Reiniging bassins

De bodem en wanden van het bassin worden regelmatig gereinigd. Bodem en wanden van bassins met eenmalig gebruik van water worden tevens in voldoende mate gedesinfecteerd.

Artikel 19: Reinigbaarheid materialen

Voorwerpen die met de zwemmers of baders of het zwem- of badwater in aanraking kunnen komen, zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de wanden en de bodem van de dompelbassins niet vlak zijn afgewerkt en onvoldoende schoon worden gehouden. Er missen stukken coating.

Wij hebben u reeds op deze tekortkomingen gewezen in onze brief van 2 december 2015, met ons kenmerk 49/VTH/2015005259/49462. Wij hebben u in die brief een termijn gegeven van 3 maanden om de gebreken te verhelpen. [REDACTED] heeft daarop tijdens de hercontrole van 21 december 2015 aangegeven de gebreken tijdens gepland onderhoud in 2016 te willen oplossen. Deze afspraak hebben wij ook bevestigd in onze brief van 29 december 2015 met kenmerk 52/VTH/2015005692/49570.

Tot op heden zijn deze gebreken niet herstelt. U dient de vloer van de trap opnieuw in te voegen binnen 2 maanden na dagtekening van deze brief. Tevens dient u de dompelbassins zodanig af te werken dat de bodems vlak, waterdicht en eenvoudig reinigbaar zijn, binnen 2 maanden na dagtekening van deze brief.

Als de gebreken na deze termijn niet zijn opgelost, dan zien wij ons genoodzaakt om handhavend op te treden. Wij denken hierbij aan een last onder dwangsom. Wij gaan er vanuit dat het zover niet hoeft te komen.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Hof Van Saksen

[REDACTED]
Veldweg 22
9449 PW NOOITGEDACHT



Assen, 12 juni 2017

Ons kenmerk 201700610-00700554

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Verzoek om uitstel hersteltermijn - Whvbz - Hof van Saksen

Geachte [REDACTED],

Op 4 mei 2017 ontvingen wij van u een e-mail met het verzoek om verlenging van de hersteltermijn, die wij gesteld hebben in ons schrijven met kenmerk 11/VTH/2017000867. De hersteltermijn is door ons gesteld op 20 mei 2017.

In uw schrijven geeft u aan dat u verwacht de gestelde termijn, voor het herstel van de vloer van de trap en de coating van de dompelbassins, niet te kunnen halen. De reden hiervoor is dat u graag een duurzame oplossing van de problemen wilt realiseren. Dit kost meer tijd dan u van tevoren heeft ingeschat. U verwacht dat de werkzaamheden afgerond worden op 20 mei 2017. U kunt echter niet uitsluiten dat onvoorziene omstandigheden vertraging veroorzaken. Om deze reden wenst u een uitstel van de hersteltermijn van 8 weken.

Om u de mogelijkheid te bieden tot een gedegen herstel van de gebreken, gaan wij akkoord met uw voorstel tot uitstel van de herstel termijn. Wij zullen de termijn opschorten tot twee maanden na dagtekening van deze brief. Tegen deze tijd kunt u een controle verwachten op de uitgevoerde werkzaamheden.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED].

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Hof Van Saksen

[REDACTED]
Veldweg 22
9449 PW NOOITGEDACHT



Assen, 12 juni 2017

Ons kenmerk 201700610-00700554

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Verzoek om uitstel hersteltermijn - Whvbz - Hof van Saksen

Geachte [REDACTED],

Op 4 mei 2017 ontvingen wij van u een e-mail met het verzoek om verlenging van de hersteltermijn, die wij gesteld hebben in ons schrijven met kenmerk 11/VTH/2017000867. De hersteltermijn is door ons gesteld op 20 mei 2017.

In uw schrijven geeft u aan dat u verwacht de gestelde termijn, voor het herstel van de vloer van de trap en de coating van de dompelbassins, niet te kunnen halen. De reden hiervoor is dat u graag een duurzame oplossing van de problemen wilt realiseren. Dit kost meer tijd dan u van tevoren heeft ingeschat. U verwacht dat de werkzaamheden afgerond worden op 20 mei 2017. U kunt echter niet uitsluiten dat onvoorziene omstandigheden vertraging veroorzaken. Om deze reden wenst u een uitstel van de hersteltermijn van 8 weken.

Om u de mogelijkheid te bieden tot een gedegen herstel van de gebreken, gaan wij akkoord met uw voorstel tot uitstel van de herstel termijn. Wij zullen de termijn opschorten tot twee maanden na dagtekening van deze brief. Tegen deze tijd kunt u een controle verwachten op de uitgevoerde werkzaamheden.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Landal Nooitgedacht B.V.
[REDACTED]
Veldweg 22
9449 PW NOOITGEDACHT



Assen, 2 augustus 2017
Ons kenmerk 201700610-00709765
Behandeld door de heer [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Oplevering & hercontrole - Hof van Saksen - Veldweg 22 9449
PW Nooitgedacht

Geachte [REDACTED],

Op 14 juli 2017 hebben onze toezichthouders, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle waren [REDACTED] van de firma Reinders, [REDACTED] van de firma K3H Architecten, [REDACTED] en uzelf aanwezig. Tijdens dit bezoek is een opleveringscontrole uitgevoerd op de uitbreiding van uw badinrichting. Daarnaast is tijdens dit bezoek een hercontrole uitgevoerd op de punten uit onze brief van 20 maart 2017, met ons kenmerk 11/VTH/2017000867.

Hercontrole

Wij hebben geconstateerd dat de trap bij het sprudelbad opnieuw is ingevoegd. Tevens is geconstateerd dat de dompelbassins opnieuw zijn gecoat. Hiermee zijn beide overtredingen beëindigd.

Opleveringscontrole

Tijdens de opleveringscontrole is geconstateerd dat de uitbreiding van uw badinrichting nog niet voldoet aan de vereisten van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder is de door ons geconstateerde afwijking beschreven.

Artikel 15, eerste lid: Afwerking vloeren

Vloeren die bestemd zijn om met blote voeten te worden betreden, zijn:

- a. zo vervaardigd dat zij voldoende weerstand bieden tegen uitglijden;*
- b. van een zodanig afschot voorzien dat zich geen plassen kunnen vormen;*
- c. zodanig aangelegd dat afvloeien van schrobwater of regenwater in het bassin niet mogelijk is.*

Artikel 15, tweede lid

In overdekte ruimten zijn vloeren, als bedoeld in het eerste lid, vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal.

Tijdens de opleveringscontrole is geconstateerd dat de vloer van het 2^e bordes, van de trap van de glijbaantoren, en de vloer van de ruimte met de instapbakken plasvorming vertoont. Met u is afgesproken dat u deze vloeren alsnog op voldoende afschot legt zodat er geen plasvorming optreedt.

Tevens is geconstateerd dat de kunststof overlooproosters bij de skimouts niet vlak zijn afgewerkt waardoor deze scherpe uitstekende hoeken hebben en niet allemaal op dezelfde hoogte liggen. Met u is afgesproken dat u deze roosters vlak afwerkt, zodat bezoekers zich hieraan niet kunnen bezeren.

Artikel 19: Reinigbaarheid materialen

Voorwerpen die met de zwemmers of baders of het zwem- of badwater in aanraking kunnen komen, zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

Tijdens de opleveringscontrole is geconstateerd dat de wanden van de skimout ruimte en het trappenhuis van de glijbaantoren zijn afgewerkt met geschuurd beton. Deze wanden komen met zwemmers in aanraking en dienen daarom van een eenvoudig te reinigen materiaal vervaardigd te zijn. Beton is door de poreuze structuur en de vocht opnemende eigenschappen niet eenvoudig te reinigen en te desinfecteren. Hierdoor kunnen omstandigheden ontstaan waaronder bacteriën en schimmels zich eenvoudig vermenigvuldigen.

■■■■■■ is van mening dat het geschuurde beton wel afdoende schoon te houden is. Om de opening van de glijbaantoren niet onnodig te vertragen tot na het hoogseizoen, is met ■■■■■■ afgesproken dat de glijbaantoren gedurende het hoogseizoen in gebruik wordt genomen. Ter controle van de hygiëne, geven wij een onafhankelijk laboratorium opdracht om tijdens het hoogseizoen een aantal representatieve stempelmonsters te nemen van de betonnen oppervlakken van de glijbaantoren. Deze monsters worden genomen en be.. rdeeld volgens de "Werkwijze Vloermonsters" van het Keurmerk Veilig & Schoon. Met u is afgesproken dat na het hoogseizoen wordt besloten of de wanden verdere behandeling nodig hebben naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek.

Artikel 22: Openingen onderwater

Openingen beneden de waterspiegel zijn zodanig uitgevoerd dat zwemmers en baders niet kunnen worden vastgezogen of bekneld kunnen raken.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er naast de uitlooptrap van de Bombo een opening tussen de wand van de trap en de wand van de skimout zit. Deze opening is groter dan 8 millimeter en kleiner dan 100 millimeter. Bezoekers zouden mogelijk bekneld kunnen raken in deze opening. Met u is afgesproken dat u deze opening dicht.

Op bovenstaande punten wordt 3 maanden na dagtekening van deze brief een hercontrole uitgevoerd.

Legionella Risicoanalyse en Beheersplan (RA & BP)

Tijdens de controle is met u besproken dat de legionella RA & BP moet worden aangepast naar aanleiding van de wijzigingen aan het zwembadsysteem. Met u is afgesproken dat u het nieuwe RA & BP binnen 3 maanden na dagtekening van deze brief aan ons voorlegt.

Toezichtplan

U heeft naar aanleiding van de uitbreiding van de badgelegenheid uw toezichtplan herzien en ons gevraagd of het uitvoeren van het toezicht, zoals in dit plan beschreven staat, voldoende toezicht is in de zin van artikel 25 van het Bhvbz. Wij zijn van mening dat uw toezichtplan voldoende uitgebreid en onderbouwd is.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED] of e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Het Grote Zand
[REDACTED]
Postbus 157
7390 AD TWELLO



Assen, 1 mei 2018
Ons kenmerk 201701040-00754808
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Reguliere controle Whvbz 2018 - Landgoed Het Grote Zand - Hof van Halenweg 2 9414
AG Hooghalen

Geachte [REDACTED],

Op 26 april 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED] uw zwemgelegenheid Het Grote Zand bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan het volgende artikel uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder is de door ons geconstateerde afwijking beschreven.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvbz. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701040 te vermelden.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de controle is geconstateerd dat het eigen onderzoek van de waterkwaliteit niet altijd tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting, wordt uitgevoerd, dan wel genoteerd wordt in het logboek. U dient tweemaal daags het eigen onderzoek uit te voeren en de resultaten daarvan bij te houden in het logboek.

Naar aanleiding van deze constatering zullen wij 1 maand na dagtekening van deze brief een hercontrole uitvoeren.

Tot slot sturen wij u in de bijlage van deze brief een kennisgevingsformulier Whvbz, zoals tijdens de controle besproken. [REDACTED] ontvangen wij graag ten minste 3 maanden van tevoren het ingevulde kennisgevingsformulier.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Onderwerp: Kennisgevingsformulier in het kader van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ).

Met dit kennisgevingsformulier opgesteld volgens de Regeling Kennisgeving Badinrichtingen (9 september 2000/ BWL/2001075381) en de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (laatste wijziging 2 maart 2000 Stb 125) betreffende de regeling kennisgeving zweminrichtingen, kan de in artikel 10 van de WHVBZ voorgeschreven meldingsplicht worden verricht. Alle gegevens welke voor de aanmelding van een bestaand zwembad en bij renovatie, nieuw- of verbouwprojecten vereist zijn, worden hierin vermeld.

De door de provincie te verrichten beoordeling van deze gegevens houdt geen toetsing in van de eisen uit het Besluit hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). De houder zelf blijft er verantwoordelijk voor dat de badinrichting of zwemgelegenheid aan deze eisen voldoet. De door de houder verstrekte informatie kan er wel toe leiden dat door de provincie (Gedeputeerde Staten) op grond van art.7 van de WHVBZ, nadere voorschriften worden opgesteld. Hierover wordt u tijdig, binnen de gestelde termijn van drie maanden op de hoogte gesteld

U wordt er op gewezen dat het niet is toegestaan om gelegenheid tot zwemmen te geven indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting geldende voorschriften (artikel 2 van de WHVBZ).

Bij deze kennisgeving, die in enkelvoud kan worden ingediend , moet worden bijgesloten:

- een overzichtstekening van de inrichting,
- een plattegrond en dwarsdoorsneden van het (de) bassin (s),
- een stromingschema (s) van de waterbehandelingsinstallatie (s).

Bij renovatie, nieuw- of verbouwprojecten moeten nog de volgende gegevens worden meegezonden:

- een plattegrond van het (de) betrokken gebouw (en),
- een technisch en/of bouwkundig bestek,
- de bij het bestek behorende tekeningen.

Het ingevulde kennisgevingsformulier en de bijlagen moeten voor bestaande badinrichtingen en zwemgelegenheden binnen veertien dagen na ontvangst worden teruggezonden.

Voor renovatie, nieuw- of verbouwprojecten moet dit uiterlijk drie maanden vóór het tijdstip waarop een bouwvergunning wordt aangevraagd, of er financiële verplichtingen worden aangegaan, geschieden.

Het adres waar het ingevulde formulier naar teruggestuurd moet worden is:

Gedeputeerde staten van Drenthe

Team VTH

Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ)

Postbus 122

9400 AC ASSEN

Voor nadere informatie omtrent de uitvoering van de WHVBZ en/of de invulling van het kennisgevingsformulier kunt u contact opnemen met [REDACTED] of [REDACTED] [REDACTED] of via [REDACTED]@drenthe.nl.

Korte toelichting bij het invullen van de vragen:

Vraag 1 : De adresgegevens van de houder (de juridisch verantwoordelijke en aanspreekbare persoon of organisatie voor wiens risico en rekening wordt beheerd) vermelden.

Vraag 2 : De adresgegevens van de feitelijke beheerder (aanspreekpunt) invullen.

Vraag 3 : De adresgegevens van de feitelijke inrichting vermelden.

Vraag 4 : Hier de geplande datum van de opening van de bad-zweminrichting opgeven.

Vraag 5 : Oprichten betreft een geheel nieuw te bouwen badinrichting of zwemgelegenheid.

Aanmelden van een bestaande badinrichting of zwemgelegenheid vindt plaats als de inrichting al bestond voor de inwerkingtreding van de wet. Uitbreiden is van toepassing als de bestaande inrichting wordt vergroot.

Renoveren betreft het vernieuwen en/of opknappen van een reeds bestaand gedeelte van de inrichting.

Vraag 6 : Een badinrichting of zwemgelegenheid is openbaar toegankelijk als de hoofdactiviteit van de inrichting het baden of zwemmen is, en het publiek daartoe van de inrichting gebruik kan maken. Een badinrichting of zwemgelegenheid is openbaar toegankelijk als de badinrichting of zwemgelegenheid slechts voor één of enkele uren (per dag of week) wél openbaar toegankelijk is. Een badinrichting of zwemgelegenheid is openbaar toegankelijk als de badinrichting of zwemgelegenheid tevens voor publiek toegankelijk is.

Vraag 7 : Het betreft de gegevens van het laboratorium die de maandelijkse bemonsteringen zal uitvoeren.

Vraag 8 : Hier aangeven of de badinrichting of zwemgelegenheid een eigen waterbehandelingsinstallatie heeft.

Vraag 9 : De hoofdactiviteit waarbinnen de inrichting is gelegen s.v.p. aangeven.

Vraag 10 : Hier invullen in welke periode van het jaar de bad -of zweminrichting geopend is.

Dit geldt met name voor openlucht inrichtingen .

Vraag 11: Hier invullen gedurende welke uren de badinrichting of zwemgelegenheid is geopend, bv 9.00-20.30 uur

Vraag 12: Indien er op het terrein van dezelfde inrichting zowel overdekte als openlucht bassins aanwezig zijn, dan de keuze van combinatie aangeven.

Vraag 13: Hier aangeven hoeveel bezoekers verwacht worden op een gemiddelde dag en hoeveel er komen tijdens een topdag.

Vraag 14: Hier aangeven hoe de bassins "worden aangekleed" met b.v. plantenbakken o.i.d.

Vraag 15: Betreft de gegevens van ieder bassin gelegen binnen de inrichting. Van elk bassin moet een eigen formulier met bassingegevens worden ingevuld, ook als een bassin niet is aangesloten op een (de) waterzuiveringsinstallatie. Meerdere formulieren zijn desgevraagd door de provincie Drenthe aan te leveren. Dus ook voetenbaden, dompelbaden etc afzonderlijk invullen b.v. in een saunarimte.

Vraag 16: Bassin met éénmalig gebruik van water zijn bassins waarvan het water geheel wordt ververs, na elk gebruik door één persoon. Bij afvoer s.v.p. invullen waar het water wordt geloosd b.v. riool of suppletie van een circulatiebassin. In dat geval ook naam of nummer filter aangeven. Doorstroomd bassin is een bassin waarvan het water voortdurend wordt afgevoerd, waarbij het afgevoerde water niet in het bassin wordt teruggebracht. Bij afvoer s.v.p. invullen waar het water wordt geloosd b.v. riool of suppletie van een circulatiebassin. In dat geval ook naam of nummer filter aangeven. Circulatiebaden zijn bassins waarbij de waterkwaliteit in de hand wordt gehouden door het water voortdurend via een waterzuiveringsinstallatie te laten circuleren en te zuiveren.

Vraag 17: Betreft de gegevens van ieder binnen de inrichting aanwezig filterinstallatie. Als een deel van het circulerend water langs het filter wordt geleid (b.v. via een apart koolfilter (ureumfilter) moet de capaciteit hiervan als bypass worden vermeld. Van elke filterinstallatie moet een eigen formulier met filtergegevens worden ingevuld. Meerdere formulieren zijn desgevraagd door de provincie Drenthe aan te leveren.

Vraag 18: Betreft gegevens van ieder binnen de inrichting gelegen waterbehandelingsinstallatie (gekoppeld aan een filterinstallatie).

Vraag 19: Betreft t.b.v. de badinrichting of zwemgelegenheidsaanwezige sanitaire voorzieningen, kleedruimten alsmede de materialen die gebruikt zijn, alsmede de aanwezigheid van noodverlichting en EHBO ruimten en materialen.

Kennisgevingsformulier WHVBZ.

Ingevuld door :

Functie :

Telefoonnummer :

Datum :

Handtekening :

Badinrichting cq zwemgelegenheid

Naam 1) :

Eigenaar :

Adres :

Postcode :

Plaats :

Telefoonnummer :

Beheerder 2) :

Adres :

Postcode :

Plaats :

Telefoonnummer :

Bezoekadres 3) :

Postcode :

Plaats :

Telefoonnummer :

Gemeente :

Openingsdatum :

van de inrichting 4)

- Betreft het:** 5) oprichten van een geheel nieuwe badinr. of zwemgelegenheid
 aanmelden van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh.
 het uitbreiden van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh.
 het renoveren van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh.

- Categorie bezoekers** 6) openbaar (voor publiek) toegankelijk
 uitsluitend voor gasten/werknemers/bewoners/patienten
 periodiek voor publiek toegankelijk
 anders:.....

**Naam van het laboratorium
welke het zwem- of badwater
controleert of gaat controleren** 7)

Naam :
Adres :
Postcode :
Plaats :
Telefoonnummer :

**Heeft de badinr. of zwemgelegenh. een eigen
waterbehandelinginstallatie** 8) Ja Nee

**Soort inrichting waartoe de badinr. of zwem-
gelegenheid behoort** 9)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> zwembad | <input type="checkbox"/> kampeergelegenheid |
| <input type="checkbox"/> sportschool | <input type="checkbox"/> sauna |
| <input type="checkbox"/> vakantiebedrijf | <input type="checkbox"/> buitengewoon onderwijs |
| <input type="checkbox"/> hotel | <input type="checkbox"/> overig onderwijs |
| <input type="checkbox"/> universiteit | <input type="checkbox"/> zorginstelling |
| <input type="checkbox"/> recreatiecentra | <input type="checkbox"/> inrichting voor lichamelijk
gehandicapten |
| <input type="checkbox"/> medische instelling | <input type="checkbox"/> wooncomplex |
| <input type="checkbox"/> defensie | <input type="checkbox"/> bedrijf |
| <input type="checkbox"/> huis van bewaring | <input type="checkbox"/> opleidingsinstituut |
| <input type="checkbox"/> zwemvereniging | <input type="checkbox"/> anders nl.: |
| <input type="checkbox"/> bungalowpark | |

Openstelling badinrichting of zwemgelegenheid 10)**Periode** :**Openingstijden per dag: 11)**

zondag :

maandag :

dinsdag :

woensdag :

donderdag :

vrijdag :

zaterdag :

Uitvoering zwembad 12) openlucht overdekt combinatie**Bezoekersaantallen welke gemiddeld worden verwacht 13)**

Overdekt - per dag :

- per topdag :

Openlucht - per dag :

- per topdag :

Voorzieningen rond het (de) bassin (s) 14)Zijn er zonnebanken/solaria aanwezig ? nee ja, zo ja aantalIs een restaurant of bar in de nabijheid ? nee jaZijn op of rond de perrons plantenbakken
aanwezig ? nee jaZij op of rond de bassins speeltoestellen
aanwezig nee ja, zo ja welke

.....

Bassingegevens (1) (15) (per bassin een formulier invullen)

Naam of nummer bassin :

bestaand wordt gebouwd wordt gewijzigd

Type bassin

zwembassin recreatiebassin
 kleuterbassin peuterbassin
 familiebassin doelgroepenbassin
 dompelbassin wedstrijd­bassin
 diep halfdiep
 ondiep bubbelbad
 instructiebassin whirlpool
 hotwhirlpool therapiebad
 voetenbassins doorwaadbassin
 anders nl:

Bassin met éénmalig gebr. van water (16) ja nee n.v.t. **Desinf.** ja nee **Afv.** naar:

Doorstroomd bassin (16) ja nee n.v.t. **Desinf.** ja nee **Afv.** naar:

Circulatiebad (16) ja nee

Afmetingen bassin

Lengte : m.

Breedte : m.

Diepte minimaal :m.

maximaal :m.

Inhoud (I) :m³

Benodigde pompcapaciteit (Q) :m³/uur

Verblijftijd (turn-over tijd) (T) :uur

Openingsuren per dag (U) :uur

Max. toe te laten zwemmers $Q \times U$:personen per dag

2

Overloopvoorziening goot skimmer afvoeropening

Recreatieve voorzieningen glijbaan wildwaterbaan
 waterpaddestoel bubbelbank
 springplank, h =m springtoren, h =m
 springplank, h =m startblokken, aantal

waterval massagestralen/jetstream
 golfslag rivier
 draaikolk stroomversnelling
 fontein overig nl:

Is het bassin voorzien van een beweegbare bodem. ja nee

Filtergegevens (1) (17) (per filter een formulier invullen)

Naam of nummer filter :

bestaand

nieuw

Filter t.b.v. bassin (nummer en/of eventueel naam). :

Type filter

<input type="checkbox"/> open zandfilter	<input type="checkbox"/> gesloten zandfilter
<input type="checkbox"/> kiezelgoerfilter	<input type="checkbox"/> HI-rate filter
<input type="checkbox"/> Bi-flow filter	<input type="checkbox"/> meerlaagsfilter
<input type="checkbox"/> ureumfilter	<input type="checkbox"/> anders nl:

Filtermateriaal

<input type="checkbox"/> Zand	<input type="checkbox"/> actief kool
<input type="checkbox"/> kiezelgoer	<input type="checkbox"/> hydro-anthrasit
<input type="checkbox"/> anders nl:	

Filteroppervlak : m² (O)

Filtercapaciteit : m³/uur (K)

Filtersnelheid (K gedeeld door O) : m/uur (V)

Bypass aanwezig nee ja, capaciteit is: m³/uur

Terugspoelcriterium tijd drukverschil
 aantal zwemmers anders nl:

Gebruik luchtdruk bij terugspoelen ja nee

Kijkglas aanwezig ja nee

Waterbehandelingsinstallatie (1) (18) (per waterbehandelingsinstallatie een formulier invullen)

Waterbehandelingsinstallatie behorende

bij filter (nummer en/of naam). :

Merk en type pomp :

Capaciteit (gegevens fabrikant) : m³/uur

Draaiuren :uren per etmaal

Water(flow)meter aanwezig ja nee
zo ja merk, type en capaciteit :

Warmtewisselaar (TSA) aanwezig ja nee

Automatische chemicaliëndosering ja nee

Automatische afslag chemicaliën

dosering bij onvoldoende doorstroming ja nee n.v.t.

Plaats van chemicaliëndosering handmatig in bassin autom. voor filter
 in skimmer autom. na ureumfilter
 automatisch na filter anders nl:

Flocculatiemiddel ja nee
zo ja welk middel:
 in skimmer automatisch voor filter
 handmatig in bad anders nl:

pH correctie ja nee
zo ja met:
 H₂SO₄ zwavelzuur HCl zoutzuur
 CO₂ koolzuurgas cyanuurzuur
 anders nl:
Hoeveel pH correctiemiddel heeft u max. in voorraad:ltr

Desinfectiemiddel NaOCl chloorbleekloog O₃ ozon
 zoutelectrolyse ionenwisselaar
 anders nl:
Hoeveel desinfectiemiddel heeft u max. in voorraad:ltr

Vervolg waterbehandelingsinstallatie (1)

Soort vul cq suppletiewater leidingwater
 grondwater, *wel/niet voorbehandeld
 oppervlaktewater *wel/niet voorbehandeld

Suppletie via: bufferkelder skimmer
 voor het filter anders nl:

Bufferkelder aanwezig ja nee
zo ja inhoud buffer : m3

Op installatie aangesloten bassins:

Naam bassin :
Naam bassin :
Naam bassin :
Naam bassin :

Op installatie aangesloten filters:

Naam filter :
Naam filter :
Naam filter :
Naam filter :

Sanitair en kleedruimten (19)**Aantal toiletten:**

Nabij wachtruimten :stuks

Nabij kleedruimten :stuks

Nabij bassins : stuks

Aantal douches: :stuks**Aantal kleedruimten:**

Kleedcabines :stuks

Kleedruimte (groep) : stuks

Materiaal toiletten:

Wanden :

Deuren :

Vloeren :

Materiaal douches:

Wanden :

Deuren :

Vloeren :

Materiaal kleedruimten:

Wanden :

Deuren :


Vloeren :

Noodverlichting aanwezig: O ja O nee**EHBO-ruimte aanwezig:** O ja O nee**EHBO-materiaal aanwezig:** O ja O nee

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:

Molecaten Park het Landschap B.V.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Assen, 28 augustus 2017

Ons kenmerk 201700772-00712770

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Molecaten Park het Landschap - Schurerslaan 4 8438 SC
Wateren

Geachte [REDACTED],

Op 23 augustus 2017 heeft onze toezichthouder [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 6 Eerste lid: Debietmeting

In de toevoer naar of afvoer van de filters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie, is een voorziening waarmee de hoeveelheid water kan worden bepaald, die in een bepaalde tijdseenheid wordt toegevoerd, onderscheidenlijk afgevoerd. De nauwkeurigheid waarmee deze voorziening de hoeveelheid water bepaalt, wijkt ten hoogste 10 procent af van de werkelijke waarde.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er twee debietmeters aanwezig zijn, waarvan 1 defect is. Omdat u 3 bassins heeft, is het noodzakelijk dat u 3 functionerende debietmeters heeft. Dit zodat het verpompte debiet over elk bassin afzonderlijk te bepalen is. Tijdens de eerstvolgende reguliere controle wordt hier aandacht aan besteed.

Tot slot merken wij nog het volgende op.

Omdat u 3 bassins heeft, moet ook het dagelijks onderzoek tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting, in alle 3 bassins uitgevoerd worden en per bassin in het logboek worden bijgehouden. Naar het zich laat aanzien, wordt het logboek nu niet op dergelijke wijze bijgehouden. Ook hier wordt tijdens de eerst volgende reguliere controle aandacht aan besteed.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED].

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Molecaten Park Kuierpad
[REDACTED]
Oranjekanaal NZ 10
7853 TA WEZUPERBRUG

VERZONDEN 05 JULI 2016



Assen, 5 juli 2016
Ons kenmerk 27/VTH/2016003265/50161
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
(Whvbz); reguliere controle d.d. 16 juni 2016 (Coevorden)

Geachte [REDACTED],

Op 16 juni 2016 heeft onze toezichthouder [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle waren [REDACTED] en uzelf aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

U heeft het door roest aangetaste leidingwerk in de machinekamer van het buitenbad vervangen. Tevens heeft u een nieuwe pomp en debietmeter geïnstalleerd. Hiermee heeft u de overtredingen van artikel 6 debietbepaling, en artikel 47 deugdelijkheid, beëindigd.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, [REDACTED]

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

[REDACTED]



Aan:
Molecaten Park Kuierpad B.V.
Oranjekanaal NZ 10
7853 TA WEZUPERBRUG



Assen, 13 november 2017
Ons kenmerk 201700774-00725390
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Molecaten Park Kuierpad - Oranjekanaal NZ 10 7853 TA
Wezuperbrug

Geachte heer/mevrouw,

Op 14 juli 2017 heeft onze toezichthouder, [REDACTED] uw zwemgelegenheid Molecaten Park Kuierpad B.V. bezocht. Bij de controle was [REDACTED] en [REDACTED] aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvbz. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de controle is geconstateerd dat niet altijd tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting, het eigen onderzoek wordt uitgevoerd, dan wel de resultaten in het logboek worden genoteerd. U dient tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting, voor alle bassins het eigen onderzoek uit te voeren en de resultaten te noteren in het logboek. Tijdens de eerstvolgende reguliere controle wordt hier aandacht aan besteed.

Artikel 46: Veilige afwerking

De perrons en de vloeren en wanden van bassins en andere in de badinrichting aanwezige ruimten - alsmede de in of op die perrons, bassins en andere ruimten aanwezige voorzieningen - zijn zo afgewerkt dat de bezoekers zich niet kunnen bezeren aan scherpe randen of uitsteeksels.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de overlooproosters binnen niet goed aansluiten, waardoor er openingen tussen de roosters zijn. Tevens is geconstateerd dat de spuitclown in het peuterbad niet afdoende vast gezet is. U dient deze gebreken te herstellen. Tijdens de eerst volgende reguliere controle wordt hier aandacht aan besteed.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Opleidingscentrum Mirre
Weerdingerzandweg 5
7872 TB VALTHE



Assen, 6 november 2017
Ons kenmerk 201702375-00724213
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Kennisgevingsformulier badinrichting Whvbz 2017 - Opleidingscentrum Mirre -
Weerdingerzandweg 5 7872 TB Valthe

Geachte heer/mevrouw,

Op 14 juni 2017 hebben onze toezichthouders, [REDACTED], uw badinrichting bezocht. Tijdens dit bezoek is gesproken over de eisen die de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz) aan een badinrichting stellen. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig.

Tijdens deze controle is met u afgesproken dat u het kennisgevingsformulier badinrichtingen zou invullen en opsturen. Het formulier heeft u op 15 juni 2017 per e-mail, [REDACTED], ontvangen. Tot op heden hebben wij nog geen kennisgevingsformulier van u ontvangen.

Artikel 10 Whvbz: Voornemen tot oprichting, wijziging of uitbreiding badinrichting

1. Degene die voornemens is een badinrichting op te richten, te wijzigen of uit te breiden, geeft van dat voornemen kennis aan gedeputeerde staten.
2. Gedeputeerde staten doen van de kennisgeving mededeling aan burgemeester en wethouders.
3. Onze Minister kan terzake nadere regelen stellen.

Tijdens de controle is geconstateerd dat u een badinrichting in gebruik heeft voor uw gasten, zonder ons op de hoogte te stellen van het voornemen dit te doen.

Artikel 2 van de Regeling Kennisgeving badinrichtingen (Rkb), stelt dat ten minste 3 maanden voor de voorgenomen ingebruikname van een badinrichting, dit voornemen via het door GS vastgestelde formulier moet worden gemeld. Door niet tijdig te melden, is er sprake van overtreding van artikel 10 van de Whvbz.

U dient het bijgevoegde meldingsformulier in te vullen en retour te zenden, binnen 2 weken na dagtekening van deze brief. Hierop voeren wij een hercontrole uit. Wanneer blijkt dat de overtreding voortduurt, zien wij ons genoodzaakt om handhavend op te treden. Wij gaan er van uit dat het niet zo ver hoeft te komen.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Onderwerp: Kennisgevingsformulier in het kader van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ).

Met dit kennisgevingsformulier opgesteld volgens de Regeling Kennisgeving Badinrichtingen (9 september 2000/ BWL/2001075381) en de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (laatste wijziging 2 maart 2000 Stb 125) betreffende de regeling kennisgeving zweminrichtingen, kan de in artikel 10 van de WHVBZ voorgeschreven meldingsplicht worden verricht. Alle gegevens welke voor de aanmelding van een bestaand zwembad en bij renovatie, nieuw- of verbouwprojecten vereist zijn, worden hierin vermeld.

De door de provincie te verrichten beoordeling van deze gegevens houdt geen toetsing in van de eisen uit het Besluit hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). De houder zelf blijft er verantwoordelijk voor dat de badinrichting of zwemgelegenheid aan deze eisen voldoet. De door de houder verstrekte informatie kan er wel toe leiden dat door de provincie (Gedeputeerde Staten) op grond van art.7 van de WHVBZ, nadere voorschriften worden opgesteld. Hierover wordt u tijdig, binnen de gestelde termijn van drie maanden op de hoogte gesteld

U wordt er op gewezen dat het niet is toegestaan om gelegenheid tot zwemmen te geven indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting geldende voorschriften (artikel 2 van de WHVBZ).

Bij deze kennisgeving, die in enkelvoud kan worden ingediend , moet worden bijgesloten:

- een overzichtstekening van de inrichting,
- een plattegrond en dwarsdoorsneden van het (de) bassin (s),
- een stromingschema (s) van de waterbehandelingsinstallatie (s).

Bij renovatie, nieuw- of verbouwprojecten moeten nog de volgende gegevens worden meegezonden:

- een plattegrond van het (de) betrokken gebouw (en),
- een technisch en/of bouwkundig bestek,
- de bij het bestek behorende tekeningen.

Het ingevulde kennisgevingsformulier en de bijlagen moeten voor bestaande badinrichtingen en zwemgelegenheden binnen veertien dagen na ontvangst worden teruggezonden.

Voor renovatie, nieuw- of verbouwprojecten moet dit uiterlijk drie maanden vóór het tijdstip waarop een bouwvergunning wordt aangevraagd, of er financiële verplichtingen worden aangegaan, geschieden.

Het adres waar het ingevulde formulier naar teruggestuurd moet worden is:

Gedeputeerde Staten van Drenthe

Team VTH

Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ)

Postbus 122

9400 AC ASSEN

Voor nadere informatie omtrent de uitvoering van de WHVBZ en/of de invulling van het kennisgevingsformulier kunt u contact opnemen met [REDACTED] of [REDACTED] [REDACTED] of via [REDACTED]@drenthe.nl.

Korte toelichting bij het invullen van de vragen:

Vraag 1 : De adresgegevens van de houder (de juridisch verantwoordelijke en aanspreekbare persoon of organisatie voor wiens risico en rekening wordt beheerd) vermelden.

Vraag 2 : De adresgegevens van de feitelijke beheerder (aanspreekpunt) invullen.

Vraag 3 : De adresgegevens van de feitelijke inrichting vermelden.

Vraag 4 : Hier de geplande datum van de opening van de bad-zweminrichting opgeven.

Vraag 5 : Oprichten betreft een geheel nieuw te bouwen badinrichting of zwemgelegenheid.

Aanmelden van een bestaande badinrichting of zwemgelegenheid vindt plaats als de inrichting al bestond voor de inwerkingtreding van de wet. Uitbreiden is van toepassing als de bestaande inrichting wordt vergroot.

Renoveren betreft het vernieuwen en/of opknappen van een reeds bestaand gedeelte van de inrichting.

Vraag 6 : Een badinrichting of zwemgelegenheid is openbaar toegankelijk als de hoofdactiviteit van de inrichting het baden of zwemmen is, en het publiek daartoe van de inrichting gebruik kan maken. Een badinrichting of zwemgelegenheid is openbaar toegankelijk als de badinrichting of zwemgelegenheid slechts voor één of enkele uren (per dag of week) wél openbaar toegankelijk is. Een badinrichting of zwemgelegenheid is openbaar toegankelijk als de badinrichting of zwemgelegenheid tevens voor publiek toegankelijk is.

Vraag 7 : Het betreft de gegevens van het laboratorium die de maandelijkse bemonsteringen zal uitvoeren.

Vraag 8 : Hier aangeven of de badinrichting of zwemgelegenheid een eigen waterbehandelingsinstallatie heeft.

Vraag 9 : De hoofdactiviteit waarbinnen de inrichting is gelegen s.v.p. aangeven.

Vraag 10 : Hier invullen in welke periode van het jaar de bad -of zweminrichting geopend is. Dit geldt met name voor openlucht inrichtingen .

Vraag 11: Hier invullen gedurende welke uren de badinrichting of zwemgelegenheid is geopend, bv 9.00-20.30 uur

Vraag 12: Indien er op het terrein van dezelfde inrichting zowel overdekte als openlucht bassins aanwezig zijn, dan de keuze van combinatie aangeven.

Vraag 13: Hier aangeven hoeveel bezoekers verwacht worden op een gemiddelde dag en hoeveel er komen tijdens een topdag.

Vraag 14: Hier aangeven hoe de bassins "worden aangekleed" met b.v. plantenbakken o.i.d.

Vraag 15: Betreft de gegevens van ieder bassin gelegen binnen de inrichting. Van elk bassin moet een eigen formulier met bassingegevens worden ingevuld, ook als een bassin niet is aangesloten op een (de) waterzuiveringsinstallatie. Meerdere formulieren zijn desgevraagd door de provincie Drenthe aan te leveren. Dus ook voetenbaden, dompelbaden etc afzonderlijk invullen b.v. in een saunarimte.

Vraag 16: Bassin met éénmalig gebruik van water zijn bassins waarvan het water geheel wordt ververs, na elk gebruik door één persoon. Bij afvoer s.v.p. invullen waar het water wordt geloosd b.v. riool of suppletie van een circulatiebassin. In dat geval ook naam of nummer filter aangeven. Doorstroomd bassin is een bassin waarvan het water voortdurend wordt afgevoerd, waarbij het afgevoerde water niet in het bassin wordt teruggebracht. Bij afvoer s.v.p. invullen waar het water wordt geloosd b.v. riool of suppletie van een circulatiebassin. In dat geval ook naam of nummer filter aangeven. Circulatiebaden zijn bassins waarbij de waterkwaliteit in de hand wordt gehouden door het water voortdurend via een waterzuiveringsinstallatie te laten circuleren en te zuiveren.

Vraag 17: Betreft de gegevens van ieder binnen de inrichting aanwezig filterinstallatie. Als een deel van het circulerend water langs het filter wordt geleid (b.v. via een apart koolfilter (ureumfilter) moet de capaciteit hiervan als bypass worden vermeld. Van elke filterinstallatie moet een eigen formulier met filtergegevens worden ingevuld. Meerdere formulieren zijn desgevraagd door de provincie Drenthe aan te leveren.

Vraag 18: Betreft gegevens van ieder binnen de inrichting gelegen waterbehandelingsinstallatie (gekoppeld aan een filterinstallatie).

Vraag 19: Betreft t.b.v. de badinrichting of zwemgelegenheidsaanwezige sanitaire voorzieningen, kleedruimten alsmede de materialen die gebruikt zijn, alsmede de aanwezigheid van noodverlichting en EHBO ruimten en materialen.

Kennisgevingsformulier WHVBZ.

Ingevuld door :

Functie :

Telefoonnummer :

Datum :

Handtekening :

Badinrichting cq zwemgelegenheid

Naam 1) :

Eigenaar :

Adres :

Postcode :

Plaats :

Telefoonnummer :

Beheerder 2) :

Adres :

Postcode :

Plaats :

Telefoonnummer :

Bezoekadres 3) :

Postcode :

Plaats :

Telefoonnummer :

Gemeente :

Openingsdatum :

van de inrichting 4)

- Betreft het:** 5) oprichten van een geheel nieuwe badinr. of zwemgelegenheid
 aanmelden van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh.
 het uitbreiden van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh.
 het renoveren van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh.

- Categorie bezoekers** 6) openbaar (voor publiek) toegankelijk
 uitsluitend voor gasten/werknemers/bewoners/patienten
 periodiek voor publiek toegankelijk
 anders:.....

**Naam van het laboratorium
welke het zwem- of badwater
controleert of gaat controleren** 7)

Naam :
Adres :
Postcode :
Plaats :
Telefoonnummer :

**Heeft de badinr. of zwemgelegenh. een eigen
waterbehandelinginstallatie** 8) Ja Nee

**Soort inrichting waartoe de badinr. of zwem-
gelegenheid behoort** 9)

<input type="checkbox"/> zwembad	<input type="checkbox"/> kampeergelegenheid
<input type="checkbox"/> sportschool	<input type="checkbox"/> sauna
<input type="checkbox"/> vakantiebedrijf	<input type="checkbox"/> buitengewoon onderwijs
<input type="checkbox"/> hotel	<input type="checkbox"/> overig onderwijs
<input type="checkbox"/> universiteit	<input type="checkbox"/> zorginstelling
<input type="checkbox"/> recreatiecentra	<input type="checkbox"/> inrichting voor lichamelijk gehandicapten
<input type="checkbox"/> medische instelling	<input type="checkbox"/> wooncomplex
<input type="checkbox"/> defensie	<input type="checkbox"/> bedrijf
<input type="checkbox"/> huis van bewaring	<input type="checkbox"/> opleidingsinstituut
<input type="checkbox"/> zwemvereniging	<input type="checkbox"/> anders nl.:
<input type="checkbox"/> bungalowpark	

Openstelling badinrichting of zwemgelegenheid 10)

Bassingegevens (1) (15) (per bassin een formulier invullen)

Naam of nummer bassin :

bestaand wordt gebouwd wordt gewijzigd

Type bassin

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> zwembassin | <input type="checkbox"/> recreatiebassin |
| <input type="checkbox"/> kleuterbassin | <input type="checkbox"/> peuterbassin |
| <input type="checkbox"/> familiebassin | <input type="checkbox"/> doelgroepenbassin |
| <input type="checkbox"/> dompelbassin | <input type="checkbox"/> wedstrijd bassin |
| <input type="checkbox"/> diep | <input type="checkbox"/> halfdiep |
| <input type="checkbox"/> ondiep | <input type="checkbox"/> bubbelbad |
| <input type="checkbox"/> instructiebassin | <input type="checkbox"/> whirlpool |
| <input type="checkbox"/> hotwhirlpool | <input type="checkbox"/> therapiebad |
| <input type="checkbox"/> voetenbassins | <input type="checkbox"/> doorwaadbassin |
| <input type="checkbox"/> anders nl: | |

Bassin met éénmalig gebr. van water (16) ja nee n.v.t. **Desinf.** ja nee **Afv.** naar:

Doorstroomd bassin (16) ja nee n.v.t. **Desinf.** ja nee **Afv.** naar:

Circulatiebad (16) ja nee

Afmetingen bassin

Lengte : m.

Breedte : m.

Diepte minimaal :m.

 maximaal :m.

Inhoud (I) :m³

Benodigde pompcapaciteit (Q) :m³/uur

Verblijftijd (turn-over tijd) (T) :uur

Openingsuren per dag (U) :uur

Max. toe te laten zwemmers $\frac{Q \times U}{2}$:personen per dag

2

Overloopvoorziening goot skimmer afvoeropening

Recreatieve voorzieningen

<input type="checkbox"/> glijbaan	<input type="checkbox"/> wildwaterbaan
<input type="checkbox"/> waterpaddestoel	<input type="checkbox"/> bubbelbank
<input type="checkbox"/> springplank, h =m	<input type="checkbox"/> springtoren, h =m
<input type="checkbox"/> springplank, h =m	<input type="checkbox"/> startblokken, aantal
<input type="checkbox"/> waterval	<input type="checkbox"/> massagestralen/jetstream
<input type="checkbox"/> golfslag	<input type="checkbox"/> rivier
<input type="checkbox"/> draaikolk	<input type="checkbox"/> stroomversnelling
<input type="checkbox"/> fontein	<input type="checkbox"/> overig nl:

Is het bassin voorzien van een beweegbare bodem. ja nee

Filtergegevens (1) (17) (per filter een formulier invullen)

Naam of nummer filter :

bestaand nieuw

Filter t.b.v. bassin (nummer en/of eventueel naam). :

Type filter

<input type="radio"/> open zandfilter	<input type="radio"/> gesloten zandfilter
<input type="radio"/> kiezelgoerfilter	<input type="radio"/> HI-rate filter
<input type="radio"/> Bi-flow filter	<input type="radio"/> meerlaagsfilter
<input type="radio"/> ureumfilter	<input type="radio"/> anders nl:

Filtermateriaal

<input type="radio"/> Zand	<input type="radio"/> actief kool
<input type="radio"/> kiezelgoer	<input type="radio"/> hydro-anthrasit
<input type="radio"/> anders nl:	

Filteroppervlak : m² (O)

Filtercapaciteit : m³/uur (K)

Filtersnelheid (K gedeeld door O) : m/uur (V)

Bypass aanwezig nee ja,
capaciteit is: m³/uur

Terugspoelcriterium tijd drukverschil
 aantal zwemmers anders nl:

Gebruik luchtdruk bij terugspoelen ja nee

Kijkglas aanwezig ja nee

Waterbehandelingsinstallatie (1) (18) (per waterbehandelingsinstallatie een formulier invullen)

Waterbehandelingsinstallatie behorende

bij filter (nummer en/of naam). :
Merk en type pomp :
Capaciteit (gegevens fabrikant) : m3/uur
Draaiuren : uren per etmaal

Water(flow)meter aanwezig ja nee
zo ja merk, type en capaciteit :

Warmtewisselaar (TSA) aanwezig ja nee

Automatische chemicaliëndosering ja nee

**Automatische afslag chemicaliën
dosering bij onvoldoende doorstroming** ja nee n.v.t.

Plaats van chemicaliëndosering handmatig in bassin autom. voor filter
 in skimmer autom. na ureumfilter
 automatisch na filter anders nl:

Flocculatiemiddel ja nee
zo ja welk middel:
 in skimmer automatisch voor filter
 handmatig in bad anders nl:

pH correctie ja nee
zo ja met:
 H₂SO₄ zwavelzuur HCl zoutzuur
 CO₂ koolzuurgas cyanuurzuur
 anders nl:
Hoeveel pH correctiemiddel heeft u max. in voorraad:ltr

Desinfectiemiddel NaOCl chloorbleekloog O₃ ozon
 zoutelectrolyse ionenwisselaar
 anders nl:
Hoeveel desinfectiemiddel heeft u max. in voorraad:ltr

Vervolg waterbehandelingsinstallatie (1)

Soort vul cq suppletiewater leidingwater
 grondwater, *wel/niet voorbehandeld
 oppervlaktewater *wel/niet voorbehandeld

Suppletie via: bufferkelder skimmer
 voor het filter anders nl:

Bufferkelder aanwezig ja nee
zo ja inhoud buffer : m3

Op installatie aangesloten bassins:

Naam bassin :
Naam bassin :
Naam bassin :
Naam bassin :

Op installatie aangesloten filters:

Naam filter :
Naam filter :
Naam filter :
Naam filter :

Sanitair en kleedruimten (19)

Aantal toiletten:

Nabij wachtruimten :stuks
Nabij kleedruimten :stuks
Nabij bassins : stuks

Aantal douches: :stuks

Aantal kleedruimten:

Kleedcabines :stuks
Kleedruimte (groep) : stuks

Materiaal toiletten:

Wanden :
Deuren :
Vloeren :

Materiaal douches:

Wanden :
Deuren :
Vloeren :

Materiaal kleedruimten:

Wanden :
Deuren :
Vloeren :

Noodverlichting aanwezig: O ja O nee

EHBO-ruimte aanwezig: O ja O nee

EHBO-materiaal aanwezig: O ja O nee

Aan:
Opleidingscentrum Mirre
[REDACTED]
Weerdingerzandweg 5
7872 TB VALTHE



Assen, 18 mei 2018
Ons kenmerk 201702375-00757709
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Opleidingscentrum Mirre - Weerdingerzandweg 5 7872 TB Valthe

Geachte [REDACTED],

Op 15 mei 2018 hebben onze toezichthouders, [REDACTED], uw zwemgelegenheid Opleidingscentrum Mirre bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en het daarbij behorende besluit, het Bhvbz.

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvbz. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de eigen metingen van de waterkwaliteit niet worden uitgevoerd, dan wel in een logboek worden genoteerd. Met ██████████ is afgesproken dat in het vervolg de eigen metingen naar de parameters genoemd in Bijlage 1 van het Bhvz, worden uitgevoerd vanaf 3 dagen voor ingebruikname van het bad en op de dag van ingebruikname, voor opening van het bad en tegen sluiting van het bad. De resultaten van het onderzoek zullen worden genoteerd in het logboek.

Artikel 10, eerste lid: Periodiek laboratoriumonderzoek (bijlage 1)

De houder laat door een laboratorium - dat een kwaliteitsborgingssysteem hanteert dat gebaseerd is op de norm NEN-EN-ISO/IEC17025, zoals deze luidde in april 2000, dan wel op een andere daaraan gelijkwaardige norm die terzake geldt in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake Europese Economische Ruimte - de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvz onderzoeken, ten minste zo vaak als dit in deze bijlage I is aangegeven en op een wijze zoals dit in bijlage IV van het Bhvz is aangegeven.

Artikel 10, tweede lid

Hij laat de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek in een aan hem uit te brengen rapport noteren.

Artikel 10, derde lid

Hij laat in het rapport tevens noteren:

- a. het geschatte aantal zwemmers en baders op de dag voor het ingevolge het eerste lid verrichte onderzoek;
- b. het tijdstip waarop het onderzoek waaruit de gegevens zijn verkregen is verricht;
- c. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag tot dat tijdstip.

Tijdens de controle is geconstateerd dat het laboratoriumonderzoek naar de waterkwaliteit niet is uitgevoerd. ██████████ heeft aangegeven dat er weliswaar offertes zijn aangevraagd, maar er nog geen contract is gesloten met een geaccrediteerd laboratorium voor het uitvoeren van het onderzoek. Met ██████████ is afgesproken dat er binnen 1 maand na het controlebezoek opdracht wordt gegeven aan een geaccrediteerd laboratorium voor het uitvoeren van het onderzoek naar de parameters genoemd in Bijlage 1 van het Bhvz.

Naar aanleiding van deze constatering zullen wij 1 maand na dagtekening van deze brief een hercontrole uitvoeren. Wanneer tijdens de hercontrole wordt geconstateerd dat de overtredingen niet zijn beëindigd, zien wij ons genoodzaakt om handhavend op te treden. Wij gaan er van uit dat het zo ver niet hoeft te komen.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
de gemeente Emmen

Postbus 30001
7800 RA EMMEN



Assen, 28 juni 2016

Ons kenmerk 26/VTH/2016003086

Behandeld door

Onderwerp: Kennisgevingsformulier; Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) en Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ): badinrichting Raadhuisplein te Emmen

Geachte

Op 9 juli 2015 heeft onze toezichthouder, u een kennisgevingsformulier WHVBZ gegeven voor de kennisgeving van het oprichten van een badinrichting op het Raadhuisplein te Emmen. Met u is destijds afgesproken dat u op korte termijn het formulier invult en retour stuurt. Tot op heden hebben wij het kennisgevingsformulier niet retour ontvangen.

Hiermee overtreedt u:

Artikel 10, eerste lid WHVBZ:

Degene die voornemens is een badinrichting op te richten, te wijzigen of uit te breiden, geeft van dat voornemen kennis aan gedeputeerde staten.

U heeft een openbare type B badinrichting opgericht, doordat u twee van het grondwater gescheiden bassins van groter dan 2m² en niet dieper dan 50 centimeter heeft aangelegd, op een voor het publiek toegankelijke plaats.

Daarnaast stelt artikel 1 van de Regeling kennisgeving badinrichtingen dat het voornemen van het bouwen van een badinrichting 3 maanden vóór het tijdstip van aanvang gemeld dient te worden via het door gedeputeerde staten vastgestelde formulier.

Wij geven u nu nog de mogelijkheid om binnen één maand na dagtekening van deze brief het bijgevoegde kennisgevingsformulier in te vullen en aan ons op te sturen.

Wanneer wij niet tijdig het volledig ingevulde formulier ontvangen, zien wij ons genoodzaakt om handhavend op te treden. Wij denken hierbij aan een last onder dwangsom. Gelet op onze gesprekken gaan wij er van uit dat het niet zo ver hoeft te komen.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via ([REDACTED]) of per e-mail via [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

A large black rectangular redaction box covering the signature of the official.

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n): Kennisgevingsformulier WHVBZ

Aan:
Spabron Hesselerbrug
[REDACTED]
Verl Hoogeveense Vaart 32
7861 TB OOSTERHESSELEN



Assen, 12 juni 2017
Ons kenmerk 201700750-00700551
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Reguliere controle Whvbz dd. 11 april 2017 - SpaBron Hesselerbrug

Geachte [REDACTED],

Op 11 april 2017 hebben onze toezichthouders, [REDACTED] en [REDACTED] uw zwemgelegenheid bezocht. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het BHVBZ. Voor de duidelijkheid zijn de desbetreffende wetteksten opgenomen in de bijlage van deze brief cursief weergegeven. Hieronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Legionella beheer

Tijdens de controle is geconstateerd dat niet alle beheersmaatregelen uit het legionella beheersplan tijdig uitgevoerd worden, dan wel in de logboeken worden genoteerd. Tevens is geconstateerd dat u niet binnen 3 maanden een nieuwe legionella risicoanalyse heeft uitgevoerd, terwijl u twee aerosolvormende elementen, twee whirlpools, hebt bijgeplaatst.

U dient een nieuwe legionella risicoanalyse op te laten stellen en het beheersplan aan te passen aan de uitkomsten daarvan. Tevens moet u alle in het beheersplan genoemde maatregelen tijdig uitvoeren en in de logboeken noteren dat deze maatregelen uitgevoerd zijn. Wij voeren hierop een hercontrole uit twee maanden na dagtekening van deze brief.

Eigen onderzoek

Tijdens de controle is geconstateerd dat niet altijd tweemaal daags het eigen onderzoek van het badwater uitgevoerd wordt, dan wel de resultaten daarvan in het logboek genoteerd.

U dient elke dag tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting, alle bassins te onderzoeken op de Bijlage I genoemde parameters en de resultaten daarvan in het logboek te noteren. Het logboek dient minimaal 2 jaar ter inzage behouden te blijven. Wij hebben u reeds op deze verplichting gewezen in

onze brief van 18 februari 2015 met kenmerk 8/VTH/2015001036/47457. Wij zullen hierop een hercontrole uitvoeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Artikel 2a

1. *Zwem- of badwater dat op zodanige wijze ter beschikking komt of wordt gebruikt dat daarbij aërosolen alsmede daardoor, al dan niet samen met andere micro-organismen, meegevoerde legionellabacteriën kunnen vrijkomen in hoeveelheden die in geval van inademing nadelige gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid, bevat minder dan 100 kolonievormende eenheden legionellabacteriën per liter.*
2. *De houder draagt er zorg voor dat voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting een analyse wordt uitgevoerd met betrekking tot het risico dat niet wordt voldaan aan het eerste lid.*
3. *Een risicoanalyse wordt bovendien uitgevoerd binnen drie maanden na iedere met het oog op het in het tweede lid bedoelde risico relevante wijziging van het zwem- of badwatersysteem.*
4. *De risicoanalyse omvat de volgende onderdelen:*
 - a. *het inventariseren van de locaties binnen de badinrichting waar zich aërosolvorming kan voordoen;*
 - b. *het verzamelen van gegevens betreffende het zwem- of badwatersysteem waarvan de onder a bedoelde locaties deel uitmaken, waaronder in elk geval wordt begrepen: een of meer tekeningen waarop het zwem- of badwatersysteem is aangegeven; gegevens over de herkomst, aard en kwaliteit van het water; gegevens over de gebruikte desinfectiemiddelen; gegevens over de bedrijfsvoering van de installaties en de apparatuur; gebruiksgegevens met betrekking tot de installaties en de apparatuur; bezoekersaantallen;*
 - c. *het beoordelen van het risico per onderdeel van het zwem- of badwatersysteem waarvan de onder a bedoelde locaties deel uitmaken;*
 - d. *vastlegging van de uitkomsten van de risicoanalyse, waarbij wordt aangegeven op welke punten in het zwem- en badwatersysteem het in het tweede lid bedoelde risico zich voor kan doen.*

Indien uit de inventarisatie, bedoeld onder a, blijkt dat er geen locaties zijn waar zich aërosolvorming kan voordoen, behoeven de onderdelen b en c niet te worden uitgevoerd.
5. *Onze minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van de risicoanalyse.*
6. *De houder draagt er zorg voor dat de uitkomsten van de risicoanalyse, met een overzicht van de daarbij gehanteerde gegevens en de eventueel genomen maatregelen, voor gedeputeerde staten ter inzage liggen in de badinrichting en aan hen op hun verzoek worden toegezonden in een door hen aangegeven vorm.*
7. *Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat de risicoanalyse onjuist of onvolledig is uitgevoerd, dan wel indien zij zulks in verband met aan het zwem- of badwatersysteem aangebrachte wijzigingen noodzakelijk achten, kunnen zij de houder verplichten tot het wijzigen, aanvullen of opnieuw uitvoeren van de risicoanalyse binnen een daarbij aangegeven termijn.*

Artikel 2b

1. *Indien uit een analyse, als bedoeld in artikel 2a, blijkt dat er sprake is van het in artikel 2a, tweede lid, bedoelde risico, stelt de houder binnen drie maanden na het gereedkomen van de risicoanalyse een beheersplan op voor het zwem- of badwatersysteem van de badinrichting, dan wel herziet hij binnen drie maanden een bestaand beheersplan, indien de risicoanalyse daartoe aanleiding geeft. Het beheersplan heeft betrekking op de inrichting en het beheer van het zwem- of badwatersysteem en strekt ertoe dat op de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten van het zwem- of badwatersysteem geen legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter.*
2. *Indien uit de risicoanalyse, bedoeld in artikel 2a, tweede lid, blijkt dat er sprake is van een risico als bedoeld in dat lid, stelt de houder, in afwijking van het eerste lid, het beheersplan op voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting.*
3. *Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing voorzover de houder het in artikel 2a, tweede lid, bedoelde risico binnen drie maanden na het gereedkomen van de risicoanalyse opheft door zodanige wijzigingen in het zwem- of badwatersysteem, dat daardoor niet langer periodieke beheersmaatregelen zijn vereist en hij deze wijzigingen meldt aan gedeputeerde staten.*
4. *Het beheersplan omvat in elk geval de volgende onderdelen:*
 - a. *de uitkomsten van de uitgevoerde risicoanalyse, waaronder in ieder geval een inventarisatie van de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten;*
 - b. *de controles en maatregelen die per risicopunt worden uitgevoerd ter voorkoming van legionellabesmetting, alsmede de frequentie daarvan;*
 - c. *de maatregelen die worden genomen indien er aanwijzingen zijn dat op de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter.*
5. *Onze minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de technische uitwerking van het beheersplan.*
6. *De houder draagt er zorg voor dat het beheersplan voor gedeputeerde staten ter inzage ligt in de badinrichting en aan hen op verzoek wordt toegezonden in een door hen aangegeven vorm.*
7. *Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat met een beheersplan onvoldoende is gewaarborgd dat op de in de risicoanalyse geïdentificeerde risicopunten in het zwem- of badwater-systeem geen legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter, kunnen zij de houder verplichten tot het binnen een daarvoor door hen gestelde termijn nemen van maatregelen die zij nodig achten om daarin te voorzien.*

Artikel 2c

1. *De houder laat de in het beheersplan vermelde risicopunten ten minste halfjaarlijks door een laboratorium als bedoeld in artikel 10 op de aanwezigheid van legionella onderzoeken.*
2. *Hij voert de in het beheersplan opgenomen controles en maatregelen uit.*
3. *Hij houdt in een apart logboek aantekening van de op grond van het beheersplan uitgevoerde controles en maatregelen, alsmede van de resultaten daarvan en draagt er zorg voor dat het logboek voor gedeputeerde staten ter inzage ligt in de badinrichting en aan hen op hun verzoek wordt toegezonden in een door hen aangegeven vorm.*
4. *Hij bewaart de risicoanalyse, het beheersplan, alsmede het logboek ten minste vijf jaar voor inzage door gedeputeerde staten.*

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. *het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. *het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. *of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. *of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. *de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. *de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. *andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Aan:
Spabron Hesselerbrug
[REDACTED]
Verl Hoogeveense Vaart 32
7861 TB OOSTERHESSELEN



Assen, 20 november 2017
Ons kenmerk 201700750-00727247
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Hercontrole Whvbz 2017 - Vooraankondiging dwangsom - Spabron Hesselerbrug -
Verlengde Hoogeveense Vaart 32 7861 TB Oosterhesslen

Geachte [REDACTED]

Op 16 augustus 2017 heeft onze toezichthouder [REDACTED] uw zwemgelegenheid bezocht. Tijdens dit bezoek is een hercontrole uitgevoerd op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz). Bij de hercontrole was [REDACTED] aanwezig. In deze brief leest u de resultaten van deze hercontrole en dat wij voornemens zijn om u een last onder dwangsom op te leggen.

Voorgeschiedenis

De hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen van het Bhvbz tijdens onze inspectie van 11 april 2017. Wij hebben onze bevindingen van 11 april beschreven in onze brief van 12 juni 2017¹.

Controle

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid opnieuw niet voldoet aan de volgende artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst integraal in de bijlage opgenomen. Hieronder leest u wat de bevindingen zijn van onze toezichthouder.

1. Legionella beheer

Tijdens de controle is geconstateerd dat de logboeken van de uitgevoerde legionella-beheersmaatregelen van de zwemwaterinstallatie in het geheel niet aanwezig waren. Artikel 2c, derde lid van het Bhvbz stelt expliciet dat dit logboek in de inrichting aanwezig dient te zijn en ter inzage dient te liggen voor onze toezichthouder. Doordat het logboek niet aanwezig is, is niet te controleren of u de beheersmaatregelen uitgevoerd heeft.

¹ Met ons kenmerk 201700750-00700551.

Tevens is geconstateerd dat er in de inrichting geen nieuwe risicoanalyse (RA) & beheersplan (BP) aanwezig is na de uitbreiding met de twee nieuw geplaatste aerosolvormende elementen, de whirlpools.

U moet een nieuw RA & BP opstellen met betrekking tot aerosolvorming in uw badinrichting. U dient alle genoemde beheersmaatregelen te nemen en af te tekenen in het logboek. Het logboek moet u minimaal 5 jaar ter inzage houden in uw badinrichting.

2. dagelijks onderzoek

Tijdens de controle is geconstateerd dat het dagelijks onderzoek van de waterkwaliteit niet structureel twee maal daags wordt uitgevoerd, dan wel genoteerd in het logboek.

U moet ten minste twee maal daags, voor opening en tegen sluiting, het eigen onderzoek uit te voeren volgens de parameters van Bijlage I van het Bhvzbz. De resultaten hiervan moet u noteren in het logboek en ten minste 2 jaar ter inzage houden.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 3 van de Whvzbz zijn in de Bhvzbz voorschriften opgenomen over de hoedanigheid en de behandeling van het zwem- en badwater.

1) risicoanalyse legionella: In artikel 2a van het Bhvzbz, is voorgeschreven dat u binnen 3 maanden na een uitbreiding aan uw badinrichting, een nieuwe risicoanalyse met betrekking tot aerosolvorming in uw inrichting uitvoert.

2) beheersplan legionella: In artikel 2b van het Bhvzbz, is voorgeschreven dat u binnen 3 maanden een beheersplan opstelt bij een risico op aerosolvorming.

3) maatregelen legionella: In artikel 2c van het Bhvzbz, is voorgeschreven dat u de maatregelen uit het beheersplan uitvoert en bijhoudt in een logboek dat tenminste 5 jaar ter inzage dient te liggen in de badinrichting.

4) dagelijks onderzoek: In artikel 9 van het Bhvzbz is voorgeschreven dat u minimaal tweemaal per dag, voor opening en tegen sluiting, het badwater dient te onderzoeken op de parameters, zoals aangegeven in bijlage I van het Bhvzbz. De resultaten hiervan dient u in het logboek te noteren en ten minste twee jaar ter inzage te houden. Wij hebben u hierop reeds gewezen in onze brief van 15 augustus 2016².

Artikel 2 van de Whvzbz stelt dat het verboden is om gelegenheid tot zwemmen of baden te geven in een badinrichting, wanneer niet is voldaan aan de in de artikelen 3, 4 en 7 van het Whvzbz gestelde voorschriften. Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvzbz en artikel 2a, eerste tot en met zevende lid, artikel 2b, eerste tot en met zevende lid, artikel 2c eerste tot en met vierde lid en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van de Bhvzbz worden overtreden.

Voornemen

Wij hebben daarom het voornemen om aan u de volgende last onder dwangsom op te leggen als u de overtreding van artikel 3 van de Whvzbz en artikel 2a, eerste tot en met zevende lid, artikel 2b, eerste tot en met zevende lid, artikel 2c eerste tot en met vierde lid en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van de Bhvzbz, niet ongedaan maakt. Dit doen wij met gebruikmaking van artikel 122 van de Provinciewet in samenhang met artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Voorgenomen last onder dwangsom

² Met ons kenmerk 32/VTH/2016003685/50356.

Uit het bovenstaande blijkt dat u meerdere artikelen van het Whvbz en Bhvbz overtreedt. Daarom zijn wij voornemens u de volgende last onder dwangsom op te leggen.³

Ad 1:

- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2a, eerste tot en met zevende lid, van het Bhvbz ongedaan te maken.
- .. .000,-- (vijfduizend euro) per maand dat artikel 2a, tweede tot en met zevende lid, van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro).
- Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat u zorg draagt voor een actuele en complete legionella risicoanalyse met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting en deze ter beoordeling voorlegt aan ons.

Ad 2:

- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2b, eerste tot en met zevende lid, van het Bhvbz ongedaan te maken.
- € 5.000,-- (vijfduizend euro) per maand dat artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro).
- Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat u zorg draagt voor een actueel en compleet legionella beheersplan op basis van de risicopunten die beschreven staan in de risicoanalyse en deze ter beoordeling voorlegt aan ons.

Ad 3:

- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2c eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz ongedaan te maken.
- € 5.000,-- (vijfduizend euro) per keer dat artikel 2c, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro).
- Voor het niet opnieuw begaan van deze overtreding is het noodzakelijk dat u alle in het beheersplan beschreven beheersmaatregelen neemt, deze noteert in het logboek en het logboek ter inzage houdt in de badinrichting.

Ad 4:

- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz ongedaan te maken.
- € 2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) per keer dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op € 10.000,-- (tienduizend euro).
- Voor het niet opnieuw begaan van deze overtreding dient u ten minste tweemaal per dag, voor opening en tegen sluiting, het badwater te onderzoeken op de parameters, zoals aangegeven in bijlage I van het Bhvbz, en de resultaten hiervan in het logboek te noteren.

Lengte begunstigingstermijn

Wij hebben het voornemen om in de dwangsombeschikking een begunstigingstermijn van één maand op te nemen waarbinnen u bovenstaande overtreding ongedaan kunt maken. Een termijn van een maand wordt door ons gezien de acute aard van de overtredingen redelijk geacht.

Indien de gebreken na het volledig verbeuren van de dwangsom voor de overtreding niet zijn opgeheven, zien wij ons genoodzaakt over te gaan tot sluiting van de badinrichting middels een last tot sluiting.

³ Dit doen wij op grond van artikel 122 van de Provinciewet, artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht en de Landelijke handhavingsstrategie

Zienswijze

Voordat wij overgaan tot het definitief opleggen van de last onder dwangsom, stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze over ons voornemen bij ons college naar voren te brengen. U mag uw zienswijze mondeling of schriftelijk geven tot twee weken na de verzenddatum van deze brief. U heeft dit recht volgens artikel 4.8 van de Awb. De schriftelijke reactie kunt u zenden aan:

Het college van gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Afschrift

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente Coevorden.

Informatie

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED] of [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED].

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage: volledige wetteksten van de overtreden wetsartikelen:

Artikel 2a, tweede tot en met zevende lid van het Bhvbz: Risicoanalyse;

Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het Bhvbz: Beheersplan;

Artikel 3: Kwaliteit zwem- en badwater

Artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz: Eigen onderzoek

Artikel 2a: Legionella risicoanalyse

1. *Zwem- of badwater dat op zodanige wijze ter beschikking komt of wordt gebruikt dat daarbij aërosolen alsmede daardoor, al dan niet samen met andere micro-organismen, meegevoerde legionellabacteriën kunnen vrijkomen in hoeveelheden die in geval van inademing nadelige gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid, bevat minder dan 100 kolonievormende eenheden legionellabacteriën per liter.*
2. *De houder draagt er zorg voor dat voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting een analyse wordt uitgevoerd met betrekking tot het risico dat niet wordt voldaan aan het eerste lid.*
3. *Een risicoanalyse wordt bovendien uitgevoerd binnen drie maanden na iedere met het oog op het in het tweede lid bedoelde risico relevante wijziging van het zwem- of badwatersysteem.*
4. *De risicoanalyse omvat de volgende onderdelen:*
 - a. *het inventariseren van de locaties binnen de badinrichting waar zich aërosolvorming kan voordoen;*
 - b. *het verzamelen van gegevens betreffende het zwem- of badwatersysteem waarvan de onder a bedoelde locaties deel uitmaken, waaronder in elk geval wordt begrepen: gegevens over de herkomst, aard en kwaliteit van het water; gegevens over de gebruikte desinfectiemiddelen; gegevens over de bedrijfsvoering van de installaties en de apparatuur; gebruiksgegevens met betrekking tot de installaties en de apparatuur; bezoekersaantallen;*
 - c. *het beoordelen van het risico per onderdeel van het zwem- of badwatersysteem waarvan de onder a bedoelde locaties deel uitmaken;*
 - d. *vastlegging van de uitkomsten van de risicoanalyse, waarbij wordt aangegeven op welke punten in het zwem- en badwatersysteem het in het tweede lid bedoelde risico zich voor kan doen.*

Indien uit de inventarisatie, bedoeld onder a, blijkt dat er geen locaties zijn waar zich aërosolvorming kan voordoen, behoeven de onderdelen b en c niet te worden uitgevoerd.
5. *Onze minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van de risicoanalyse.*
6. *De houder draagt er zorg voor dat de uitkomsten van de risicoanalyse, met een overzicht van de daarbij gehanteerde gegevens en de eventueel genomen maatregelen, voor gedeputeerde staten ter inzage liggen in de badinrichting en aan hen op hun verzoek worden toegezonden in een door hen aangegeven vorm.*
7. *Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat de risicoanalyse onjuist of onvolledig is uitgevoerd, dan wel indien zij zulks in verband met aan het zwem- of badwatersysteem aangebrachte wijzigingen noodzakelijk achten, kunnen zij de houder verplichten tot het wijzigen, aanvullen of opnieuw uitvoeren van de risicoanalyse binnen een daarbij aangegeven termijn.*

Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid: Legionella beheersplan

1. *Indien uit een analyse, als bedoeld in artikel 2a, blijkt dat er sprake is van het in artikel 2a, tweede lid, bedoelde risico, stelt de houder binnen drie maanden na het gereedkomen van de risicoanalyse een beheersplan op voor het zwem- of badwatersysteem van de badinrichting, dan wel herziet hij binnen drie maanden een bestaand beheersplan, indien de risicoanalyse daartoe aanleiding geeft. Het beheersplan heeft betrekking op de inrichting en het beheer van het zwem- of badwatersysteem en strekt ertoe dat op de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten van het zwem- of badwatersysteem geen legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter.*
2. *Indien uit de risicoanalyse, bedoeld in artikel 2a, tweede lid, blijkt dat er sprake is van een risico als bedoeld in dat lid, stelt de houder, in afwijking van het eerste lid, het beheersplan op voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting.*
3. *Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing voorzover de houder het in artikel 2a, tweede lid, bedoelde risico binnen drie maanden na het gereedkomen van de risicoanalyse opheft door zodanige wijzigingen in het zwem- of badwatersysteem, dat daardoor niet langer periodieke beheersmaatregelen zijn vereist en hij deze wijzigingen meldt aan gedeputeerde staten.*
4. *Het beheersplan omvat in elk geval de volgende onderdelen:*
 - a. *de uitkomsten van de uitgevoerde risicoanalyse, waaronder in ieder geval een inventarisatie van de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten;*
 - b. *de controles en maatregelen die per risicopunt worden uitgevoerd ter voorkoming van legionellabesmetting, alsmede de frequentie daarvan;*
 - c. *de maatregelen die worden genomen indien er aanwijzingen zijn dat op de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter.*
5. *Onze minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de technische uitwerking van het beheersplan.*
6. *De houder draagt er zorg voor dat het beheersplan voor gedeputeerde staten ter inzage ligt in de badinrichting en aan hen op verzoek wordt toegezonden in een door hen aangegeven vorm.*
7. *Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat met een beheersplan onvoldoende is gewaarborgd dat op de in de risicoanalyse geïdentificeerde risicopunten in het zwem- of badwater-systeem geen legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter, kunnen zij de houder verplichten tot het binnen een daarvoor door hen gestelde termijn nemen van maatregelen die zij nodig achten om daarin te voorzien.*

Artikel 2c, eerste tot en met vierde lid: Te nemen maatregelen

1. De houder laat de in het beheersplan vermelde risicopunten ten minste halfjaarlijks door een laboratorium als bedoeld in artikel 10 op de aanwezigheid van Legionella onderzoeken.
2. Hij voert de in het beheersplan opgenomen controles en maatregelen uit.
3. Hij houdt in een apart logboek aantekening van de op grond van het beheersplan uitgevoerde controles en maatregelen alsmede van de resultaten daarvan en draagt er zorg voor dat het logboek voor gedeputeerde staten ter inzage ligt in de badinrichting en aan hen op hun verzoek wordt toegezonden in een door hen aangegeven vorm.
4. Hij bewaart de risicoanalyse, het beheersplan alsmede het logboek ten minste vijf jaar voor inzage door gedeputeerde staten.

Artikel 3: Kwaliteit zwem- en badwater

1. Het zwem- en badwater voldoet aan de normen die in de bij dit besluit behorende bijlage I zijn aangegeven.
2. Het water waarmee de bassins worden gevuld, is van drinkwaterkwaliteit.

Bijlage I. Normen voor zwem- en badwater, in badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in oppervlaktewater, als bedoeld in [artikel 2](#) van het besluit¹

			houder	laboratorium.
Te meten in het bassin op de plaats waar de waarde van deze parameter naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het ongunstigst is : ²				
1. Bij 37°C kweekbare kiemen	aantal per ml	≤ 100		m
2. Pseudomonas aeruginosa	aantal per 100 ml	niet aantoonbaar		³
3. Doorzicht	meter	tot bodem	d	m
4. Troebelingsgraad bij uitlaat	FTE	≤ 0,5		³
5. Kaliumpermanganaatverbruik	mg/l	≤ 70 % van het kaliumpermanganaatverbruik van het suppletiewater + 6		m ⁴
6. Zuurgraad	Ph	6,8 ≤ pH ≤ 7,8	d	m
7. Buffercapaciteit	mmol/l	≥ 1		³
8. Ureum	mg/l	≤ 2,0		m ⁴

9. Vrij beschikbaar chloor (VBC)	mg/l	$0,5 \leq \text{VBC} \leq 1,5^5$	d	m
10. Vrij beschikbaar chloor indien cyanuurzuur wordt gebruikt (in dat geval geldt niet de onder 9 vermelde norm)	mg/l	$2,0 \leq \text{VBC} \leq 5,0$	d	m
11. Gebonden beschikbaar chloor	mg/l	$\leq 1,0$	d	m
12. Cyanuurzuur (indien dit in enigerlei vorm wordt gebruikt)	mg/l	≤ 50 (bij gebruik cyanuurzuur) ≤ 100 (bij gebruik isocyanuurzuur-verbindingen)		m ⁴
Te meten in het toevoerwater:				
13. Ozon (indien als oxidatiemiddel gebruikt)	mg/l	niet aantoonbaar	d	m
Te meten op de in het beheersplan Legionella (artikel 2b) aangegeven risicopunten:				
14. Legionella	k.v.e./l	<100 k.v.e./l		hj

d = dagelijks onderzoek. De aangegeven parameters dienen dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch tenminste bij opening en tegen sluitingstijd, door de houder te worden onderzocht.

m = maandelijks onderzoek. Dit onderzoek laat de houder verrichten door een laboratorium als bedoeld in artikel 10, eerste lid, zodanig dat in een kalenderjaar tenminste 40 % in de eerste helft van de openingsuren wordt uitgevoerd en ten minste 40 % in de tweede helft van de openingsuren. Indien de openstelling voor het publiek vóór de 15e van enige maand aanvangt of na de 15e van enige maand eindigt, dient in deze maanden eveneens een onderzoek plaats te vinden.

hj = halfjaarlijks onderzoek. Het onderzoek dient plaats te vinden op de in het beheersplan aangegeven risicopunten.

¹ Bij bassins met eenmalig gebruik van water, waarbij het bassin met water van drinkwaterkwaliteit wordt gevuld en geen desinfectiemiddelen worden toegevoegd, gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1 en 3 genoemde parameters. Ten aanzien van de overige bassins met eenmalig gebruik van water en de doorstroomde bassins gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1, 3, 6, 9 of 10, 12 en 13 genoemde parameters.

² Bij bassins met eenmalig gebruik van water dient het onderzoek plaats te vinden na het vullen van het bassin, voordat er in wordt gebaad. Indien meerdere van deze bassins deel uitmaken van één systeem, kan volstaan worden met onderzoek van het zwem- of badwater in één bassin.

³ Indien er aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit ten aanzien van deze parameter niet aan de norm voldoet, dient onderzoek plaats te vinden ten aanzien van deze parameter.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Aan:

Spabron Hesselerbrug

██████████

Verl Hoogeveense Vaart 32

7861 TB OOSTERHESSELEN



Assen, 11 januari 2018

Ons kenmerk 201700750-00736732

Behandeld door ██████████

Onderwerp: Last onder dwangsom Whvbz 2018 - Spabron Hesselerbrug - Verlengde Hoogeveense Vaart 32 7861 TB Oosterhesselen

Geachte ██████████,

Op 20 november 2017¹ schreven wij dat wij voornemens zijn om u een last onder dwangsom op te leggen, omdat u artikel 2a eerste tot en met zevende lid, 2b eerste tot en met zevende lid, 2c eerste tot en met vierde lid en artikel 9 eerste tot en met vierde lid van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz), en daarmee artikel 3 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz), overtreedt.

Met onze brief van 20 november 2017¹ hebben wij u in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken uw zienswijze te geven. Hier heeft u gebruik van gemaakt middels uw e-mails van 18 december 2017 en 20 december 2017.

Met dit besluit leggen wij u een last onder dwangsom op. Hieronder lichten wij ons besluit toe.

Besluit

Wij zijn bevoegd gezag ten aanzien van uw badinrichting. Wij leggen u met gebruikmaking van artikel 122 van de Provinciewet, juncto artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), een last onder dwangsom op voor het (laten) beëindigen dan wel niet opnieuw begaan van de volgende overtredingen:

Ad 1:

- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2a, eerste tot en met zevende lid, van het Bhvbz ongedaan te maken en ongedaan te houden binnen één maand na dagtekening van deze brief.
- Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat u zorg draagt voor een actuele en complete legionella risicoanalyse met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting en deze ter beoordeling voorlegt aan ons.

¹: Met ons kenmerk 201700750-00726576.

- Als u in het vervolg aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.
- Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 5000,-- (vijfduizend euro) per maand dat artikel 2a, tweede tot en met zevende lid, van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro).

Ad 2:

- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2b, eerste tot en met zevende lid, van het Bhvbz ongedaan te maken en ongedaan te houden binnen één maand na dagtekening van deze brief.
- Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat u zorg draagt voor een actueel en compleet legionella beheersplan op basis van de risicopunten die beschreven staan in de risicoanalyse en deze ter beoordeling voorlegt aan ons.
- Als u in het vervolg aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.
- Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 5000,-- (vijfduizend euro) per maand dat artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro).

Ad 3:

- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2c eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz ongedaan te maken en ongedaan te houden binnen één maand na dagtekening van deze brief.
- Voor het niet opnieuw begaan van deze overtreding is het noodzakelijk dat u alle in het beheersplan beschreven beheersmaatregelen neemt, deze noteert in het logboek en het logboek ter inzage houdt in de badinrichting.
- Als u in het vervolg aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.
- Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 5000,-- (vijfduizend euro) per constatering dat artikel 2c, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro).

Ad 4:

- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz ongedaan te maken binnen één maand na dagtekening van deze brief.
- Voor het niet opnieuw begaan van deze overtreding dient u ten minste tweemaal per dag, voor opening en tegen sluiting, het badwater te onderzoeken op de parameters, zoals aangegeven in bijlage I van het Bhvbz, en de resultaten hiervan in het logboek te noteren.
- Als u in het vervolg aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.
- Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) per constatering dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op € 10.000,-- (tienduizend euro).

Dit besluit treedt in werking één dag na dagtekening van deze brief, die bovenaan deze brief is vermeld.

Betalen dwangsom

Wanneer wij na het verstrijken van vaststellen dat de overtredingen voortduren dan moet u ons per overtreden lastgeving een dwangsom betalen. U dient deze dwangsom dan binnen zes weken te betalen. Wanneer u niet binnen deze termijn betaalt, dan zullen wij bij invorderingsbeschikking de dwangsom invorderen.

Indien na invordering van de dwangsom(men) blijkt dat de overtreding nog steeds voortduurt, zullen wij ons beraden over de toepassing van andere binnen onze bevoegdheid liggende handhavingsmaatregelen, bijvoorbeeld de sluiting van uw zwembad.

Bij niet tijdige betaling zal de wettelijke rente aan u in rekening worden gebracht en zijn wij bevoegd om de verbeurde dwangsommen en de wettelijke rente in te vorderen.

Overtreding, zienswijze per overtreden wetsartikel en onze reactie hierop

Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Whvbz is het de houder van een zweminrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 van de Whvbz geldende voorschriften. Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en de volgende voorschriften van de Bhvbz worden overtreden:

- Ad 1. Artikel 2a, eerste tot en met zevende lid van het Bhvbz: Risicoanalyse
- Ad 2. Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het Bhvbz: Beheersplan
- Ad 3. Artikel 2c, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz: Te nemen maatregelen
- Ad 4. Artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz: Eigen onderzoek

Hieronder geven wij per wetsartikel aan wat de geconstateerde overtreding is, een samenvatting van uw zienswijze en onze reactie hierop. Voor de leesbaarheid van deze brief is de volledige tekst bij het desbetreffende wetsartikel opgenomen in bijlage 1: Integrale tekst van de overtreden wetsartikelen van het Bhvbz.

Ad 1. Artikel 2a, eerste tot en met zevende lid van het Bhvbz: Risicoanalyse

Ad 2. Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het Bhvbz: Beheersplan

Overtreding

Op 11 april 2017 en 16 augustus 2017 hebben onze toezichthouders, [REDACTED] en [REDACTED], uw badinrichting bezocht. Tijdens deze controles is geconstateerd dat er in de inrichting geen nieuw risicoanalyse (RA) en beheersplan (BP) aanwezig is, terwijl de uitbreiding met de twee nieuw geplaatste aerosolvormende elementen, de whirlpools, al drie maanden geleden heeft plaatsgevonden.

Uit het bovenstaande blijkt dat u artikel 2a, eerste tot en met zevende lid en artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het Bhvbz heeft overtreden.

Zienswijze

In uw zienswijze geeft u aan dat u het bedrijf C-Mark inmiddels opdracht heeft gegeven om advies uit te brengen, waarna u actie zult ondernemen om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Reactie op zienswijze

Dat u extern advies inwint om te voldoen aan de wet- en regelgeving vinden wij een goede ontwikkeling. Dit neemt niet weg dat u binnen 3 maanden na realisatie van de nieuwe whirlpools een nieuw RA en BP op had moeten (laten) stellen. Tevens is de overtreding reeds tweemaal door ons geconstateerd en hebben wij u meerdere malen gewezen op de overtreding en de verplichting om een RA op te stellen. U bent ervoor verantwoordelijk om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Dit is voor ons geen reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Ad 3. Artikel 2c, eerste tot en met vierde lid van het Bhvzbz: Te nemen maatregelen

Overtreding

Tijdens de controles op 11 april 2017 en 16 augustus 2017 is geconstateerd dat de logboeken van de uitgevoerde legionellabeheersmaatregelen van de zwembadinstallatie in het geheel niet aanwezig waren.

Uit het bovenstaande blijkt dat u artikel 2c, eerste tot en met vierde lid van het Bhvzbz heeft overtreden.

Zienswijze

In uw zienswijze geeft u aan dat de logboeken inmiddels aanwezig zijn en strikt ingevuld worden.

Reactie op zienswijze

Dat u aangeeft dat de logboeken nu wel in de inrichting aanwezig zijn en bijgehouden worden vinden wij een goede ontwikkeling. Dit neemt niet weg dat de logboeken van de beheersmaatregelen tijdens de controles aanwezig hadden moeten zijn. De overtreding is reeds tweemaal geconstateerd en u bent hiervan op de hoogte gesteld. Wij hebben evenwel besloten een dwangsom op te leggen vanwege de eerder geconstateerde overtredingen. Wij gaan er echter vanuit dat u de logboeken aanwezig houdt en bijhoudt en dat wij de dwangsom daarom niet hoeven te verbeuren.

Ad 4. Artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvzbz: Eigen onderzoek

Overtreding

Tijdens de controles op 11 april 2017 en 16 augustus 2017 is geconstateerd dat het eigen onderzoek van de waterkwaliteit niet structureel tweemaal daags wordt uitgevoerd, dan wel genoteerd in het logboek.

Uit het bovenstaande blijkt dat u artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvzbz heeft overtreden.

Zienswijze

In uw zienswijze geeft u aan dat het logboek inmiddels aanwezig is en strikt ingevuld wordt.

Reactie op zienswijze

Dat u aangeeft dat het logboek van het eigen onderzoek nu wel in de inrichting aanwezig is en bijgehouden wordt vinden wij een goede ontwikkeling. Dit neemt niet weg dat het logboek van het eigen onderzoek daarvoor ook al tweemaal daags bijgehouden had moeten worden. De overtreding is reeds tweemaal geconstateerd en u bent hiervan op de hoogte gesteld. Wij hebben evenwel besloten een dwangsom op te leggen vanwege de eerder geconstateerde overtredingen. Wij gaan er echter vanuit dat u de eigen metingen blijft uitvoeren en de resultaten bijhoudt in het logboek en dat wij de dwangsom daarom niet hoeven te verbeuren.

Belangenafweging

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Ook kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

Naar onze mening heeft u ruim voldoende tijd en mogelijkheid gehad om structurele verbeteringen door te voeren. Wij komen na onderzoek en belangenafweging tot de conclusie dat de veiligheid en gezondheid van uw bezoekers, dat gediend is met handhaving, in dit geval zwaarder weegt dan uw belang, dat de geconstateerde overtredingen voortduren. Ons zijn geen omstandigheden bekend waarom van handhaving moet worden afgezien.

Op grond van het bovenstaande zien wij geen reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Motivering bedragen

Op grond van artikel 5:32b, derde lid, van de Awb dient de dwangsom in redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. Het opleggen van een last onder dwangsom heeft ten doel de overtreder te bewegen tot naleving van de voor hem geldende regels. Van de dwangsom moet een zodanige prikkel uitgaan, dat de opgelegde last wordt uitgevoerd zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.²

Wij hebben aan de hoogte van de dwangsom de aard en de ernst van de overtreding en uw gedrag ten grondslag gelegd. De Whvbz en het Bhvbz beogen de gezondheid en veiligheid van de bezoekers van de badinrichting te beschermen. De op grond van de artikelen 2a, 2b, 2c en 9 Bhvbz vereiste legionella RA en BP, de logboeken en eigen onderzoeken naar de hoedanigheid van het zwembadwater moeten ertoe bijdragen dat de gezondheid en veiligheid van de bezoeker niet in gevaar wordt gebracht. Naleving van deze artikelen is dan ook geboden.

U was al geruime tijd op de hoogte van de overtreding, zodat u voldoende tijd heeft gehad om uw gedrag te wijzigen. Er is echter sprake van het voortduren van de overtredingen en opnieuw begaan van overtredingen. Wij zien deze last onder dwangsom daarom als stimulans om gedragsverandering te realiseren. Een prikkel om u ertoe te bewegen in het vervolg bij wijzigingen aan de badinrichting de legionella RA en het BP aan te passen, de beheersmaatregelen uit te voeren en bij te houden en de eigen onderzoeken naar de waterkwaliteit uit te voeren en bij te houden. Verder is de hoogte van de dwangsom gerelateerd aan de aard en de ernst van de overtreding. Wij achten de overtredingen zodanig ernstig dat een dwangsom van deze hoogte gerechtvaardigd is.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor de goede orde merken wij op dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit kan alleen worden bereikt door het indienen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Noord-Nederland. U kunt ook digitaal procederen via www.rechtspraak.nl. Dit kunt u doen door via de button 'uw situatie' uw rechtszaak te starten. Voor meer informatie kunt u de website van de Rechtbank raadplegen.

²: Uitspraak van 17 juli 2013, [ECLI:NL:RVS:2013:343](https://ecli.nl/RVS:2013:343)

Voor meer informatie over de bezwaarschriftprocedure verwijzen wij u naar:
provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.

Afschrift

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente Coevorden.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED] of [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Afschrift van deze brief te zenden aan:

- Openbaar Ministerie Noord-Nederland, Postbus 577, 9700 AN Groningen
- Inspectie leefomgeving en Transport, Wonen, Water en Producten Utrecht, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- Politie Noord-Nederland, Postbus 107, 9400 AC ASSEN
- GGD Drenthe t.a.v. afdeling infectieziekten, Postbus 144, 9400 AC Assen.
- Gemeente Coevorden t.a.v. het college van B & W, Postbus 2, 7740 AA Coevorden

Bijlage 1: Integrale tekst van de overtreden wetsartikelen van het Bhvbz

Ad 1. Artikel 2a, eerste tot en met zevende lid: Risicoanalyse

Zwem- of badwater dat op zodanige wijze ter beschikking komt of wordt gebruikt dat daarbij aërosolen alsmede daardoor, al dan niet samen met andere micro-organismen, meegevoerde legionellabacteriën kunnen vrijkomen in hoeveelheden die, in geval van inademing, nadelige gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid, bevat minder dan 100 kolonievormende eenheden legionellabacteriën per liter.

2. De houder draagt er zorg voor dat voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting een analyse wordt uitgevoerd met betrekking tot het risico dat niet wordt voldaan aan het eerste lid.

3. Een risicoanalyse wordt bovendien uitgevoerd binnen drie maanden na iedere met het oog op het in het tweede lid bedoelde risico relevante wijziging van het zwem- of badwatersysteem.

4. De risicoanalyse omvat de volgende onderdelen:

a. het inventariseren van de locaties binnen de badinrichting waar zich aërosolvorming kan voordoen;

b. het verzamelen van gegevens betreffende het zwem- of badwatersysteem waarvan de onder a bedoelde locaties onderdeel uitmaken, waaronder in elk geval wordt begrepen:

1° een of meer tekeningen waarop het zwem- of badwatersysteem is aangegeven;

2° gegevens over de herkomst, aard en kwaliteit van het water;

3° gegevens over de gebruikte desinfectiemiddelen;

4° gegevens over de bedrijfsvoering van de installaties en de apparatuur;

5° gebruiksgegevens met betrekking tot de installaties en de apparatuur;

6° bezoekersaantallen;

c. het beoordelen van het risico per onderdeel van het zwem- of badwatersysteem waarvan de onder a bedoelde locaties onderdeel uitmaken;

d. vastlegging van de uitkomsten van de risicoanalyse, waarbij wordt aangegeven op welke punten in het zwem- en badwatersysteem het in het tweede lid bedoelde risico zich voor kan doen.

Indien uit de inventarisatie bedoeld onder a, blijkt dat er geen locaties zijn waar zich aërosolvorming kan voordoen, behoeven de onderdelen b en c niet te worden uitgevoerd.

5. Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van de risicoanalyse.

6. De houder draagt er zorg voor dat de uitkomsten van de risicoanalyse, met een overzicht van de daarbij gehanteerde gegevens en de eventueel genomen maatregelen, voor gedeputeerde staten ter inzage liggen in de badinrichting en aan hen op hun verzoek worden toegezonden in een door hen aangegeven vorm.

7. Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat de risicoanalyse onjuist of onvolledig is uitgevoerd, dan wel indien zij zulks in verband met aan het zwem- of badwatersysteem aangebrachte wijzigingen noodzakelijk achten, kunnen zij de houder verplichten tot het wijzigen, aanvullen of opnieuw uitvoeren van de risicoanalyse binnen een daarbij aangegeven termijn.

Ad 2. Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid: Beheersplan

1. Indien uit een analyse, als bedoeld in artikel 2a, blijkt dat er sprake is van het in artikel 2a, tweede lid, bedoelde risico, stelt de houder binnen drie maanden na het gereedkomen van de risicoanalyse een beheersplan op voor het zwem- of badwatersysteem van de badinrichting, dan wel herziet hij binnen drie maanden een bestaand beheersplan, indien de risicoanalyse daartoe aanleiding geeft. Het beheersplan heeft betrekking op de inrichting en het beheer van het zwem- of badwatersysteem en strekt ertoe dat op de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten van het zwem- of badwatersysteem geen legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter.

2. Indien uit de risicoanalyse, bedoeld in artikel 2a, tweede lid, blijkt dat er sprake is van een risico als bedoeld in dat lid, stelt de houder in afwijking van het eerste lid, het beheersplan op voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting.

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing voor zover de houder het in artikel 2a, tweede lid, bedoelde risico binnen drie maanden na het gereedkomen van de risicoanalyse opheft door zodanige wijzigingen in het zwem- of badwatersysteem, dat daardoor niet langer periodieke beheersmaatregelen zijn vereist, en hij deze wijzigingen meldt aan gedeputeerde staten.

4. Het beheersplan omvat in elk geval de volgende onderdelen:

- a. de uitkomsten van de uitgevoerde risico-analyse, waaronder in ieder geval een inventarisatie van de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten;
- b. de controles en maatregelen die per risicopunt worden uitgevoerd ter voorkoming van legionellabesmetting, alsmede de frequentie daarvan;
- c. de maatregelen die worden genomen indien er aanwijzingen zijn dat op de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter.

5. Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de technische uitwerking van het beheersplan.

6. De houder draagt er zorg voor dat het beheersplan voor gedeputeerde staten ter inzage ligt in de badinrichting en aan hen op hun verzoek wordt toegezonden in een door hen aangegeven vorm.

7. Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat met een beheersplan onvoldoende is gewaarborgd dat op de in de risicoanalyse geïdentificeerde risicopunten in het zwem- of badwatersysteem geen legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter, kunnen zij de houder verplichten tot het binnen een daarvoor door hen gestelde termijn nemen van maatregelen die zij nodig achten om daarin te voorzien.

Ad 3. Artikel 2c, eerste tot en met vierde lid: Te nemen maatregelen

1. De houder laat de in het beheersplan vermelde risicopunten ten minste halfjaarlijks door een laboratorium als bedoeld in artikel 10 op de aanwezigheid van Legionella onderzoeken.

2. Hij voert de in het beheersplan opgenomen controles en maatregelen uit.

3. Hij houdt in een apart logboek aantekening van de op grond van het beheersplan uitgevoerde controles en maatregelen alsmede van de resultaten daarvan en draagt er zorg voor dat het logboek voor gedeputeerde staten ter inzage ligt in de badinrichting en aan hen op hun verzoek wordt toegezonden in een door hen aangegeven vorm.

4. Hij bewaart de risicoanalyse, het beheersplan alsmede het logboek ten minste vijf jaar voor inzage door gedeputeerde staten.

Ad 4. Artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvzbz: Eigen onderzoek

1. De houder onderzoekt de parameters die zijn aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage I, ten minste zo vaak als in die bijlage is aangegeven.

2. Hij noteert de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

3. Hij noteert daarbij tevens:

a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;

b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;

c. of, en zo ja, welke filters op de betrokken dag zijn gereinigd, en het tijdstip waarop dit is geschied;

d. of, en zo ja, van welke bassins op de betrokken dag de bodem is gereinigd;

e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- of badwater gebruikte en aan het zwem- of badwater toegevoegde chemicaliën;

f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- of badwater is toegevoegd;

h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.

4. Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Bijlage I. Normen voor zwem- en badwater, in badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in oppervlaktewater, als bedoeld in [artikel 2](#) van het besluit¹

			houder	laboratorium.
Te meten in het bassin op de plaats waar de waarde van deze parameter naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het ongunstigst is : ²				
1. Bij 37°C kweekbare kiemen	aantal per ml	≤ 100		m
2. Pseudomonas aeruginosa	aantal per 100 ml	niet aantoonbaar		³
3. Doorzicht	meter	tot bodem	d	m

4. Troebelingsgraad bij uitlaat	FTE	$\leq 0,5$		³
5. Kaliumpermanganaatverbruik	mg/l	$\leq 70\%$ van het kaliumpermanganaatverbruik van het suppletiewater + 6		m ⁴
6. Zuurgraad	Ph	$6,8 \leq \text{pH} \leq 7,8$	d	m
7. Buffercapaciteit	mmol/l	≥ 1		³
8. Ureum	mg/l	$\leq 2,0$		m ⁴
9. Vrij beschikbaar chloor (VBC)	mg/l	$0,5 \leq \text{VBC} \leq 1,5^5$	d	m
10. Vrij beschikbaar chloor indien cyanuurzuur wordt gebruikt (in dat geval geldt niet de onder 9 vermelde norm)	mg/l	$2,0 \leq \text{VBC} \leq 5,0$	d	m
11. Gebonden beschikbaar chloor	mg/l	$\leq 1,0$	d	m
12. Cyanuurzuur (indien dit in enigerlei vorm wordt gebruikt)	mg/l	≤ 50 (bij gebruik cyanuurzuur) ≤ 100 (bij gebruik isocyanuurzuur-verbindingen)		m ⁴
Te meten in het toevoerwater:				
13. Ozon (indien als oxydatiemiddel gebruikt)	mg/l	niet aantoonbaar	d	m
Te meten op de in het beheersplan Legionella (artikel 2b) aangegeven risicopunten:				
14. Legionella	k.v.e./l	< 100 k.v.e./l		hj

d = dagelijks onderzoek. De aangegeven parameters dienen dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch tenminste bij opening en tegen sluitingstijd, door de houder te worden onderzocht.

m = maandelijks onderzoek. Dit onderzoek laat de houder verrichten door een laboratorium als bedoeld in artikel 10, eerste lid, zodanig dat in een kalenderjaar tenminste 40 % in de eerste helft van de openingsuren wordt uitgevoerd en ten minste 40 % in de tweede helft van de openingsuren. Indien de openstelling voor het publiek vóór de 15e van enige maand aanvangt of na de 15e van enige maand eindigt, dient in deze maanden eveneens een onderzoek plaats te vinden.

hj = halfjaarlijks onderzoek. Het onderzoek dient plaats te vinden op de in het beheersplan aangegeven risicopunten.

¹ Bij bassins met eenmalig gebruik van water, waarbij het bassin met water van drinkwaterkwaliteit wordt gevuld en geen desinfectiemiddelen worden toegevoegd, gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1 en 3 genoemde parameters. Ten aanzien van de overige bassins met eenmalig gebruik van water en de doorstroomde bassins gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1, 3, 6, 9 of 10, 12 en 13 genoemde parameters.

² Bij bassins met eenmalig gebruik van water dient het onderzoek plaats te vinden na het vullen van het bassin, voordat er in wordt gebaad. Indien meerdere van deze bassins deel uitmaken van één systeem, kan volstaan worden met onderzoek van het zwem- of badwater in één bassin.

³ Indien er aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit ten aanzien van deze parameter niet aan de norm voldoet, dient onderzoek plaats te vinden ten aanzien van deze parameter.

⁴ Indien meerdere bassins in een badinrichting op dezelfde zuiveringsinstallatie zijn aangesloten, hoeft het onderzoek naar deze parameter alleen plaats te vinden in het bassin waar de waarde van deze parameter, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het ongunstigst is op grond van de ligging ten opzichte van de zuiveringsinstallatie dan wel op grond van de bezoekersaantallen.

⁵ Bij openluchtbaden en bassins met een wateroppervlakte kleiner dan 20 m² geldt een bovengrens van 5,0 mg/l.

Aan:
Spabron Hesselerbrug

██████████
██████████
██████████

██████████

Assen, 3 oktober 2018

Ons kenmerk 201700750-00780382

Behandeld door ██████████

Onderwerp: Controle last onder dwangsom Whvbz 2018 - Spabron Hesselerbrug - Verlengde
Hoogeveense Vaart 32 7861 TB Oosterhesselen

Geachte ██████████,

Op 11 januari 2018¹ hebben wij u een last onder dwangsom opgelegd, omdat u artikel 2a eerste tot en met zevende lid, 2b eerste tot en met zevende lid, 2c eerste tot en met vierde lid en artikel 9 eerste tot en met vierde lid van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz), en daarmee artikel 3 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz), overtreedt.

Op 2 oktober 2018 heeft onze toezichthouder, ██████████, een controle uitgevoerd op de naleving van deze dwangsom. Hieronder staan de opgelegde lasten en het resultaat van de controle.

Ad 1:

- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2a, eerste tot en met zevende lid, van het Bhvbz ongedaan te maken en ongedaan te houden binnen één maand na dagtekening van deze brief.
- Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat u zorg draagt voor een actuele en complete legionella risicoanalyse met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting en deze ter beoordeling voorlegt aan ons.
- Als u in het vervolg aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.
- . Is u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 5000,-- (vijfduizend euro) per maand dat artikel 2a, tweede tot en met zevende lid, van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro).

¹: Met ons kenmerk: 201700750-00736732

U heeft op 29 januari 2018 een actuele en complete legionella risicoanalyse aangeleverd met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting. Op 2 oktober 2018 is geconstateerd dat er geen significante wijzigingen zijn doorgevoerd die een nieuwe risicoanalyse vereisen. U heeft hiermee aan de last voldaan. Er wordt geen dwangsom verbeurd.

Ad 2:

- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2b, eerste tot en met zevende lid, van het Bhvbz ongedaan te maken en ongedaan te houden binnen één maand na dagtekening van deze brief.
- Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat u zorg draagt voor een actuele en complete legionella beheersplan met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting en deze ter beoordeling voorlegt aan ons.
- Als u in het vervolg aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.
- Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 5000,-- (vijfduizend euro) per maand dat artikel 2b, eerste tot en met zevende lid, van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro).

U heeft op 29 januari 2018 een actuele en complete legionella beheersplan aangeleverd met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting. Op 2 oktober 2018 is geconstateerd dat er geen significante wijzigingen zijn doorgevoerd die een nieuw beheersplan vereisen. U heeft hiermee aan de last voldaan. Er wordt geen dwangsom verbeurd.

Ad 3:

- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2c, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz ongedaan te maken en ongedaan te houden binnen één maand na dagtekening van deze brief.
- Voor het niet opnieuw begaan van deze overtreding is het noodzakelijk dat u alle in het beheersplan beschreven beheersmaatregelen neemt, deze noteert in het logboek en het logboek ter inzage houdt in de badinrichting.
- Als u in het vervolg aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.
- Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 5000,-- (vijfduizend euro) per maand dat artikel 2c, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro).

Tijdens de controle is geconstateerd dat de logboeken van de legionella beheersmaatregelen aanwezig en bijgehouden waren. U heeft hiermee aan de last voldaan. Er wordt geen dwangsom verbeurd.

Ad 4:

- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz ongedaan te maken en ongedaan te houden binnen één maand na dagtekening van deze brief.
- Voor het niet opnieuw begaan van deze overtreding dient u ten minste tweemaal per dag, voor opening en tegen sluiting, het badwater te onderzoeken op de parameters, zoals aangegeven in Bijlage I van het Bhvbz, en de resultaten hiervan in het logboek te noteren.
- Als u in het vervolg aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.
- Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) per maand dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd wordt bepaald op € 10.000,-- (tienduizend euro).

Tijdens de controle is geconstateerd dat de logboeken van het dagelijks onderzoek van de waterkwaliteit aanwezig en bijgehouden waren. U heeft hiermee aan de last voldaan. Er wordt geen dwangsom verbeurd.

Werking lasten


Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat door het positieve resultaat van deze controle, de opgelegde lasten onder dwangsom haar werking echter niet verliezen. U dient te blijven voldoen aan de opgelegde lasten. Wij zullen hier nieuwe controles op uitvoeren.

Informatie

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van provincie Drenthe via (0592) 36 55 55.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de controle is geconstateerd dat het eigen onderzoek van de waterkwaliteit niet altijd tweemaal daags wordt uitgevoerd, dan wel genoteerd wordt in het logboek. U dient tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting, van alle bassins de parameters uit Bijlage I van het Bhvz te onderzoeken en de resultaten daarvan te noteren in het logboek.

Naar aanleiding van deze constatering zullen wij 1 maand na dagtekening van deze brief een hercontrole uitvoeren.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:

Stichting de Swaneburg
t.a.v. het stichtingsbestuur

[REDACTED]

[REDACTED] COEVORDEN

[REDACTED]

Assen, 1 juni 2018

Ons kenmerk 201700588-00759734

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Hercontrole Whvbz 2018 - Sportcomplex De Swaneburg - [REDACTED]
Coevorden

Geachte heer/mevrouw,

Op 30 mei 2018 heeft onze toezichthouder [REDACTED], uw badinrichting De Swaneburg te Coevorden bezocht. Bij deze controle was [REDACTED] aanwezig.

Aanleiding voor deze controle is onze constatering van 28 februari 2018 dat artikel 9 van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) overtreden werd. Wij hebben u hierover geïnformeerd in onze brief van 5 maart 2018¹.

Tijdens de hercontrole is geconstateerd dat de eigen metingen nu voldoende worden uitgevoerd en in het logboek worden bijgehouden.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klanten contactcentrum via (0592) 36 55 55.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

[REDACTED]

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

¹: Met ons kenmerk 201700588-00744243.

Aan:
Stichting Vanboeijen
[REDACTED] Park Diepstroeten
Postbus 30014
9400 RA ASSEN



VERZONDEN - 3 MAART 2016

Assen, 3 maart 2016
Ons kenmerk 9/VTH/2016000810/49647
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); hercontrole d.d. 19 januari 2016 (Assen)

Geachte [REDACTED],

Op 19 januari 2016 hebben onze toezichthouders, [REDACTED] en de heer [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Tijdens dit bezoek is een hercontrole uitgeoefend op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Deze hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen van het Bhvbz tijdens onze inspectie van 20 oktober 2015. Wij hebben onze bevindingen van 20 oktober 2015 beschreven in onze brief van 10 november 2015, kenmerk 45/VTH/2015004774/49287.

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de hercontrole voldeed aan de voorschriften zoals deze in het Bhvbz zijn verwoord.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED].



Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving



Aan:
Vanboeijen - het Erf

Atalanta 2
7943 TA MEPPEL



Assen, 24 mei 2016
Ons kenmerk 21/VTH/2016002608/50046
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 15 maart 2016 (Meppel)

Geachte [REDACTED],

Op 15 maart 2016 hebben onze toezichthouders [REDACTED] en [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 46: Veilige afwerking

De perrons en de vloeren en wanden van bassins en andere in de badinrichting aanwezige ruimten - alsmede de in of op die perrons, bassins en andere ruimten aanwezige voorzieningen - zijn zo afgewerkt dat de bezoekers zich niet kunnen bezeren aan scherpe randen of uitsteeksels.

De hoekprofielen om de overlooproosters aan elkaar te verbinden zijn afgebroken en hierdoor scherp. Daarnaast was de tillift stuk, maar daarvoor had u al een lint gespannen om de bezoekers op dit gebrek en de uitstekende delen te attenderen. Wij verzoeken u, als u dat nog niet heeft gedaan, deze gebreken te herstellen en hiervan binnen één maand na dagtekening van deze brief een foto op te mailen, zodat we kunnen zien dat deze zijn hersteld.


Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED], of per e-mail via [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,


teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Stichting Vanboeijen

████████████████████
Postbus 30014
9400 RA ASSEN



Assen, 30 april 2018

Ons kenmerk 201700805-00754665

Behandeld door ██████████

Onderwerp: Reguliere controle Whvbz 2018 Stichting Vanboeijen Zwembad de Kluut Vennenweg
ongenummerd 9404 LP Assen

Geachte ██████████

Op 25 april 2018 heeft onze toezichthouder, ██████████ uw zwemgelegenheid De Kluut bezocht. Bij de controle was ██████████ van zwemschool De Dolfijn aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Wel merken wij nog het volgende op:

Tijdens de controle is geconstateerd dat er geen logboek wordt bijgehouden van het hydrobad. ██████████ gaf aan dat er geen logboek wordt bijgehouden omdat het hydrobad gevuld wordt uit hetzelfde water als het zwembadsysteem. De waterkwaliteit zou dus gelijk moeten zijn. Tevens zou het onpraktisch zijn om het bad tweemaal daags te bemonsteren door de lange vultijd van het bassin.

Met ██████████ is afgesproken dat wekelijks een eigen meting van het hydrobad wordt uitgevoerd en bijgehouden in het logboek. De waarden worden vergeleken met de waarden van het zwembad. Wanneer deze redelijk overeenkomen, is deze wekelijkse meting afdoende om de waterkwaliteit te monitoren.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700805 te vermelden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Vakantiecentrum Boszicht

Smalbroek 46
9411 TV BEILEN



Assen, 3 augustus 2017

Ons kenmerk 201700832-00713079

Behandeld door

Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); reguliere controle d.d. 27 juli 2017

Geachte

Op 27 juli 2017 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was u aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan het volgende artikel uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 18, eerste lid: Afwerking bassin(s)

De bodem en de wanden van de bassins zijn vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal.

De schroeven van het rooster in het peuterbad waren verroest en scherp. Hierdoor kunnen zwemmers zich verwonden. Met u is afgesproken dat u de schroeven vervangt, voordat u het zwembad weer open doet.

Tijdens de controle is geconstateerd dat u het logboek niet ter inzage had. Wij voeren hier ook nog een hercontrole uit.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, , per telefoon via , of per e-mail via .

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Camping Kampeerboerderij Boszicht

Smalbroek 46
9411 TV BEILEN



Assen, 27 juli 2018
Ons kenmerk 201700832-00769894
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Vakantiecentrum Boszicht - Smalbroek 46a 9411 TV Beilen

Geachte [REDACTED],

Op 24 juli 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED] uw zwemgelegenheid Camping Kampeerboerderij Boszicht bezocht. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvbz. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:


- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de controle is geconstateerd dat het logboek niet ter inzage lag op de camping. U dient het logboek op zo'n manier te bewaren dat het inzichtelijk is tijdens de controle. Wij hebben u hier reeds gewezen in onze brief van 3 augustus 20171.

Naar aanleiding van deze constatering zullen wij 1 week na dagtekening van deze brief een hercontrole uitvoeren.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contactcentrum, per telefoon (0592) 36 55 55 of per e-mail @drenthe.nl.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

¹: Met ons kenmerk 201700832-00713079.

Aan:
Vakantieoord De Bronzen Emmer

Mepperstraat 41
7855 TA MEPPEN



Assen, 8 september 2016
Ons kenmerk 36/VTH/2016003892/50421
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 24 augustus 2016 (Coevorden)

Geachte [REDACTED],

Op 24 augustus 2016 heeft onze toezichthouder [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het BHVBZ.

Wel merken wij het volgende op.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de suppletiemeter op 843m³ staat. Dit is dezelfde stand als in 2014. De suppletiemeter is waarschijnlijk defect. Wij verzoeken u de meter voor aanvang van het volgende seizoen te vervangen.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
B.V. Vakantieoord De Bronzen Emmer

██████████
Mepperstraat 41
7855 TA MEPPEN



Assen, 20 oktober 2017
Ons kenmerk 201700739-00721288
Behandeld door de heer ██████████
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Vakantieoord De Bronzen Emmer - Meppelerstraat 41 7855 TA Meppen

Geachte ██████████,

Op 10 augustus 2017 heeft onze toezichthouder ██████████ uw zwemgelegenheid bezocht. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Wel merken wij het volgende op.

Tijdens de controle is geconstateerd dat u, naast gasten van uw camping, ook abonneementhouders uit het dorp Meppen toelaat. Hiermee zou uw badinrichting een openbare badinrichting zijn, op de momenten dat u deze abonneementhouders toegang biedt. Dit heeft onder andere consequenties voor de verplichting om kleed- en garderoberuimtes te hebben en voor de verplichting om tijdens de openingstijden in voldoende mate toezicht te houden. Uw receptionis ██████ gaf tijdens de controle aan dat het toelaten van gasten uit Meppen een oude afspraak is en dat daar destijds dingen over op papier zijn gezet.

Wij kunnen in onze gegevens helaas niets vinden over deze afspraak of over een eventuele ontheffing voor het houden van toezicht.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om ons een kopie van de correspondentie die destijds verzonden is te sturen? Wij kunnen dan beoordelen of er sprake is van een situatie waarin ontheffing verleend is.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, ██████████, per telefoon ██████████ of per e-mail ██████████

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Vakantieoord De Bronzen Emmer

Mepperstraat 41
7855 TA MEPPEN



Assen, 16 augustus 2018

Ons kenmerk 201700739-00773029

Behandeld door

Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Vakantieoord De Bronzen Emmer - Meppelerstraat 41 7855 TA Meppen

Geachte ,

Op 15 augustus 2018 heeft onze toezichthouder, uw zwemgelegenheid Vakantieoord De Bronzen Emmer bezocht. Bij de controle was uzelf aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Wel merken wij nog het volgende op.

Tijdens de controle heeft u met de toezichthouder gesproken over de jaartoets 2017. U heeft aangegeven dat dat deze jaartoets onterecht is aangemerkt als onvoldoende. Dit omdat het onvoldoende resultaat van de bemonstering van de maand augustus is gerectificeerd door het laboratorium. U mag de jaartoets over 2017 dan ook als voldoende beschouwen.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, , per telefoon of per e-mail

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,


 teamleiter Economie

Aan:
Vakantiepark De Wiltzangh
[REDACTED]
Witteveen 2
7963 RB RUIZEN



Assen, 15 augustus 2016
Ons kenmerk 32/VTH/2016003685/50356
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 14 juli 2016 (Westerveld)

Geachte [REDACTED],

Op 14 juli 2016 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Ten tijde van de controle was het bad open, maar was er geen eigen onderzoek gedaan en niet in het logboek genoteerd. U dient minimaal tweemaal per dag, bij opening en tegen sluiting, het badwater te onderzoeken op de parameters, zoals aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. De resultaten hiervan dient u in het logboek te

noteren en ter inzage te houden. Te zijner tijd zullen wij hierop een hercontrole uitvoeren.

Artikel 46: Veilige afwerking

De perrons en de vloeren en wanden van bassins en andere in de badinrichting aanwezige ruimten - alsmede de in of op die perrons, bassins en andere ruimten aanwezige voorzieningen - zijn zo afgewerkt dat de bezoekers zich niet kunnen bezeren aan scherpe randen of uitsteeksels.

Het peuterbad had een scherpe rand, deze moet u glad maken, zodat niemand zich kan bezeren/verwonden. Het plateau aan de rand van het bassin waar ooit een spuitbeest heeft gestaan is niet stevig meer en buigt door. De mogelijkheid bestaat dat iemand er doorheen zakt. U moet deze plaats verstevigen, zodat deze niet meer doorbuigt.

Wij komen bij u langs voor hercontrole om te zien of u vorenstaande gebreken hebt verholpen.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED], of e-mai [REDACTED]

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Vakantiepark De Wiltzangh
[REDACTED]
Witteveen 2
7963 RB RUIZEN

VERZONDEN 08 SEP. 2016



Assen, 8 september 2016
Ons kenmerk 36/VTH/2016003889/50449
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
(WHVBZ); hercontrole d.d. 1 september 2016 (Westerveld)

Geachte [REDACTED]

Op 1 september 2016 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwem-
gelegenheid bezocht. Tijdens dit bezoek is een hercontrole uitgeoefend op de
naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden (BHVBZ).


Deze hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen van
het BHVBZ tijdens onze inspectie van 14 juli 2016. Wij hebben onze bevindingen van
14 juli 2016 beschreven in onze brief van 15 augustus 2016, kenmerk
32/VTH/2016003685/50356. Bij de hercontrole op 1 september 2016 waren [REDACTED]
en u aanwezig.

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid nu geheel voldoet aan de voor-
schriften zoals deze in het BHVBZ zijn verwoord.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving



Aan:
Vakantiepark "De Wiltzangh"

██████████
Witteveen 2
7963 RB RUINEN



Assen, 27 juli 2018
Ons kenmerk 201701052-00769897
Behandeld door ██████████
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Vakantiepark De Wiltzangh - Witteveen 2 7963 RB Ruinen

Geachte ██████████,

Op 24 juli 2018 heeft onze toezichthouder, ██████████ uw zwemgelegenheid Vakantiepark "De Wiltzangh" bezocht. Bij de controle was uzelf aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Op 24 augustus 2017 stuurden wij u een brief¹. In die brief stellen wij u op de hoogte van ons voornemen om u een last onder dwangsom op te leggen voor het beëindigen en beëindigd houden van het overtreden van artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz. Aangezien u de overtreding van artikel 9 heeft beëindigd, zien wij vooralsnog af van het opleggen van deze last onder dwangsom.

¹: Met ons kenmerk 201701052-00714079.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Vakantiepark "De Wiltzangh"

██████████
Witteveen 2
7963 RB RUIZEN



Assen, 24 augustus 2017

Ons kenmerk 201701052-00714079

Behandeld door ██████████

Onderwerp: Controle Whvbz 2017 en Vooraankondiging dwangsom - Vakantiepark De Wiltzangh - Witteveen 2 7963 RB Ruinen

Geachte ██████████

Op 23 augustus 2017 heeft onze toezichthouder, ██████████, uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was ██████████ aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichting en zwemgelegenheden (Whvbz) en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Constatering

Tijdens de controle is geconstateerd dat regelmatig het eigen onderzoek naar de waterkwaliteit niet tweemaal daags wordt uitgevoerd, dan wel wordt genoteerd in het logboek. Zo wordt regelmatig slechts één maal per dag, of zelfs meerdere dagen achter elkaar geheel niet gemeten.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 3 van de Whvbz zijn in de Bhvbz voorschriften opgenomen over de hoedanigheid en de behandeling van het zwem- en badwater. In artikel 9 van het Bhvbz is voorgeschreven dat u minimaal tweemaal per dag, voor opening en tegen sluiting, het badwater dient te onderzoeken op de parameters, zoals aangegeven in bijlage I van het Bhvbz. De resultaten hiervan dient u in het logboek te noteren en ten minste twee jaar ter inzage te houden. Wij hebben u hierop reeds gewezen in onze brief van 15 augustus 2016¹.

Artikel 2 van de Whvbz stelt dat het verboden is om gelegenheid tot zwemmen of baden te geven in een badinrichting, wanneer niet is voldaan aan de in de artikelen 3, 4 en 7 van het Whvbz gestelde voorschriften. Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van de Bhvbz worden overtreden.

Voornemen

Wij hebben daarom het voornemen om aan u de volgende last onder dwangsom op te leggen indien u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van de Bhvbz niet ongedaan maakt. Dit doen wij met gebruikmaking van artikel 122 van de Provinciewet in samenhang met artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Voorgenomen last onder dwangsom

U moet tweemaal per dag, voor opening en tegen sluiting, het badwater onderzoeken op de parameters, zoals aangegeven in bijlage I van het Bhvbz, en de resultaten hiervan in het logboek noteren.

Indien u hier niet aan voldoet, moet u . 2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) betalen per keer dat artikel 9, eerste t/m vierde lid, van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op € 10.000,-- (tienduizend euro).

Wij hebben het voornemen om in de dwangsombeschikking geen termijn op te nemen waarbinnen u de overtreding ongedaan kunt maken gezien de acute aard van de overtredingen.

Indien de gebreken na het volledig verbeuren van de dwangsom voor de overtreding niet zijn opgeheven, zien wij ons genoodzaakt over te gaan tot sluiting van de badinrichting middels een last tot sluiting.

¹ Met ons kenmerk 32/VTH/2016003685/50356.

Zienswijze

Voordat wij overgaan tot het definitief opleggen van de last onder dwangsom, stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze over ons voornemen bij ons college naar voren te brengen. U mag uw zienswijze mondeling of schriftelijk geven tot twee weken na de verzenddatum van deze brief. U heeft dit recht volgens artikel 4.8 van de Awb. De schriftelijke reactie kunt u zenden aan:
Het college van gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente De Wolden.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED] of [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Vakantiepark Mooi Oavelt

██████████
Nieuwe Ruiteweg 5
7971 PS HAVELTE



Assen, 9 augustus 2018

Ons kenmerk 201701036-00772329

Behandeld door ██████████

Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Vakantiepark Mooi Oavelt - Nieuwe Ruiteweg 5 7971 PS Havelte

Geachte ██████████,

Op 8 augustus 2018 heeft onze toezichthouder, ██████████ uw zwemgelegenheid Vakantiepark Mooi Oavelt bezocht. Bij de controle was u zelf aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Wel merken wij nog het volgende op.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er rondom het peuterbad een aantal ongelakte houten bankjes staan. Ongelakt hout is poreus en neemt water en vervuiling op. Daardoor is het moeilijk te reinigen en kunnen er bacteriën en schimmels in groeien. Met u is afgesproken dat u voor volgend seizoen de bankjes lakt.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, ██████████, per telefoon ██████████ of per e-mail ██████████

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen, b.a.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701036 te vermelden.



teamleider Verkeer en Vervoer

Aan:
Vakantiecentrum Witterzomer
Witterzomer 7
9405 VE ASSEN



Assen, 9 augustus 2018
Ons kenmerk 201701076-00772331
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Vakantiepark Witterzomer - Witterzomer 7 9405 VE Assen

Geachte heer/mevrouw,

Op 8 augustus 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED] uw zwemgelegenheid Vakantiecentrum Witterzomer bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Wel merken wij nog het volgende op.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er rondom het kleuterbad een aantal ongelakte houten bankjes staan. Ongelakt hout is poreus en moeilijk reinigbaar. Het neemt water en vervuiling op, waardoor er bacteriën en schimmels op kunnen groeien. Met [REDACTED] is afgesproken dat de bankjes voor volgend seizoen gelakt worden, zodat deze eenvoudig reinigbaar zijn.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen, b.a.



teamleider Verkeer en Vervoer

Aan:
Hotel Emmen
[REDACTED]
Verlengde Herendijk 50
7833 JD NIEUW AMSTERDAM



Assen, 24 mei 2016
Ons kenmerk 21/VTH/2016002604/50053
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 21 april 2016 (Emmen)

Geachte [REDACTED],

Op 21 april 2016 hebben onze toezichhouders, [REDACTED]
[REDACTED]

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en
Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit
het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven.
Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

*De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ.
Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden
beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is,
doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden
onderzocht.*

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de controle was het logboek niet aanwezig, dan wel was bij uw medewerkers niet bekend waar het logboek zich bevindt. Met uw medewerker is afgesproken dat het logboek diezelfde week nog per e-mail zou worden toegestuurd. Tot op heden hebben wij niets ontvangen. Wij hebben u reeds eerder gewezen op uw verplichting tot het correct bijhouden van het logboek in onze brief van 6 februari 2014 met ons kenmerk 6/VTH/2014000759/44200.

U dient het eigen onderzoek tweemaal daags uit te voeren en te noteren in het logboek. Het logboek dient tenminste twee jaar lang bewaard te worden en op ons verzoek te worden getoond. Bij de eerstvolgende hercontrole wordt hier aandacht aan besteed.

Artikel 17, tweede lid: Reiniging en desinfectie

De ruimten, bedoeld in het eerste lid, alsook de in artikel 15 bedoelde vloeren, worden tevens regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd.


Tijdens de controle is geconstateerd dat de voegen rondom de whirlpool algvorming vertonen. Tevens vertonen de goten tussen de douches en de zwemzaal slibvorming. Dit getuigt van onvoldoende schoonmaakinspanning en vormt een belemmering van de hygiëne. Wij hebben u reeds eerder gewezen op de staat van de vloeren in onze brief van 24 februari 2015 met ons kenmerk 8/VTH/2015001075/47326.

U dient de voegen binnen één maand na dagtekening van deze brief schoon te maken en te houden. Hierop wordt een hercontrole uitgevoerd.

Hebt u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]. Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,


teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Hotel Emmen
[REDACTED]
Verlengde Herendijk 50
7833 JD NIEUW-AMSTERDAM



Assen, 12 december 2016
Ons kenmerk 49/VTH/2016005014/50485
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ);
hercontrole d.d. 17 november 2016 (Emmen)

Geachte [REDACTED],

Op 17 november 2016 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Tijdens dit bezoek is een hercontrole uitgeoefend op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Deze hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen van het BHVBZ tijdens onze inspectie van 21 april 2016.

Wij hebben onze bevindingen van 21 april 2016 beschreven in onze brief van 24 mei 2016, ons kenmerk 21/VTH/2016002604/50053. Bij deze hercontrole op 17 november 2016 was [REDACTED] aanwezig.

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de hercontrole voldeed aan de voorschriften zoals deze in het BHVBZ zijn verwoord.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:

Van der Valk Hotel Emmen B.V.

[REDACTED]
Verlengde Herendijk 50
7833 JD NIEUW-AMSTERDAM



Assen, 4 oktober 2017

Ons kenmerk 201700787-00720945

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Vooraankondiging last onder dwangsom - Hotel Emmen - Verlengde Herendijk 50 7833 JD Nieuw-Amsterdam

Geachte [REDACTED],

Op 20 september 2017 hebben onze toezichthouders, [REDACTED] uw zwemgelegenheid aan de Verlengde Herendijk 50 in Nieuw-Amsterdam bezocht. Bij de controle was een van uw medewerkers aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichting en zwemgelegenheden (Whvbz) en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). In deze brief leest u de resultaten van deze controle en wat dit voor u betekent.

Controle

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is onderstaand de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daarna zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Constatering

Tijdens de controle is geconstateerd dat regelmatig het eigen onderzoek naar de waterkwaliteit niet tweemaal daags wordt uitgevoerd, dan wel wordt genoteerd in het logboek. Zo wordt regelmatig slechts één maal per dag de waterkwaliteit gemeten, dan wel genoteerd in het logboek.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 3 van de Whvbz zijn in de Bhvbz voorschriften opgenomen over de hoedanigheid en de behandeling van het zwem- en badwater. In artikel 9 van het Bhvbz is voorgeschreven dat u minimaal tweemaal per dag, voor opening en tegen sluiting, het badwater dient te onderzoeken op de parameters, zoals aangegeven in bijlage I van het Bhvbz. De resultaten hiervan dient u in het logboek te noteren en ten minste twee jaar ter inzage te houden. Wij hebben u hierop reeds gewezen in onze brief van 6 februari 2014¹ en in onze brief van 24 mei 2016².

Artikel 2 van de Whvbz stelt dat het verboden is om gelegenheid tot zwemmen of baden te geven in een badinrichting, wanneer niet is voldaan aan de in de artikelen 3, 4 en 7 van het Whvbz gestelde voorschriften. Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van de Bhvbz worden overtreden.

Voornemen

Wij hebben daarom het voornemen om aan u de volgende last onder dwangsom op te leggen als u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van de Bhvbz niet ongedaan maakt. Dit doen wij met gebruikmaking van artikel 122 van de Provinciewet in samenhang met artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Voorgenomen last onder dwangsom

Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van de Bhvbz te beëindigen door tweemaal per dag, voor opening en tegen sluiting, het badwater te onderzoeken op de parameters, zoals aangegeven in bijlage I van het Bhvbz, en de resultaten hiervan in het logboek te noteren.

Indien u hier niet aan voldoet, moet u €2.500,-- (tweeduizendvijfhonderd euro) betalen. Als wij . vervolgens opnieuw constateren dat u hier niet aan voldoet, dan moet u weer € 2.500,-- betalen met een maximum van €10.000,-- (tienduizend euro).

¹ Met ons kenmerk: 6/VTH/2014000759/44200.

² Met ons kenmerk: 21/VTH/2016002604/50053.

Wij hebben het voornemen om in de dwangsombeschikking geen termijn op te nemen waarbinnen u de overtreding ongedaan kunt maken. Dit vanwege de acute risico's voor de gezondheid van uw bezoekers. Wanneer het eigen onderzoek niet voor opening en tegen sluiting wordt uitgevoerd en genoteerd, heeft u geen zicht op de waterkwaliteit. U stelt uw gasten dan mogelijk bloot aan water van een slechte hygiënische of chemische kwaliteit, wat schade voor de gezondheid van uw bezoekers tot gevolg kan hebben.

Indien de gebreken na het volledig verbeuren van de dwangsom voor de overtreding niet zijn opgeheven, zien wij ons genoodzaakt over te gaan tot sluiting van de badinrichting middels een last tot sluiting.

Zienswijze

Voordat wij overgaan tot het definitief opleggen van de last onder dwangsom, stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze over ons voornemen bij ons college naar voren te brengen. U mag uw zienswijze mondeling of schriftelijk geven tot twee weken na de verzenddatum van deze brief. U heeft dit recht volgens artikel 4.8 van de Awb. De schriftelijke reactie kunt u zenden aan:
Het college van gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Afschrift

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente Emmen.

Informatie

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED] of [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Van der Valk Hotel Emmen B.V.
[REDACTED]
Verlengde Herendijk 50
7833 JD NIEUW-AMSTERDAM



Assen, 21 december 2017
Ons kenmerk 201700787-00732959
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: besluit last onder dwangsom Hotel Emmen te Nieuw-Amsterdam

Geachte [REDACTED],

Op 4 oktober 2017 schreven wij dat wij voornemens zijn om u een last onder dwangsom op te leggen, omdat u artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz), en daarmee artikel 2 van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Whvbz), overtreedt. Met deze brief informeren wij u over ons definitieve besluit. Hieronder leest u wat dit voor u inhoudt.

Besluit

Wij zijn bevoegd gezag ten aanzien van uw badinrichting. Wij leggen u met gebruikmaking van artikel 122 van de Provinciewet, juncto artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), een last onder dwangsom op voor het niet opnieuw begaan van de volgende overtreding:

1: Bhvbz Artikel 9, eerste tot en met vierde lid: Dagelijks onderzoek en logboek

U dient de overtreding van artikel 9, eerste tot en met vierde lid Bhvbz te beëindigen en beëindigd te houden door tweemaal daags de parameters die zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvbz te onderzoeken en te blijven onderzoeken. Deze resultaten dient u te noteren in het logboek en te blijven noteren.

Uitleg lastgeving

Voor het opheffen van bovenstaande overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt gegeven wanneer het dagelijks onderzoek niet tenminste tweemaal daags is uitgevoerd en in het logboek wordt genoteerd.

Als u niet binnen één dag na verzenddatum van deze last onder dwangsom aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 2.500 (tweeduizend vijfhonderd euro) betalen per keer dat wordt geconstateerd dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz juncto artikel 2 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op maximaal € 10.000, (tienduizend euro).

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzending van deze brief.

Lengte begunstigingstermijn

Wij hebben aan de last onder dwangsom een begunstigingstermijn van één dag verbonden, zodat u in de gelegenheid bent om uw personeel hierover te instrueren.

Hoogte dwangsom

De hierboven vastgestelde bedragen staan in redelijke verhouding tot enerzijds de zwaarte van het door de overtreding van het wettelijke voorschrift geschonden belang en anderzijds de beoogde effectieve werking van de dwangsomoplegging.

Door de zwemwaterkwaliteit niet tweemaal daags te meten en noteren in een logboek is voor u en voor ons onvoldoende inzichtelijk wat de kwaliteit is van het zwemwater. Hierdoor bestaat een risico voor de gezondheid van uw badgasten.

Betalen dwangsom

Wanneer wij na het verstrijken van bovengenoemde termijnen vaststellen dat de overtredingen voortduren dan moet u ons een dwangsom betalen. U dient deze dwangsom dan binnen zes weken te betalen. Wanneer u niet binnen deze termijn betaalt, dan zullen wij bij invorderingsbeschikking de dwangsom invorderen. Indien na invordering van de dwangsom(men) blijkt dat de overtreding nog steeds voortduurt, zullen wij ons beraden over de toepassing van andere binnen onze bevoegdheid liggende handhavingsmaatregelen, bijvoorbeeld de sluiting van uw zwembad. Bij niet tijdige betaling zal de wettelijke rente aan u in rekening worden gebracht en zijn wij bevoegd om de verbeurde dwangsommen en de wettelijke rente in te vorderen.

Zienswijze

De geconstateerde overtredingen zijn tijdens het controlebezoek van 20 september 2017 met u besproken. Naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen hebben wij u met onze brief op 4 oktober 2017 aangekondigd een last onder dwangsom op te leggen. In deze vooraankondigingsbrief hebben wij u in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken een zienswijze tegen ons voornemen bij ons in te dienen. Hiervan heeft u geen gebruik gemaakt.

Overtreding

Op grond van artikel 2 van de Whvbz, is het de houder van een zweminrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de, in artikelen 3, 4 en 7 van die wet, gestelde voorschriften. Geconstateerd is dat artikel 2 van de Whvbz en artikel 9 eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz wordt overtreden:

1. Bhvbz Artikel 9, eerste tot en met vierde lid: Dagelijks onderzoek en logboek

De uitgebreide wettekst van de Whvbz en de uitwerking hiervan in het Bhvbz staan in bijlage 1 van deze brief uitgeschreven.

Hieronder geven wij aan wat de geconstateerde overtreding is. Voor de leesbaarheid van deze brief is de volledige tekst bij het desbetreffende wetsartikel opgenomen in bijlage 1 (Integrale tekst van de overtreden wetsartikelen van de Bhvbz).

Tijdens de controle van 20 september 2017 hebben onze toezichthouders geconstateerd dat u onvoldoende eigen metingen uitvoert, dan wel het logboek onvoldoende bijhoudt. Zo wordt regelmatig slechts één maal per dag de waterkwaliteit door het eigen dagelijks onderzoek niet gemeten, dan wel genoteerd in het logboek. Dat is eerder ook op 21 april 2016 door onze toezichthouders geconstateerd. Bij een hercontrole op 24 juni 2016 is geconstateerd dat zelfs enkele dagen achtereen helemaal niet was gemeten. In een gesprek met ██████████ werd toegegeven dat inderdaad onvoldoende metingen worden uitgevoerd omdat de technisch beheerder ziek was. Hij zag in dat dat geen reden mocht zijn om niet aan de meetverplichting te voldoen en daarmee de gezondheid van

badgasten in gevaar te brengen. Hij beloofde om meer personeel in te zetten om de dagelijkse metingen minimaal tweemaal daags uit te voeren. Tijdens de hercontrole op 17 november 2016 werd geconstateerd dat het logboek wel weer in orde was. Bij de reguliere controle op 20 september 2017 constateerden onze toezichthouders echter wederom dat er op sommige dagen niet volledig gemeten was. Hieruit blijkt dat de overtreding blijft voortduren en zien wij ons genoodzaakt deze dwangsom op te leggen.

Handhavingsplicht

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Ook kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

Wij hebben uw situatie aan de Landelijke handhavingsstrategie getoetst en uw belangen afgewogen. Dit heeft niet tot een ander oordeel geleid. Met betrekking tot de belangenafweging merken wij het volgende op. Naar onze mening heeft u ruim voldoende tijd en mogelijkheid gehad om uw personeel goed te instrueren en erop toe te zien dat de dagelijkse metingen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Wij hebben u meerdere malen op bovenstaande overtredingen gewezen en u een termijn geboden om de overtredingen ongedaan te maken. U heeft de overtredingen nog steeds niet volledig beëindigd. Gelet hierop zijn wij van mening dat er in uw geval geen sprake is van bijzondere omstandigheden die afzien van handhavend optreden kunnen rechtvaardigen.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor de goede orde merken wij op dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit kan alleen worden bereikt door het indienen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Noord-Nederland. U kunt ook digitaal procederen via www.rechtspraak.nl. Dit kunt u doen door via de button 'uw situatie' uw rechtszaak starten. Voor meer informatie kunt u de internetsite van de Rechtbank raadplegen.

Voor meer informatie over de bezwaarschriftprocedure verwijzen wij u naar: provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.

Informatie

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders Whvbz, per telefoon via [REDACTED] .

Afschrift

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente Emmen.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage 1: integrale wetteksten overtreden artikelen Whvbz en Bhvbz

Whvbz

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz)

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Artikel 2

Het is de houder van een badinrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 geldende voorschriften.

Artikel 3

1. In het belang van de hygiëne kunnen bij algemene maatregel van bestuur met betrekking tot badinrichtingen voorschriften worden gegeven betreffende:

- a. de hoedanigheid en de behandeling van het zwem- en badwater;*
- b. het aantal en de inrichting van douches en toiletten;*
- c. de voorziening met drink- en waswater en de afvoer van afvalwater;*
- d. de te bezigen materialen;*
- e. het treffen van voorzieningen ten behoeve van de reinheid;*
- f. de gelegenheid tot het bergen van kleding;*
- g. het aantal gelijktijdig toe te laten bezoekers;*
- h. het toezicht,*
- i. preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid.*

2. De voorschriften, bedoeld in het eerste lid, bevatten slechts hetgeen naar Ons oordeel uit het oogpunt van hygiëne strikt noodzakelijk is.

3. De voorschriften, bedoeld in het eerste lid, onder a, gelden niet met betrekking tot de badinrichtingen behorend tot de op grond van artikel 10b, tweede lid, aangewezen locaties.

Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz)

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Artikel 3

1. Het zwem- en badwater voldoet aan de normen die in de bij dit besluit behorende bijlage I zijn aangegeven.

2. Het water waarmee de bassins worden gevuld, is van drinkwaterkwaliteit.

Bijlage I. Normen voor zwem- en badwater, in badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in oppervlaktewater, als bedoeld in [artikel 2](#) van het besluit¹

			houder	laboratorium.
Te meten in het bassin op de plaats waar de				

waarde van deze parameter naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het ongunstigst is : ²				
1. Bij 37°C kweekbare kiemen	aantal per ml	≤ 100		m
2. Pseudomonas aeruginosa	aantal per 100 ml	niet aantoonbaar		³
3. Doorzicht	meter	tot bodem	d	m
4. Troebelingsgraad bij uitlaat	FTE	$\leq 0,5$		³
5. Kaliumpermanganaatverbruik	mg/l	$\leq 70\%$ van het kaliumpermanganaatverbruik van het suppletiewater + 6		m ⁴
6. Zuurgraad	Ph	$6,8 \leq \text{pH} \leq 7,8$	d	m
7. Buffercapaciteit	mmol/l	≥ 1		³
8. Ureum	mg/l	$\leq 2,0$		m ⁴
9. Vrij beschikbaar chloor (VBC)	mg/l	$0,5 \leq \text{VBC} \leq 1,5^5$	d	m
10. Vrij beschikbaar chloor indien cyanuurzuur wordt gebruikt (in dat geval geldt niet de onder 9 vermelde norm)	mg/l	$2,0 \leq \text{VBC} \leq 5,0$	d	m
11. Gebonden beschikbaar chloor	mg/l	$\leq 1,0$	d	m
12. Cyanuurzuur (indien dit in enigerlei vorm wordt gebruikt)	mg/l	≤ 50 (bij gebruik cyanuurzuur) ≤ 100 (bij gebruik isocyanuurzuur-verbindingen)		m ⁴
Te meten in het toevoerwater:				

13. Ozon (indien als oxydatiemiddel gebruikt)	mg/l	niet aantoonbaar	d	m
Te meten op de in het beheersplan Legionella (artikel 2b) aangegeven risicopunten:				
14. Legionella	k.v.e./l	<100 k.v.e./l		hj

d = dagelijks onderzoek. De aangegeven parameters dienen dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch tenminste bij opening en tegen sluitingstijd, door de houder te worden onderzocht.

m = maandelijks onderzoek. Dit onderzoek laat de houder verrichten door een laboratorium als bedoeld in artikel 10, eerste lid, zodanig dat in een kalenderjaar tenminste 40 % in de eerste helft van de openingsuren wordt uitgevoerd en ten minste 40 % in de tweede helft van de openingsuren. Indien de openstelling voor het publiek vóór de 15e van enige maand aanvangt of na de 15e van enige maand eindigt, dient in deze maanden eveneens een onderzoek plaats te vinden.

hj = halfjaarlijks onderzoek. Het onderzoek dient plaats te vinden op de in het beheersplan aangegeven risicopunten.

¹ Bij bassins met eenmalig gebruik van water, waarbij het bassin met water van drinkwaterkwaliteit wordt gevuld en geen desinfectiemiddelen worden toegevoegd, gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1 en 3 genoemde parameters. Ten aanzien van de overige bassins met eenmalig gebruik van water en de doorstroomde bassins gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1, 3, 6, 9 of 10, 12 en 13 genoemde parameters.

² Bij bassins met eenmalig gebruik van water dient het onderzoek plaats te vinden na het vullen van het bassin, voordat er in wordt gebaad. Indien meerdere van deze bassins deel uitmaken van één systeem, kan volstaan worden met onderzoek van het zwem- of badwater in één bassin.

³ Indien er aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit ten aanzien van deze parameter niet aan de norm voldoet, dient onderzoek plaats te vinden ten aanzien van deze parameter.

⁴ Indien meerdere bassins in een badinrichting op dezelfde zuiveringsinstallatie zijn aangesloten, hoeft het onderzoek naar deze parameter alleen plaats te vinden in het bassin waar de waarde van deze parameter, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het ongunstigst is op grond van de ligging ten opzichte van de zuiveringsinstallatie dan wel op grond van de bezoekersaantallen.

⁵ Bij openluchtbaden en bassins met een wateroppervlakte kleiner dan 20 m² geldt een bovengrens van 5,0 mg/l.

Bhvbz Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Aan:

Van der Valk Hotel Emmen B.V.

Verlengde Herendijk 50

7833 JD NIEUW-AMSTERDAM



Assen, 1 maart 2018

Ons kenmerk 201700787-00744261

Behandeld door

Onderwerp: Controle dwangsom Whvbz 2018 - Hotel Emmen - Verlengde Herendijk 50 7833 JD Nieuw-Amsterdam

Geachte ,

Op 21 december 2017 hebben wij u een last onder dwangsom¹ opgelegd voor het beëindigen en beëindigd houden van de overtreding van artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz. Op 28 februari heeft onze toezichthouder, , een controle uitgevoerd op de naleving van de last. Bij deze controle was aanwezig.

Tijdens de controle is geconstateerd dat u een automatisch monitoringssysteem heeft geplaatst ter vervanging van het handmatig tweemaal daags meten en noteren van de waterkwaliteit. Dit systeem meet automatisch het vrij beschikbaar chloor, gebonden beschikbaar chloor en de pH van het zwembadwater in beide bassins. Het systeem is voorzien van een automatisch logbestand dat de resultaten van de metingen vastlegt. heeft aangegeven dat hij dacht hiermee aan artikel 9 te voldoen en daarmee zou voorkomen dat de dwangsom zou verbeuren.

Een automatisch monitoringssysteem met logfunctie is weliswaar toegestaan om de eigen metingen te . ervangen, echter het installeren en in gebruik nemen van zo'n systeem moet volgens het protocol van Bijlage 10 van het Werkboek Bhvbz uitgevoerd worden. In dit protocol staat onder andere aangegeven dat voordat een dergelijk systeem wordt geïnstalleerd, dit schriftelijk gemeld moet worden bij de provincie. Tevens wordt voorgeschreven dat er voor ingebruikname eerst 3 weken zowel met de hand, als met het automatische monitoringssysteem moet worden gemeten. Deze metingen worden naast elkaar genoteerd in een logboek.

Ook moet er door een geaccrediteerd laboratorium een onaangekondigde meting worden uitgevoerd, waarbij de waardes van het monitoringssysteem worden vergeleken met de waardes die het laboratorium meet in het bassin. Wanneer deze gegevens verzameld zijn, zal de provincie de werking van het systeem beoordelen. heeft aangegeven niet van het protocol op de hoogte te zijn. Het protocol is opgenomen in de bijlage van deze brief.

¹: Met ons kenmerk 201700787-00732959.

Strikt genomen zouden wij de last onder dwangsom verbeurd moeten verklaren, omdat u geen eigen metingen heeft uitgevoerd en het automatische monitoringssysteem nog niet op een juiste werking is beoordeeld. Omdat u met de aanschaf van het monitoringssysteem laat zien dat u zich inspant om de naleving van artikel 9 te verbeteren, zullen wij de dwangsom op dit moment niet verbeuren.

Voorwaarde is wel dat u met onmiddellijke ingang de dagelijkse handmetingen van de waterkwaliteit, vóór opening en tegen sluiting, weer gaat uitvoeren en in het logboek noteert. Daarnaast zult u het automatische monitoringssysteem volgens het protocol moeten aanmelden en aantonen dat deze voldoende nauwkeurig werkt. U stopt niet met het uitvoeren van handmetingen voordat wij u schriftelijk toestemming hebben gegeven om daarmee te stoppen.

Wanneer u zich niet aan deze voorwaarden houdt, dan zullen wij alsnog de dwangsom verbeurd verklaren.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]

Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage 10 Monitoring badwater, dagelijks onderzoek door de houder behorende bij artikel 9, lid 1 Bhvbz

Inleiding

Een houder van een badinrichting is met het oog op bescherming van de baders wettelijk verplicht minimaal tweemaal per dag de kwaliteit van het zwemwater van alle bassins te controleren. Een en ander is omschreven in artikel 9, lid 1 van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) en is nader uitgewerkt in bijlage 1 van het Bhvbz.

Uit de praktijk komt de vraag of het dagelijks door de houder uit te voeren onderzoek mag worden uitgevoerd met behulp van een (geautomatiseerd) monitoringsysteem. Dit is technisch mogelijk en heeft als voordeel, kostenbesparing, ontlasting van het badpersoneel en een betere beheersing van de waterkwaliteit door semi-continue meting en registratie van de waterkwaliteit, zodat tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen. Een voorwaarde voor het toepassen van een dergelijk monitoringsysteem is wel dat een en ander dusdanig wordt uitgevoerd, dat er voldoende garanties zijn dat de waterkwaliteit in alle bassins goed wordt bewaakt, zodat de baders geen risico lopen. In deze notitie worden de randvoorwaarden aangegeven voor het toepassen van een dergelijk monitoringsysteem. Bijstelling zal plaatsvinden als dit noodzakelijk is gebleken aan de hand van ervaringen in de praktijk.

Géén ontheffing voor toepassen monitoring badwater

Gedeputeerde Staten kunnen ingevolge artikel 5 van de Whvbz op verzoek van de houder van een badinrichting ontheffing verlenen van krachtens de artikelen 3 en 4 van de Whvbz gegeven voorschriften. Aangezien het onderzoek van het badwater, zoals dit is geregeld in artikel 9 van het Bhvbz, geen voorschrift is dat krachtens de artikelen 3 of 4 van de Whvbz is gegeven, is het juridisch gezien niet mogelijk om een ontheffing te verlenen voor artikel 9 van het Bhvbz.

Handelen in de geest van de Wet

Afgezien van het feit of het al dan niet juridisch mogelijk is om ontheffing te verlenen voor het uitvoeren van dagelijks onderzoek door de houder, moet worden geconstateerd dat het ook zeker niet wenselijk is om hier ontheffing voor te verlenen omdat het een zeer essentieel onderdeel is van de bescherming van de bezoekers tegen negatieve gevolgen van een onvoldoende waterkwaliteit. Om het toepassen van een soort van monitoringsysteem mogelijk te maken binnen de grenzen van de regelgeving, zal het betreffende meetsysteem in vergelijking met de 'reguliere handmetingen', minimaal dezelfde bescherming moeten bieden met het oog op de gezondheid van de bezoekers. Er zullen voldoende garanties aanwezig moeten zijn om er zorg voor te dragen dat het vereiste beschermingsniveau dat het systeem biedt, wordt bereikt en wordt behouden.

Verzoek toepassing monitoringsysteem

In beginsel wordt ingevolge artikel 9 van het Bhvbz, het dagelijks onderzoek van de waterkwaliteit van een bassin op de parameters zoals aangegeven in Bijlage I van het Bhvbz, uitgevoerd door de houder door het (handmatig) nemen van monsters uit het bassin op de meest ongunstige plaats en het direct meten van de voorgeschreven parameters met behulp van een daarvoor geschikte meetset.

Als een houder een monitoringsysteem wil gaan toepassen in plaats van de reguliere handmetingen, zal hij dit vooraf kenbaar moeten maken bij de provincie. De provincie zal dan aangeven welke informatie zij wil ontvangen en waar een dergelijk systeem aan zal moeten voldoen. Vervolgens zal de provincie op basis van de verkregen informatie naar de houder toe aangeven of het beschreven systeem mag worden toegepast. Als bij het houden van toezicht wordt geconstateerd dat een houder een monitoringsysteem toepast zonder dat de provincie daarin is gekend, dan zal de provincie dit beoordelen als een overtreding van de voorschriften.

Informatie over het monitoringsysteem te overleggen door de houder

Het automatiseren van het dagelijks monitoren van badwater moet altijd vooraf schriftelijk aan de toezichthouder (provincie) worden gemeld door de houder met een volledig overzicht van het (leidingen)systeem en alle relevante gegevens voor een goed inzicht in het toe te passen systeem. Indien niet vooraf is gemeld en er geen handmetingen zijn uitgevoerd, wordt dit gezien als ontbreken van dagelijkse controles door de houder en dan is er sprake van een overtreding.

Voorwaarden waar een monitoringsysteem aan moet voldoen

Een dergelijk systeem moet minimaal dezelfde bescherming van veiligheid en hygiëne bieden als de wettelijk voorgeschreven (hand)methode en moet minimaal dezelfde zekerheden (kwaliteit en storing gevoeligheid) bieden.

Om hier invulling aan te geven moeten we kijken naar het oorspronkelijke doel van het betreffende wettelijke voorschrift (artikel 9 Bhvzb).

- Dagelijks voor opening van de badinrichting meten of de badwaterkwaliteit (op de meest ongunstige plaats in het bassin) voldoet aan de daarvoor gestelde normen en beslissen op basis van de verkregen meetresultaten of het verantwoord is om de bezoekers toe te laten en eventueel de dosering van chemicaliën bij te sturen.
- Tegen sluitingstijd meten of het badwater na de dagelijkse badbelasting nog voldoet aan de daarvoor gestelde normen, op basis van de verkregen meetresultaten beslissen of de bedrijfsvoering bijgesteld moet worden en of de chemicaliëndosering moet worden bijgesteld.
- Zo nodig, afhankelijk van de bedrijfsvoering (openstellingduur, automatisering van de meting/regeling van de chemicaliëndosering), aanvullende metingen van de badwaterkwaliteit.
- Overige notatie van gegevens om een goed beheer van de badinrichting mogelijk te maken en bewaren van de gegevens gedurende minimaal twee jaar.
- Het logboek moet ter plaatse van de badinrichting worden bewaard en ingezien kunnen worden door de toezichthouder (de provincie) zodat deze zich een beeld kan vormen van de waterkwaliteit.
-

Als we het oorspronkelijke doel vertalen in concrete eisen die gesteld moeten worden aan een monitoringsysteem, betekent dit het volgende:

- *te meten parameters en tijdstip van meting:*
Minimaal voor opening en tegen sluitingstijd meten en registreren van ondergrens en zo nodig bovengrens Vrij Beschikbaar Chloor (VBC), Gebonden Beschikbaar Chloor (GBC) (als resultante van de meting van Totaal Beschikbaar Chloor en VBC) en zuurgraad (pH). Het doorzicht moet ook worden bepaald echter dit zal waarschijnlijk door de houder zelf visueel worden bepaald en niet met behulp van het monitoringsysteem.
- *plaats van meting:*
Het meetwater voor het monitoringsysteem moet worden betrokken uit het bassin op de plaats die het meest ongunstig is. Als het direct onttrekken van meetwater uit het bassin vanwege bouwtechnische redenen niet mogelijk is, kan meetwater worden onttrokken op een representatief punt, bijvoorbeeld uit een skimmer of overloopgoot. Dit punt moet zo dicht mogelijk (als technisch mogelijk realiseerbaar is) bij het overlooppunt in het bassin zijn gelegen. De transporttijd van het meetwater uit het bassin naar de meetcel (van het monitoringsysteem) mag maximaal 1 minuut bedragen. De provincie kan bij twijfel vragen dat dit door middel van een kleurproef wordt aangetoond.
- *het logboek, inzage in gegevens en 2 jaar bewaren:*
De metingen van het monitoringsysteem dienen minimaal twee maal daags (vóór opening en tegen sluiting) in een logboek te worden genoteerd of vastgelegd te worden in een datasysteem, zodanig dat het op elk gewenst moment door de toezichthouder is in te zien. Dit betekent dat het systeem, dan wel de bedrijfsvoering er omheen, zodanig is opgezet dat de gegevens ook in te zien zijn bij een onaangekondigd bezoek van de toezichthouder. Daarnaast dienen de gegevens minimaal 2 jaar bewaard te worden en ter inzage te zijn voor de toezichthouder.
- *alarmering bij normoverschrijding:*
Als er gebruik wordt gemaakt van een automatische opslag van de gegevens in een datasysteem, dan dient het monitoringsysteem te zijn uitgerust met een alarmeringssysteem, zodanig dat de verantwoordelijke persoon direct een melding ontvangt van de norm over- en onderschrijding. Deze persoon dient van de norm over- en onderschrijding aantekening te maken in het logboek (naam, datum, tijdstip). Zodoende is een en ander controleerbaar, zoals dit ook controleerbaar is bij het handmatig vastleggen van een meetwaarde in het logboek. Conform artikel 9, lid 3h van het Bhvzb dient bij overschrijding van de parameters in het logboek ook te worden opgenomen wat de oorzaak was van norm over- en onderschrijding, welke maatregelen er zijn getroffen om de norm over- en onderschrijding te niet te doen en wat er is gedaan om de badgasten te beschermen.
- *eisen aan het monitoringsysteem; kwaliteitsborging, kalibratie, meetnauwkeurigheid*

- Het meetgedeelte van het monitoringsysteem moet een volledig onafhankelijk (onafhankelijk van automatisering chemicaliëndosering) systeem zijn. Dus met eigen leidingen voor de aanvoer van (meet)badwater, aparte meetcellen, aparte aanvoerpompjes, uitleesunit, etcetera.
- Het monitoringsysteem moet een betrouwbaar en accuraat werkend systeem zijn. Onderhoud en kalibratie van het systeem is door de houder van de badinrichting geregeld conform de voorwaarden van de leverancier en (ter plaatse) voor de toezichthouder inzichtelijk (servicecontract, protocol of iets dergelijks).
- Het monitoringsysteem is voldoende nauwkeurig om meetresultaten te genereren op basis waarvan een oordeel kan worden gevormd over de parameters en de normen zoals deze zijn weergegeven in Bijlage I van het Bhvz (het dagelijks onderzoek). Het systeem moet in staat zijn om sterk afwijkende waarden van de betreffende parameters die in de praktijk voor kunnen komen te meten en te registreren.

Ingebruikname van het monitoringsysteem

Om zeker te stellen dat het monitoringsysteem goed werkt, wordt een testperiode doorlopen. Na installatie en inregeling van het monitoringsysteem worden gedurende een periode van drie weken met representatieve badbelasting, de handmatig door de houder uitgevoerde metingen (in het bassin op de meest ongunstige plaats) vergeleken met de resultaten van het monitoringsysteem. Als er in deze periode bijstellingen of aanpassingen nodig zijn, dan zal deze periode in overleg met de toezichthouder zo nodig worden verlengd. Een en ander wordt genoteerd in het logboek. Tijdens deze testperiode wordt éénmalig een (onaangekondigde) meting uitgevoerd door een hiervoor volgens EN ISO/IEC 17025:2000 geaccrediteerd laboratorium. Het laboratorium onderzoekt daarbij de parameters die ook door het monitoringsysteem worden gemeten en geregistreerd. Het laboratorium voert deze metingen uit in de bassins op de plaats waar het water voor het monitoringsysteem wordt onttrokken. Ook al onttrekt het monitoringsysteem het water uit het leidingsysteem op een punt dat zo dicht mogelijk (als technisch mogelijk realiseerbaar is) bij het overlooppunt in het bassin is gelegen, dan nog neemt het laboratorium het monster uit het bassin. Dit is ook het punt waar de dagelijkse metingen door de houder worden uitgevoerd ter controle. Het laboratorium legt in de uit te brengen rapportage tevens de waarden vast, die door het monitoringsysteem worden geregistreerd voor het betreffende bassin op het betreffende tijdstip. Deze rapportage maakt onderdeel uit van de informatie die door de houder wordt bewaard bij het logboek en op basis waarvan aan het eind van de testperiode kan worden bepaald of het monitoringsysteem toegepast kan gaan worden.

Als er twijfel bestaat over het feit of het punt waar het water wordt onttrokken aan het bassin wel het meest ongunstige punt in het bassin is, kan de toezichthouder de houder vragen een zogenaamde kleurproef uit te (laten) voeren. Hierbij dient aangetekend te worden dat een kleurproef alleen kan worden uitgevoerd in afwezigheid van chloor en het bad dus gesloten moet zijn voor zwemmers.

Meting van de bovengrens Vrij Beschikbaar Chloor

Een complicerende factor bij het toepassen van een monitoringsysteem is de meting van de bovengrens Vrij Beschikbaar Chloor (VBC). Kort na het in werking treden van de wijziging van het Bhvz op 1 december 2000 hebben de provincies invulling gegeven aan wijze waarop de verplichte meting van de bovengrens VBC plaats zou moeten vinden. Aangegeven is dat er een apart meetpunt² voor de bovengrens VBC moet zijn voor overdekte bassins met een oppervlakte van 20 m² of meer die geen 100% verticale doorstroming hebben en voor buitenbaden die een oppervlakte hebben van 20 m² of meer. Ten aanzien van de plaats van meting is bovenstaand reeds gesteld dat *'Het meetwater voor het monitoringsysteem moet worden betrokken uit het bassin op de plaats die het meest ongunstig is. Als het direct onttrekken van meetwater uit het bassin vanwege bouwtechnische redenen niet mogelijk is, kan meetwater worden onttrokken op een representatief punt, bijvoorbeeld uit een skimmer of overloopgoot.'* In dit geval (bovengrens VBC) zou meetwater onttrokken kunnen worden aan de aanvoerleiding juist voordat deze uitkomt in het bassin. Door de dosering van chemicaliën in de aanvoerleiding zal het gehalte VBC en mogelijk ook de pH op deze plaats in het systeem sterk kunnen fluctueren, waardoor er zeer wisselende waarden worden geregistreerd, met als gevolg norm over- en onderschrijdingen en alarmeringen. Uiteraard is de mate waarin fluctuaties optreden afhankelijk van de wijze waarop de meting en regeling (dosering) van chemicaliën is geregeld. De houder zal aan moeten tonen dat het monitoringsysteem meetwaarden oplevert die vergelijkbaar zijn met de handmatig uitgevoerde metingen (representatieve metingen) en dat het monitoringsysteem voor deze metingen (bovengrens VBC) toegepast kan worden.

Als het niet mogelijk is om de bovengrens VBC met behulp van een monitoringsysteem eenduidig en representatief te meten, dan dient de bovengrens VBC in aanvulling op het monitoringsysteem, ten minste twee maal daags handmatig te worden gemeten en de gegevens dienen te worden genoteerd in het logboek.

Randvoorwaarden voor de bedrijfsvoering

- Voor het geval dat het monitoringsysteem in storing raakt of bij alarmering door het monitoringsysteem, moet er binnen de badinrichting een goed werkende en voldoende nauwkeurige meetset aanwezig zijn voor het kunnen uitvoeren van handmatige metingen. Tevens moet er binnen de badinrichting voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig zijn om deze handmatige metingen uit te kunnen voeren.
- De houder controleert en vergelijkt de meetresultaten van het monitoringsysteem met de meetwaarden van de maandelijkse controle door een hiervoor volgens EN ISO/IEC 17025:2000 geaccrediteerd laboratorium. De houder controleert tevens tussen de één tot twee weken na de controle door het voornoemde laboratorium, aan de hand van handmetingen in alle bassins, of het monitoringsysteem afwijkingen vertoont en neemt zo nodig maatregelen.
- Ingevolge artikel 9 lid 3h van het Bhvz worden 'andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne' in het logboek genoteerd door de houder. Onderhoud, kalibratie, controlemetingen en andere bijzonderheden rond de bedrijfsvoering van het monitoringsysteem worden in het logboek opgenomen.
- Kalibratie van het monitoringsysteem dient plaats te vinden door middel van handmatig uitgevoerde metingen en dient te worden genoteerd in het logboek.
- De houder van de badinrichting blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van het zwemwater aan de bezoekers. Dus in het geval de houder bepaalde werkzaamheden heeft uitbesteed aan een andere partij en er doet zich een probleem voor (alarmering) met de waterkwaliteit, dan beslist de houder of het nog verantwoord is om bezoekers toegang te verlenen tot het zwemwater. Dit ook met het oog op de periode tussen het moment waarop het probleem zich voordoet en moment waarop het probleem is opgelost (responsstijd).

Aan:

Van der Valk Hotel Emmen B.V.

Verlengde Herendijk 50

7833 JD NIEUW-AMSTERDAM



Assen, 19 juli 2018

Ons kenmerk 201700787-00768414

Behandeld door

Onderwerp: Toepassen automatisch monitoringssysteem - Whvbz 2018 - Van Der Valk Hotel Emmen
- Verlengde Herendijk 50 7833 JD Nieuw-Amsterdam

Geachte ,

Op 15 november 2017 stuurde u ons een kennisgevingsformulier Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) waarin u aangeeft voornemens te zijn het zwembad en de whirlpool van Van der Valk Hotel Emmen te voorzien van een automatisch monitoringssysteem. U wenst dit monitoringssysteem in te zetten om de dagelijkse eigen metingen te vervangen, zoals bedoeld in artikel 9 van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Inmiddels hebben wij van u alle benodigde stukken ontvangen om het systeem te kunnen beoordelen, in het bijzonder het rapport van WLN B.V. te Glimmen, van 5 juli 2018 met kenmerk 18R05612. In dit rapport worden de waarden van het automatisch monitoringssysteem met de waarden van het badwater vergeleken. Uit deze vergelijking blijkt dat het systeem voldoende nauwkeurig meet om ingezet te kunnen worden om de dagelijkse metingen, zoals bedoeld in artikel 9 van het Bhvbz, te kunnen vervangen.

Wel wijzen wij u erop dat u zelf de waarden van het systeem maandelijks dient te vergelijken met de waarden die worden gemeten door het laboratorium. Tevens dient u tenminste éénmaal per maand het eigen onderzoek handmatig uit te voeren, de resultaten te vergelijken met de waarden die worden weergegeven door het monitoringssysteem en de waarden daarvan te noteren in een logboek. Indien blijkt dat de gemeten en weergegeven waarden uiteenlopen voert u een kalibratie uit. Ook eventuele kalibraties noteert u in een logboek.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het klanten contactcentrum via (0592) 36 55 55 of via post@drenthe.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Van der Valk hotel Spier
[REDACTED]
Oude Postweg 8
9417 TG SPIER



Assen, 27 maart 2017
Ons kenmerk 12/VTH/2017000930
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
(Whvbz); reguliere controle d.d. 21 december 2016 (Midden-Drenthe)

Geachte [REDACTED]

Op 21 december 2016 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 15, eerste lid: Afwerking vloeren

Vloeren die bestemd zijn om met blote voeten te worden betreden, zijn:

- a. zo vervaardigd dat zij voldoende weerstand bieden tegen uitglijden;*
- b. van een zodanig afschot voorzien dat zich geen plassen kunnen vormen;*
- c. zodanig aangelegd dat afvloeien van schrobwater of regenwater in het bassin niet mogelijk is.*

Artikel 15, tweede lid

In overdekte ruimten zijn vloeren, als bedoeld in het eerste lid, vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal.

Tijdens de controle is geconstateerd dat een van de dilatatievoegen in het perron zodanig is verzakt dat er geen sprake is van een vlakke, waterdichte afwerking. U dient deze voeg te herstellen. Tijdens de eerst volgende reguliere controle wordt hier aandacht aan besteed.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

[REDACTED]

Aan:

Visio de Brink

[REDACTED]

Veenweg 20

9481 TJ VRIES



Assen, 26 mei 2016

Ons kenmerk 21/VTH/2016002658

Behandeld door [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ); opleveringscontrole d.d. 19 mei 2016 bij Visio de Brink te Vries, gemeente Tynaarlo

Geachte [REDACTED],

Op 19 mei 2016 hebben onze toezichthouders, [REDACTED] en [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Tijdens de controle was [REDACTED] van de firma Hellebrekers aanwezig.

Tijdens dit bezoek is door de firma Hellebrekers een kleurproef uitgevoerd. Tevens is er door de provincie, in het kader van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ), een opleveringscontrole uitgevoerd van de gerenoveerde waterbehandelingsinstallatie.

Kleurproef

Tijdens de controle is door de firma Hellebrekers een kleurproef volgens NEN-EN 15288 uitgevoerd. Hierbij wordt bepaald of het bad voldoende circulatie heeft om het chloor binnen 15 minuten door het gehele bad te verspreiden. Dit gebeurt door een kleurstof aan het circulatiesysteem toe te voegen. Wanneer het bad binnen 15 minuten geheel gekleurd is voldoet de circulatie aan de eisen.

Tijdens de kleurproef is geconstateerd dat het bad niet binnen 15 minuten geheel verkleurt. De oorzaak hiervan is een jetstream apparaat, dat voor één van de inlaatpunten is gemonteerd. Hierdoor wordt het geïnjecteerde water bij deze inlaat over de breedte van het bad verspreid in plaats van over de lengte. Dit resulteert in een dode zone achter de jetstream. In deze dode zone vindt onvoldoende circulatie en desinfectie plaats. Wanneer de jetstream verwijderd of verplaatst wordt, op zodanige wijze dat het niet voor één van de inlaatroosters hangt, zal de circulatie voldoende hersteld worden. Er is dan geen nieuwe kleurproef noodzakelijk. Wij gaan er van uit dat u de jetstream verwijderd of verplaatst voor de heropening van het bad.

Opleveringscontrole

Wij hebben geconstateerd dat de gerenoveerde waterbehandelingsinstallatie tijdens de opleveringscontrole voldeed aan de eisen uit het BHVBZ.

Opening

De opening van het gerenoveerde bad is gepland op 9 juni aanstaande. Met [REDACTED] is afgesproken dat rond 24 mei beide baden door een erkend lab worden bemonsterd. Wij krijgen een afschrift van de analyseresultaten zodra deze bekend zijn.

Wij wensen u veel succes en plezier met het gerenoveerde zwembad.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder [REDACTED] [REDACTED], per telefoon [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Afschrift aan:

- Hellebrekers Technieken [REDACTED] [REDACTED], Marconiweg 28,
8071 RA Nunspeet

Aan:

Waterpark de Bloemert

██████████ ██████████ ██████████

De Bloemert 1

9475 TG MIDLAREN



Assen, 27 maart 2017

Ons kenmerk 12/VTH/2017000929/48843

Behandeld door ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz); reguliere controle d.d. 7 maart 2017 (Tynaarlo)

Geachte ██████████,

Op 7 maart 2017 heeft onze toezichthouder, ██████████, uw zwemgelegenheid bezocht. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er geen logboek bij het zwembad aanwezig was. U dient tweemaal daags het water van het bassin te onderzoeken op de parameters uit bijlage I van het Bhvz en de resultaten hiervan te noteren in het logboek. Het logboek dient ten minste twee jaar bewaard te worden en op het verzoek van de toezichthouder ter inzage gegeven te worden.

Wij verzoeken u om het logboek over de afgelopen 12 maanden alsnog, binnen één maand na dagtekening van deze brief, aan te leveren. Dit mag zowel per post als per e-mail.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED] [REDACTED], per telefoon [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

[REDACTED]

Aan:
de gemeente Midden-Drenthe

[REDACTED]

Postbus 24
9410 AA BEILEN



Assen, 16 augustus 2016

Ons kenmerk 32/VTH/2016003692/50310

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ;
reguliere controle d.d. 1 augustus 2016 (Midden-Drenthe)

Geachte [REDACTED]

Op 1 augustus 2016 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid de Boskamp bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het BHVBZ.

Wel merken wij nog het volgende op.

Rondom de bassins zijn enkele bordjes die de waterdiepte aanduiden zodanig vervaagd dat zij niet (goed) meer leesbaar zijn. Wij verzoeken u om deze bordjes voor aanvang van het volgende seizoen te herstellen.

Tijdens de controle is gevraagd om inzage in de legionella-risicoanalyse en het beheersplan (RA & BP) van het zwembadwatersysteem. Deze was tijdens de controle niet voor handen. Graag ontvangen wij van u een kopie van de RA & BP per e-mail of per post.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED] of e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875 ZG EXLOO



Assen, 5 september 2018
Ons kenmerk 201700635-00775348
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Zwembad De Buiner Streng - Zuiderdiep 114 9521 AW Nieuw-Buinen

Geachte heer/mevrouw,

Op 31 augustus 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED] uw zwemgelegenheid Zwembad De Buiner Streng bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 18, eerste lid: Afwerking bassin(s)

De bodem en de wanden van de bassins zijn vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal.

Artikel 19: Reinigbaarheid materialen

Voorwerpen die met de zwemmers en baders of het zwem- en badwater in aanraking kunnen komen, zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de coating van de bassins versleten is. Op sommige locaties, zoals bij het voorste trapje in het diepe bassin, is de coating geheel verdwenen. Hierdoor komen zwemmers in aanraking met kaal beton. Kaal beton is niet vlak afgewerkt en waterdicht en bovendien niet eenvoudig reinigbaar.

U dient de coating van de bassins voor aanvang van volgend seizoen te herstellen. Bij de eerstvolgende reguliere controle zal hier aandacht aan besteed worden.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700635 te vermelden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Gemeentehuis gemeente Hoogeveen
[REDACTED]
Postbus 20000
7900 PA HOOGEVEEN



Assen, 26 oktober 2017
Ons kenmerk 201700592-00722617
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Zwembad De Dolfijn - Bentincksdijk 10 7902 NA Hoogeveen

Geachte [REDACTED],

Op 23 oktober 2017 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid de Dolfijn bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het BHVBZ.

Wel merken wij nog het volgende op.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er rondom het peuterbad enige algengroei aanwezig was in de voeg tussen de wand en het perron. Wij verzoeken u hier extra aandacht aan te besteden bij het schoonmaken. Tevens is geconstateerd dat de voegen van de keerwanden van het wedstrijdbad slijtage beginnen te vertonen. Deze dienen waarschijnlijk het komende jaar opnieuw ingevoegd te worden.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED] of e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:

Zwembad De Duker

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] NIJEVEEN

[REDACTED]

Assen, 24 mei 2016

Ons kenmerk 21/VTH/2016002603/50044

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 31 maart 2016 (Meppel)

Geachte heer [REDACTED],

Op 31 maart 2016 hebben onze toezichthouders [REDACTED] en [REDACTED]
[REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was namens de zwemgelegenheid
[REDACTED] aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en
Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit
het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven.
Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 4, eerste lid: Pompcapaciteit

*De pompen waarmee het zwem- en badwater wordt rondgepompt, hebben een capaciteit
zoals deze kan worden berekend met bijlage III van het BHVBZ.*

De debieten van het bad wordt niet weergegeven, omdat de debietmeter stuk is.

Wij verzoeken u om binnen één maand na dagtekening van deze brief een foto te mailen,
zodat we kunnen zien dat deze weer werkt.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen
met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED], of
per e-mail via [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving



teamleider Verkeer en Vervoer

Aan:
Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875 ZG EXLOO



Assen, 4 september 2018
Ons kenmerk 201700627-00775162
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Zwembad de Leewal - Zuideinde 36 7875 CD Exloo - Borger-Odoorn

Geachte heer/mevrouw,

Op 31 augustus 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED] uw zwemgelegenheid Zwembad De Leewal bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 18, eerste lid: Afwerking bassin(s)

De bodem en de wanden van de bassins zijn vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal.

Artikel 19: Reinigbaarheid materialen

Voorwerpen die met de zwemmers of baders of het zwem- of badwater in aanraking kunnen komen, zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de coating van de bassins versleten is. Op sommige locaties, zoals bij de inloop van het recreatiebassin en bij de bubbelbank, is de coating geheel verdwenen. Hierdoor komen zwemmers in aanraking met kaal beton. Kaal beton is niet vlak afgewerkt en waterdicht en bovendien niet eenvoudig reinigbaar.

U dient de coating van de bassins voor aanvang van volgend seizoen te herstellen. Bij de eerstvolgende reguliere controle zal hier aandacht aan besteed worden.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700627 te vermelden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Gemeente Emmen
[REDACTED]
Postbus 30001
7800 RA EMMEN



Assen, 5 maart 2018
Ons kenmerk 201700611-00744244
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Zwembad De Slagen - De Slagen 9 7761 CP Schoonebeek

Geachte [REDACTED],

Op 28 februari 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED] uw zwemgelegenheid De Slagen bezocht. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Wel merken wij nog het volgende op. Tijdens de controle is geconstateerd dat af en toe het eigen onderzoek van de waterkwaliteit slechts eenmaal per dag wordt uitgevoerd, dan wel in het logboek genoteerd. [REDACTED] heeft uitgelegd dat dit komt door de verkorte openingstijden op die dagen. Wanneer het eigen onderzoek slechts eenmaal wordt uitgevoerd vanwege de korte openingstijden, dient dit als opmerking in het logboek genoteerd te worden zodat de reden in één oogopslag duidelijk is.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Zwembad De Slenken
Hendrik Tillemaweg 63a
7957CB DE WIJK



Assen, 4 september 2018
Ons kenmerk 201700678-00775137
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Zwembad De Slenken - H. Tillemaweg 63a 7957 CB De Wijk

Geachte heer/mevrouw,

Op 31 augustus 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED] uw zwemgelegenheid Zwembad De Slenken bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.


Wel merken wij nog het volgende op. Tijdens de controle is geconstateerd dat het eigen onderzoek naar de waterkwaliteit van het peuterbad niet altijd wordt uitgevoerd, dan wel genoteerd in het logboek. Met [REDACTED] is afgesproken dat de waterkwaliteit van het peuterbad in het vervolg gemeten en genoteerd wordt.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700678 te vermelden.

Aan:
Gemeente Midden-Drenthe
t.a.v. Afdeling dienstverlening
Postbus 24
9410 AA BEILEN



Assen, 26 oktober 2017
Ons kenmerk 201700613-00722602
Behandeld door de heer [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Zwembad De Smelte - Boerenlaan 7 9422 JK Smilde

Geachte heer/mevrouw,

Op 23 oktober 2017 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid De Smelte bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Wel merken wij nog het volgende op:

Tijdens de controle is geconstateerd dat in een van de herenkleedkamers een hoek mist van een vloertegel naast het afvoerputje. In de ruimte die hierdoor is ontstaan bevindt zich opgehoopt vuil. U dient de vloer op deze plek vlak en waterdicht af te werken.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Stichting "de Ommezwoai"

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

Assen, 5 september 2018

Ons kenmerk 201700650-00775347

Behandeld door ■■■■■■■■■■

Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Zwembad De Zwoai - Noorderdiep 337 7876 CR Valthermond

Geachte ■■■■■■■■■■

Op 31 augustus 2018 heeft onze toezichthouder, ■■■■■■■■■■ uw zwemgelegenheid Zwembad De Zwoai bezocht. Bij de controle was ■■■■■■■■■■ aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 18, eerste lid: Afwerking bassin(s)

De bodem en de wanden van de bassins zijn vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal.

Artikel 19: Reinigbaarheid materialen

Voorwerpen die met de zwemmers en baders of het zwem- en badwater in aanraking kunnen komen, zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de coating van zowel het kleuterbassin als het diepe bassin vergaande slijtage vertoont. Zo wordt tussen de zwarte zwembelijning in het diepe bassin kaal beton zichtbaar. Kaal beton is niet vlak afgewerkt en waterdicht en bovendien niet eenvoudig reinigbaar.

U dient de coating van de bassins voor aanvang van volgend seizoen te herstellen. Bij de eerstvolgende reguliere controle zal hier aandacht aan besteed worden.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700650 te vermelden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Geert Vos Bad

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] ERICA

[REDACTED]

Assen, 5 juli 2016

Ons kenmerk 27/VTH/2016003259/50157

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 16 juni 2016 (Emmen)

Geachte [REDACTED],

Op 16 juni 2016 heeft onze toezichthouder [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was u aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het BHVBZ.

Wel merken wij nog het volgende op.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de voegen van de betegeling in het peuterbad op een aantal plaatsen diep uitgesleten zijn en dat de tegels hol klinken. Artikel 18 van het BHVBZ stelt dat de bodem van een bassin vervaardigd moet zijn van vlak, waterdicht afgewerkt materiaal. Uitgesleten voegen zijn niet vlak afgewerkt en brengen het risico mee dat er water onder het tegelwerk doordringt. Wij zullen hier tijdens de eerstvolgende reguliere controle specifiek aandacht aan besteden.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Artikel 18, eerste lid: Afwerking bodem en wanden

De bodem en de wanden van de bassins zijn vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de voegen van de bodem in het peuterbad op een aantal plaatsen diep uitgesleten zijn, dat er tegels geheel los liggen en dat een groot deel van de tegels hol klinken. De bodem van een bassin moet vervaardigd zijn van vlak, waterdicht afgewerkt materiaal. Bij uitgesleten voegen en losliggende tegels is hier geen sprake van. Tevens kunnen bezoekers zich bezeren door de losliggende tegels.

Wij hebben u reeds op de staat van de vloeren van het peuterbad gewezen in onze brief van 5 juli 2016¹. U dient de vloer van het peuterbad deugdelijk te herstellen voor opening van het seizoen 2018. Wij zullen hierop aan het begin van het seizoen een hercontrole uitvoeren.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED], of per e-mail via [REDACTED].

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

¹: met ons kenmerk 27/VTH/2016003259/50157.

Aan:
Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

Assen, 15 augustus 2016

Ons kenmerk 32/VTH/2016003686/50349

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz);
reguliere controle d.d. 15 juli 2016 (Tynaarlo)

Geachte heer Rutgers,

Op 15 juli 2016 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid Lemferdinge bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 19: Reinigbaarheid materialen

Voorwerpen die met de zwemmers en baders of het zwem- en badwater in aanraking kunnen komen, zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

Artikel 47: Deugdelijkheid

De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in dit besluit voorgeschreven, functioneren deugdelijk; badinrichtingen verkeren in voldoende staat van onderhoud en reinheid.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de laklaag op de houten bankjes rondom het peuterbad vergaande slijtage vertoont waardoor het zitvlak deels uit ruw, ongelakt hout bestaat. Ruw hout neemt vocht op en is moeilijk te reinigen.

Schimmels en bacteriën kunnen zich onder deze omstandigheden snel vermeerderen. U dient het lakwerk van de bankjes te herstellen, dan wel de bankjes te vervangen.

Bij de controle van 24 juli 2015 is dezelfde tekortkoming rondom meerdere bassins geconstateerd. Wij constateren dat u de banken rondom de andere bassins wel hebt vervangen en deels de bestaande banken hebt gelakt. Wij betreuren het zeer dat u de banken rond het peuterbad niet hebt gelakt of vervangen. Als u deze voor badseizoen 2017 niet heeft opgeknapt en wij tijdens de reguliere controle nog steeds ongelakte banken rond het bassin aantreffen, zien wij ons genoodzaakt om handhavend op te treden. Wij denken hierbij aan een last onder dwangsom.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED] telefoonnummer [REDACTED], of e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Stichting Zwembad Ruinen
Postbus 70
7963 ZH RUINEN



Assen, 27 juli 2018
Ons kenmerk 201700647-00769896
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Zwembad Ruinen - Oude Benderseweg 1 7963 PX Ruinen

Geachte heer/mevrouw,

Op 24 juli 2018 heeft onze toezichthouder, [REDACTED] uw zwemgelegenheid Stichting Zwembad Ruinen bezocht. Bij de controle was [REDACTED] aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz.

Wel merken wij het volgende op.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er een spuitplein is aangelegd tussen het diepe en ondiepe bassin. Dit is een wijziging aan de installatie. Een dergelijke wijziging dient gemeld te worden, 3 maanden voordat de eerste verplichting wordt aangegaan.

Wij verzoeken u om alsnog het bijgevoegde kennisgevingsformulier in te vullen en inclusief de gevraagde tekeningen aan ons toe te sturen. Gegevens die niet gewijzigd zijn, hoeft u niet nogmaals in te vullen.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon [REDACTED] of per e-mail [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Onderwerp: Kennisgevingsformulier in het kader van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ).

Met dit kennisgevingsformulier opgesteld volgens de Regeling Kennisgeving Badinrichtingen (9 september 2000/ BWL/2001075381) en de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (laatste wijziging 2 maart 2000 Stb 125) betreffende de regeling kennisgeving zweminrichtingen, kan de in artikel 10 van de WHVBZ voorgeschreven meldingsplicht worden verricht. Alle gegevens welke voor de aanmelding van een bestaand zwembad en bij renovatie, nieuw- of verbouwprojecten vereist zijn, worden hierin vermeld.

De door de provincie te verrichten beoordeling van deze gegevens houdt geen toetsing in van de eisen uit het Besluit hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). De houder zelf blijft er verantwoordelijk voor dat de badinrichting of zwemgelegenheid aan deze eisen voldoet. De door de houder verstrekte informatie kan er wel toe leiden dat door de provincie (Gedeputeerde Staten) op grond van art.7 van de WHVBZ, nadere voorschriften worden opgesteld. Hierover wordt u tijdig, binnen de gestelde termijn van drie maanden op de hoogte gesteld

U wordt er op gewezen dat het niet is toegestaan om gelegenheid tot zwemmen te geven indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting geldende voorschriften (artikel 2 van de WHVBZ).

Bij deze kennisgeving, die in enkelvoud kan worden ingediend , moet worden bijgesloten:

- een overzichtstekening van de inrichting,
- een plattegrond en dwarsdoorsneden van het (de) bassin (s),
- een stromingschema (s) van de waterbehandelingsinstallatie (s).

Bij renovatie, nieuw- of verbouwprojecten moeten nog de volgende gegevens worden meegezonden:

- een plattegrond van het (de) betrokken gebouw (en),
- een technisch en/of bouwkundig bestek,
- de bij het bestek behorende tekeningen.

Het ingevulde kennisgevingsformulier en de bijlagen moeten voor bestaande badinrichtingen en zwemgelegenheden binnen veertien dagen na ontvangst worden teruggezonden.

Voor renovatie, nieuw- of verbouwprojecten moet dit uiterlijk drie maanden vóór het tijdstip waarop een bouwvergunning wordt aangevraagd, of er financiële verplichtingen worden aangegaan, geschieden.

Het adres waar het ingevulde formulier naar teruggestuurd moet worden is:

Gedeputeerde staten van Drenthe

Team VTH

Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ)

Postbus 122

9400 AC ASSEN

Voor nadere informatie omtrent de uitvoering van de WHVBZ en/of de invulling van het kennisgevingsformulier kunt u contact opnemen met [REDACTED] of [REDACTED] [REDACTED] of via [REDACTED]@drenthe.nl.

Korte toelichting bij het invullen van de vragen:

Vraag 1 : De adresgegevens van de houder (de juridisch verantwoordelijke en aanspreekbare persoon of organisatie voor wiens risico en rekening wordt beheerd) vermelden.

Vraag 2 : De adresgegevens van de feitelijke beheerder (aanspreekpunt) invullen.

Vraag 3 : De adresgegevens van de feitelijke inrichting vermelden.

Vraag 4 : Hier de geplande datum van de opening van de bad-zweminrichting opgeven.

Vraag 5 : Oprichten betreft een geheel nieuw te bouwen badinrichting of zwemgelegenheid.

Aanmelden van een bestaande badinrichting of zwemgelegenheid vindt plaats als de inrichting al bestond voor de inwerkingtreding van de wet. Uitbreiden is van toepassing als de bestaande inrichting wordt vergroot.

Renoveren betreft het vernieuwen en/of opknappen van een reeds bestaand gedeelte van de inrichting.

Vraag 6 : Een badinrichting of zwemgelegenheid is openbaar toegankelijk als de hoofdactiviteit van de inrichting het baden of zwemmen is, en het publiek daartoe van de inrichting gebruik kan maken. Een badinrichting of zwemgelegenheid is openbaar toegankelijk als de badinrichting of zwemgelegenheid slechts voor één of enkele uren (per dag of week) wél openbaar toegankelijk is. Een badinrichting of zwemgelegenheid is openbaar toegankelijk als de badinrichting of zwemgelegenheid tevens voor publiek toegankelijk is.

Vraag 7 : Het betreft de gegevens van het laboratorium die de maandelijkse bemonsteringen zal uitvoeren.

Vraag 8 : Hier aangeven of de badinrichting of zwemgelegenheid een eigen waterbehandelingsinstallatie heeft.

Vraag 9 : De hoofdactiviteit waarbinnen de inrichting is gelegen s.v.p. aangeven.

Vraag 10 : Hier invullen in welke periode van het jaar de bad -of zweminrichting geopend is.

Dit geldt met name voor openlucht inrichtingen .

Vraag 11: Hier invullen gedurende welke uren de badinrichting of zwemgelegenheid is geopend, bv 9.00-20.30 uur

Vraag 12: Indien er op het terrein van dezelfde inrichting zowel overdekte als openlucht bassins aanwezig zijn, dan de keuze van combinatie aangeven.

Vraag 13: Hier aangeven hoeveel bezoekers verwacht worden op een gemiddelde dag en hoeveel er komen tijdens een topdag.

Vraag 14: Hier aangeven hoe de bassins "worden aangekleed" met b.v. plantenbakken o.i.d.

Vraag 15: Betreft de gegevens van ieder bassin gelegen binnen de inrichting. Van elk bassin moet een eigen formulier met bassingegevens worden ingevuld, ook als een bassin niet is aangesloten op een (de) waterzuiveringsinstallatie. Meerdere formulieren zijn desgevraagd door de provincie Drenthe aan te leveren. Dus ook voetenbaden, dompelbaden etc afzonderlijk invullen b.v. in een saunarimte.

Vraag 16: Bassin met éénmalig gebruik van water zijn bassins waarvan het water geheel wordt ververs, na elk gebruik door één persoon. Bij afvoer s.v.p. invullen waar het water wordt geloosd b.v. riool of suppletie van een circulatiebassin. In dat geval ook naam of nummer filter aangeven. Doorstroomd bassin is een bassin waarvan het water voortdurend wordt afgevoerd, waarbij het afgevoerde water niet in het bassin wordt teruggebracht. Bij afvoer s.v.p. invullen waar het water wordt geloosd b.v. riool of suppletie van een circulatiebassin. In dat geval ook naam of nummer filter aangeven. Circulatiebaden zijn bassins waarbij de waterkwaliteit in de hand wordt gehouden door het water voortdurend via een waterzuiveringsinstallatie te laten circuleren en te zuiveren.

Vraag 17: Betreft de gegevens van ieder binnen de inrichting aanwezig filterinstallatie. Als een deel van het circulerend water langs het filter wordt geleid (b.v. via een apart koolfilter (ureumfilter) moet de capaciteit hiervan als bypass worden vermeld. Van elke filterinstallatie moet een eigen formulier met filtergegevens worden ingevuld. Meerdere formulieren zijn desgevraagd door de provincie Drenthe aan te leveren.

Vraag 18: Betreft gegevens van ieder binnen de inrichting gelegen waterbehandelingsinstallatie (gekoppeld aan een filterinstallatie).

Vraag 19: Betreft t.b.v. de badinrichting of zwemgelegenheidsaanwezige sanitaire voorzieningen, kleedruimten alsmede de materialen die gebruikt zijn, alsmede de aanwezigheid van noodverlichting en EHBO ruimten en materialen.

Kennisgevingsformulier WHVBZ.

Ingevuld door :

Functie :

Telefoonnummer :

Datum :

Handtekening :

Badinrichting cq zwemgelegenheid

Naam 1) :

Eigenaar :

Adres :

Postcode :

Plaats :

Telefoonnummer :

Beheerder 2) :

Adres :

Postcode :

Plaats :

Telefoonnummer :

Bezoekadres 3) :

Postcode :

Plaats :

Telefoonnummer :

Gemeente :

Openingsdatum :

van de inrichting 4)

- Betreft het:** 5) oprichten van een geheel nieuwe badinr. of zwemgelegenheid
 aanmelden van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh.
 het uitbreiden van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh.
 het renoveren van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh.

- Categorie bezoekers** 6) openbaar (voor publiek) toegankelijk
 uitsluitend voor gasten/werknemers/bewoners/patienten
 periodiek voor publiek toegankelijk
 anders:.....

**Naam van het laboratorium
welke het zwem- of badwater
controleert of gaat controleren** 7)

Naam :

Adres :

Postcode :

Plaats :

Telefoonnummer :

**Heeft de badinr. of zwemgelegenh. een eigen
waterbehandelinginstallatie** 8) Ja Nee

**Soort inrichting waartoe de badinr. of zwem-
gelegenheid behoort** 9)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> zwembad | <input type="checkbox"/> kampeergelegenheid |
| <input type="checkbox"/> sportschool | <input type="checkbox"/> sauna |
| <input type="checkbox"/> vakantiebedrijf | <input type="checkbox"/> buitengewoon onderwijs |
| <input type="checkbox"/> hotel | <input type="checkbox"/> overig onderwijs |
| <input type="checkbox"/> universiteit | <input type="checkbox"/> zorginstelling |
| <input type="checkbox"/> recreatiecentra | <input type="checkbox"/> inrichting voor lichamelijk
gehandicapten |
| <input type="checkbox"/> medische instelling | <input type="checkbox"/> wooncomplex |
| <input type="checkbox"/> defensie | <input type="checkbox"/> bedrijf |
| <input type="checkbox"/> huis van bewaring | <input type="checkbox"/> opleidingsinstituut |
| <input type="checkbox"/> zwemvereniging | <input type="checkbox"/> anders nl.: |
| <input type="checkbox"/> bungalowpark | |

Openstelling badinrichting of zwemgelegenheid 10)**Periode** :**Openingstijden per dag:** 11)

zondag :

maandag :

dinsdag :

woensdag :

donderdag :

vrijdag :

zaterdag :

Uitvoering zwembad 12) openlucht overdekt combinatie**Bezoekersaantallen welke gemiddeld worden verwacht** 13)

Overdekt - per dag :

- per topdag :

Openlucht - per dag :

- per topdag :

Voorzieningen rond het (de) bassin (s) 14)Zijn er zonnebanken/solaria aanwezig ? nee ja, zo ja aantalIs een restaurant of bar in de nabijheid ? nee jaZijn op of rond de perrons plantenbakken
aanwezig ? nee jaZij op of rond de bassins speeltoestellen
aanwezig nee ja, zo ja welke

.....

Bassingegevens (1) (15) (per bassin een formulier invullen)

Naam of nummer bassin :

bestaand wordt gebouwd wordt gewijzigd

Type bassin

zwembassin recreatiebassin
 kleuterbassin peuterbassin
 familiebassin doelgroepenbassin
 dompelbassin wedstrijd­bassin
 diep halfdiep
 ondiep bubbelbad
 instructiebassin whirlpool
 hotwhirlpool therapiebad
 voetenbassins doorwaadbassin
 anders nl:

Bassin met éénmalig gebr. van water (16) ja nee n.v.t. **Desinf.** ja nee **Afv.** naar:

Doorstroomd bassin (16) ja nee n.v.t. **Desinf.** ja nee **Afv.** naar:

Circulatiebad (16) ja nee

Afmetingen bassin

Lengte : m.

Breedte : m.

Diepte minimaal :m.

maximaal :m.

Inhoud (I) :m³

Benodigde pompcapaciteit (Q) :m³/uur

Verblijftijd (turn-over tijd) (T) :uur

Openingsuren per dag (U) :uur

Max. toe te laten zwemmers $Q \times U$:personen per dag

2

Overloopvoorziening goot skimmer afvoeropening

Recreatieve voorzieningen glijbaan wildwaterbaan
 waterpaddestoel bubbelbank
 springplank, h =m springtoren, h =m
 springplank, h =m startblokken, aantal
 waterval massagestralen/jetstream
 golfslag rivier
 draaikolk stroomversnelling
 fontein overig nl:

Is het bassin voorzien van een beweegbare bodem. ja nee

Filtergegevens (1) (17) (per filter een formulier invullen)

Naam of nummer filter :

bestaand

nieuw

Filter t.b.v. bassin (nummer en/of eventueel naam). :

Type filter

<input type="radio"/> open zandfilter	<input type="radio"/> gesloten zandfilter
<input type="radio"/> kiezelgoerfilter	<input type="radio"/> HI-rate filter
<input type="radio"/> Bi-flow filter	<input type="radio"/> meerlaagsfilter
<input type="radio"/> ureumfilter	<input type="radio"/> anders nl:

Filtermateriaal

<input type="radio"/> Zand	<input type="radio"/> actief kool
<input type="radio"/> kiezelgoer	<input type="radio"/> hydro-anthrasit
<input type="radio"/> anders nl:	

Filteroppervlak : m2 (O)

Filtercapaciteit : m3/uur (K)

Filtersnelheid (K gedeeld door O) : m/uur (V)

Bypass aanwezig nee ja, capaciteit is: m3/uur

Terugspoelcriterium tijd drukverschil
 aantal zwemmers anders nl:

Gebruik luchtdruk bij terugspoelen ja nee

Kijkglas aanwezig ja nee

Waterbehandelingsinstallatie (1) (18) (per waterbehandelingsinstallatie een formulier invullen)

Soort vul cq suppletiewater leidingwater
 grondwater, *wel/niet voorbehandeld
 oppervlaktewater *wel/niet voorbehandeld

Suppletie via: bufferkelder skimmer
 voor het filter anders nl:

Bufferkelder aanwezig ja nee
zo ja inhoud buffer : m3

Op installatie aangesloten bassins:

Naam bassin :
Naam bassin :
Naam bassin :
Naam bassin :

Op installatie aangesloten filters:

Naam filter :
Naam filter :
Naam filter :
Naam filter :

Sanitair en kleedruimten (19)**Aantal toiletten:**

Nabij wachtruimten :stuks

Nabij kleedruimten :stuks

Nabij bassins : stuks

Aantal douches: :stuks**Aantal kleedruimten:**

Kleedcabines :stuks

Kleedruimte (groep) : stuks

Materiaal toiletten:

Wanden :

Deuren :

Vloeren :

Materiaal douches:

Wanden :

Deuren :

Vloeren :

Materiaal kleedruimten:

Wanden :

Deuren :

Vloeren :

Noodverlichting aanwezig: O ja O nee**EHBO-ruimte aanwezig:** O ja O nee**EHBO-materiaal aanwezig:** O ja O nee

Aan:
Stichting Zwembad Zweeloo

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] ZWEELOO

[REDACTED]

Assen, 5 september 2016

Ons kenmerk 36/VTH/2016003894/50423

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 24 augustus 2016 (Coevorden)

Geachte [REDACTED],

Op 24 augustus 2016 heeft onze toezichthouder, [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het BHVBZ.

Wel merken wij het volgende op.

In het recreatiebad is een tegel van de overloopgoot zodanig gebroken dat deze een scherpe rand heeft. Wij verzoeken u om voor aanvang van het volgende seizoen deze scherpe rand zodanig af te werken dat bezeren hieraan niet mogelijk is.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED] of per e-mail [REDACTED].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,


[REDACTED]

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Zwemschool de Messchen
[REDACTED]
Griekenlandlaan 30
9403 DZ ASSEN



Assen, 26 januari 2016
Ons kenmerk 4/VTH/2016000279/49578
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); reguliere controle d.d. 24 december 2015 (Assen)

Geachte [REDACTED],

Op 10 december 2015 hebben onze toezichthouders, [REDACTED] en [REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was u zelf aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het BHVBZ.

Tot slot merken wij nog het volgende op. Afgelopen jaar waren er problemen met vrij beschikbaar chloor (VBC) en kaliumpermanganaatverbruik (KMnO₄). Tijdens de controle heeft u aangegeven dat u twijfelde aan de juistheid van de onderzoeksrapporten. Wij hebben vastgesteld dat deze wel correct zijn getoetst. Ook heeft u aangegeven dat u verwacht dat door de schoonmaakwerkzaamheden en het vervangen van het filterzand de waterkwaliteitsproblemen zijn opgelost. Wij verwachten van u dat u de waterkwaliteit op orde houdt.


Wij wijzen u er tevens op dat de vaten met vlokmiddel moeten zijn voorzien van een juiste etikettering met de werkzame stoffen en waarschuwingstekens.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Zwemschool De Vin
[REDACTED]
Ep Schuilingstraat 12
7881 VV EMMER-COMPASCUUM



Assen, 14 juni 2016
Ons kenmerk 24/VTH/2016002900/50078
Behandeld door [REDACTED]
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ);
reguliere controle d.d. 22 februari 2016 (Emmen)

Geachte [REDACTED],

Op 22 februari 2016 hebben onze toezichthouders [REDACTED]
[REDACTED], uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle waren u en [REDACTED]
[REDACTED] namens de zwemgelegenheid aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en
Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). Wij hebben geconstateerd dat
uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het BHVBZ als u in
verband met de hygiëne de bankjes zou lakken en de corrosie van de trapeleding zou
verwijderen.

Op vrijdag 20 mei is onze toezichthouder [REDACTED] op controlebezoek geweest en heeft
geconstateerd dat u deze punten goed heeft verholpen. Wij wijzen u er wel op dat u de
trapeleding wel regelmatig op stevigheid moet controleren.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen
met de toezichthouder, [REDACTED], per telefoon via [REDACTED], of
per e-mail via [REDACTED]

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED]
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Aan:
Zwemschool Emmen

[REDACTED]
Laan van de Marel 478
7823 CM EMMEN



Assen, 29 augustus 2018

Ons kenmerk 201700786-00774269

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Vooraankondiging Last onder dwangsom - Zwemschool Emmen - Ep Schuilingstraat 12
7881VV Emmer-Compascuum

Geachte [REDACTED],

Op dinsdag 26 juni 2018 kregen wij een klacht over de waterkwaliteit en de hygiëne in uw zwemschool. Uit onze gegevens blijkt tevens dat u vanaf april 2017 als zwemschool de Vin en in 2018 als zwemschool Emmen geen laboratoriumrapporten bij ons heeft aangeleverd. Naar aanleiding hiervan heeft onze toezichthouder op dinsdag 26 juni 2018 en woensdag 27 juni 2018 uw zwemschool bezocht. Tijdens deze controles zijn meerdere overtredingen geconstateerd. Wij zijn voornemens om u een last onder dwangsom op te leggen. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Constateringen

Tijdens de controles op dinsdag 26 juni en woensdag 27 juni 2018 is door onze toezichthouder geconstateerd dat u de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz) overtreedt. Op 2 juli 2018 heeft u van ons per e-mail een voorlopige lijst met bevindingen ontvangen. Ook hebben wij de gemeente Emmen ingelicht, zodat ze controles aan het dak en de opslag van chemicaliën kunnen uitvoeren. Hieronder hebben wij onze bevindingen opgenomen.

1. Waterkwaliteit

Bij de controle van 26 juni 2018 is geconstateerd dat de waterkwaliteit niet te controleren was, omdat er geen logboek aanwezig was en geen laboratoriumrapporten konden worden overhandigd.

De toetsing van de waterkwaliteit wordt jaarlijks door de provincie uitgevoerd.

Zowel in de jaren 2016, 2017 als 2018 is de jaartoets onvoldoende. Ook tijdens het recente, in opdracht van ons, uitgevoerde laboratoriumonderzoek van 29 juni is geconstateerd dat de waterkwaliteit onvoldoende is.

2. Beveiliging doseerinrichting

Onze toezichthouder heeft geconstateerd dat de beveiliging van de chemicaliëndosering niet functioneert. De beveiliging wordt bewust omzeild om alsnog chemicaliën te kunnen doseren.

3. Logboek

Onze toezichthouder heeft geconstateerd dat het logboek niet aanwezig is binnen de inrichting. De twee opgeschreven getallen van pH en chloor waren onvolledig en zonder datum. Het logboek van week 1 tot en met week 26 2018 heeft u alsnog per e-mail op woensdagochtend 27 juni 2018 naar ons gestuurd. Dit logboek is echter onvolledig. Zo worden de hoeveelheid gebonden beschikbaar chloor, de gedoseerde chemicaliën en de hoeveelheid suppletiewater niet bijgehouden.

4. Laboratoriumonderzoek

Tijdens de controle is geconstateerd dat niet voor alle maanden dat het bad is geopend, een laboratoriumonderzoek is uitgevoerd en de resultaten hiervan aan ons zijn gerapporteerd. Vanaf april 2018 zijn er zelfs in het geheel geen laboratoriummetingen uitgevoerd.

5. Afwerking vloeren

Tijdens de controle is geconstateerd dat de vloeren plaatselijk glad zijn, een tegel los ligt en gebroken is en dat de voegen op sommige plaatsen uitgesleten zijn, zodat deze niet meer waterdicht zijn. Ook blijft er op sommige plaatsen water staan.

6. Reiniging en desinfectie

Tijdens de controle is geconstateerd dat er haren in de vloerputjes van de douche en het perron liggen. Tevens liggen er haren en stof in de kleedruimte.

7. Deugdelijkheid

De voorzieningen in de badinrichting verkeren niet in voldoende staat van deugdelijkheid. Er ligt zand in het bassin, omdat waarschijnlijk de spoelkoppen stuk zijn. Het niveau van het zand is gezakt. De debietmeter werkt niet. Hieraan zou ook de beveiliging van de chemicaliën dosering gekoppeld moeten zijn. De dosering van de chemicaliën verloopt via een omleiding, zodat deze wel wordt uitgevoerd. Daarnaast blijkt er een hoge afwijking te zijn van de gemeten waarden van de houder in vergelijking tot die van het laboratorium. De afwijking bedraagt 0.3. Dit vinden wij een te hoge afwijking. Er is geen dagelijks technisch beheer. De schoonmaak wordt niet dagelijks uitgevoerd. De houder heeft onvoldoende recente kennis om zelf het beheer uit te kunnen voeren. Hieruit blijkt dat de badinrichting in onvoldoende staat van onderhoud en beheer verkeert.

Vooraankondiging last onder dwangsom

Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Whvbz, is het de houder van een zweminrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 van de Whvbz geldende voorschriften. Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en de volgende voorschriften van de Bhvbz worden overtreden:

Ad 1. waterkwaliteit; *Artikel 3, eerste lid van de Bhvbz: kwaliteit zwemwater*

Ad 2. beveiliging doseerinrichting; *Artikel 4, tweede lid Bhvbz: Uitschakeling doseerpompen*

Ad 3. logboek; *Artikel 9, eerste t/m 4^e lid Bhvbz: Dagelijks onderzoek*

Ad 4. laboratoriumonderzoek; *Artikel 10, eerste en tweede lid Bhvbz: Periodiek laboratoriumonderzoek*

Ad 5. afwerking vloeren; *Artikel 15 eerste en tweede lid Bhvbz: afwerking vloeren*

Ad 6. reiniging en desinfectie; *Artikel 17, tweede lid Bhvbz: Reiniging en desinfectie*

Ad 7. deugdelijkheid; *Artikel 47 Bhvbz: Deugdelijkheid*

Voornemen dwangsom

Wij zijn daarom voornemens om met gebruikmaking van artikel 122 van de Provinciewet juncto artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), aan u de volgende last onder dwangsom op te leggen voor het (laten) beëindigen van de geconstateerde overtredingen.

Ad 1 waterkwaliteit

- 1. Wij gelasten u de overtreding van artikel 3, eerste lid, van het Bhvzb, juncto artikel 2 van de Whvzb, te beëindigen en beëindigd te houden door zorg te dragen voor een voldoende jaartoets.*
- 2. Als u in het vervolg (na de verzenddatum van de definitieve dwangsombeschikking) aan de bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.*
- 3. Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 10.000,-- (tienduizend euro) per keer dat artikel 3, eerste lid, van het Bhvzb, juncto artikel 2 van de Whvzb wordt overtreden, betalen.*

Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan de bovenstaande lastgeving heeft voldaan, moet u weer €10.000,-- (tienduizend euro) betalen met een maximum van € 30.000,-- (dertigduizend euro).

Uitleg lastgeving:

Voor het opheffen en niet opnieuw begaan van de overtreding is het noodzakelijk dat u ten minste 9 voldoende maandtoetsen per jaar krijgt, en bij twee opvolgende onvoldoende maandtoetsingen, nooit twee onvoldoendes voor dezelfde parameter achter elkaar.

Ad 2 beveiliging doseerinrichting

- 1. Wij gelasten u de overtreding van artikel 4, tweede lid, van het Bhvzb, juncto artikel 2 van de Whvzb, te beëindigen en beëindigd te houden door de beveiliging van de automatische chemicaliëndosering te laten functioneren.*
- 2. Als u in het vervolg (na de verzenddatum van de definitieve dwangsombeschikking) aan de bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.*
- 3. Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 10.000,-- (tienduizend euro) betalen.*

Uitleg lastgeving:

U moet ervoor zorg dragen dat er binnen u zweminrichting een voorziening aanwezig is waardoor de pompen die dienen voor het toevoegen aan het zwem- en badwater van desinfectiemiddelen en van middelen voor correctie van de zuurgraad niet werken, wanneer er onvoldoende doorstroming is in de leiding waarin die middelen worden toegevoegd. Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt gegeven wanneer de beveiliging van de automatische chemicaliëndosering niet functioneert.

Ad 3 logboek

- 1. Wij gelasten u de overtreding van artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvzb, juncto artikel 2 van de Whvzb, te beëindigen en beëindigd te houden door tenminste tweemaal daags het eigen onderzoek naar de zwemwaterkwaliteit uit te voeren en de resultaten hiervan te noteren in het logboek. Het logboek dient ten minste 2 jaar lang te worden bewaard in uw badinrichting.*
- 2. Als u in het vervolg (na de verzenddatum van de definitieve dwangsombeschikking) aan de bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.*

3. *Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) per keer dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvzb juncto artikel 2 van de Whvzb wordt overtreden, betalen.*

Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan de bovenstaande lastgeving heeft voldaan, moet u weer €2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) betalen met een maximum van € 7.500,-- (zevenduizend vijfhonderd euro).

Uitleg lastgeving:

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen te geven wanneer niet tenminste tweemaal daags het eigen onderzoek naar de zwemwaterkwaliteit uit is gevoerd en genoteerd in het logboek en het logboek ten minste 2 jaar lang wordt bewaard in uw badinrichting.

Ad 4 laboratoriumonderzoek

1. *Wij gelasten u de overtreding van artikel 10, eerste en tweede lid, van het Bhvzb, juncto artikel 2 van de Whvzb, te beëindigen en beëindigd te houden door een onderzoek naar de waterkwaliteit uit te laten voeren door een gecertificeerd laboratorium en het rapport daarvan aan ons toe te zenden.*
2. *Als u in het vervolg (na de verzenddatum van de definitieve dwangsombeschikking) aan de bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.*
3. *Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 10.000,-- (tienduizend euro) per keer dat artikel 10, eerste en tweede lid, van het Bhvzb juncto artikel 2 van de Whvzb wordt overtreden, betalen.*

Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan de bovenstaande lastgeving heeft voldaan, moet u weer € 10.000,-- (tienduizend euro) betalen met een maximum van € 30.000,- (dertigduizend euro).

Uitleg lastgeving:

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt gegeven wanneer er geen laboratoriumonderzoek naar de waterkwaliteit is uitgevoerd of het rapport daarvan niet aan ons is toegezonden.

Ad 5 afwerking vloeren

1. *Wij gelasten u de overtreding van artikel 15, eerste en tweede lid, van het Bhvzb, juncto artikel 2 van de Whvzb, te beëindigen en beëindigd te houden door ervoor zorg te dragen dat de vloeren van de badinrichting voldoende stroef, vlak en waterdicht zijn afgewerkt.*
2. *Als u na de verzenddatum van de definitieve dwangsombeschikking aan de bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.*
3. *Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 10.000,-- (tienduizend euro) betalen.*

Uitleg lastgeving:

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt gegeven wanneer de vloeren niet voldoende stroef, vlak en waterdicht zijn afgewerkt.

Ad 6 reiniging en desinfectie

1. *Wij gelasten u de overtreding van artikel 17, tweede lid, van het Bhvzb, juncto artikel 2 van de Whvzb, te beëindigen en beëindigd te houden door geen gelegenheid tot zwemmen te geven wanneer de badinrichting niet voldoende gereinigd en gedesinfecteerd is.*
2. *Als u na de verzenddatum van de definitieve dwangsombeschikking aan de bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.*
3. *Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) per keer dat artikel 17, tweede lid, van het Bhvzb juncto artikel 2 van de Whvzb wordt overtreden, betalen.*

Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan de bovenstaande lastgeving heeft voldaan, moet u weer €2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) betalen met een maximum van € 7.500,-- (zevenduizend vijfhonderd euro).

Uitleg lastgeving:

U voldoet aan de lastgeving wanneer uw badinrichting voldoende is gereinigd en gedesinfecteerd. Voor het opheffen van de overtreding is het verder noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt gegeven wanneer de badinrichting niet voldoende gereinigd en gedesinfecteerd is.

Ad 7 deugdelijkheid

1. *Wij gelasten u de overtreding van artikel 47 van het Bhvzb, juncto artikel 2 van de Whvzb, te beëindigen en beëindigd te houden door uw badinrichting in voldoende staat van deugdelijkheid te laten verkeren en blijven verkeren.*
2. *Als u na de verzenddatum van de definitieve dwangsombeschikking aan de bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.*
3. *Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 10.000,-- (tienduizend euro) betalen.*

Uitleg lastgeving:

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt gegeven wanneer de badinrichting niet in voldoende staat van deugdelijkheid verkeert. Hieronder wordt tenminste begrepen dat alle voorgeschreven voorzieningen in de badinrichting aanwezig zijn, functioneren en in een goede staat van onderhoud en reinheid verkeren.

Wanneer wij constateren een van de bovenstaande overtredingen voortduurt, terwijl de bijbehorende last in het geheel verbeurd is, zien wij ons genoodzaakt om over te gaan tot andere binnen onze bevoegdheid liggende handhavingsmogelijkheden. Wij denken hierbij aan sluiting van uw badinrichting.

Zienswijze

Voordat wij overgaan tot het definitief opleggen van de last onder dwangsom, stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze over ons voornemen bij ons college naar voren te brengen. U mag uw zienswijze mondeling of schriftelijk geven *tot twee weken* na de verzenddatum van deze brief.

U heeft dit recht volgens artikel 4.8 van de Awb. De schriftelijke reactie kunt u zenden aan:

Het college van gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Afschrift


Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente Emmen.

Informatie

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben of wilt u reageren op onze brief dan kunt u hiervoor contact opnemen met het Klanten Contactcentrum via (0592) 36 55 55, of per e-mail via post@drenthe.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage 1: Wettteksten

Artikel 2 van het Whvbz: Verbod tot gelegenheid geven te zwemmen

Het is de houder van een badinrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 geldende voorschriften.

Artikel 3, eerste lid van de Bhvbz: kwaliteit zwemwater

Het zwem- en badwater voldoet aan de normen die in de bij dit besluit behorende bijlage I zijn aangegeven.

Artikel 4, tweede lid: Uitschakeling doseerpompen

Er is een voorziening waardoor de pompen, die dienen voor het toevoegen aan het zwem- en badwater van desinfectiemiddelen en van middelen voor correctie van de zuurgraad, niet werken wanneer er onvoldoende doorstroming is in de leiding waarin die middelen worden toegevoegd.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Artikel 10, eerste lid: Periodiek laboratoriumonderzoek (bijlage 1)

De houder laat door een laboratorium - dat een kwaliteitsborgingssysteem hanteert dat gebaseerd is op de norm NEN-EN-ISO/IEC17025, zoals deze luidde in april 2000, dan wel op een andere daaraan gelijkwaardige norm die terzake geldt in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake Europese Economische Ruimte - de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ onderzoeken, ten minste zo vaak als dit in deze bijlage I is aangegeven en op een wijze zoals dit in bijlage IV van het BHVBZ is aangegeven.

Artikel 10, tweede lid

Hij laat de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek in een aan hem uit te brengen rapport noteren.

Artikel 15, eerste lid: Afwerking vloeren

Vloeren die bestemd zijn om met blote voeten te worden betreden, zijn:

- a. zo vervaardigd dat zij voldoende weerstand bieden tegen uitglijden;*
- b. van een zodanig afschot voorzien dat zich geen plassen kunnen vormen;*
- c. zodanig aangelegd dat afvloeien van schrobwater of regenwater in het bassin niet mogelijk is.*

Artikel 15, tweede lid

In overdekte ruimten zijn vloeren, als bedoeld in het eerste lid, vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal.

Artikel 17, tweede lid: Reiniging en desinfectie

De ruimten, bedoeld in het eerste lid, alsook de in artikel 15 bedoelde vloeren, worden tevens regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd

Artikel 47: Deugdelijkheid

De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in dit besluit voorgeschreven, functioneren deugdelijk; badinrichtingen verkeren in voldoende staat van onderhoud en reinheid.

Bijlage I. Normen voor zwem- en badwater, in badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in oppervlaktewater, als bedoeld in [artikel 2](#) van het besluit¹

Parameters en plaatsen van onderzoek	Eenheid	Norm	Frequentie van onderzoek uit te voeren door	
			houder	labor.
Te meten in het bassin op de plaats waar de waarde van deze parameter naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het ongunstigst is : ²				
1. Bij 37°C kweekbare kiemen	aantal per ml	≤ 100		m
2. Pseudomonas aeruginosa	aantal per 100 ml	niet aantoonbaar		³
3. Doorzicht	meter	tot bodem	d	m
4. Troebelingsgraad bij uitlaat	FTE	≤ 0,5		³
5. Kaliumpermanganaatverbruik	mg/l	≤ 70 % van het kaliumpermanganaatverbruik van het suppletiewater + 6		m ⁴
6. Zuurgraad	Ph	6,8 ≤ pH ≤ 7,8	d	m
7. Buffercapaciteit	mmol/l	≥ 1		³
8. Ureum	mg/l	≤ 2,0		m ⁴
9. Vrij beschikbaar chloor (VBC)	mg/l	0,5 ≤ VBC ≤ 1,5 ⁵	d	m
10. Vrij beschikbaar chloor indien cyanuurzuur wordt gebruikt (in dat geval geldt niet de onder 9 vermelde norm)	mg/l	2,0 ≤ VBC ≤ 5,0	d	m
11. Gebonden beschikbaar chloor	mg/l	≤ 1,0	d	m
12. Cyanuurzuur (indien dit in enigerlei vorm wordt gebruikt)	mg/l	≤ 50 (bij gebruik cyanuurzuur)		
		≤ 100 (bij gebruik isocyanuurzuur-verbindingen)		m ⁴

Parameters en plaatsen van onderzoek	Eenheid	Norm	Frequentie van onderzoek uit te voeren door	
Te meten in het toevoerwater:				
13. Ozon (indien als oxydatiemiddel gebruikt)	mg/l	niet aantoonbaar	d	m
Te meten op de in het beheersplan Legionella (artikel 2b) aangegeven risicopunten:				
14. Legionella	kolonievormende eenheden per liter(k.v.e./l)	<100 k.v.e./l		hj

d = dagelijks onderzoek. De aangegeven parameters dienen dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch tenminste bij opening en tegen sluitingstijd, door de houder te worden onderzocht.

m = maandelijks onderzoek. Dit onderzoek laat de houder verrichten door een laboratorium als bedoeld in artikel 10, eerste lid, zodanig dat in een kalenderjaar tenminste 40 % in de eerste helft van de openingsuren wordt uitgevoerd en ten minste 40 % in de tweede helft van de openingsuren. Indien de openstelling voor het publiek vóór de 15e van enige maand aanvangt of na de 15e van enige maand eindigt, dient in deze maanden eveneens een onderzoek plaats te vinden.

hj = halfjaarlijks onderzoek. Het onderzoek dient plaats te vinden op de in het beheersplan aangegeven risicopunten.

¹ Bij bassins met eenmalig gebruik van water, waarbij het bassin met water van drinkwaterkwaliteit wordt gevuld en geen desinfectiemiddelen worden toegevoegd, gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1 en 3 genoemde parameters. Ten aanzien van de overige bassins met eenmalig gebruik van water en de doorstroomde bassins gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1, 3, 6, 9 of 10, 12 en 13 genoemde parameters.

² Bij bassins met eenmalig gebruik van water dient het onderzoek plaats te vinden na het vullen van het bassin, voordat er in wordt gebaad. Indien meerdere van deze bassins deel uitmaken van één systeem, kan volstaan worden met onderzoek van het zwem- of badwater in één bassin.

³ Indien er aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit ten aanzien van deze parameter niet aan de norm voldoet, dient onderzoek plaats te vinden ten aanzien van deze parameter.

⁴ Indien meerdere bassins in een badinrichting op dezelfde zuiveringsinstallatie zijn aangesloten, hoeft het onderzoek naar deze parameter alleen plaats te vinden in het bassin waar de waarde van deze parameter, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het ongunstigst is op grond van de ligging ten opzichte van de zuiveringsinstallatie dan wel op grond van de bezoekersaantallen.

⁵ Bij openluchtbaden en bassins met een wateroppervlakte kleiner dan 20 m² geldt een bovengrens van 5,0 mg/l.

Voorschriften ten aanzien van de toetsing

De toetsing van de hoedanigheid van het zwem- en badwater aan de normen verloopt als volgt.

1. Er wordt uitgegaan van de gegevens uit onderzoek verricht door het laboratorium, ingevolge artikel 10, eerste lid.
2. Met het oog op de toetsing worden de parameters in twee groepen ingedeeld. Groep 1 omvat de onder 3, 6, 9 of 10 (alleen de ondergrens van VBC), 13 en 14 genoemde parameters. Groep 2 de overige (incl. de bovengrens van VBC). Bij bassins met eenmalig gebruik van water, waarbij het bassin met water van drinkwaterkwaliteit wordt gevuld en geen desinfectiemiddelen worden toegevoegd, geldt de onder 1 genoemde parameter als een groep 1-parameter.
3. Het resultaat van een maandelijkse toetsing is onvoldoende wanneer één van de tot groep 1 behorende parameters de erbij behorende norm overschrijdt of wanneer twee of meer van de tot groep 2 behorende parameters de erbij behorende normen overschrijden.
4. Het zwem- en badwater voldoet aan de normen wanneer, gerekend over een kalenderjaar niet meer dan het aantal in de volgende tabel genoemde maandelijkse toetsingen een onvoldoende uitkomst hebben:

Aantal maandelijkse onderzoeken in het betreffende kalenderjaar	Aantal onvoldoende uitkomsten van maandelijkse toetsingen
1 en 2	0
3-5	1
6-9	2 (maar niet twee keer achtereenvolgend t.a.v. dezelfde parameter)
10-12	3 (maar niet twee keer achtereenvolgend t.a.v. dezelfde parameter)

Aan:

Zwemschool Emmen

[REDACTED]
Ep Schuilingstraat 12
7881 VV EMMER-COMPASCUUM



Assen, 3 oktober 2018

Ons kenmerk 201700786-00779692

Behandeld door [REDACTED]

Onderwerp: Last onder dwangsom Whvbz 2018 - zwemschool Emmen - Ep Schuilingstraat 12 7881 VV Emmer-Compascuum

Geachte [REDACTED] en [REDACTED],

Op 29 augustus 2018¹ schreven wij dat wij voornemens zijn om u een last onder dwangsom op te leggen, omdat u meerdere artikelen van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz), en daarmee artikel 3 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz), overtreedt.

Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken uw zienswijze te geven. Hier heeft u gebruik van gemaakt middels een zienswijzegesprek op locatie van de zwemschool op 13 september 2018. Bij dit gesprek was [REDACTED] aanwezig namens de zwemgelegenheden en waren [REDACTED] aanwezig namens provincie Drenthe.

Wij hebben uw zienswijze afgewogen en hebben besloten u een last onder dwangsom op te leggen. Waarom wij dit doen lichten wij in dit besluit toe.

Meerdere overtreders

Uit ons onderzoek is gebleken dat Zwemschool Emmen een handelsnaam is van het bedrijf Mink Cleaningservices. Zowel Mink Cleaningservices als Zwemschool Emmen merken wij aan als overtreders. Indien één van de overtreders gehoor geeft aan de last onder dwangsom dan zijn de anderen bevrijd van de verplichting de last uit te voeren. Dit besluit is gezonden aan alle overtreders.

Overtreding, zienswijze per overtreden wetsartikel en onze reactie hierop

Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Whvbz, is het de houder van een zweminrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 van de Whvbz geldende voorschriften. Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en de volgende voorschriften van de Bhvbz worden overtreden. Voor de leesbaarheid van deze brief zijn de integrale wetteksten opgenomen in de bijlage.

¹: Met ons kenmerk 201700786-00774269

Ad 1. Artikel 3, eerste lid, van het Whvbz: Waterkwaliteit

Overtreding

Tijdens de controle van 26 juni 2018 is geconstateerd dat de waterkwaliteit niet te controleren was, omdat er geen logboek aanwezig was en geen laboratoriumrapporten konden worden overhandigd.

De toetsing van de waterkwaliteit wordt jaarlijks door de provincie uitgevoerd.

Zowel in de jaren 2016, 2017 als 2018 is de jaartoets onvoldoende gebleken. Ook tijdens het recente, in opdracht van ons door WLN uitgevoerde laboratoriumonderzoek van 29 juni, is geconstateerd dat de waterkwaliteit onvoldoende is.

Zienschijze

In uw zienschijze geeft u aan dat u inmiddels contact heeft gehad met het laboratorium over het uitvoeren van de waterkwaliteitsanalyses. Verder geeft u aan dat u in oktober een cursus waterbehandeling gaat volgen om meer grip te krijgen op de waterkwaliteit. U houdt inmiddels het logboek met eigen metingen bij.

Reactie op zienschijze

Dat u inmiddels weer waterkwaliteitsanalyses laat aanleveren, het logboek bijhoudt en een cursus waterbehandeling gaat volgen zien wij als een goede ontwikkeling. Dat neemt echter niet weg dat de jaartoets van de waterkwaliteit (de gemiddelde waterkwaliteit over dat jaar) al 3 jaar op rij onvoldoende is. Voor de bescherming van de gezondheid van uw bezoekers is een goede waterkwaliteit noodzakelijk. Wij zien het opleggen van deze dwangsom als stok achter de deur om u te bewegen blijvend aandacht te besteden aan een goede waterkwaliteit.

Uw toezegging voor verbetering is zodoende voor ons geen reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Ad 2. Artikel 4, tweede lid Bhvbz: Beveiliging doseerinrichting

Overtreding

Tijdens de controle van 26 juni 2018 is geconstateerd dat de beveiliging van de chemicaliëndosering niet functioneert. De beveiliging wordt bewust omzeild om alsnog chemicaliën te kunnen doseren.

Zienschijze

In uw zienschijze geeft u aan dat de beveiliging van de chemicaliëndosering was overbrugd omdat één van de benodigde sensoren niet functioneerde. Tijdens het zienschijzegesprek heeft u laten zien dat u dit verholpen heeft door de sensor te vervangen en de bedrading te herstellen naar de oorspronkelijke staat. De chemicaliëndosering functioneert weer naar behoren. U heeft aangegeven niet op de hoogte .. zijn van de risico's van het uitschakelen van de beveiliging en deze niet nogmaals uit te schakelen.

Reactie op zienschijze

Dat u de beveiliging van de chemicaliëndosering heeft hersteld en heeft toegezegd deze niet nogmaals uit te schakelen zien wij als een goede ontwikkeling. Wij zijn van mening dat u inmiddels voldoende bent doordrongen van het nut van de beveiliging en de risico's van het uitschakelen, dan wel overbruggen, van deze beveiliging.

Uw toezegging voor verbetering, in combinatie met het feit dat dit de eerste maal is dat deze overtreding bij u is geconstateerd, is zodoende voor ons reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Wij komen ook tot dit besluit omdat het niet functioneren van deze beveiliging tevens leidt tot het overtreden van artikel 47 van het Bhvbz. Het opleggen van een last voor beide overtredingen zou in uw geval naar onze mening onevenredig tot de overtreding zijn.

Ad 3. Artikel 9, eerste tot en met vierde lid Bhvbz: Logboek

Overtreding

Tijdens de controle van 26 juni 2018 is geconstateerd dat het logboek niet aanwezig is binnen de inrichting. De twee opgeschreven getallen van pH en chloor waren onvolledig en zonder datum. Het logboek van week 1 tot en met week 26 2018 heeft u alsnog per e-mail op woensdagochtend 27 juni 2018 naar ons gestuurd. Dit logboek is echter onvolledig. Zo worden de hoeveelheid gebonden beschikbaar chloor, de gedoseerde chemicaliën en de hoeveelheid suppletiewater niet bijgehouden.

Zienswijze

In uw zienswijze geeft u aan dat u het logboek nu aanwezig is in de inrichting en u minimaal tweemaal daags het eigen onderzoek uitvoert en noteert in het logboek. Daarnaast geeft u aan dat u de intentie hebt om dit driemaal daags te doen. Tijdens het gesprek heeft u het ingevulde logboek ook laten zien.

Reactie op zienswijze

Dat het logboek van het eigen onderzoek in de inrichting aanwezig is en bijgehouden wordt vinden wij een goede ontwikkeling. Dit neemt niet weg dat het logboek van het eigen onderzoek daarvoor ook al tweemaal daags bijgehouden had moeten worden. Het eigen onderzoek is van belang voor uw eigen en ons inzicht in het dagelijks beheer van de waterkwaliteit. Voor de bescherming van de gezondheid van uw bezoekers is een goede waterkwaliteit noodzakelijk. Wij zien het opleggen van deze dwangsom als stok achter de deur om u te bewegen om blijvend aandacht te besteden aan een goede waterkwaliteit.

Uw toezegging voor verbetering is zodoende voor ons geen reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Ad 4. Artikel 10, eerste en tweede lid, van het Bhvbz: Laboratoriumonderzoek

Overtreding

Tijdens de controle van 26 juni 2018 is geconstateerd dat niet voor alle maanden dat het bad is geopend, een laboratoriumonderzoek is uitgevoerd en de resultaten hiervan aan ons zijn gerapporteerd. Vanaf april tot en met juni 2018 zijn er zelfs in het geheel geen laboratoriummetingen in opdracht van zwemschool Emmen uitgevoerd.

Zienswijze

In uw zienswijze geeft u aan dat u problemen heeft gehad met het contracteren van een geschikt laboratorium voor het uitvoeren van de waterkwaliteitsanalyses. Tevens geeft u aan dat u inmiddels contact heeft gehad met een laboratorium om zorg te dragen dat maandelijks de waterkwaliteit geanalyseerd wordt. Daarnaast is voor de maand juli reeds een waterkwaliteitsanalyse door u aangeleverd.

Reactie op zienswijze

Dat u inmiddels een contract met een laboratorium heeft voor het aanleveren van waterkwaliteitsanalyses en dat u reeds een analyse heeft aangeleverd voor de maanden juli en augustus zien wij als een goede ontwikkeling. Wij zijn van mening dat u inmiddels voldoende bent doordrongen van de noodzaak van het laten uitvoeren en aanleveren van de waterkwaliteitsanalyses.

Uw toezegging voor verbetering, in combinatie met het feit dat dit de eerste maal is dat deze overtreding bij u is geconstateerd, is zodoende voor ons reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Wij komen ook tot dit besluit omdat het niet aanleveren van laboratoriumrapporten ook leidt tot het overtreden van artikel 3 van het Whvbz. Het opleggen van een last voor beide overtredingen zou in uw geval naar onze mening onevenredig tot de overtreding zijn.

Ad 5. Artikel 15, eerste en tweede lid, van het Bhvbz: Afwerking vloeren

Overtreding

Tijdens de controle van 26 juni 2018 is geconstateerd dat de vloeren plaatselijk glad zijn, een tegel los ligt en gebroken is en dat de voegen op sommige plaatsen uitgesleten zijn, zodat deze niet meer waterdicht zijn. Ook blijft er op sommige plaatsen water staan.

Zienswijze

In uw zienswijze geeft u aan dat u inmiddels herstelwerk aan de vloer heeft uitgevoerd. Dit heeft u tijdens het zienswijzegesprek ook laten zien.

Reactie op zienswijze

Dat u herstelwerk heeft uitgevoerd aan de vloer zien wij als een goede ontwikkeling. De uitgesleten voegen zijn opgevuld en de losse tegels zijn vastgezet. Dit neemt niet weg dat er blijvend aandacht nodig is voor de staat van de vloer. Er is nog steeds sprake van enige mate van plasvorming, wat maakt dat er een extra schoonmaakinspanning nodig is om de vloer hygiënisch te houden.

Uw toezegging voor verbetering, in combinatie met het feit dat dit de eerste maal is dat deze overtreding bij u is geconstateerd, is zodoende voor ons reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Wij komen ook tot dit besluit omdat het onvoldoende aandacht besteden aan de staat van onderhoud van de vloer ook leidt tot het overtreden van artikel 47 van het Bhvbz. Het opleggen van een last voor beide overtredingen zou in uw geval naar onze mening onevenredig tot de overtreding zijn.

Ad 6. Artikel 17, tweede lid, van het Bhvbz: Reiniging en desinfectie

Overtreding

Tijdens de controle van 26 juni 2018 is geconstateerd dat er haren in de vloerputjes van de douche en het perron liggen. Tevens liggen er haren en ligt er stof in de kleedruimte.

Zienswijze

In uw zienswijze geeft u aan dat u inmiddels de inspanningen voor reiniging en desinfectie hebt verhoogd. Tijdens het zienswijzegesprek heeft u ons een bijgehouden schoonmaak- en desinfectieooster laten zien waarop is bijgehouden wanneer welke schoonmaakwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Tevens heeft u laten zien dat de badinrichting inmiddels volledig gereinigd en gedesinfecteerd is. U geeft aan dat het voor uzelf ook van belang is om een schone en hygiënische badinrichting te hebben.

Reactie op zienswijze

Dat u inmiddels de badinrichting volledig gereinigd en gedesinfecteerd heeft en een schoonmaakrooster bijhoudt zien wij als een goede ontwikkeling. Dat neemt niet weg dat er blijvend aandacht nodig is voor het hygiënisch en schoon houden van de badinrichting.

Uw toezegging voor verbetering, in combinatie met het feit dat dit de eerste maal is dat deze overtreding bij u is geconstateerd, is zodoende voor ons reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Wij komen ook tot dit besluit omdat het onvoldoende aandacht besteden aan de staat van reinheid van de badinrichting ook leidt tot het overtreden van artikel 47 van het Bhvzbz. Het opleggen van een last voor beide overtredingen zou in uw geval naar onze mening onevenredig tot de overtreding zijn.

Ad 7. Artikel 47 van het Bhvzbz: Deugdelijkheid

Overtreding

Tijdens de controle van 26 juni 2018 is geconstateerd dat de voorzieningen in de badinrichting niet in voldoende staat van deugdelijkheid verkeren. Er ligt filterzand in het bassin, omdat waarschijnlijk de spoelkoppen van het filter stuk zijn. Het niveau van het zand in het filter is behoorlijk gezakt. De debietmeter werkt niet. Hieraan zou ook de beveiliging van de chemicaliën dosering gekoppeld moeten zijn. De dosering van de chemicaliën verloopt via een omleiding, zodat deze wel wordt uitgevoerd.

Daarnaast blijkt er een hoge afwijking te zijn van de gemeten waarden van de houder in vergelijking tot die van het laboratorium. De afwijking bedraagt 0.3. Dit vinden wij een te hoge afwijking. Er is geen dagelijks technisch beheer. De schoonmaak wordt niet dagelijks uitgevoerd. De houder heeft onvoldoende recente kennis om zelf het beheer uit te kunnen voeren. Hieruit blijkt dat de badinrichting in onvoldoende staat van onderhoud en beheer verkeert.

Zienswijze

In uw zienswijze geeft u aan dat u onderschrijft dat er te weinig aandacht is besteed aan de staat van onderhoud en reinheid van de badinrichting. U geeft daarnaast aan dat u de zaken die u op korte termijn heeft kunnen verbeteren, verbeterd heeft. Wel geeft u aan dat u niet in staat bent om sommige zaken zelfstandig op te lossen, zoals het in goede staat brengen van (de spoelkoppen van) het filter. Tot slot geeft u aan dat u een opleiding waterbehandeling gaat volgen om uw kennis van het beheren van een badinrichting te actualiseren.

Reactie op zienswijze

Dat u inmiddels de nodige verbeteringen heeft aangebracht in het beheer en onderhoud van de badinrichting zien wij als een goede ontwikkeling. Dat neemt niet weg dat het beheer en onderhoud blijvend aandacht zullen vragen. Voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van uw bezoekers is een goede waterkwaliteit, een schone en hygiënische badinrichting, met functionerende voorzieningen, noodzakelijk. Wij zien het opleggen van deze dwangsom als stok achter de deur om u te bewegen om blijvend aandacht te besteden aan de deugdelijkheid en reinheid van de badinrichting.

Uw toezegging voor verbetering is zodoende voor ons geen reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Handhavingsplicht

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Ook kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

Naar onze mening heeft u ruim voldoende tijd en mogelijkheid gehad om structurele verbeteringen door te voeren. Wij komen na onderzoek en belangenafweging tot de conclusie dat de veiligheid en gezondheid van uw bezoekers, dat gediend is met handhaving, in dit geval zwaarder weegt dan uw belang, om geen last onder dwangsom opgelegd te krijgen. Ons zijn geen omstandigheden bekend waarom van handhaving moet worden afgezien.

Op grond van het bovenstaande zien wij geen reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Besluit

Wij zijn bevoegd gezag ten aanzien van uw badinrichting. Wij leggen u met gebruikmaking van artikel 122 van de Provinciewet, juncto artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), een last onder dwangsom op voor het (laten) beëindigen dan wel niet opnieuw begaan van de volgende overtredingen:

Ad 1. Artikel 3, eerste lid, van het Bhvz: Waterkwaliteit

1. *Wij gelasten u de overtreding van artikel 3, eerste lid, van het Bhvz, juncto artikel 2 van de Whvz, te beëindigen en beëindigd te houden door zorg te dragen voor een voldoende jaartoets.*
2. *Als u in het vervolg (vanaf 1 januari 2019) aan de bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.*
3. *Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 10.000,-- (tienduizend euro) per keer dat artikel 3, eerste lid, van het Bhvz, juncto artikel 2 van de Whvz wordt overtreden, betalen.*

Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan de bovenstaande lastgeving heeft voldaan, moet u weer €10.000,-- (tienduizend euro) betalen met een maximum van € 30.000,-- (dertigduizend euro).

Uitleg lastgeving:

Voor het opheffen en niet opnieuw begaan van de overtreding is het noodzakelijk dat u vanaf 1 januari 2019 ten minste 9 voldoende maandtoetsen per jaar krijgt, en bij twee opvolgende onvoldoende maandtoetsingen, nooit twee onvoldoendes voor dezelfde parameter achter elkaar.

Ad 3. Artikel 9, eerste tot en met vierde lid Bhvzb: Logboek

1. *Wij gelasten u de overtreding van artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvzb, juncto artikel 2 van de Whvzb, te beëindigen en beëindigd te houden door tenminste tweemaal daags het eigen onderzoek naar de zwemwaterkwaliteit uit te voeren en de resultaten hiervan te noteren in het logboek. Het logboek dient ten minste 2 jaar lang te worden bewaard in uw badinrichting.*
2. *Als u in het vervolg (één dag na de verzenddatum van deze dwangsombeschikking) aan de bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.*
3. *Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) per keer dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvzb juncto artikel 2 van de Whvzb wordt overtreden, betalen.*

Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan de bovenstaande lastgeving heeft voldaan, moet u weer €2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) betalen met een maximum van € 7.500,-- (zevenduizend vijfhonderd euro).

Uitleg lastgeving:

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt geven wanneer niet tenminste tweemaal daags het eigen onderzoek naar de zwemwaterkwaliteit uit is gevoerd en genoteerd in het logboek en het logboek ten minste 2 jaar lang wordt bewaard in uw badinrichting.

Ad 7. Artikel 47 van het Bhvzb: Deugdelijkheid

1. *Wij gelasten u de overtreding van artikel 47 van het Bhvzb, juncto artikel 2 van de Whvzb, te beëindigen en beëindigd te houden door uw badinrichting in voldoende staat van deugdelijkheid te laten verkeren en blijven verkeren.*
2. *Als u in het vervolg (één dag na de verzenddatum van deze dwangsombeschikking) aan de bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen.*
3. *Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u, per keer dat artikel 47 van het Bhvzb, juncto artikel 2 van de Whvzb wordt overtreden, € 10.000,-- (tienduizend euro) betalen.*

Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan de bovenstaande lastgeving heeft voldaan, moet u weer €10.000,-- (tienduizend euro) betalen met een maximum van € 30.000,-- (dertigduizend euro).

Uitleg lastgeving:

Voor het opheffen en niet opnieuw begaan van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt gegeven wanneer de badinrichting niet in voldoende staat van deugdelijkheid verkeert. Hieronder wordt tenminste begrepen dat alle voorgeschreven voorzieningen in de badinrichting aanwezig zijn, functioneren, goed beheerd worden en in een goede staat van onderhoud en reinheid verkeren.

Gelet op de acute aard van de overtreding treedt deze last onder dwangsom in werking één dag na dagtekening van deze brief, die bovenaan deze brief is vermeld. Wanneer wij na het verstrijken van bovengenoemde termijnen vaststellen dat de overtredingen voortduren dan moet u ons per overtreden lastgeving een dwangsom betalen. U dient deze dwangsom dan binnen zes weken te betalen. Wanneer u niet binnen deze termijn betaalt, dan zullen wij bij invorderingsbeschikking de dwangsom invorderen.

Indien na invordering van de dwangsom(men) blijkt dat de overtreding nog steeds voortduurt, zullen wij ons beraden over de toepassing van andere binnen onze bevoegdheid liggende handhavingsmaatregelen, bijvoorbeeld de sluiting van uw zwembad.

Bij niet tijdige betaling zal de wettelijke rente aan u in rekening worden gebracht en zijn wij bevoegd om de verbeurde dwangsommen en de wettelijke rente in te vorderen.

Motivering bedragen

Op grond van artikel 5:32b, derde lid, van de Awb dient de dwangsom in redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. Het opleggen van een last onder dwangsom heeft ten doel de overtreder te bewegen tot naleving van de voor hem geldende regels. Van de dwangsom moet een zodanige prikkel uitgaan, dat de opgelegde last wordt uitgevoerd zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.²

Wij hebben aan de hoogte van de dwangsom de aard en de ernst van de overtreding en uw gedrag ten grondslag gelegd. De Whvbz en het Bhvbz beogen de gezondheid en veiligheid van de bezoekers van de badinrichting te beschermen.

De op grond van artikel 3 van het Whvbz geëiste hoedanigheid van het badwater dient ter bescherming van de gezondheid van de gebruikers van uw badinrichting. Wanneer de waterkwaliteit structureel onvoldoende is, wordt de gezondheid van de bezoekers in gevaar gebracht. Naleving van dit artikel is dan ook geboden.

De op grond van artikel 9 van het Bhvbz vereiste logboeken en eigen onderzoeken naar de hoedanigheid van het zwembadwater dienen voor uw eigen en ons inzicht in de dagelijkse waterkwaliteit in uw badinrichting. Wanneer u en wij geen zicht hebben op de waterkwaliteit, wordt de gezondheid van de bezoekers in gevaar gebracht. Naleving van dit artikel is dan ook geboden.

De op grond van artikel 47 van het Bhvbz gestelde eisen aan de deugdelijkheid en reinheid van de voorzieningen in een badinrichting dienen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van uw badinrichting. Wanneer voorzieningen niet deugdelijk functioneren en de badinrichting onvoldoende rein gehouden wordt, wordt de gezondheid en veiligheid van de bezoekers in gevaar gebracht. Naleving van dit artikel is dan ook geboden.

Wij zien deze last onder dwangsom als stimulans om gedragsverandering te realiseren. Een prikkel om u ertoe te bewegen in het vervolg de waterkwaliteit voldoende te houden, de eigen onderzoeken naar de waterkwaliteit uit te voeren en bij te houden en uw badinrichting in een reine en deugdelijke staat te houden.

De hoogte van de dwangsom is gerelateerd aan de aard en de ernst van de overtredingen. Wij achten de overtredingen zodanig ernstig dat een dwangsom van deze hoogte gerechtvaardigd is.

²: Uitspraak van 17 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:343

Afschriften

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de GGD Drenthe, het college van B&W van de gemeente Emmen en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.

Informatie

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben of wilt u reageren op onze brief dan kunt u hiervoor contact opnemen met het Klanten Contactcentrum via (0592) 36 55 55.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor de goede orde merken wij op dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit kan alleen worden bereikt door het indienen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Noord-Nederland. U kunt ook digitaal procederen via www.rechtspraak.nl. Dit kunt u doen door via de button 'uw situatie' uw rechtszaak te starten. Voor meer informatie kunt u de website van de Rechtbank raadplegen.

Voor meer informatie over de bezwaarschriftprocedure verwijzen wij u naar:
provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.

Bijlage 1: Wettteksten

Artikel 2 van het Whvbz: Verbod tot gelegenheid geven te zwemmen

Het is de houder van een badinrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 geldende voorschriften.

Artikel 3, eerste lid van de Bhvbz: kwaliteit zwemwater

Het zwem- en badwater voldoet aan de normen die in de bij dit besluit behorende bijlage I zijn aangegeven.

Artikel 4, tweede lid: Uitschakeling doseerpompen

Er is een voorziening waardoor de pompen, die dienen voor het toevoegen aan het zwem- en badwater van desinfectiemiddelen en van middelen voor correctie van de zuurgraad, niet werken wanneer er onvoldoende doorstroming is in de leiding waarin die middelen worden toegevoegd.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht.

Artikel 9, tweede lid

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid

Hij noteert daarbij tevens:

- a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;*
- b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;*
- c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is geschied;*
- d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;*
- e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;*
- f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd;*
- h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.*

Artikel 9, vierde lid

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Artikel 10, eerste lid: Periodiek laboratoriumonderzoek (bijlage 1)

De houder laat door een laboratorium - dat een kwaliteitsborgingssysteem hanteert dat gebaseerd is op de norm NEN-EN-ISO/IEC17025, zoals deze luidde in april 2000, dan wel op een andere daaraan gelijkwaardige norm die terzake geldt in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake Europese Economische Ruimte - de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ onderzoeken, ten minste zo vaak als dit in deze bijlage I is aangegeven en op een wijze zoals dit in bijlage IV van het BHVBZ is aangegeven.

Artikel 10, tweede lid

Hij laat de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek in een aan hem uit te brengen rapport noteren.

Artikel 15, eerste lid: Afwerking vloeren

Vloeren die bestemd zijn om met blote voeten te worden betreden, zijn:

- a. zo vervaardigd dat zij voldoende weerstand bieden tegen uitglijden;*
- b. van een zodanig afschot voorzien dat zich geen plassen kunnen vormen;*
- c. zodanig aangelegd dat afvloeien van schrobwater of regenwater in het bassin niet mogelijk is.*

Artikel 15, tweede lid

In overdekte ruimten zijn vloeren, als bedoeld in het eerste lid, vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal.

Artikel 17, tweede lid: Reiniging en desinfectie

De ruimten, bedoeld in het eerste lid, alsook de in artikel 15 bedoelde vloeren, worden tevens regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd

Artikel 47: Deugdelijkheid

De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in dit besluit voorgeschreven, functioneren deugdelijk; badinrichtingen verkeren in voldoende staat van onderhoud en reinheid